



Paramètre	mesures corrigées à 11% d'O ₂ -IC 95%									Flux massique									Process
	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	CO ₂	Hg	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	CO ₂	Hg	T2S
Unité	mg/m ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	-	µg/Nm ³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min	20	60	200	30	400	30	0												
VLE max	100	20		150															
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	0,00	0,00	4,14	6,95	0,00	65,16	0,33	5,66	0,00	0,00	0,00	0,15	0,24	0,00	2,28	0,01	4,61	0,0001	1152
01:00	0,93	0,00	3,59	7,04	0,00	61,54	0,38	5,60	0,02	0,03	0,00	0,13	0,25	0,00	2,16	0,01	4,66	0,0007	1162
01:30	0,99	0,00	6,84	10,69	0,00	59,53	0,36	6,04	0,04	0,04	0,00	0,26	0,40	0,00	2,23	0,01	4,94	0,0014	1181
02:00	0,22	0,00	2,80	2,71	0,00	63,59	0,38	5,72	0,04	0,01	0,00	0,10	0,10	0,00	2,28	0,01	4,80	0,0015	1164
02:30	0,30	0,00	3,11	5,57	0,00	62,34	0,36	5,68	0,08	0,01	0,00	0,11	0,20	0,00	2,22	0,01	4,77	0,0029	1154
03:00	0,34	0,00	4,70	7,41	0,00	61,83	0,34	5,60	0,06	0,01	0,00	0,17	0,26	0,00	2,21	0,01	4,78	0,0023	1147
03:30	0,21	0,00	3,88	7,20	0,00	62,56	0,39	5,71	0,04	0,01	0,00	0,14	0,27	0,00	2,32	0,01	4,99	0,0016	1162
04:00	0,84	0,00	4,52	7,77	0,00	61,93	0,36	5,65	0,04	0,03	0,00	0,17	0,29	0,00	2,29	0,01	4,97	0,0016	1144
04:30	1,90	0,00	4,38	7,21	0,00	62,83	0,37	5,78	0,01	0,07	0,00	0,17	0,28	0,00	2,41	0,01	5,16	0,0002	1163
05:00	1,57	0,00	4,55	9,29	0,00	63,09	0,34	5,68	0,02	0,06	0,00	0,17	0,35	0,00	2,41	0,01	5,12	0,0008	1143
05:30	1,89	0,00	4,11	6,20	0,00	62,72	0,39	5,71	0,04	0,07	0,00	0,16	0,24	0,00	2,44	0,02	5,21	0,0016	1160
06:00	1,80	0,07	4,51	6,96	0,00	61,24	0,30	3,96	0,04	0,07	0,00	0,17	0,26	0,00	2,30	0,01	3,61	0,0016	1142
06:30	1,45	0,13	4,87	6,85	0,00	62,91	0,35	2,91	0,02	0,05	0,00	0,18	0,26	0,00	2,34	0,01	2,65	0,0006	1133
07:00	1,87	0,00	4,11	7,40	0,00	61,54	0,34	5,63	0,03	0,07	0,00	0,16	0,28	0,00	2,34	0,01	5,12	0,0011	1137
07:30	1,61	0,00	4,40	9,38	0,00	62,72	0,35	5,74	0,04	0,06	0,00	0,17	0,36	0,00	2,42	0,01	5,23	0,0016	1151
08:00	0,85	0,00	6,66	15,49	0,00	60,44	0,33	5,70	0,04	0,03	0,00	0,25	0,59	0,00	2,30	0,01	5,14	0,0016	1115
08:30	0,70	0,00	4,22	7,59	0,00	62,55	0,35	5,71	0,01	0,03	0,00	0,15	0,28	0,00	2,29	0,01	4,94	0,0003	1124
09:00	0,62	0,00	3,83	8,01	0,00	67,73	0,35	5,96	0,02	0,02	0,00	0,15	0,31	0,00	2,61	0,01	5,21	0,0008	1170
09:30	1,43	0,00	4,85	8,20	0,00	66,34	0,35	5,70	0,04	0,05	0,00	0,18	0,30	0,00	2,45	0,01	4,99	0,0016	1129
10:00	0,97	0,00	4,26	8,86	0,00	68,56	0,31	5,69	0,04	0,04	0,00	0,16	0,33	0,00	2,55	0,01	5,02	0,0016	1126
10:30	1,96	0,00	4,77	10,56	0,00	67,94	0,33	5,70	0,00	0,07	0,00	0,18	0,40	0,00	2,56	0,01	5,07	0,0001	1115
11:00	1,57	0,00	6,31	18,15	0,00	67,27	0,31	5,73	0,02	0,06	0,00	0,24	0,68	0,00	2,53	0,01	5,09	0,0008	1098
11:30	0,40	0,00	4,45	8,81	0,04	70,87	0,33	5,65	0,04	0,01	0,00	0,16	0,32	0,00	2,56	0,01	4,90	0,0016	1091
12:00	26,35	1,59	4,08	13,16	0,00	66,01	0,37	5,75	0,04	0,97	0,06	0,15	0,49	0,00	2,44	0,01	4,99	0,0016	1108
12:30	1,70	0,01	3,73	8,40	0,00	71,83	0,33	5,76	0,00	0,06	0,00	0,14	0,32	0,00	2,72	0,01	5,11	0,0001	1115
13:00	3,18	0,01	5,70	19,88	0,00	62,02	0,32	5,79	0,02	0,12	0,00	0,22	0,75	0,00	2,34	0,01	5,10	0,0008	1094
13:30	2,96	0,03	4,18	13,96	0,00	67,44	0,36	5,90	0,04	0,11	0,00	0,15	0,51	0,00	2,48	0,01	5,03	0,0015	1091
14:00	3,10	0,02	4,49	15,90	0,00	59,40	0,32	5,74	0,04	0,11	0,00	0,16	0,58	0,00	2,16	0,01	4,95	0,0015	1089
14:30	1,16	0,02	4,16	10,69	0,00	67,42	0,31	5,75	0,00	0,04	0,00	0,14	0,37	0,00	2,35	0,01	4,73	0,0001	1095
15:00	0,87	0,06	4,65	11,89	0,00	69,65	0,33	5,82	0,02	0,03	0,00	0,17	0,43	0,00	2,52	0,01	4,88	0,0007	1106
15:30	0,63	0,08	3,85	10,96	0,00	66,51	0,30	5,82	0,04	0,02	0,00	0,14	0,39	0,00	2,39	0,01	4,83	0,0014	1108
16:00	3,34	0,04	4,08	10,97	0,00	60,80	0,30	5,80	0,04	0,12	0,00	0,14	0,39	0,00	2,15	0,01	4,75	0,0014	1099
16:30	1,90	0,08	3,75	8,19	0,00	65,96	0,29	5,81	0,00	0,07	0,00	0,13	0,29	0,00	2,34	0,01	4,68	0,0001	1103
17:00	0,21	0,05	2,84	4,60	0,00	69,20	0,35	5,72	0,02	0,01	0,00	0,10	0,16	0,00	2,44	0,01	4,70	0,0007	1124
17:30	0,64	0,05	3,85	8,71	0,00	68,30	0,31	5,81	0,04	0,02	0,00	0,14	0,32	0,00	2,48	0,01	4,85	0,0014	1128
18:00	0,71	0,19	5,25	12,99	0,00	67,37	0,39	3,55	0,04	0,03	0,01	0,19	0,46	0,00	2,40	0,01	2,95	0,0015	1118
18:30	4,48	0,23	4,67	10,57	0,00	60,55	0,48	2,59	0,00	0,16	0,01	0,17	0,38	0,00	2,17	0,02	2,14	0,0002	1107
19:00	2,42	0,06	4,88	13,81	0,00	63,08	0,42	5,85	0,02	0,09	0,00	0,18	0,50	0,00	2,29	0,02	4,81	0,0007	1107
19:30	4,92	0,03	3,96	9,58	0,00	53,15	0,35	5,97	0,04	0,18	0,00	0,15	0,36	0,00	1,98	0,01	4,86	0,0014	1121
20:00	0,68	0,00	4,07	9,44	0,00	60,72	0,41	5,91	0,04	0,03	0,00	0,15	0,35	0,00	2,23	0,01	4,88	0,0014	1127
20:30	0,87	0,02	4,53	9,17	0,00	70,44	0,42	5,75	0,00	0,03	0,00	0,16	0,33	0,00	2,51	0,01	4,77	0,0001	1110
21:00	1,15	0,04	4,46	10,38	0,00	68,83	0,44	5,89	0,02	0,04	0,00	0,16	0,38	0,00	2,54	0,02	4,99	0,0007	1127
21:30	2,13	0,04	3,96	8,09	0,00	69,72	0,44	5,85	0,04	0,08	0,00	0,15	0,30	0,00	2,55	0,02	4,99	0,0015	1121
22:00	1,13	0,04	5,02	10,51	0,00	69,19	0,46	5,80	0,04	0,04	0,00	0,19	0,39	0,00	2,59	0,02	5,07	0,0015	1135
22:30	1,71	0,05	4,54	8,64	0,00	69,23	0,43	5,85	0,01	0,07	0,00	0,17	0,33	0,00	2,65	0,02	5,16	0,0004	1134
23:00	1,65	0,02	4,32	8,97	0,00	67,36	0,43	5,79	0,03	0,06	0,00	0,17	0,35	0,00	2,59	0,02	5,19	0,0010	1122
23:30	2,81	0,04	5,82	14,46	0,00	67,36	0,46	5,96	0,04	0,11	0,00	0,23	0,57	0,00	2,66	0,02	5,31	0,0016	1124
00:00	2,59	0,08	4,58	9,43	0,00	68,01	0,43	5,72	0,04	0,10	0,00	0,17	0,35	0,00	2,56	0,02	5,07	0,0016	1101
Min	0,00	0,00	2,80	2,71	0,00	53,15	0,29	2,59	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	1,98	0,01	2,14	0,0001	1089
Max	26,35	1,59	6,84	19,88	0,04	71,83	0,48	6,04	0,08	0,97	0,06	0,26	0,75	0,00	2,72	0,02	5,31	0,0029	1181
Commentaires	2,04	0,06	4,44	9,74	0,00	64,93	0,36	5,56	0,03	3,62	0,11	7,89	17,29	0,00	115,04	0,64	229,75	0,0527	1127
	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃												

Synthèse des dépassements & indisponibilité	seuil	CO	COT	HCL	SO ₂	NOx	NH ₃	POUSSIÈRES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:30	00:00	00:00	00:00		00:00		00:30
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0		0
Nbr. dépassement VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0		0
Compt. indisponibilité AMS journalier	/				00:00			00:00	00:00	
Compt. indisponibilité AMS annuel	/				00:00			00:00	00:00	
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel				100,00					
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel				99,89					
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	0	0	0	0	0	0	0	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.