

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	8,26	5,63	69,48	0,07	0,44	0,12	0,37	0,06	0,25	3,08	0,00	0,02	0,01	1151
01:00	7,63	7,50	61,44	0,07	0,39	0,12	0,33	0,05	0,33	2,69	0,00	0,02	0,01	1130
01:30	9,79	10,01	72,47	0,06	0,41	0,10	0,42	0,06	0,43	3,12	0,00	0,02	0,00	1152
02:00	6,82	4,98	66,86	0,01	0,45	0,02	0,31	0,07	0,22	3,00	0,00	0,02	0,00	1141
02:30	6,80	3,64	68,02	0,01	0,44	0,02	0,30	0,08	0,16	3,04	0,00	0,02	0,00	1133
03:00	8,27	9,58	63,95	0,00	0,44	0,01	0,37	0,04	0,43	2,85	0,00	0,02	0,00	1140
03:30	9,77	13,88	65,36	0,00	0,42	0,00	0,44	0,04	0,62	2,93	0,00	0,02	0,00	1149
04:00	7,76	6,18	67,40	0,00	0,38	0,01	0,34	0,05	0,27	2,92	0,00	0,02	0,00	1127
04:30	8,50	34,74	62,57	0,00	0,38	0,00	0,38	0,05	1,54	2,77	0,00	0,02	0,00	1118
05:00	6,08	32,33	62,85	0,00	0,38	0,00	0,26	0,05	1,41	2,74	0,00	0,02	0,00	1149
05:30	4,13	16,42	68,05	0,30	0,31	0,00	0,18	0,06	0,70	2,91	0,01	0,01	0,00	1152
06:00	3,76	16,86	62,42	0,35	0,34	0,00	0,17	0,11	0,74	2,75	0,02	0,02	0,00	1146
06:30	5,76	15,50	71,12	0,38	0,28	0,00	0,25	0,08	0,68	3,12	0,02	0,01	0,00	1133
07:00	5,71	8,89	65,92	0,41	0,32	0,00	0,25	0,08	0,38	2,84	0,02	0,01	0,00	1139
07:30	6,59	9,04	65,95	0,43	0,33	0,00	0,29	0,12	0,40	2,91	0,02	0,01	0,00	1149
08:00	8,23	13,88	65,60	0,42	0,36	0,00	0,37	0,10	0,62	2,95	0,02	0,02	0,00	1159
08:30	8,05	11,54	66,35	0,41	0,31	0,01	0,36	0,09	0,51	2,95	0,02	0,01	0,00	1136
09:00	6,98	5,67	65,43	0,35	0,39	0,00	0,30	0,12	0,25	2,85	0,02	0,02	0,00	1156
09:30	7,61	5,84	66,76	0,00	0,49	0,01	0,33	0,09	0,26	2,92	0,00	0,02	0,00	1136
10:00	7,67	7,06	67,56	0,16	0,58	0,00	0,35	0,09	0,32	3,05	0,01	0,03	0,00	1150
10:30	7,36	0,93	53,48	0,04	0,55	0,08	0,28	0,19	0,04	2,01	0,00	0,02	0,00	1100
11:00	6,51	2,75	55,27	0,09	0,44	0,14	0,24	0,05	0,10	2,00	0,00	0,02	0,01	1123
11:30	9,38	9,24	64,61	0,34	0,50	0,02	0,37	0,04	0,36	2,54	0,01	0,02	0,00	1132
12:00	12,38	14,58	61,31	0,33	0,55	0,00	0,50	0,05	0,59	2,46	0,01	0,02	0,00	1129
12:30	7,28	4,65	66,31	0,29	0,51	0,00	0,31	0,09	0,20	2,79	0,01	0,02	0,00	1141
13:00	5,76	3,32	71,78	0,29	0,57	0,00	0,25	0,07	0,14	3,05	0,01	0,02	0,00	1145
13:30	7,87	9,86	62,56	0,31	0,56	0,05	0,34	0,08	0,43	2,71	0,01	0,02	0,00	1140
14:00	8,57	29,51	56,97	0,51	0,50	0,10	0,36	2,13	1,24	2,40	0,02	0,02	0,00	1156
14:30	7,43	7,15	62,90	0,09	0,51	0,14	0,32	0,06	0,31	2,75	0,00	0,02	0,01	1177
15:00	6,77	10,50	57,85	0,08	0,46	0,13	0,30	0,10	0,47	2,59	0,00	0,02	0,01	1143
15:30	8,82	9,07	67,46	0,10	0,47	0,17	0,39	0,08	0,40	2,97	0,00	0,02	0,01	1131
16:00	10,05	18,01	57,25	0,13	0,43	0,22	0,45	0,69	0,80	2,55	0,01	0,02	0,01	1139
16:30	8,07	3,08	66,64	0,15	0,47	0,26	0,34	0,06	0,13	2,82	0,01	0,02	0,01	1146
17:00	6,98	5,99	60,17	0,15	0,42	0,25	0,30	0,05	0,26	2,60	0,01	0,02	0,01	1125
17:30	10,55	12,09	66,24	0,14	0,43	0,24	0,46	0,05	0,53	2,90	0,01	0,02	0,01	1136
18:00	8,03	7,53	65,63	0,14	0,44	0,24	0,35	0,05	0,32	2,83	0,01	0,02	0,01	1129
18:30	7,76	4,49	72,01	0,15	0,44	0,25	0,33	0,06	0,19	3,10	0,01	0,02	0,01	1173
19:00	6,07	4,80	68,78	0,19	0,47	0,20	0,27	0,08	0,21	3,00	0,01	0,02	0,01	1159
19:30	8,10	11,44	62,59	0,28	0,61	0,12	0,35	0,07	0,49	2,67	0,01	0,03	0,01	1139
20:00	9,00	10,51	66,18	0,28	0,54	0,12	0,39	0,08	0,45	2,85	0,01	0,02	0,01	1144
20:30	6,70	4,85	67,65	0,30	0,56	0,12	0,29	0,09	0,21	2,89	0,01	0,02	0,00	1149
21:00	6,83	5,01	66,38	0,27	0,59	0,13	0,30	0,07	0,22	2,93	0,01	0,03	0,01	1159
21:30	8,59	6,08	67,75	0,15	0,51	0,25	0,38	0,07	0,27	3,00	0,01	0,02	0,01	1145
22:00	7,59	3,45	67,39	0,11	0,53	0,18	0,34	0,10	0,15	3,00	0,01	0,02	0,01	1161
22:30	8,49	6,88	66,04	0,08	0,53	0,13	0,38	0,07	0,31	2,97	0,00	0,02	0,01	1139
23:00	9,08	5,73	67,34	0,07	0,51	0,13	0,40	0,05	0,25	2,96	0,00	0,02	0,01	1140
23:30	7,98	7,27	66,53	0,07	0,51	0,13	0,35	0,08	0,32	2,95	0,00	0,02	0,01	1142
00:00	8,53	11,08	58,87	0,07	0,50	0,12	0,38	0,06	0,50	2,63	0,00	0,02	0,01	1137
min	3,76	0,93	53,48	0,00	0,28	0,00	0,17	0,04	0,04	2,00	0,00	0,01	0,00	1100
max	12,38	34,74	72,47	0,51	0,61	0,26	0,50	2,13	1,54	3,12	0,02	0,03	0,01	1177
moyenne	7,72	9,77	64,99	0,18	0,46	0,09								1141
Total							16,06	15,79	20,41	135,28	0,37	0,95	0,19	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			99,31	6,61			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.

4h00 Redémarrage UVE après arrêt technique non programmé