



Paramètre	mesures corrigées à 11% d'O ₂ -IC 95%									Flux massique									Process
	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NO _x	NH ₃	CO ₂	Hg	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NO _x	NH ₃	CO ₂	Hg	T2S
Unité	mg/m ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	-	µg/Nm ³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min	20	60	200	30	400	30	0												
VLE max	100	20		150															
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	0,17	0,10	4,42	20,09	0,02	68,86	0,39	5,84	0,70	0,01	0,00	0,17	0,79	0,00	2,71	0,02	5,31	0,0277	1091
01:00	1,72	0,12	4,06	18,58	0,05	66,11	0,40	5,99	0,22	0,07	0,00	0,16	0,75	0,00	2,66	0,02	5,46	0,0089	1094
01:30	1,64	0,10	3,85	12,62	0,10	67,93	0,42	5,88	0,04	0,07	0,00	0,15	0,50	0,00	2,70	0,02	5,36	0,0016	1106
02:00	1,89	0,11	4,94	24,18	0,09	69,16	0,39	6,09	0,04	0,08	0,00	0,20	1,00	0,00	2,85	0,02	5,55	0,0015	1106
02:30	1,09	0,11	4,43	17,86	0,15	69,41	0,44	5,70	0,06	0,04	0,00	0,17	0,69	0,01	2,68	0,02	5,20	0,0022	1103
03:00	4,24	0,13	2,86	11,20	0,09	65,09	0,42	5,84	0,08	0,17	0,01	0,11	0,44	0,00	2,57	0,02	5,32	0,0030	1115
03:30	2,00	0,12	5,51	33,78	0,06	66,76	0,42	6,29	0,04	0,08	0,01	0,23	1,43	0,00	2,83	0,02	5,73	0,0015	1131
04:00	0,66	0,10	4,12	27,16	0,00	65,35	0,39	6,02	0,04	0,03	0,00	0,17	1,10	0,00	2,64	0,02	5,43	0,0015	1095
04:30	0,16	0,11	5,03	22,32	0,00	69,13	0,34	5,87	0,04	0,01	0,00	0,20	0,87	0,00	2,71	0,01	5,27	0,0014	1086
05:00	1,41	0,07	3,93	15,03	0,00	58,41	0,42	6,10	0,04	0,06	0,00	0,15	0,59	0,00	2,30	0,02	5,29	0,0017	1128
05:30	1,52	0,12	3,36	10,46	0,00	59,55	0,39	5,30	0,04	0,05	0,00	0,10	0,32	0,00	1,84	0,01	4,21	0,0014	1044
06:00	3,59	0,82	3,46	7,86	0,00	71,26	0,37	4,05	0,04	0,12	0,03	0,11	0,25	0,00	2,29	0,01	3,27	0,0014	1083
06:30	2,18	0,27	4,50	17,63	0,00	60,96	0,41	4,41	0,07	0,08	0,01	0,16	0,62	0,00	2,13	0,01	3,60	0,0025	1141
07:00	0,00	0,10	4,36	15,10	0,00	70,62	0,29	6,08	0,06	0,00	0,00	0,16	0,55	0,00	2,59	0,01	5,00	0,0023	1126
07:30	0,00	0,11	4,66	13,62	0,00	68,67	0,32	6,06	0,30	0,00	0,00	0,18	0,51	0,00	2,60	0,01	5,13	0,0113	1128
08:00	0,33	0,10	4,88	18,02	0,00	69,06	0,35	6,18	0,38	0,01	0,00	0,19	0,71	0,00	2,71	0,01	5,35	0,0150	1135
08:30	1,09	0,10	3,94	9,22	0,00	69,37	0,37	6,21	0,39	0,04	0,00	0,16	0,37	0,00	2,76	0,01	5,41	0,0155	1158
09:00	0,16	0,08	4,15	16,87	0,01	69,19	0,37	6,16	0,11	0,01	0,00	0,17	0,68	0,00	2,79	0,02	5,48	0,0044	1156
09:30	0,35	0,10	4,48	16,93	0,01	69,97	0,38	6,16	0,04	0,01	0,00	0,18	0,68	0,00	2,81	0,02	5,48	0,0015	1145
10:00	0,43	0,08	4,40	15,70	0,02	66,09	0,37	6,17	0,05	0,02	0,00	0,18	0,65	0,00	2,72	0,02	5,59	0,0020	1142
10:30	1,04	0,11	4,82	18,35	0,02	66,69	0,34	6,14	0,00	0,04	0,00	0,20	0,75	0,00	2,73	0,01	5,59	0,0001	1119
11:00	0,40	0,07	5,04	16,63	0,06	69,88	0,34	6,05	0,04	0,02	0,00	0,20	0,68	0,00	2,84	0,01	5,51	0,0015	1121
11:30	1,11	0,07	4,08	10,08	0,09	69,94	0,36	5,98	0,05	0,04	0,00	0,16	0,40	0,00	2,80	0,01	5,46	0,0019	1114
12:00	1,19	0,07	3,91	12,08	0,09	66,72	0,36	5,96	0,05	0,05	0,00	0,16	0,48	0,00	2,67	0,01	5,44	0,0019	1115
12:30	1,05	0,09	4,62	11,76	0,06	69,72	0,34	5,92	0,11	0,04	0,00	0,18	0,47	0,00	2,78	0,01	5,40	0,0043	1117
13:00	1,35	0,10	4,68	16,07	0,02	66,52	0,34	5,94	0,03	0,05	0,00	0,19	0,64	0,00	2,64	0,01	5,40	0,0011	1100
13:30	0,25	0,06	3,26	10,35	0,00	66,79	0,35	5,91	0,04	0,01	0,00	0,13	0,40	0,00	2,61	0,01	5,30	0,0015	1104
14:00	0,04	0,05	4,30	9,74	0,03	67,21	0,34	5,92	0,04	0,00	0,00	0,17	0,38	0,00	2,65	0,01	5,34	0,0016	1119
14:30	0,54	0,08	4,12	21,68	0,00	67,96	0,35	5,93	0,03	0,02	0,00	0,16	0,85	0,00	2,67	0,01	5,32	0,0011	1112
15:00	0,67	0,10	4,77	19,74	0,01	71,81	0,34	5,98	0,03	0,03	0,00	0,19	0,78	0,00	2,83	0,01	5,36	0,0013	1118
15:30	0,56	0,06	4,27	16,65	0,04	68,01	0,35	5,96	0,08	0,02	0,00	0,17	0,67	0,00	2,73	0,01	5,43	0,0031	1129
16:00	0,20	0,06	3,89	12,09	0,05	66,06	0,34	5,79	0,05	0,01	0,00	0,15	0,47	0,00	2,58	0,01	5,27	0,0019	1123
16:30	0,45	0,09	4,68	20,96	0,04	66,82	0,35	6,01	0,12	0,02	0,00	0,19	0,85	0,00	2,70	0,01	5,48	0,0050	1137
17:00	0,99	0,06	4,49	17,59	0,10	67,61	0,36	5,97	0,02	0,04	0,00	0,18	0,71	0,00	2,73	0,01	5,45	0,0010	1147
17:30	0,13	0,04	4,66	18,95	0,09	71,51	0,37	5,81	0,18	0,01	0,00	0,18	0,74	0,00	2,81	0,01	5,30	0,0070	1121
18:00	0,30	0,14	4,96	22,94	0,00	64,54	0,28	3,14	0,86	0,01	0,01	0,19	0,89	0,00	2,51	0,01	2,78	0,0336	1106
18:30	0,47	0,16	3,55	14,44	0,00	69,82	0,36	1,88	0,92	0,02	0,01	0,13	0,53	0,00	2,56	0,01	1,61	0,0339	1094
19:00	0,56	0,05	5,11	24,75	0,00	68,62	0,36	6,02	0,15	0,02	0,00	0,20	0,96	0,00	2,66	0,01	5,20	0,0058	1106
19:30	0,04	0,01	4,78	16,86	0,00	71,24	0,33	5,98	0,04	0,00	0,00	0,19	0,66	0,00	2,79	0,01	5,27	0,0015	1111
20:00	0,44	0,01	4,25	15,78	0,00	68,18	0,34	6,03	0,04	0,02	0,00	0,17	0,64	0,00	2,76	0,01	5,42	0,0017	1133
20:30	0,72	0,04	3,82	11,70	0,01	68,80	0,37	5,80	0,01	0,03	0,00	0,15	0,46	0,00	2,70	0,01	5,27	0,0005	1129
21:00	1,20	0,06	3,57	10,20	0,00	61,11	0,40	5,51	0,03	0,04	0,00	0,13	0,37	0,00	2,22	0,01	4,87	0,0012	1107
21:30	0,61	0,05	3,90	14,51	0,02	70,53	0,38	5,82	0,04	0,02	0,00	0,15	0,56	0,00	2,74	0,01	5,23	0,0015	1141
22:00	0,31	0,07	4,69	16,74	0,01	79,45	0,37	5,80	0,04	0,01	0,00	0,18	0,65	0,00	3,10	0,01	5,25	0,0016	1147
22:30	1,04	0,14	4,09	16,83	0,00	53,02	0,41	5,81	0,04	0,04	0,01	0,16	0,64	0,00	2,03	0,02	5,17	0,0014	1139
23:00	1,15	0,14	4,14	16,72	0,00	65,93	0,39	5,75	0,03	0,04	0,00	0,15	0,61	0,00	2,40	0,01	4,89	0,0009	1139
23:30	0,29	0,10	7,03	25,81	0,03	70,76	0,40	5,86	0,04	0,01	0,00	0,28	1,02	0,00	2,80	0,02	5,31	0,0016	1136
00:00	0,81	0,08	6,05	21,07	0,07	67,38	0,43	6,04	0,04	0,03	0,00	0,25	0,86	0,00	2,76	0,02	5,51	0,0016	1153
Min	0,00	0,01	2,86	7,86	0,00	53,02	0,28	1,88	0,00	0,00	0,00	0,10	0,25	0,00	1,84	0,01	1,61	0,0001	1044
Max	4,24	0,82	7,03	33,78	0,15	79,45	0,44	6,29	0,92	0,17	0,03	0,28	1,43	0,01	3,10	0,02	5,73	0,0339	1158
Moyenne	0,89	0,11	4,39	16,78	0,03	67,57	0,37	5,73	0,12	1,64	0,19	8,26	31,65	0,06	126,70	0,69	245,25	0,2295	1120
	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NO _x	NH ₃												

Synthèse des dépasse. & Indispo.	seuil	CO	COT	HCL	SO2	NOx	NH3	POUSSIÈRES	Hq	Globa
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:30	00:00	00:00	00:00		00:00		00:30
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépasse VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0		0
Nbr. dépasse VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0		0
Compt. Indisponibilité AMS journalier	/				00:00			00:00	00:00	
Compt. Indisponibilité AMS annuel	/				00:00			00:00	00:00	
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel				100,00					
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel				99,89					
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	0	0	0	0	0	0	0	