

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Classe	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Ligne 1														
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	8.64	17.41	67.36	0.38	0.19	0.66	0.39	0.05	0.78	3.01	0.02	0.01	0.03	1135
01:00	6.98	10.74	67.15	0.39	0.17	0.67	0.30	0.04	0.46	2.89	0.02	0.01	0.03	1128
01:30	9.20	21.22	64.91	0.38	0.19	0.65	0.41	0.05	0.93	2.86	0.02	0.01	0.03	1133
02:00	8.61	14.76	69.94	0.38	0.19	0.64	0.38	0.06	0.66	3.11	0.02	0.01	0.03	1157
02:30	8.40	15.60	68.01	0.38	0.18	0.65	0.38	0.07	0.70	3.04	0.02	0.01	0.03	1131
03:00	7.85	22.17	65.55	0.35	0.22	0.61	0.37	0.06	1.03	3.05	0.02	0.01	0.03	1148
03:30	7.06	13.82	68.31	0.31	0.21	0.54	0.32	0.06	0.63	3.11	0.01	0.01	0.02	1134
04:00	8.22	14.52	64.95	0.31	0.21	0.54	0.37	0.07	0.65	2.91	0.01	0.01	0.02	1156
04:30	9.02	15.32	65.33	0.31	0.17	0.53	0.40	0.07	0.68	2.92	0.01	0.01	0.02	1134
05:00	8.07	12.34	70.50	0.31	0.19	0.54	0.36	0.06	0.56	3.19	0.01	0.01	0.02	1152
05:30	8.44	9.60	67.39	0.32	0.24	0.54	0.38	0.08	0.43	3.05	0.01	0.01	0.02	1146
06:00	8.26	10.80	62.97	0.32	0.20	0.54	0.37	0.07	0.49	2.84	0.01	0.01	0.02	1123
06:30	8.72	9.20	69.25	0.32	0.21	0.54	0.39	0.06	0.41	3.06	0.01	0.01	0.02	1128
07:00	6.98	8.15	64.36	0.25	0.29	0.21	0.30	0.05	0.35	2.80	0.01	0.01	0.01	1131
07:30	8.55	15.51	60.53	0.26	0.32	0.09	0.37	0.09	0.66	2.59	0.01	0.01	0.00	1131
08:00	7.87	13.29	63.69	0.24	0.34	0.10	0.33	0.07	0.56	2.70	0.01	0.01	0.00	1130
08:30	6.56	9.86	69.15	0.25	0.25	0.10	0.27	0.04	0.41	2.84	0.01	0.01	0.00	1138
09:00	7.97	13.13	66.12	0.25	0.32	0.14	0.34	0.06	0.56	2.83	0.01	0.01	0.01	1148
09:30	7.70	8.42	66.85	0.31	0.27	0.53	0.35	0.05	0.38	3.00	0.01	0.01	0.02	1139
10:00	7.45	8.28	63.00	0.28	0.20	0.36	0.33	0.07	0.36	2.77	0.01	0.01	0.02	1119
10:30	8.65	7.47	68.20	0.25	0.25	0.10	0.37	0.10	0.32	2.94	0.01	0.01	0.00	1124
11:00	6.22	4.77	64.32	0.23	0.21	0.10	0.27	0.37	0.21	2.81	0.01	0.01	0.00	1145
11:30	7.47	6.50	64.06	0.22	0.18	0.10	0.32	0.11	0.28	2.77	0.01	0.01	0.00	1124
12:00	7.25	5.73	72.15	0.22	0.23	0.17	0.31	0.07	0.24	3.06	0.01	0.01	0.01	1159
12:30	5.92	4.70	63.91	0.18	0.24	0.23	0.26	0.07	0.21	2.81	0.01	0.01	0.01	1150
13:00	9.19	8.29	66.66	0.18	0.23	0.23	0.40	0.10	0.36	2.93	0.01	0.01	0.01	1127
13:30	5.67	2.55	68.26	0.17	0.25	0.23	0.25	0.08	0.11	2.98	0.01	0.01	0.01	1141
14:00	6.63	3.73	64.96	0.20	0.25	0.24	0.28	0.09	0.16	2.75	0.01	0.01	0.01	1130
14:30	6.87	4.97	59.83	0.18	0.32	0.24	0.28	0.07	0.21	2.48	0.01	0.01	0.01	1171
15:00	7.40	4.71	67.00	0.19	0.20	0.25	0.30	0.07	0.19	2.73	0.01	0.01	0.01	1128
15:30	8.65	6.81	68.09	0.20	0.23	0.34	0.36	0.07	0.28	2.82	0.01	0.01	0.01	1147
16:00	7.59	4.25	58.33	0.20	0.22	0.41	0.31	0.06	0.17	2.37	0.01	0.01	0.02	1136
16:30	9.63	21.72	69.27	0.18	0.23	0.40	0.41	0.11	0.93	2.95	0.01	0.01	0.02	1153
17:00	5.03	6.36	64.20	0.17	0.22	0.40	0.21	0.07	0.27	2.69	0.01	0.01	0.02	1156
17:30	10.42	17.66	58.59	0.32	0.19	0.41	0.41	0.06	0.70	2.31	0.01	0.01	0.02	1118
18:00	8.18	9.46	65.54	0.20	0.21	0.41	0.32	0.06	0.37	2.59	0.01	0.01	0.02	1138
18:30	6.34	4.28	67.07	0.21	0.22	0.42	0.24	0.05	0.16	2.57	0.01	0.01	0.02	1144
19:00	7.45	7.83	64.78	0.21	0.23	0.41	0.29	0.04	0.31	2.53	0.01	0.01	0.02	1162
19:30	6.56	4.89	66.19	0.22	0.25	0.42	0.25	0.07	0.19	2.53	0.01	0.01	0.02	1135
20:00	6.65	4.33	67.00	0.22	0.20	0.41	0.26	0.07	0.17	2.62	0.01	0.01	0.02	1150
20:30	8.28	7.62	67.40	0.21	0.27	0.40	0.34	0.06	0.32	2.79	0.01	0.01	0.02	1154
21:00	7.70	5.88	67.09	0.24	0.24	0.45	0.32	0.08	0.24	2.77	0.01	0.01	0.02	1177
21:30	8.02	7.68	66.26	0.33	0.33	0.53	0.34	0.06	0.32	2.79	0.01	0.01	0.02	1169
22:00	7.36	5.77	68.05	0.21	0.36	0.25	0.30	0.09	0.24	2.81	0.01	0.02	0.01	1164
22:30	7.96	7.43	68.84	0.19	0.42	0.24	0.34	0.07	0.32	2.98	0.01	0.02	0.01	1170
23:00	8.54	8.46	65.07	0.20	0.31	0.24	0.37	0.08	0.37	2.84	0.01	0.01	0.01	1153
23:30	7.82	6.87	67.71	0.20	0.40	0.24	0.34	0.09	0.30	2.97	0.01	0.02	0.01	1175
00:00	10.50	13.89	61.93	0.20	0.38	0.24	0.46	0.08	0.61	2.74	0.01	0.02	0.01	1152
min	5,03	2,55	58,33	0,17	0,17	0,09	0,21	0,04	0,11	2,31	0,01	0,01	0,00	1118
max	10,50	22,17	72,15	0,39	0,42	0,67	0,46	0,37	1,03	3,19	0,02	0,02	0,03	1177
moyenne	7,80	9,77	65,96	0,25	0,25	0,37								1144
Total							16,05	11,40	20,26	135,51	0,53	0,51	0,76	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			100,00	5,55			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.