

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	4.87	17.66	52.60	0.55	0.11	0.85	0.22	0.11	0.81	2.43	0.03	0.01	0.04	1143
01:00	6.29	24.02	55.66	0.54	0.14	0.85	0.28	0.12	1.08	2.50	0.02	0.01	0.04	1157
01:30	8.28	23.32	56.20	0.53	0.13	0.84	0.37	0.03	1.05	2.54	0.02	0.01	0.04	1131
02:00	6.23	10.78	66.27	0.54	0.15	0.85	0.29	0.06	0.50	3.10	0.03	0.01	0.04	1139
02:30	9.56	28.35	59.61	0.50	0.17	0.79	0.46	0.07	1.36	2.86	0.02	0.01	0.04	1143
03:00	6.62	13.08	57.29	0.49	0.14	0.75	0.32	0.05	0.63	2.74	0.02	0.01	0.04	1147
03:30	5.10	30.95	57.48	0.48	0.15	0.74	0.25	0.06	1.49	2.77	0.02	0.01	0.04	1145
04:00	5.21	28.85	63.60	0.49	0.16	0.76	0.25	0.12	1.37	3.01	0.02	0.01	0.04	1132
04:30	5.99	31.78	53.99	0.47	0.13	0.72	0.29	0.08	1.54	2.62	0.02	0.01	0.03	1108
05:00	5.58	10.78	62.98	0.49	0.18	0.74	0.26	0.06	0.51	2.97	0.02	0.01	0.04	1166
05:30	7.52	17.98	56.24	0.48	0.15	0.73	0.36	0.05	0.86	2.70	0.02	0.01	0.04	1129
06:00	10.49	28.89	41.86	0.49	0.14	0.75	0.49	0.06	1.35	1.95	0.02	0.01	0.03	1136
06:30	7.26	25.76	59.65	0.49	0.12	0.75	0.34	0.07	1.20	2.78	0.02	0.01	0.03	1130
07:00	5.18	18.32	57.25	0.48	0.19	0.74	0.25	0.10	0.88	2.76	0.02	0.01	0.04	1153
07:30	5.44	12.88	56.02	0.48	0.10	0.74	0.26	0.10	0.61	2.66	0.02	0.00	0.04	1150
08:00	5.80	13.03	55.77	0.47	0.11	0.73	0.27	0.06	0.61	2.60	0.02	0.01	0.03	1135
08:30	5.61	6.86	58.78	0.47	0.13	0.72	0.26	0.03	0.32	2.72	0.02	0.01	0.03	1154
09:00	5.05	2.49	62.05	0.50	0.19	0.78	0.23	0.07	0.11	2.78	0.02	0.01	0.04	1155
09:30	5.02	3.44	55.87	0.50	0.20	0.77	0.23	0.06	0.16	2.55	0.02	0.01	0.04	1156
10:00	6.42	5.56	59.62	0.49	0.15	0.76	0.30	0.04	0.26	2.80	0.02	0.01	0.04	1161
10:30	7.16	8.61	55.75	0.49	0.12	0.76	0.33	0.05	0.40	2.60	0.02	0.01	0.04	1146
11:00	8.48	8.64	58.98	0.52	0.18	0.81	0.40	0.07	0.41	2.77	0.02	0.01	0.04	1153
11:30	5.13	3.02	58.59	0.52	0.14	0.83	0.24	0.07	0.14	2.74	0.02	0.01	0.04	1162
12:00	6.33	6.37	56.07	0.56	0.15	0.88	0.30	0.12	0.30	2.67	0.03	0.01	0.04	1129
12:30	5.26	2.47	57.08	0.60	0.16	0.95	0.24	0.09	0.11	2.55	0.03	0.01	0.04	1116
13:00	4.24	1.15	51.82	0.61	0.18	0.96	0.19	0.08	0.05	2.30	0.03	0.01	0.04	1153
13:30	7.78	12.29	49.30	0.59	0.12	0.93	0.34	0.05	0.54	2.18	0.03	0.01	0.04	1108
14:00	8.55	11.35	58.70	0.61	0.13	0.96	0.35	0.05	0.47	2.41	0.02	0.01	0.04	1128
14:30	7.08	48.33	57.62	0.62	0.15	0.97	0.29	0.09	2.01	2.39	0.03	0.01	0.04	1118
15:00	4.82	63.58	56.37	0.60	0.11	0.95	0.20	0.08	2.64	2.34	0.02	0.00	0.04	1105
15:30	4.00	46.91	56.17	0.59	0.09	0.92	0.16	0.06	1.92	2.30	0.02	0.00	0.04	1105
16:00	4.89	28.07	58.37	0.58	0.12	0.92	0.20	0.05	1.13	2.35	0.02	0.00	0.04	1120
16:30	8.25	20.47	61.31	0.58	0.13	0.92	0.34	0.04	0.85	2.55	0.02	0.01	0.04	1160
17:00	10.02	24.88	56.35	0.59	0.13	0.93	0.42	0.05	1.03	2.34	0.02	0.01	0.04	1120
17:30	7.27	10.98	56.81	0.60	0.13	0.96	0.30	0.05	0.46	2.36	0.03	0.01	0.04	1106
18:00	8.08	13.69	57.92	0.60	0.11	0.95	0.33	0.05	0.57	2.39	0.02	0.00	0.04	1126
18:30	7.97	11.81	55.61	0.61	0.08	0.96	0.32	0.05	0.47	2.23	0.02	0.00	0.04	1107
19:00	7.40	9.86	51.78	0.60	0.13	0.94	0.30	0.03	0.40	2.08	0.02	0.01	0.04	1137
19:30	5.96	8.02	56.02	0.60	0.11	0.94	0.24	0.04	0.33	2.28	0.02	0.00	0.04	1131
20:00	7.11	8.91	58.24	0.60	0.10	0.95	0.29	0.04	0.36	2.34	0.02	0.00	0.04	1130
20:30	8.16	10.73	57.92	0.59	0.11	0.94	0.34	0.04	0.44	2.39	0.02	0.00	0.04	1136
21:00	9.74	14.72	59.61	0.58	0.15	0.92	0.42	0.04	0.63	2.56	0.03	0.01	0.04	1126
21:30	6.50	5.49	60.20	0.58	0.18	0.92	0.29	0.03	0.25	2.69	0.03	0.01	0.04	1163
22:00	8.06	14.15	54.73	0.58	0.17	0.92	0.38	0.99	0.66	2.55	0.03	0.01	0.04	1165
22:30	8.31	17.32	58.55	0.60	0.15	0.94	0.38	0.07	0.78	2.65	0.03	0.01	0.04	1155
23:00	7.02	20.02	59.55	0.57	0.18	0.90	0.33	0.06	0.95	2.84	0.03	0.01	0.04	1161
23:30	6.82	14.37	58.12	0.57	0.16	0.91	0.32	0.05	0.68	2.73	0.03	0.01	0.04	1161
00:00	7.89	16.38	62.83	0.59	0.17	0.93	0.36	0.05	0.75	2.89	0.03	0.01	0.04	1143
min	4,00	1,15	41,86	0,47	0,08	0,72	0,16	0,03	0,05	1,95	0,02	0,00	0,03	1105
max	10,49	63,58	66,27	0,62	0,20	0,97	0,49	0,99	2,64	3,10	0,03	0,01	0,04	1166
moyenne	6,79	17,03	57,27	0,55	0,14	0,86								1138
Total							14,58	13,62	36,43	123,31	1,17	0,31	1,84	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	6,25			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.