



Paramètre	mesures corrigées à 11% d'O ₂ -IC 95%									Flux massique									Process
	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	CO ₂	Hg	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	CO ₂	Hg	T2S
Unité	mg/m ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	-	µg/Nm ³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min	20	60	200	30	400	30	0												
VLE max	100	20		150															
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	0,29	0,17	5,36	9,54	0,00	63,44	0,22	0,10	0,13	0,01	0,01	0,20	0,36	0,00	2,43	0,01	0,09	0,0050	1136
01:00	0,62	0,17	7,08	15,05	0,00	60,20	0,17	0,56	0,24	0,02	0,01	0,28	0,60	0,00	2,38	0,01	0,50	0,0095	1129
01:30	2,40	0,18	7,55	16,67	0,00	60,56	0,17	2,32	0,21	0,10	0,01	0,30	0,66	0,00	2,40	0,01	2,07	0,0083	1109
02:00	0,80	0,18	4,54	4,46	0,00	62,97	0,17	0,73	0,00	0,03	0,01	0,18	0,17	0,00	2,43	0,01	0,65	0,0000	1099
02:30	0,75	0,17	4,31	11,41	0,00	58,49	0,12	0,68	0,04	0,03	0,01	0,17	0,45	0,00	2,28	0,00	0,60	0,0015	1094
03:00	0,99	0,17	5,87	16,19	0,00	63,29	0,13	0,90	0,00	0,04	0,01	0,22	0,62	0,00	2,42	0,01	0,77	0,0000	1110
03:30	0,87	0,18	5,30	13,16	0,00	63,11	0,20	0,77	0,00	0,03	0,01	0,20	0,51	0,00	2,42	0,01	0,66	0,0000	1121
04:00	0,39	0,16	3,09	5,44	0,00	62,39	0,22	0,34	0,00	0,02	0,01	0,12	0,21	0,00	2,43	0,01	0,30	0,0000	1137
04:30	0,89	0,17	6,56	19,44	0,00	60,93	0,21	0,83	0,35	0,03	0,01	0,26	0,76	0,00	2,37	0,01	0,73	0,0136	1126
05:00	0,81	0,18	7,87	14,48	0,00	65,37	0,19	0,72	0,29	0,03	0,01	0,31	0,57	0,00	2,56	0,01	0,65	0,0115	1118
05:30	2,65	0,18	5,23	9,88	0,00	60,71	0,18	2,56	0,09	0,11	0,01	0,21	0,40	0,00	2,44	0,01	2,32	0,0036	1152
06:00	0,76	0,18	7,02	14,81	0,00	59,37	0,16	0,62	0,05	0,03	0,01	0,28	0,58	0,00	2,34	0,01	0,56	0,0020	1112
06:30	0,69	0,08	6,20	10,97	0,00	64,66	0,32	3,46	0,14	0,03	0,00	0,25	0,44	0,00	2,57	0,01	3,14	0,0057	1118
07:00	1,02	0,00	3,57	6,57	0,00	61,79	0,46	6,08	0,16	0,04	0,00	0,14	0,27	0,00	2,50	0,02	5,54	0,0063	1120
07:30	1,61	0,00	4,81	12,35	0,00	61,89	0,46	6,12	0,09	0,07	0,00	0,20	0,50	0,00	2,52	0,02	5,59	0,0037	1126
08:00	0,68	0,07	5,12	12,57	0,00	59,48	0,41	3,94	0,05	0,03	0,00	0,21	0,51	0,00	2,40	0,02	3,59	0,0019	1115
08:30	0,67	0,20	6,28	9,98	0,00	60,87	0,38	0,56	0,15	0,03	0,01	0,24	0,39	0,00	2,36	0,01	0,50	0,0059	1104
09:00	0,98	0,21	4,55	5,13	0,00	63,61	0,44	0,92	0,05	0,04	0,01	0,18	0,20	0,00	2,48	0,02	0,82	0,0018	1125
09:30	1,35	0,23	4,61	6,74	0,00	62,05	0,40	1,24	0,01	0,05	0,01	0,18	0,27	0,00	2,46	0,02	1,13	0,0003	1111
10:00	1,12	0,22	6,83	11,86	0,00	59,21	0,40	1,04	0,00	0,04	0,01	0,26	0,46	0,00	2,29	0,02	0,94	0,0000	1084
10:30	1,54	0,21	7,38	10,49	0,00	60,47	0,37	1,43	0,00	0,06	0,01	0,28	0,40	0,00	2,33	0,01	1,26	0,0000	1092
11:00	1,35	0,20	5,86	8,66	0,00	58,12	0,38	1,18	0,00	0,05	0,01	0,22	0,33	0,00	2,21	0,01	1,01	0,0000	1100
11:30	1,03	0,21	5,33	8,59	0,00	64,19	0,37	0,91	0,00	0,04	0,01	0,21	0,33	0,00	2,48	0,01	0,78	0,0000	1115
12:00	0,41	0,20	4,98	4,57	0,00	63,85	0,22	0,33	0,00	0,02	0,01	0,20	0,18	0,00	2,51	0,01	0,29	0,0000	1123
12:30	0,94	0,21	8,56	15,05	0,00	59,25	0,37	0,86	0,17	0,04	0,01	0,33	0,59	0,00	2,31	0,01	0,76	0,0065	1105
13:00	0,84	0,20	4,84	12,07	0,00	60,60	0,42	0,71	0,04	0,03	0,01	0,19	0,47	0,00	2,36	0,02	0,63	0,0016	1103
13:30	1,04	0,20	11,89	20,94	0,00	63,34	0,46	0,95	0,00	0,04	0,01	0,47	0,83	0,00	2,50	0,02	0,84	0,0000	1112
14:00	0,98	0,17	3,44	4,17	0,00	65,16	0,45	0,91	0,00	0,04	0,01	0,14	0,16	0,00	2,55	0,02	0,83	0,0000	1122
14:30	0,67	0,19	3,87	10,25	0,00	60,75	0,32	0,59	0,00	0,03	0,01	0,15	0,40	0,00	2,38	0,01	0,53	0,0000	1109
15:00	1,79	0,18	3,31	6,95	0,00	61,07	0,35	1,72	0,00	0,07	0,01	0,13	0,28	0,00	2,43	0,01	1,55	0,0000	1119
15:30	1,60	0,22	5,23	17,70	0,00	63,88	0,38	1,55	0,00	0,06	0,01	0,21	0,70	0,00	2,54	0,01	1,39	0,0000	1119
16:00	2,95	0,20	7,06	18,86	0,00	61,21	0,40	2,86	0,00	0,12	0,01	0,28	0,75	0,00	2,45	0,02	2,58	0,0000	1117
16:30	1,19	0,20	7,12	17,16	0,00	59,87	0,35	1,14	0,02	0,05	0,01	0,28	0,67	0,00	2,34	0,01	1,01	0,0009	1098
17:00	1,21	0,20	13,14	29,43	0,00	65,34	0,45	1,17	0,07	0,05	0,01	0,52	1,15	0,00	2,56	0,02	1,03	0,0028	1113
17:30	1,82	0,18	3,09	5,90	0,00	61,16	0,34	1,77	0,00	0,07	0,01	0,12	0,24	0,00	2,47	0,01	1,58	0,0000	1144
18:00	1,12	0,19	6,26	16,48	0,00	62,74	0,27	1,08	0,00	0,04	0,01	0,25	0,66	0,00	2,50	0,01	0,97	0,0000	1133
18:30	0,56	0,08	4,55	10,50	0,00	62,84	0,39	3,38	0,05	0,02	0,00	0,18	0,42	0,00	2,52	0,02	3,07	0,0021	1127
19:00	2,26	0,18	7,28	20,63	0,00	56,21	0,37	2,68	0,00	0,09	0,01	0,29	0,83	0,00	2,27	0,01	2,44	0,0000	1113
19:30	1,39	0,22	6,14	14,86	0,00	62,81	0,31	1,18	0,00	0,06	0,01	0,25	0,59	0,00	2,51	0,01	1,07	0,0000	1107
20:00	0,95	0,20	7,39	17,49	0,00	62,96	0,23	0,90	0,00	0,04	0,01	0,29	0,68	0,00	2,46	0,01	0,80	0,0000	1107
20:30	0,36	0,19	5,16	8,95	0,00	65,06	0,34	0,24	0,00	0,01	0,01	0,20	0,35	0,00	2,58	0,01	0,22	0,0000	1142
21:00	0,90	0,25	5,05	16,38	0,00	58,01	0,24	0,84	0,00	0,04	0,01	0,20	0,65	0,00	2,29	0,01	0,75	0,0000	1119
21:30	1,41	0,29	6,28	12,80	0,00	61,96	0,37	1,36	0,00	0,06	0,01	0,25	0,51	0,00	2,46	0,01	1,22	0,0000	1120
22:00	0,88	0,24	4,99	10,72	0,00	59,58	0,26	0,82	0,00	0,03	0,01	0,19	0,41	0,00	2,30	0,01	0,74	0,0000	1116
22:30	0,76	0,26	5,71	11,08	0,00	62,70	0,31	0,72	0,00	0,03	0,01	0,22	0,42	0,00	2,39	0,01	0,63	0,0000	1100
23:00	0,70	0,24	4,63	8,03	0,00	62,50	0,34	0,60	0,00	0,03	0,01	0,18	0,31	0,00	2,39	0,01	0,53	0,0000	1112
23:30	6,24	0,25	3,74	4,94	0,00	62,39	0,41	6,00	0,00	0,25	0,01	0,15	0,20	0,00	2,49	0,02	5,39	0,0000	1143
00:00	1,44	0,25	4,74	10,72	0,00	61,48	0,27	1,36	0,00	0,06	0,01	0,19	0,42	0,00	2,43	0,01	1,23	0,0000	1115
Min	0,29	0,00	3,09	4,17	0,00	56,21	0,12	0,10	0,00	0,01	0,00	0,12	0,16	0,00	2,21	0,00	0,09	0,0000	1084
Max	6,24	0,29	13,14	29,43	0,00	65,37	0,46	6,12	0,35	0,25	0,01	0,52	1,15	0,00	2,58	0,02	5,59	0,0136	1152
	1,22	0,19	5,81	12,11	0,00	61,75	0,32	1,54	0,05	2,32	0,35	10,95	22,86	0,00	116,49	0,60	66,30	0,0944	1116
	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃												

Synthèse des dépasse. & Indispo.	seuil	CO	COT	HCL	SO ₂	NOx	NH ₃	POUSSIÈRES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:30	00:00	00:00	00:00		00:00		00:30
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépasse VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépasse VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. Indisponibilité AMS journalier	/				00:00			00:00	00:00	
Compt. Indisponibilité AMS annuel	/				00:00			00:00	00:00	
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel				100,00					
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel				99,90					
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	0	0	0	0	0	0	0	