



mesures corrigées à 11% d'O2 -IC 95%										Flux massique									Process
Paramètre	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	Res1	Hg	T2S
Unité	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	-	µg/Nm³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	Foyer
VLE 30 min		20	60	200	30	400													°C
VLE max	100	20			150														
VLE jour	45	9	9	40	5	80	25			86.00	17.00	17.00	77.00	10.00	154.00	48.00	0.00	0.00	
Seuils min																			850
00:30	0.43	0.06	4.69	12.62	0.00	62.71	0.28	6.01	0.00	0.02	0.00	0.19	0.51	0.00	2.52	0.01	5.46	0.0002	1143
01:00	0.46	0.05	4.09	7.76	0.00	63.22	0.25	5.99	0.02	0.02	0.00	0.16	0.31	0.00	2.54	0.01	5.46	0.0010	1142
01:30	0.03	0.07	4.17	9.33	0.00	59.68	0.24	5.94	0.04	0.00	0.00	0.17	0.37	0.00	2.39	0.01	5.42	0.0016	1137
02:00	1.61	0.08	5.65	16.58	0.00	60.69	0.23	5.97	0.08	0.06	0.00	0.23	0.67	0.00	2.44	0.01	5.43	0.0034	1122
02:30	0.58	0.07	3.89	6.23	0.00	63.93	0.25	5.95	0.30	0.02	0.00	0.16	0.25	0.00	2.56	0.01	5.40	0.0121	1154
03:00	0.86	0.07	4.97	14.10	0.00	58.34	0.24	6.01	0.08	0.03	0.00	0.20	0.57	0.00	2.36	0.01	5.47	0.0032	1139
03:30	0.40	0.07	4.29	7.38	0.00	63.35	0.22	5.97	0.30	0.02	0.00	0.17	0.30	0.00	2.53	0.01	5.44	0.0118	1128
04:00	0.94	0.06	3.99	8.78	0.00	61.84	0.26	5.95	0.78	0.04	0.00	0.16	0.35	0.00	2.49	0.01	5.42	0.0314	1138
04:30	0.49	0.04	4.36	9.24	0.00	60.69	0.23	6.04	0.97	0.02	0.00	0.18	0.38	0.00	2.47	0.01	5.50	0.0395	1147
05:00	0.76	0.03	3.97	8.79	0.00	62.26	0.23	6.03	0.15	0.03	0.00	0.16	0.36	0.00	2.55	0.01	5.50	0.0060	1141
05:30	0.16	0.02	4.20	9.38	0.00	61.36	0.23	5.97	0.04	0.01	0.00	0.17	0.38	0.00	2.48	0.01	5.45	0.0015	1141
06:00	1.01	0.16	4.21	7.52	0.01	64.34	0.44	3.20	0.04	0.04	0.01	0.16	0.29	0.00	2.48	0.02	2.92	0.0015	1140
06:30	1.32	0.13	5.21	13.92	0.01	59.41	0.46	3.98	0.00	0.05	0.01	0.21	0.55	0.00	2.36	0.02	3.64	0.0000	1129
07:00	0.86	0.03	3.98	7.03	0.01	62.43	0.34	5.83	5.12	0.03	0.00	0.16	0.28	0.00	2.52	0.01	5.33	0.2064	1137
07:30	0.91	0.03	5.76	14.57	0.01	60.52	0.35	5.84	1.35	0.04	0.00	0.23	0.59	0.00	2.46	0.01	5.33	0.0551	1134
08:00	0.25	0.03	3.82	7.20	0.00	59.88	0.33	5.74	0.81	0.01	0.00	0.15	0.29	0.00	2.39	0.01	5.24	0.0321	1120
08:30	11.31	0.53	3.84	7.46	0.00	63.66	0.32	5.64	1.24	0.45	0.02	0.15	0.30	0.00	2.52	0.01	5.15	0.0490	1119
09:00	1.02	0.03	4.67	10.24	0.00	61.53	0.33	5.70	0.15	0.04	0.00	0.18	0.41	0.00	2.44	0.01	5.20	0.0060	1120
09:30	1.84	0.03	3.86	7.26	0.00	59.50	0.31	5.58	0.04	0.07	0.00	0.15	0.28	0.00	2.31	0.01	5.10	0.0015	1102
10:00	1.46	0.03	4.83	10.58	0.00	62.42	0.33	5.75	0.04	0.06	0.00	0.19	0.42	0.00	2.47	0.01	5.25	0.0015	1120
10:30	1.60	0.03	4.14	6.96	0.00	58.86	0.29	5.77	0.00	0.06	0.00	0.16	0.27	0.00	2.30	0.01	5.26	0.0000	1112
11:00	3.31	0.04	4.38	9.34	0.00	63.94	0.36	5.92	0.02	0.13	0.00	0.18	0.38	0.00	2.58	0.01	5.40	0.0010	1120
11:30	2.10	0.03	4.76	10.50	0.00	60.41	0.32	5.93	0.04	0.08	0.00	0.19	0.42	0.00	2.43	0.01	5.41	0.0015	1119
12:00	1.26	0.02	4.13	6.30	0.00	63.57	0.34	5.94	22.51	0.05	0.00	0.17	0.25	0.00	2.57	0.01	5.42	0.9103	1130
12:30	1.65	0.03	4.47	9.95	0.00	58.53	0.29	5.84	27.03	0.07	0.00	0.18	0.40	0.00	2.35	0.01	5.35	1.0850	1115
13:00	3.16	0.02	6.30	15.77	0.00	63.49	0.34	5.94	22.09	0.13	0.00	0.26	0.65	0.00	2.61	0.01	5.46	0.9071	1108
13:30	5.78	0.02	4.39	5.98	0.00	63.56	0.33	5.94	16.65	0.24	0.00	0.18	0.24	0.00	2.59	0.01	5.46	0.6777	1125
14:00	0.98	0.00	2.80	2.87	0.04	58.20	0.33	5.66	34.99	0.04	0.00	0.11	0.11	0.00	2.29	0.01	5.24	1.3752	1136
14:30	1.42	0.00	4.16	7.91	0.10	62.28	0.32	5.69	68.52	0.05	0.00	0.16	0.30	0.00	2.37	0.01	5.10	2.6038	1087
15:00	1.73	0.00	5.49	11.99	0.18	59.80	0.31	5.77	66.92	0.07	0.00	0.21	0.46	0.01	2.31	0.01	5.15	2.5813	1098
15:30	1.39	0.00	9.13	15.84	0.30	62.05	0.31	5.83	66.20	0.05	0.00	0.35	0.61	0.01	2.38	0.01	5.17	2.5428	1094
16:00	1.27	0.00	10.51	15.73	0.41	62.77	0.30	5.85	66.15	0.05	0.00	0.41	0.61	0.02	2.45	0.01	5.21	2.5779	1102
16:30	1.56	0.00	2.55	1.61	0.55	59.81	0.31	5.65	68.06	0.06	0.00	0.10	0.06	0.02	2.31	0.01	5.14	2.6256	1092
17:00	2.78	0.01	2.32	6.13	0.65	51.97	0.31	5.86	60.51	0.11	0.00	0.09	0.24	0.02	2.00	0.01	5.13	2.3260	1087
17:30	1.55	0.00	1.23	1.85	0.69	67.08	0.32	5.88	27.97	0.06	0.00	0.05	0.07	0.03	2.55	0.01	5.08	1.0634	1095
18:00	0.87	0.12	1.08	1.30	0.65	61.02	0.26	2.90	20.47	0.03	0.00	0.04	0.05	0.02	2.26	0.01	2.50	0.7591	1112
18:30	1.54	0.08	0.83	1.37	0.67	63.40	0.34	3.96	17.15	0.06	0.00	0.03	0.05	0.02	2.36	0.01	3.49	0.6377	1124
19:00	2.18	0.00	0.51	1.54	0.68	60.32	0.32	5.97	13.00	0.09	0.00	0.02	0.06	0.03	2.37	0.01	5.37	0.5118	1127
19:30	4.15	0.24	0.89	4.70	0.71	62.49	0.48	4.61	16.33	0.16	0.01	0.03	0.18	0.03	2.35	0.02	4.16	0.6140	1103
20:00	4.01	0.40	2.29	10.39	0.68	61.28	0.58	3.61	16.50	0.15	0.02	0.09	0.40	0.03	2.34	0.02	3.34	0.6304	1107
20:30	3.49	0.42	5.11	34.43	0.58	72.42	0.79	3.21	7.01	0.13	0.02	0.19	1.29	0.02	2.72	0.03	2.86	0.2630	1097
21:00	3.04	0.40	5.01	23.20	0.42	95.43	0.67	2.80	15.63	0.11	0.01	0.19	0.86	0.02	3.53	0.02	2.46	0.5784	1104
21:30	3.44	0.38	7.36	28.99	0.38	52.82	0.71	3.19	13.26	0.13	0.01	0.28	1.09	0.01	1.98	0.03	2.81	0.4970	1105
22:00	1.99	0.35	5.40	12.79	0.38	62.01	0.76	1.80	13.11	0.07	0.01	0.20	0.47	0.01	2.27	0.03	1.59	0.4809	1105
22:30	2.28	0.33	4.11	9.14	0.26	59.32	0.74	2.08	14.64	0.09	0.01	0.15	0.34	0.01	2.22	0.03	1.86	0.5477	1111
23:00	2.72	0.33	4.76	11.39	0.25	61.56	0.62	2.51	11.89	0.10	0.01	0.18	0.43	0.01	2.34	0.02	2.25	0.4518	1115
23:30	2.72	0.34	3.86	6.17	0.20	65.53	0.52	2.49	10.67	0.10	0.01	0.15	0.24	0.01	2.50	0.02	2.27	0.4078	1123
00:00	1.72	0.46	8.25	21.17	0.22	60.20	0.64	1.57	8.59	0.06	0.02	0.31	0.79	0.01	2.24	0.02	1.39	0.3190	1108
Min	0.03	0.00	0.51	1.30	0.00	51.97	0.22	1.57	0.00	0.00	0.00	0.02	0.05	0.00	1.98	0.01	1.39	0.0000	1087
Max	11.31	0.53	10.51	34.43	0.71	95.43	0.79	6.04	68.52	0.45	0.02	0.41	1.29	0.03	3.53	0.03	5.50	2.6256	1154
24h Moyenne	1.93	0.12	4.35	10.24	0.19	62.21	0.38	5.03	15.36	0.30	0.22	0.18	0.34	0.03	2.44	0.02	2.48	0.4419	1119

Synthèse des dépassements & indisponibilité	seuil	CO	COT	HCL	SO2	NOx	NH3	POUSSIÈRES	Hg	Global	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00	00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:30	00:00	00:00	00:00		00:00		00:30	00:00
Compt. dépassement VLE 24h journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24h annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Nbr. dépassement VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Compt. indisponibilité AMS journalier	/							00:00		00:00	
Compt. indisponibilité AMS annuel	/							00:00		00:00	
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cumul annuel										
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cumul annuel										
Nombre moyenne jour invalide par jour	/	0	0	0	0	0	0	0	0		
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	0	0	0	0	0	0	0		

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.