

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Pouss ières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	5,61	23,23	69,13	0,22	0,23	0,10	0,25	0,04	1,04	3,09	0,01	0,01	0,00	1121
01:00	4,44	13,34	66,52	0,22	0,22	0,10	0,20	0,08	0,60	3,01	0,01	0,01	0,00	1113
01:30	4,77	40,60	65,66	0,22	0,22	0,10	0,21	0,05	1,82	2,94	0,01	0,01	0,00	1117
02:00	4,25	34,62	60,88	0,22	0,21	0,10	0,19	0,05	1,53	2,68	0,01	0,01	0,00	1116
02:30	6,54	27,57	67,75	0,22	0,21	0,08	0,29	0,05	1,22	3,00	0,01	0,01	0,00	1128
03:00	7,74	39,91	73,70	0,21	0,24	0,09	0,35	0,06	1,83	3,37	0,01	0,01	0,00	1141
03:30	4,70	62,36	60,15	0,22	0,17	0,06	0,21	0,06	2,80	2,70	0,01	0,01	0,00	1101
04:00	2,82	22,42	62,28	0,22	0,22	0,00	0,12	0,06	0,97	2,69	0,01	0,01	0,00	1119
04:30	3,11	18,24	72,35	0,22	0,20	0,00	0,14	0,05	0,80	3,18	0,01	0,01	0,00	1133
05:00	6,09	30,93	67,75	0,22	0,23	0,00	0,27	0,06	1,39	3,06	0,01	0,01	0,00	1118
05:30	7,51	36,94	63,36	0,21	0,22	0,00	0,34	0,04	1,69	2,89	0,01	0,01	0,00	1113
06:00	6,06	35,13	68,09	0,22	0,19	0,00	0,27	0,05	1,55	3,01	0,01	0,01	0,00	1122
06:30	7,21	33,39	69,21	0,22	0,17	0,00	0,32	0,03	1,47	3,05	0,01	0,01	0,00	1131
07:00	8,20	22,06	62,63	0,19	0,19	0,00	0,37	0,04	0,99	2,80	0,01	0,01	0,00	1112
07:30	7,89	20,32	62,98	0,06	0,24	0,00	0,37	0,08	0,96	2,97	0,00	0,01	0,00	1145
08:00	8,17	23,25	56,73	0,06	0,34	0,00	0,40	0,05	1,13	2,75	0,00	0,02	0,00	1137
08:30	6,98	15,27	58,16	0,07	0,26	0,00	0,34	0,06	0,73	2,79	0,00	0,01	0,00	1119
09:00	7,91	22,20	58,47	0,07	0,28	0,00	0,38	0,07	1,07	2,82	0,00	0,01	0,00	1122
09:30	7,95	27,10	58,07	0,07	0,33	0,00	0,38	0,07	1,31	2,81	0,00	0,02	0,00	1136
10:00	6,92	36,22	58,73	0,07	0,30	0,00	0,33	0,05	1,71	2,77	0,00	0,01	0,00	1133
10:30	6,30	22,36	55,36	0,06	0,33	0,00	0,31	0,07	1,10	2,71	0,00	0,02	0,00	1126
11:00	7,69	18,31	60,46	0,07	0,30	0,00	0,37	0,06	0,88	2,90	0,00	0,01	0,00	1136
11:30	7,51	15,05	55,97	0,06	0,31	0,00	0,37	0,05	0,73	2,72	0,00	0,02	0,00	1140
12:00	7,93	14,75	58,09	0,07	0,36	0,00	0,38	0,11	0,71	2,81	0,00	0,02	0,00	1123
12:30	7,34	16,85	58,65	0,07	0,38	0,00	0,35	0,07	0,81	2,83	0,00	0,02	0,00	1125
13:00	7,83	11,94	56,09	0,07	0,36	0,00	0,36	0,06	0,54	2,55	0,00	0,02	0,00	1071
13:30	6,77	9,55	59,31	0,07	0,39	0,00	0,31	0,05	0,43	2,70	0,00	0,02	0,00	1149
14:00	7,11	8,51	58,14	0,07	0,44	0,00	0,32	0,06	0,39	2,65	0,00	0,02	0,00	1129
14:30	8,58	14,53	57,19	0,07	0,42	0,00	0,41	0,07	0,69	2,70	0,00	0,02	0,00	1121
15:00	8,29	11,21	58,56	0,07	0,37	0,00	0,39	0,06	0,53	2,77	0,00	0,02	0,00	1117
15:30	7,86	11,88	56,26	0,07	0,38	0,00	0,36	0,06	0,55	2,61	0,00	0,02	0,00	1095
16:00	7,38	12,23	60,53	0,07	0,38	0,00	0,35	0,09	0,58	2,85	0,00	0,02	0,00	1121
16:30	7,50	11,62	58,41	0,07	0,38	0,00	0,35	0,08	0,54	2,71	0,00	0,02	0,00	1108
17:00	7,20	11,72	58,35	0,07	0,39	0,00	0,34	0,07	0,55	2,75	0,00	0,02	0,00	1103
17:30	7,29	9,49	58,85	0,07	0,44	0,00	0,34	0,07	0,44	2,71	0,00	0,02	0,00	1117
18:00	7,39	12,28	57,63	0,13	0,39	0,05	0,34	0,06	0,57	2,67	0,01	0,02	0,00	1096
18:30	6,77	10,13	69,14	0,21	0,42	0,11	0,31	0,07	0,46	3,13	0,01	0,02	0,00	1103
19:00	7,50	11,71	65,57	0,18	0,41	0,08	0,35	0,07	0,54	3,04	0,01	0,02	0,00	1094
19:30	7,88	8,36	61,07	0,07	0,43	0,00	0,37	0,06	0,39	2,83	0,00	0,02	0,00	1128
20:00	7,14	7,80	56,46	0,07	0,45	0,00	0,33	0,07	0,36	2,58	0,00	0,02	0,00	1095
20:30	7,34	7,17	57,93	0,07	0,42	0,00	0,33	0,08	0,32	2,61	0,00	0,02	0,00	1108
21:00	7,67	7,70	56,42	0,07	0,43	0,00	0,35	0,06	0,35	2,59	0,00	0,02	0,00	1105
21:30	7,97	10,61	60,44	0,08	0,47	0,00	0,37	0,06	0,49	2,81	0,00	0,02	0,00	1122
22:00	7,01	10,99	70,40	0,21	0,27	0,10	0,31	0,07	0,49	3,15	0,01	0,01	0,00	1110
22:30	7,83	15,78	73,94	0,19	0,30	0,10	0,36	0,06	0,73	3,42	0,01	0,01	0,00	1122
23:00	6,73	11,99	74,18	0,20	0,32	0,10	0,31	0,05	0,55	3,38	0,01	0,01	0,00	1118
23:30	6,87	16,46	71,94	0,20	0,31	0,10	0,32	0,07	0,76	3,31	0,01	0,01	0,00	1126
00:00	7,55	37,84	77,50	0,19	0,28	0,10	0,35	0,06	1,74	3,56	0,01	0,01	0,00	1147
min	2,82	7,17	55,36	0,06	0,17	0,00	0,12	0,03	0,32	2,55	0,00	0,01	0,00	1071
max	8,58	62,36	77,50	0,22	0,47	0,11	0,41	0,11	2,80	3,56	0,01	0,02	0,00	1149
moyenne	6,94	19,87	62,61	0,13	0,32	0,03								1120
Total							15,42	8,78	43,82	138,43	0,29	0,70	0,06	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			100,00	3,95			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.