

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	3,85	4,89	56,32	0,64	0,21	1,04	0,17	0,04	0,22	2,48	0,03	0,01	0,05	1151
01:00	6,03	17,60	58,39	0,64	0,25	1,05	0,27	0,04	0,80	2,66	0,03	0,01	0,05	1175
01:30	8,26	14,72	58,84	0,67	0,20	1,10	0,37	0,03	0,67	2,67	0,03	0,01	0,05	1166
02:00	5,65	10,60	57,91	0,70	0,25	1,14	0,25	0,05	0,48	2,60	0,03	0,01	0,05	1174
02:30	5,54	17,28	57,36	0,68	0,20	1,12	0,25	0,03	0,78	2,58	0,03	0,01	0,05	1149
03:00	7,38	19,36	58,86	0,69	0,22	1,12	0,33	0,06	0,88	2,67	0,03	0,01	0,05	1167
03:30	5,99	11,75	57,36	0,69	0,25	1,14	0,28	0,05	0,54	2,65	0,03	0,01	0,05	1160
04:00	5,76	13,37	59,87	0,71	0,24	1,18	0,26	0,08	0,61	2,73	0,03	0,01	0,05	1144
04:30	5,76	14,08	58,74	0,72	0,22	1,18	0,27	0,07	0,66	2,74	0,03	0,01	0,06	1139
05:00	5,31	13,37	59,54	0,56	0,24	1,24	0,25	0,07	0,63	2,82	0,03	0,01	0,06	1157
05:30	6,12	16,03	63,44	0,57	0,23	1,53	0,28	0,06	0,73	2,89	0,03	0,01	0,07	1147
06:00	6,34	8,81	69,79	0,22	0,22	1,42	0,28	0,06	0,38	3,03	0,01	0,01	0,06	1149
06:30	4,87	15,27	65,79	0,51	0,21	1,38	0,22	0,07	0,68	2,92	0,02	0,01	0,06	1144
07:00	7,80	18,35	59,32	0,58	0,20	1,23	0,36	0,04	0,84	2,71	0,03	0,01	0,06	1147
07:30	6,62	12,39	57,82	0,71	0,27	1,16	0,30	0,05	0,55	2,58	0,03	0,01	0,05	1150
08:00	5,17	13,93	57,65	0,71	0,24	1,16	0,24	0,04	0,64	2,65	0,03	0,01	0,05	1155
08:30	6,13	14,06	58,40	0,73	0,24	1,18	0,28	0,04	0,64	2,64	0,03	0,01	0,05	1134
09:00	5,84	13,36	59,35	0,71	0,24	1,17	0,27	0,05	0,61	2,73	0,03	0,01	0,05	1146
09:30	6,37	12,66	56,40	0,72	0,25	1,18	0,28	0,06	0,56	2,52	0,03	0,01	0,05	1134
10:00	7,07	11,55	58,23	0,65	0,28	1,06	0,33	0,05	0,55	2,76	0,03	0,01	0,05	1173
10:30	5,48	15,74	54,41	0,64	0,23	1,01	0,25	0,05	0,72	2,49	0,03	0,01	0,05	1123
11:00	5,30	9,89	58,24	0,61	0,27	0,95	0,23	0,05	0,43	2,53	0,03	0,01	0,04	1145
11:30	6,27	19,14	59,45	0,58	0,24	0,92	0,28	0,04	0,85	2,63	0,03	0,01	0,04	1151
12:00	7,08	8,30	58,47	0,59	0,27	0,92	0,31	0,04	0,36	2,56	0,03	0,01	0,04	1148
12:30	5,62	8,23	57,09	0,53	0,24	0,82	0,25	0,05	0,36	2,51	0,02	0,01	0,04	1146
13:00	5,70	11,12	58,39	0,49	0,24	0,74	0,26	0,04	0,50	2,61	0,02	0,01	0,03	1161
13:30	4,99	9,24	57,79	0,42	0,26	0,61	0,22	0,03	0,41	2,55	0,02	0,01	0,03	1141
14:00	6,71	14,55	54,64	0,40	0,25	0,59	0,29	0,04	0,63	2,38	0,02	0,01	0,03	1139
14:30	8,39	11,31	60,29	0,37	0,27	0,53	0,38	0,05	0,51	2,70	0,02	0,01	0,02	1163
15:00	5,98	8,70	57,24	0,37	0,26	0,54	0,26	0,10	0,39	2,53	0,02	0,01	0,02	1168
15:30	4,38	10,95	59,48	0,42	0,28	0,62	0,20	0,08	0,51	2,75	0,02	0,01	0,03	1145
16:00	6,45	24,62	56,71	0,39	0,25	0,58	0,29	0,05	1,09	2,52	0,02	0,01	0,03	1149
16:30	7,47	22,75	55,95	0,43	0,23	0,65	0,34	0,05	1,02	2,51	0,02	0,01	0,03	1130
17:00	5,55	15,71	61,49	0,42	0,26	0,88	0,25	0,06	0,69	2,72	0,02	0,01	0,04	1145
17:30	5,32	12,07	68,20	0,54	0,37	1,48	0,23	0,05	0,51	2,89	0,02	0,02	0,06	1114
18:00	5,69	18,77	66,80	0,22	0,37	1,52	0,25	0,07	0,84	2,98	0,01	0,02	0,07	1170
18:30	7,69	19,74	64,58	0,58	0,23	1,41	0,33	0,04	0,83	2,73	0,02	0,01	0,06	1137
19:00	5,30	10,98	59,56	0,59	0,26	1,24	0,23	0,04	0,48	2,62	0,03	0,01	0,05	1135
19:30	5,86	19,53	58,50	0,80	0,24	1,30	0,26	0,04	0,87	2,61	0,04	0,01	0,06	1135
20:00	6,25	13,94	56,02	0,82	0,25	1,33	0,28	0,05	0,63	2,52	0,04	0,01	0,06	1144
20:30	6,56	18,32	58,21	0,80	0,19	1,32	0,29	0,04	0,82	2,60	0,04	0,01	0,06	1144
21:00	8,77	17,06	56,34	0,80	0,23	1,29	0,39	0,04	0,75	2,49	0,04	0,01	0,06	1159
21:30	4,73	6,05	58,27	0,79	0,24	1,28	0,21	0,03	0,27	2,61	0,04	0,01	0,06	1151
22:00	4,61	15,59	56,91	0,84	0,24	1,37	0,20	0,06	0,69	2,53	0,04	0,01	0,06	1146
22:30	7,14	19,43	59,95	0,87	0,25	1,42	0,32	0,05	0,87	2,69	0,04	0,01	0,06	1154
23:00	7,69	22,95	55,08	0,89	0,20	1,44	0,35	0,05	1,06	2,54	0,04	0,01	0,07	1138
23:30	10,19	20,88	56,79	0,90	0,18	1,49	0,44	0,02	0,91	2,48	0,04	0,01	0,06	1128
00:00	9,58	18,78	57,17	0,93	0,20	1,53	0,42	0,04	0,82	2,50	0,04	0,01	0,07	1149
min	3,85	4,89	54,41	0,22	0,18	0,53	0,17	0,02	0,22	2,38	0,01	0,01	0,02	1114
max	10,19	24,62	69,79	0,93	0,37	1,53	0,44	0,10	1,09	3,03	0,04	0,02	0,07	1175
moyenne	6,30	14,54	58,99	0,62	0,24	1,12								1150
Total							13,55	7,74	31,28	126,82	1,34	0,52	2,40	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	3,59			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.