

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Classe	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Ligne 1														
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	8,58	26,77	58,72	0,24	0,28	0,32	0,41	0,06	1,28	2,80	0,01	0,01	0,02	1130
01:00	7,62	21,99	54,70	0,24	0,26	0,31	0,36	0,10	1,05	2,61	0,01	0,01	0,01	1124
01:30	5,84	8,74	63,39	0,21	0,26	0,27	0,27	0,05	0,41	2,96	0,01	0,01	0,01	1139
02:00	6,67	22,69	52,75	0,26	0,23	0,34	0,32	0,05	1,08	2,51	0,01	0,01	0,02	1123
02:30	6,21	23,79	61,71	0,24	0,26	0,30	0,29	0,05	1,12	2,91	0,01	0,01	0,01	1134
03:00	5,00	12,85	58,76	0,23	0,25	0,28	0,24	0,07	0,61	2,79	0,01	0,01	0,01	1156
03:30	4,40	9,19	58,43	0,25	0,24	0,33	0,21	0,06	0,43	2,76	0,01	0,01	0,02	1137
04:00	5,63	10,94	55,13	0,29	0,29	0,39	0,26	0,10	0,50	2,53	0,01	0,01	0,02	1098
04:30	6,28	13,32	58,23	0,28	0,35	0,38	0,31	0,07	0,65	2,85	0,01	0,02	0,02	1160
05:00	6,54	11,69	59,75	0,29	0,35	0,39	0,31	0,06	0,55	2,83	0,01	0,02	0,02	1144
05:30	6,02	11,70	62,01	0,25	0,39	0,27	0,29	0,06	0,56	2,95	0,01	0,02	0,01	1115
06:00	5,06	9,71	67,04	0,26	0,38	0,23	0,23	0,06	0,44	3,07	0,01	0,02	0,01	1122
06:30	5,39	9,87	68,71	0,25	0,38	0,24	0,25	0,07	0,45	3,15	0,01	0,02	0,01	1124
07:00	6,27	9,37	66,72	0,25	0,37	0,31	0,29	0,06	0,44	3,11	0,01	0,02	0,01	1147
07:30	8,62	8,33	56,25	0,25	0,34	0,34	0,41	0,06	0,39	2,67	0,01	0,02	0,02	1140
08:00	8,77	13,13	57,26	0,24	0,36	0,31	0,42	0,05	0,62	2,71	0,01	0,02	0,01	1137
08:30	6,95	14,15	53,94	0,25	0,35	0,32	0,33	0,40	0,68	2,59	0,01	0,02	0,02	1154
09:00	5,79	4,38	61,40	0,26	0,37	0,34	0,28	0,09	0,21	2,93	0,01	0,02	0,02	1140
09:30	5,19	5,12	57,28	0,28	0,41	0,38	0,24	0,07	0,24	2,70	0,01	0,02	0,02	1128
10:00	7,83	8,25	58,85	0,28	0,43	0,39	0,37	0,06	0,39	2,79	0,01	0,02	0,02	1122
10:30	11,29	12,85	58,14	0,29	0,41	0,39	0,52	0,06	0,59	2,68	0,01	0,02	0,02	1115
11:00	8,14	6,81	59,08	0,27	0,34	0,37	0,36	0,07	0,30	2,64	0,01	0,02	0,02	1130
11:30	4,61	4,64	70,33	0,25	0,38	0,38	0,20	0,05	0,21	3,12	0,01	0,02	0,02	1154
12:00	5,55	10,94	63,69	0,24	0,37	0,36	0,25	0,04	0,49	2,88	0,01	0,02	0,02	1164
12:30	5,30	7,12	71,80	0,23	0,37	0,36	0,24	0,06	0,32	3,20	0,01	0,02	0,02	1125
13:00	6,48	8,67	62,34	0,22	0,35	0,35	0,30	0,04	0,40	2,87	0,01	0,02	0,02	1144
13:30	7,11	8,13	68,93	0,23	0,29	0,35	0,34	0,18	0,39	3,27	0,01	0,01	0,02	1166
14:00	6,54	7,15	68,33	0,26	0,36	0,37	0,30	0,06	0,33	3,13	0,01	0,02	0,02	1148
14:30	6,29	13,65	65,79	0,25	0,35	0,37	0,29	0,07	0,63	3,04	0,01	0,02	0,02	1127
15:00	5,00	11,40	65,22	0,23	0,37	0,36	0,24	0,07	0,54	3,10	0,01	0,02	0,02	1156
15:30	4,41	7,93	60,48	0,24	0,36	0,38	0,20	0,06	0,36	2,77	0,01	0,02	0,02	1124
16:00	6,56	13,04	66,00	0,26	0,37	0,38	0,29	0,05	0,58	2,96	0,01	0,02	0,02	1110
16:30	7,11	8,05	66,26	0,26	0,33	0,38	0,30	0,04	0,34	2,81	0,01	0,01	0,02	1118
17:00	6,81	7,48	63,78	0,27	0,32	0,38	0,28	0,05	0,31	2,64	0,01	0,01	0,02	1141
17:30	6,21	9,72	65,90	0,29	0,39	0,37	0,25	0,06	0,39	2,68	0,01	0,02	0,02	1147
18:00	6,98	9,64	67,45	0,28	0,34	0,36	0,29	0,03	0,40	2,83	0,01	0,01	0,02	1152
18:30	7,43	10,68	64,61	0,30	0,38	0,37	0,32	0,03	0,46	2,76	0,01	0,02	0,02	1131
19:00	7,30	7,76	69,10	0,28	0,35	0,37	0,32	0,06	0,34	3,02	0,01	0,02	0,02	1165
19:30	6,57	3,51	57,30	0,29	0,44	0,39	0,30	0,06	0,16	2,64	0,01	0,02	0,02	1146
20:00	7,88	7,92	57,26	0,29	0,44	0,38	0,37	0,06	0,37	2,68	0,01	0,02	0,02	1146
20:30	7,14	5,75	58,47	0,28	0,46	0,38	0,33	0,07	0,26	2,66	0,01	0,02	0,02	1137
21:00	7,12	7,50	55,89	0,29	0,46	0,40	0,32	0,06	0,33	2,49	0,01	0,02	0,02	1119
21:30	6,54	4,46	59,16	0,30	0,44	0,41	0,28	0,07	0,19	2,56	0,01	0,02	0,02	1112
22:00	6,31	2,12	50,81	0,32	0,45	0,43	0,25	0,09	0,09	2,05	0,01	0,02	0,02	1086
22:30	8,26	4,09	62,00	0,30	0,41	0,41	0,36	0,06	0,18	2,67	0,01	0,02	0,02	1103
23:00	8,66	5,67	58,97	0,29	0,41	0,38	0,38	0,04	0,25	2,59	0,01	0,02	0,02	1127
23:30	8,37	8,43	56,59	0,29	0,41	0,38	0,39	0,07	0,39	2,61	0,01	0,02	0,02	1139
00:00	9,99	11,62	61,75	0,28	0,41	0,37	0,48	0,06	0,56	2,97	0,01	0,02	0,02	1149
min	4,40	2,12	50,81	0,21	0,23	0,23	0,20	0,03	0,09	2,05	0,01	0,01	0,01	1086
max	11,29	26,77	71,80	0,32	0,46	0,43	0,52	0,40	1,28	3,27	0,01	0,02	0,02	1166
moyenne	6,76	10,06	61,38	0,26	0,36	0,35								1137
Total							14,83	9,76	22,28	134,52	0,58	0,79	0,78	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			100,00	4,42			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.