

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	5,71	3,84	60,77	0,75	0,15	1,19	0,26	0,08	0,18	2,81	0,03	0,01	0,05	1144
01:00	4,27	3,96	58,26	0,74	0,14	1,17	0,20	0,06	0,18	2,68	0,03	0,01	0,05	1131
01:30	3,66	1,78	57,17	0,76	0,14	1,19	0,16	0,08	0,08	2,58	0,03	0,01	0,05	1127
02:00	7,93	6,96	54,24	0,74	0,15	1,17	0,37	0,06	0,33	2,53	0,03	0,01	0,05	1119
02:30	6,16	3,78	60,68	0,73	0,16	1,17	0,28	0,06	0,17	2,77	0,03	0,01	0,05	1133
03:00	5,00	3,69	58,86	0,72	0,16	1,12	0,23	0,10	0,17	2,68	0,03	0,01	0,05	1133
03:30	4,98	5,59	56,20	0,71	0,17	1,13	0,23	0,11	0,26	2,60	0,03	0,01	0,05	1128
04:00	4,38	3,89	60,02	0,71	0,24	1,12	0,21	0,09	0,19	2,86	0,03	0,01	0,05	1155
04:30	5,25	7,26	59,04	0,67	0,17	1,06	0,25	0,13	0,34	2,79	0,03	0,01	0,05	1144
05:00	5,42	6,97	60,88	0,49	0,22	1,31	0,25	0,10	0,32	2,77	0,02	0,01	0,06	1136
05:30	4,95	5,59	61,50	0,25	0,27	1,75	0,21	0,21	0,23	2,55	0,01	0,01	0,07	1069
06:00	5,08	9,27	67,80	0,21	0,31	1,60	0,22	0,08	0,40	2,94	0,01	0,01	0,07	1173
06:30	6,32	8,64	67,72	0,36	0,23	1,55	0,27	0,05	0,38	2,95	0,02	0,01	0,07	1142
07:00	6,40	5,36	58,31	0,72	0,31	1,13	0,29	0,07	0,24	2,65	0,03	0,01	0,05	1152
07:30	4,64	4,60	56,56	0,73	0,28	1,16	0,21	0,07	0,21	2,55	0,03	0,01	0,05	1143
08:00	6,93	9,94	55,67	0,71	0,26	1,12	0,31	0,05	0,45	2,52	0,03	0,01	0,05	1148
08:30	6,98	5,21	61,22	0,70	0,27	1,10	0,32	0,08	0,24	2,77	0,03	0,01	0,05	1161
09:00	4,56	1,56	56,73	0,69	0,27	1,10	0,21	0,10	0,07	2,57	0,03	0,01	0,05	1148
09:30	6,41	8,88	56,44	0,68	0,30	1,06	0,29	0,06	0,41	2,58	0,03	0,01	0,05	1132
10:00	8,23	5,26	61,90	0,62	0,28	0,97	0,36	0,06	0,23	2,74	0,03	0,01	0,04	1149
10:30	5,90	2,29	56,89	0,57	0,26	0,89	0,26	0,10	0,10	2,53	0,03	0,01	0,04	1139
11:00	6,05	5,58	59,95	0,55	0,29	0,83	0,27	0,11	0,25	2,72	0,02	0,01	0,04	1140
11:30	4,78	1,46	54,37	0,50	0,28	0,74	0,22	0,11	0,07	2,53	0,02	0,01	0,03	1153
12:00	3,47	0,22	57,67	0,49	0,31	0,73	0,16	0,06	0,01	2,60	0,02	0,01	0,03	1160
12:30	4,27	3,05	60,33	0,43	0,28	0,64	0,20	0,10	0,14	2,79	0,02	0,01	0,03	1146
13:00	8,38	8,87	55,50	0,38	0,27	0,54	0,39	0,11	0,41	2,56	0,02	0,01	0,02	1132
13:30	5,64	1,86	61,97	0,34	0,29	0,48	0,26	0,10	0,08	2,81	0,02	0,01	0,02	1143
14:00	5,02	14,82	57,06	0,35	0,29	0,50	0,23	0,11	0,68	2,61	0,02	0,01	0,02	1157
14:30	5,28	15,39	58,24	0,34	0,30	0,48	0,24	0,14	0,70	2,63	0,02	0,01	0,02	1158
15:00	7,83	35,39	59,79	0,32	0,29	0,44	0,37	0,10	1,66	2,80	0,01	0,01	0,02	1151
15:30	6,00	13,37	60,16	0,35	0,27	0,49	0,28	0,11	0,62	2,78	0,02	0,01	0,02	1140
16:00	13,72	27,16	39,73	0,33	0,23	0,45	0,62	0,06	1,22	1,79	0,01	0,01	0,02	1121
16:30	15,15	15,44	49,25	0,30	0,25	0,41	0,65	0,05	0,66	2,12	0,01	0,01	0,02	1150
17:00	6,37	4,59	59,66	0,25	0,34	0,68	0,27	0,06	0,20	2,58	0,01	0,01	0,03	1153
17:30	4,95	7,45	68,35	0,17	0,38	1,07	0,21	0,05	0,32	2,89	0,01	0,02	0,05	1176
18:00	4,39	6,84	71,00	0,19	0,30	1,17	0,18	0,08	0,29	2,98	0,01	0,01	0,05	1158
18:30	3,45	3,03	65,12	0,19	0,35	1,24	0,15	0,07	0,13	2,75	0,01	0,01	0,05	1135
19:00	5,91	15,42	58,06	0,41	0,28	0,68	0,27	0,08	0,69	2,61	0,02	0,01	0,03	1144
19:30	8,92	13,62	56,46	0,46	0,28	0,68	0,39	0,09	0,60	2,47	0,02	0,01	0,03	1129
20:00	5,77	7,30	57,27	0,52	0,29	0,82	0,26	0,08	0,33	2,58	0,02	0,01	0,04	1140
20:30	4,54	9,49	57,91	0,56	0,28	0,88	0,20	0,14	0,43	2,60	0,03	0,01	0,04	1155
21:00	7,24	21,36	53,19	0,57	0,26	0,88	0,32	0,11	0,95	2,36	0,03	0,01	0,04	1119
21:30	6,27	8,53	58,58	0,57	0,31	0,87	0,27	0,03	0,37	2,52	0,02	0,01	0,04	1137
22:00	4,85	10,22	53,78	0,56	0,31	0,87	0,22	0,04	0,45	2,39	0,02	0,01	0,04	1141
22:30	4,84	10,24	58,30	0,58	0,29	0,89	0,21	0,07	0,45	2,58	0,03	0,01	0,04	1147
23:00	4,72	6,75	61,38	0,57	0,34	0,90	0,22	0,08	0,31	2,82	0,03	0,02	0,04	1171
23:30	5,67	10,23	59,27	0,57	0,33	0,88	0,27	0,10	0,49	2,83	0,03	0,02	0,04	1149
00:00	5,79	4,01	57,16	0,59	0,31	0,91	0,27	0,10	0,19	2,65	0,03	0,01	0,04	1140
min	3,45	0,22	39,73	0,17	0,14	0,41	0,15	0,03	0,01	1,79	0,01	0,01	0,02	1069
max	15,15	35,39	71,00	0,76	0,38	1,75	0,65	0,21	1,66	2,98	0,03	0,02	0,07	1176
moyenne	6,01	8,25	58,67	0,51	0,26	0,94								1144
Total							12,98	12,35	17,85	126,78	1,12	0,57	2,03	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			100,00	5,68			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.