



Paramètre	mesures corrigées à 11% d'O2 -IC 95%									Flux massique									Process
	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	Res1	Hg	T2S
Unité	mg/m³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	-	mg/Nm³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min		20	60	200	30	400	30	0											Foyer
VLE max	100	20			150														
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	33,42	0,52	5,34	13,88	1,52	61,97	0,24	0,00	0,37	1,50	0,02	0,24	0,62	0,07	2,78	0,01	0,00	0,0165	1158
01:00	10,61	0,24	4,39	7,62	1,89	66,01	0,25	0,00	0,03	0,48	0,01	0,20	0,34	0,08	2,96	0,01	0,00	0,0012	1150
01:30	6,34	0,24	6,64	17,02	1,92	68,96	0,27	0,00	0,12	0,28	0,01	0,30	0,76	0,09	3,09	0,01	0,00	0,0052	1142
02:00	6,74	0,23	4,71	7,13	1,96	66,76	0,28	0,00	0,01	0,30	0,01	0,21	0,32	0,09	2,99	0,01	0,00	0,0002	1144
02:30	7,58	0,23	4,54	8,20	1,98	66,38	0,26	0,00	0,01	0,34	0,01	0,20	0,37	0,09	2,97	0,01	0,00	0,0006	1142
03:00	7,66	0,24	5,69	11,19	1,95	68,20	0,27	0,00	0,00	0,34	0,01	0,26	0,50	0,09	3,07	0,01	0,00	0,0001	1151
03:30	7,68	0,26	5,16	7,80	2,01	60,72	0,23	0,00	0,01	0,32	0,01	0,22	0,33	0,08	2,54	0,01	0,00	0,0004	1124
04:00	5,84	0,26	4,74	6,54	2,03	71,26	0,22	0,00	0,02	0,23	0,01	0,19	0,26	0,08	2,86	0,01	0,00	0,0008	1117
04:30	4,97	0,27	5,57	7,44	1,97	64,59	0,24	0,00	0,06	0,19	0,01	0,22	0,29	0,08	2,50	0,01	0,00	0,0025	1120
05:00	3,39	0,25	5,00	6,58	1,80	63,07	0,24	0,00	0,12	0,13	0,01	0,19	0,25	0,07	2,43	0,01	0,00	0,0045	1137
05:30	3,63	0,25	6,07	11,72	1,70	64,26	0,23	0,00	0,25	0,15	0,01	0,24	0,47	0,07	2,59	0,01	0,00	0,0103	1134
06:00	4,97	0,25	5,61	7,49	1,76	70,47	0,23	0,00	0,21	0,21	0,01	0,24	0,32	0,07	3,00	0,01	0,00	0,0087	1135
06:30	6,03	0,27	4,84	10,31	1,77	62,68	0,21	0,00	0,22	0,26	0,01	0,21	0,45	0,08	2,72	0,01	0,00	0,0094	1130
07:00	5,09	0,83	5,14	7,33	1,38	63,09	0,17	0,00	0,01	0,24	0,04	0,24	0,34	0,06	2,93	0,01	0,00	0,0004	1139
07:30	5,21	0,87	5,35	8,04	1,42	54,91	0,16	0,00	0,01	0,24	0,04	0,25	0,38	0,07	2,58	0,01	0,00	0,0004	1139
08:00	5,26	0,88	5,76	4,60	1,43	61,06	0,16	0,00	0,00	0,24	0,04	0,26	0,21	0,06	2,77	0,01	0,00	0,0000	1136
08:30	5,41	0,78	5,02	4,63	1,25	57,23	0,16	0,00	0,03	0,24	0,04	0,23	0,21	0,06	2,57	0,01	0,00	0,0013	1129
09:00	8,90	0,50	8,40	7,89	0,74	54,85	0,18	0,00	0,00	0,42	0,02	0,39	0,37	0,03	2,57	0,01	0,00	0,0002	1143
09:30	6,22	0,42	4,89	0,73	0,61	60,16	0,19	0,00	0,00	0,28	0,02	0,22	0,03	0,03	2,75	0,01	0,00	0,0000	1131
10:00	6,03	0,42	3,32	0,24	0,61	56,76	0,20	0,00	0,00	0,28	0,02	0,16	0,01	0,03	2,65	0,01	0,00	0,0000	1164
10:30	11,83	0,41	4,48	3,41	0,60	59,08	0,20	0,00	0,02	0,54	0,02	0,21	0,16	0,03	2,72	0,01	0,00	0,0011	1136
11:00	7,09	0,32	5,11	2,60	0,44	56,26	0,17	0,00	0,02	0,32	0,01	0,23	0,12	0,02	2,55	0,01	0,00	0,0010	1142
11:30	4,42	0,21	8,00	4,11	0,25	57,72	0,15	0,00	0,00	0,19	0,01	0,34	0,18	0,01	2,49	0,01	0,00	0,0000	1124
12:00	3,98	0,14	6,73	2,76	0,12	60,13	0,18	0,00	0,00	0,18	0,01	0,31	0,13	0,01	2,79	0,01	0,00	0,0000	1137
12:30	11,41	0,10	5,67	2,27	0,06	56,16	0,17	0,00	0,05	0,53	0,00	0,27	0,11	0,00	2,63	0,01	0,00	0,0024	1130
13:00	11,43	0,11	4,31	0,00	0,07	57,63	0,22	0,00	0,01	0,53	0,01	0,20	0,00	0,00	2,67	0,01	0,00	0,0005	1148
13:30	5,74	0,07	3,85	2,38	0,00	58,79	0,18	0,00	0,00	0,27	0,00	0,18	0,11	0,00	2,73	0,01	0,00	0,0001	1152
14:00	5,64	0,07	6,37	3,35	0,00	58,72	0,19	0,00	0,00	0,26	0,00	0,29	0,15	0,00	2,67	0,01	0,00	0,0000	1135
14:30	5,57	0,07	6,33	2,76	0,00	55,13	0,20	0,00	0,04	0,26	0,00	0,30	0,13	0,00	2,58	0,01	0,00	0,0017	1146
15:00	6,53	0,07	4,74	0,33	0,00	49,67	0,19	0,00	0,00	0,28	0,00	0,21	0,01	0,00	2,17	0,01	0,00	0,0001	1114
15:30	6,18	0,07	4,47	3,00	0,00	65,37	0,18	0,00	0,00	0,28	0,00	0,20	0,14	0,00	2,98	0,01	0,00	0,0001	1137
16:00	4,83	0,07	6,82	7,08	0,00	49,85	0,18	0,00	0,00	0,21	0,00	0,30	0,31	0,00	2,19	0,01	0,00	0,0000	1128
16:30	6,91	0,07	7,77	12,40	0,00	54,83	0,14	0,00	0,07	0,32	0,00	0,36	0,57	0,00	2,51	0,01	0,00	0,0031	1113
17:00	4,75	0,15	5,12	7,33	0,21	56,19	0,26	0,00	0,00	0,20	0,01	0,22	0,31	0,01	2,41	0,01	0,00	0,0001	1103
17:30	5,02	0,21	4,96	4,31	0,38	65,84	0,42	0,00	0,00	0,21	0,01	0,21	0,18	0,02	2,76	0,02	0,00	0,0001	1110
18:00	4,75	0,22	5,14	6,20	0,28	61,45	0,37	0,00	0,00	0,20	0,01	0,22	0,27	0,01	2,64	0,02	0,00	0,0002	1103
18:30	5,26	0,25	7,05	5,88	0,33	62,55	0,35	0,00	0,01	0,23	0,01	0,31	0,25	0,01	2,71	0,02	0,00	0,0006	1092
19:00	4,63	0,20	4,97	5,39	0,25	55,65	0,11	0,00	0,02	0,21	0,01	0,22	0,24	0,01	2,51	0,00	0,00	0,0007	1090
19:30	5,89	0,32	5,74	12,42	0,44	53,24	0,10	0,00	0,17	0,26	0,01	0,26	0,56	0,02	2,39	0,00	0,00	0,0077	1088
20:00	5,36	0,36	4,69	4,62	0,50	58,84	0,10	0,00	0,02	0,24	0,02	0,21	0,21	0,02	2,64	0,00	0,00	0,0009	1092
20:30	5,66	0,36	4,22	3,22	0,51	62,70	0,15	0,00	0,06	0,26	0,02	0,19	0,15	0,02	2,85	0,01	0,00	0,0029	1112
21:00	4,90	0,37	5,26	5,81	0,52	58,58	0,16	0,00	0,01	0,22	0,02	0,24	0,27	0,02	2,67	0,01	0,00	0,0004	1123
21:30	5,04	0,38	6,59	4,26	0,56	54,37	0,15	0,00	0,00	0,23	0,02	0,30	0,19	0,03	2,44	0,01	0,00	0,0000	1119
22:00	5,63	0,51	5,14	0,41	0,79	59,56	0,15	0,00	0,00	0,25	0,02	0,22	0,02	0,03	2,60	0,01	0,00	0,0000	1125
22:30	5,31	0,50	4,56	2,75	0,76	57,86	0,15	0,00	0,01	0,23	0,02	0,20	0,12	0,03	2,48	0,01	0,00	0,0006	1124
23:00	7,53	0,46	5,66	5,66	0,69	50,20	0,18	0,00	0,00	0,36	0,02	0,27	0,27	0,03	2,37	0,01	0,00	0,0002	1169
23:30	2,98	0,44	7,04	4,79	0,67	55,06	0,14	0,00	0,00	0,13	0,02	0,32	0,22	0,03	2,48	0,01	0,00	0,0001	1136
00:00	4,39	0,49	5,29	2,37	0,73	55,19	0,11	0,00	0,00	0,20	0,02	0,24	0,11	0,03	2,49	0,01	0,00	0,0000	1138
Min	2,98	0,07	3,32	0,00	0,00	49,67	0,10	0,00	0,00	0,13	0,00	0,16	0,00	0,00	2,17	0,00	0,00	0,0000	1088
Max	33,42	0,88	8,40	17,02	2,03	71,26	0,42	0,00	0,37	1,50	0,04	0,39	0,76	0,09	3,09	0,02	0,00	0,0165	1169
Donnée moyenne	6,66	0,32	5,46	5,80	0,85	59,79	0,20	0,00	0,04	14,30	0,68	11,67	12,30	1,79	127,45	0,43	0,00	0,0874	1130

Synthèse des dépassements & indisponibilité	seuil	CO 10	COT	HCL	SO2	Res1	NOx	NH3	POUSSIÈRES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:10	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:10
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. indisponibilité AMS journalier	/				00:01				00:00	00:00	
Compt. indisponibilité AMS annuel	/				00:00				00:00	00:00	
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel				100,00						
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel				99,84						
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.