

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	5,17	15,56	43,00	0,36	0,81	0,50	0,24	0,07	0,71	1,96	0,02	0,04	0,02	1121
01:00	8,90	33,88	61,57	0,36	0,70	0,50	0,41	0,06	1,56	2,83	0,02	0,03	0,02	1145
01:30	9,08	22,25	59,89	0,35	0,72	0,49	0,43	0,08	1,05	2,82	0,02	0,03	0,02	1139
02:00	6,86	17,63	58,98	0,35	0,68	0,48	0,33	0,10	0,85	2,83	0,02	0,03	0,02	1159
02:30	6,89	16,67	58,37	0,35	0,66	0,49	0,32	0,08	0,78	2,74	0,02	0,03	0,02	1147
03:00	7,54	17,97	56,27	0,35	0,64	0,49	0,36	0,08	0,85	2,65	0,02	0,03	0,02	1151
03:30	5,88	9,37	57,79	0,36	0,62	0,50	0,27	0,09	0,43	2,67	0,02	0,03	0,02	1154
04:00	7,32	19,85	58,72	0,35	0,59	0,50	0,34	0,08	0,93	2,75	0,02	0,03	0,02	1163
04:30	6,92	11,58	57,32	0,36	0,62	0,50	0,32	0,07	0,54	2,66	0,02	0,03	0,02	1163
05:00	6,53	14,52	57,28	0,35	0,54	0,49	0,31	0,06	0,69	2,74	0,02	0,03	0,02	1179
05:30	6,17	14,42	57,12	0,32	0,50	0,45	0,29	0,06	0,68	2,69	0,02	0,02	0,02	1156
06:00	6,61	13,11	58,84	0,33	0,46	0,45	0,31	0,07	0,61	2,73	0,02	0,02	0,02	1137
06:30	8,35	18,27	57,41	0,35	0,46	0,48	0,39	0,13	0,85	2,68	0,02	0,02	0,02	1156
07:00	5,86	14,14	58,73	0,33	0,48	0,30	0,27	0,07	0,65	2,70	0,02	0,02	0,01	1138
07:30	6,53	16,14	65,62	0,35	0,45	0,22	0,29	0,06	0,71	2,90	0,02	0,02	0,01	1129
08:00	6,18	15,57	66,28	0,31	0,39	0,28	0,28	0,07	0,71	3,04	0,01	0,02	0,01	1142
08:30	7,56	22,78	59,02	0,29	0,36	0,38	0,35	0,05	1,07	2,77	0,01	0,02	0,02	1110
09:00	7,82	16,08	54,11	0,32	0,32	0,44	0,37	0,05	0,76	2,56	0,02	0,01	0,02	1130
09:30	6,66	15,37	59,94	0,35	0,34	0,48	0,32	0,06	0,73	2,85	0,02	0,02	0,02	1137
10:00	5,72	9,33	58,54	0,36	0,35	0,50	0,27	0,08	0,44	2,73	0,02	0,02	0,02	1112
10:30	5,21	9,40	54,46	0,35	0,37	0,49	0,25	1,44	0,45	2,59	0,02	0,02	0,02	1118
11:00	5,50	11,73	58,52	0,36	0,32	0,50	0,26	0,07	0,55	2,73	0,02	0,01	0,02	1114
11:30	4,52	3,52	60,36	0,36	0,37	0,50	0,21	0,07	0,17	2,85	0,02	0,02	0,02	1146
12:00	4,82	6,39	60,63	0,36	0,35	0,51	0,23	0,08	0,30	2,85	0,02	0,02	0,02	1126
12:30	4,64	8,11	54,50	0,37	0,37	0,54	0,22	0,08	0,38	2,56	0,02	0,02	0,03	1114
13:00	7,97	19,10	63,75	0,40	0,37	0,58	0,38	0,10	0,91	3,05	0,02	0,02	0,03	1159
13:30	7,10	12,55	54,34	0,42	0,37	0,61	0,33	0,07	0,59	2,55	0,02	0,02	0,03	1151
14:00	6,39	11,34	55,12	0,42	0,34	0,61	0,30	0,06	0,53	2,57	0,02	0,02	0,03	1129
14:30	6,10	14,22	58,22	0,41	0,35	0,59	0,28	0,06	0,66	2,71	0,02	0,02	0,03	1144
15:00	7,47	13,10	60,23	0,42	0,33	0,61	0,34	0,05	0,60	2,75	0,02	0,02	0,03	1136
15:30	6,50	9,22	54,72	0,42	0,36	0,61	0,30	0,09	0,43	2,55	0,02	0,02	0,03	1142
16:00	5,88	15,48	55,50	0,41	0,33	0,59	0,27	0,06	0,72	2,58	0,02	0,02	0,03	1150
16:30	9,79	21,51	51,66	0,41	0,32	0,59	0,46	0,52	1,01	2,43	0,02	0,02	0,03	1142
17:00	7,33	7,63	62,04	0,42	0,32	0,60	0,34	0,06	0,35	2,87	0,02	0,01	0,03	1128
17:30	7,46	13,51	55,01	0,41	0,33	0,59	0,35	0,05	0,64	2,60	0,02	0,02	0,03	1130
18:00	8,54	14,27	54,23	0,41	0,30	0,59	0,39	0,03	0,66	2,50	0,02	0,01	0,03	1160
18:30	7,55	11,17	59,23	0,41	0,29	0,59	0,34	0,04	0,50	2,65	0,02	0,01	0,03	1138
19:00	7,49	15,61	59,57	0,31	0,37	0,51	0,33	0,10	0,68	2,61	0,01	0,02	0,02	1138
19:30	6,96	11,55	75,13	0,24	0,41	0,46	0,31	0,05	0,52	3,39	0,01	0,02	0,02	1153
20:00	7,28	17,99	61,72	0,29	0,41	0,49	0,33	0,05	0,82	2,82	0,01	0,02	0,02	1142
20:30	7,51	18,91	61,83	0,35	0,33	0,48	0,36	0,06	0,90	2,93	0,02	0,02	0,02	1151
21:00	5,33	7,00	55,55	0,35	0,32	0,49	0,25	0,07	0,33	2,62	0,02	0,02	0,02	1177
21:30	5,52	8,21	60,54	0,36	0,36	0,50	0,26	0,06	0,38	2,82	0,02	0,02	0,02	1150
22:00	7,90	17,28	56,29	0,36	0,34	0,50	0,37	0,06	0,81	2,63	0,02	0,02	0,02	1158
22:30	8,44	23,67	56,15	0,35	0,30	0,49	0,40	0,05	1,12	2,65	0,02	0,01	0,02	1147
23:00	6,62	14,39	56,71	0,36	0,30	0,50	0,30	0,04	0,66	2,61	0,02	0,01	0,02	1122
23:30	6,30	21,77	56,87	0,35	0,28	0,49	0,28	0,04	0,97	2,53	0,02	0,01	0,02	1128
00:00	8,64	21,60	57,70	0,35	0,27	0,48	0,39	0,05	0,99	2,63	0,02	0,01	0,02	1165
min	4,52	3,52	43,00	0,24	0,27	0,22	0,21	0,03	0,17	1,96	0,01	0,01	0,01	1110
max	9,79	33,88	75,13	0,42	0,81	0,61	0,46	1,44	1,56	3,39	0,02	0,04	0,03	1179
moyenne	6,86	14,89	58,24	0,36	0,42	0,50								1143
Total							15,31	11,60	33,22	129,93	0,80	0,94	1,12	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	5,17			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H				0			0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.