



Paramètre	mesures corrigées à 11% d'O ₂ -IC 95%									Flux massique									Process
	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	CO ₂	Hg	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	CO ₂	Hg	T2S
Unité	mg/m ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	-	µg/Nm ³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min	20	60	200	30	400	30	0												
VLE max	100	20		150															
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	1,83	0,04	3,69	7,41	0,00	70,80	0,45	5,69	0,00	0,07	0,00	0,14	0,28	0,00	2,67	0,02	5,08	0,0001	1104
01:00	2,07	0,04	3,92	7,15	0,00	70,96	0,41	5,68	0,02	0,08	0,00	0,15	0,27	0,00	2,68	0,02	5,10	0,0007	1110
01:30	2,64	0,07	5,05	13,07	0,00	67,01	0,41	5,72	0,04	0,10	0,00	0,19	0,50	0,00	2,57	0,02	5,18	0,0016	1104
02:00	1,85	0,07	4,26	8,16	0,00	70,29	0,40	5,60	0,04	0,07	0,00	0,16	0,31	0,00	2,65	0,02	5,08	0,0015	1102
02:30	2,45	0,09	4,97	11,87	0,00	65,47	0,43	5,58	0,04	0,09	0,00	0,19	0,44	0,00	2,44	0,02	5,06	0,0016	1089
03:00	2,79	0,08	4,37	9,83	0,00	61,98	0,42	5,58	0,04	0,10	0,00	0,16	0,37	0,00	2,32	0,02	5,05	0,0013	1090
03:30	2,55	0,07	4,65	9,95	0,00	63,74	0,43	5,62	0,04	0,10	0,00	0,18	0,37	0,00	2,40	0,02	5,08	0,0015	1103
04:00	4,63	0,08	4,30	9,82	0,00	62,16	0,43	5,69	0,04	0,18	0,00	0,16	0,37	0,00	2,35	0,02	5,12	0,0015	1104
04:30	5,12	0,08	4,95	13,80	0,00	59,83	0,42	5,75	0,02	0,19	0,00	0,19	0,53	0,00	2,28	0,02	5,18	0,0006	1106
05:00	2,30	0,02	4,16	10,01	0,00	62,20	0,44	5,63	0,03	0,09	0,00	0,16	0,38	0,00	2,34	0,02	5,08	0,0010	1093
05:30	2,16	0,08	4,57	13,22	0,00	61,46	0,38	4,65	0,04	0,08	0,00	0,17	0,49	0,00	2,29	0,01	4,15	0,0015	1095
06:00	2,91	0,27	4,78	9,18	0,00	62,18	0,29	2,55	0,04	0,11	0,01	0,17	0,33	0,00	2,24	0,01	2,29	0,0015	1097
06:30	3,07	0,20	4,72	10,02	0,00	60,80	0,37	3,92	0,00	0,11	0,01	0,17	0,37	0,00	2,22	0,01	3,46	0,0000	1099
07:00	2,95	0,25	4,88	9,88	0,00	61,93	0,32	2,90	0,02	0,11	0,01	0,17	0,35	0,00	2,21	0,01	2,53	0,0007	1101
07:30	2,98	0,31	4,92	9,10	0,00	61,88	0,28	2,74	0,04	0,11	0,01	0,18	0,34	0,00	2,30	0,01	2,41	0,0015	1110
08:00	2,67	0,29	4,79	9,13	0,00	60,92	0,31	2,41	0,04	0,10	0,01	0,17	0,33	0,00	2,19	0,01	2,09	0,0014	1106
08:30	1,94	0,28	4,53	6,29	0,00	64,92	0,38	1,72	0,01	0,07	0,01	0,16	0,22	0,00	2,31	0,01	1,51	0,0002	1108
09:00	1,62	0,27	4,85	8,85	0,00	62,33	0,38	1,47	0,02	0,06	0,01	0,18	0,32	0,00	2,28	0,01	1,29	0,0007	1118
09:30	1,12	0,30	5,67	9,42	0,00	62,66	0,37	1,01	0,04	0,04	0,01	0,21	0,34	0,00	2,29	0,01	0,89	0,0015	1116
10:00	1,81	0,33	4,80	6,55	0,00	63,10	0,37	1,62	0,04	0,07	0,01	0,17	0,24	0,00	2,30	0,01	1,44	0,0015	1115
10:30	3,43	0,31	5,32	10,59	0,00	60,88	0,34	3,11	0,00	0,13	0,01	0,20	0,39	0,00	2,26	0,01	2,78	0,0000	1111
11:00	2,66	0,24	4,80	6,43	0,00	63,26	0,30	2,35	0,03	0,10	0,01	0,18	0,23	0,00	2,31	0,01	2,12	0,0010	1105
11:30	1,22	0,22	4,09	5,74	0,00	61,74	0,32	1,08	0,04	0,04	0,01	0,15	0,21	0,00	2,28	0,01	0,98	0,0015	1110
12:00	2,92	0,21	5,66	8,97	0,00	61,58	0,36	2,59	0,04	0,11	0,01	0,21	0,33	0,00	2,25	0,01	2,33	0,0015	1099
12:30	2,71	0,21	4,83	7,23	0,00	61,53	0,32	2,40	0,12	0,10	0,01	0,18	0,27	0,00	2,26	0,01	2,17	0,0042	1105
13:00	2,42	0,20	4,65	6,43	0,00	63,23	0,36	2,14	0,11	0,09	0,01	0,17	0,24	0,00	2,31	0,01	1,93	0,0039	1107
13:30	2,73	0,23	5,32	9,07	0,00	61,43	0,37	2,42	0,04	0,10	0,01	0,19	0,33	0,00	2,25	0,01	2,19	0,0015	1103
14:00	2,49	0,19	4,82	8,02	0,00	60,58	0,34	2,23	0,04	0,09	0,01	0,18	0,30	0,00	2,26	0,01	2,03	0,0016	1116
14:30	2,21	0,20	5,81	11,48	0,00	61,06	0,29	1,96	0,04	0,08	0,01	0,21	0,42	0,00	2,21	0,01	1,75	0,0015	1091
15:00	47,97	4,42	4,85	12,54	0,00	59,61	0,32	43,55	0,13	1,76	0,16	0,18	0,46	0,00	2,18	0,01	37,71	0,0049	1103
15:30	1,24	0,21	4,47	7,27	0,00	72,29	0,34	1,06	0,04	0,04	0,01	0,16	0,26	0,00	2,60	0,01	0,93	0,0015	1115
16:00	1,58	0,19	5,81	12,42	0,00	63,80	0,38	1,40	0,04	0,06	0,01	0,21	0,44	0,00	2,28	0,01	1,23	0,0015	1104
16:30	3,19	0,20	4,59	8,49	0,00	61,84	0,35	2,91	0,05	0,12	0,01	0,17	0,32	0,00	2,30	0,01	2,59	0,0018	1113
17:00	2,58	0,20	5,68	10,75	0,00	62,67	0,37	2,27	0,05	0,09	0,01	0,20	0,39	0,00	2,26	0,01	2,03	0,0019	1104
17:30	1,48	0,19	5,03	9,48	0,00	58,47	0,34	1,32	0,04	0,05	0,01	0,18	0,35	0,00	2,14	0,01	1,17	0,0015	1106
18:00	1,55	0,19	4,70	7,78	0,00	59,91	0,34	1,39	0,04	0,05	0,01	0,17	0,27	0,00	2,12	0,01	1,20	0,0015	1099
18:30	0,91	0,10	4,67	8,19	0,00	62,49	0,35	2,66	0,02	0,03	0,00	0,17	0,30	0,00	2,31	0,01	2,30	0,0006	1121
19:00	0,76	0,00	4,36	9,92	0,00	57,84	0,38	5,62	0,03	0,03	0,00	0,16	0,37	0,00	2,13	0,01	4,84	0,0010	1112
19:30	1,76	0,00	4,31	9,42	0,00	58,83	0,36	5,68	0,04	0,07	0,00	0,16	0,35	0,00	2,21	0,01	4,90	0,0015	1116
20:00	0,35	0,00	3,93	7,59	0,00	61,26	0,37	5,61	0,04	0,01	0,00	0,15	0,28	0,00	2,27	0,01	4,86	0,0015	1111
20:30	0,85	0,00	4,66	9,81	0,00	62,15	0,39	5,67	0,00	0,03	0,00	0,18	0,37	0,00	2,35	0,01	5,00	0,0001	1107
21:00	0,69	0,00	4,09	7,64	0,00	63,65	0,41	5,59	0,02	0,03	0,00	0,15	0,29	0,00	2,38	0,02	4,98	0,0007	1113
21:30	0,82	0,00	4,09	7,92	0,00	60,18	0,42	5,65	0,04	0,03	0,00	0,16	0,30	0,00	2,29	0,02	5,04	0,0015	1109
22:00	0,98	0,00	4,90	11,29	0,00	62,68	0,41	5,54	0,04	0,04	0,00	0,18	0,42	0,00	2,34	0,02	4,95	0,0015	1109
22:30	1,77	0,00	4,59	9,51	0,00	62,06	0,40	5,58	0,00	0,07	0,00	0,17	0,35	0,00	2,31	0,01	4,91	0,0001	1099
23:00	1,27	0,00	4,61	10,67	0,00	60,99	0,39	5,63	0,02	0,05	0,00	0,17	0,40	0,00	2,29	0,01	4,96	0,0009	1095
23:30	2,03	0,00	4,44	9,92	0,00	59,90	0,38	5,60	0,04	0,07	0,00	0,16	0,37	0,00	2,21	0,01	4,93	0,0015	1096
00:00	0,75	0,00	3,66	5,35	0,00	58,68	0,35	5,63	0,04	0,03	0,00	0,14	0,20	0,00	2,20	0,01	5,00	0,0015	1118
Min	0,35	0,00	3,66	5,35	0,00	57,84	0,28	1,01	0,00	0,01	0,00	0,14	0,20	0,00	2,12	0,01	0,89	0,0000	1089
Max	47,97	4,42	5,81	13,80	0,00	72,29	0,45	43,55	0,13	1,76	0,16	0,21	0,53	0,00	2,68	0,02	37,71	0,0049	1121
Commentaires	3,06	0,23	4,70	9,22	0,00	62,52	0,37	3,76	0,04	5,41	0,40	8,33	16,36	0,00	110,88	0,66	194,85	0,0656	1106
	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃												

Synthèse des dépassements & indisponibilité	seuil	CO	COT	HCL	SO ₂	NOx	NH ₃	POUSSIÈRES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:30	00:00	00:00	00:00		00:00		00:30
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. indisponibilité AMS journalier	/				00:00			00:00	00:00	
Compt. indisponibilité AMS annuel	/				00:00			00:00	00:00	
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel				100,00					
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel				99,89					
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	0	0	0	0	0	0	0	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.</