

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	7,74	6,97	66,76	0,07	0,47	0,12	0,34	0,06	0,31	2,96	0,00	0,02	0,01	1127
01:00	7,80	6,18	67,98	0,08	0,48	0,13	0,34	0,08	0,27	2,92	0,00	0,02	0,01	1142
01:30	7,31	6,90	62,36	0,07	0,50	0,12	0,32	0,06	0,30	2,75	0,00	0,02	0,01	1129
02:00	8,49	8,64	72,03	0,04	0,50	0,06	0,38	0,06	0,38	3,19	0,00	0,02	0,00	1132
02:30	8,84	13,60	51,77	0,00	0,48	0,01	0,39	0,07	0,59	2,26	0,00	0,02	0,00	1145
03:00	8,08	8,72	58,34	0,01	0,44	0,01	0,35	0,05	0,38	2,54	0,00	0,02	0,00	1140
03:30	6,95	4,34	63,33	0,00	0,50	0,01	0,31	0,05	0,19	2,78	0,00	0,02	0,00	1135
04:00	8,14	8,61	59,62	0,00	0,46	0,00	0,36	0,16	0,38	2,64	0,00	0,02	0,00	1126
04:30	8,60	12,64	57,96	0,00	0,43	0,00	0,37	1,16	0,55	2,52	0,00	0,02	0,00	1137
05:00	11,00	25,79	56,21	0,00	0,42	0,00	0,48	0,94	1,12	2,45	0,00	0,02	0,00	1132
05:30	6,43	14,71	35,89	1,89	0,37	0,00	0,26	2,78	0,60	1,46	0,08	0,01	0,00	1188
06:00	5,38	6,14	53,78	0,29	0,39	0,00	0,20	0,06	0,23	2,04	0,01	0,01	0,00	1153
06:30	6,40	10,44	53,24	1,41	0,38	0,00	0,27	0,33	0,44	2,22	0,06	0,02	0,00	1154
07:00	4,79	3,02	64,17	0,27	0,47	0,00	0,20	0,09	0,13	2,68	0,01	0,02	0,00	1155
07:30	6,99	10,91	60,32	0,30	0,43	0,00	0,29	0,07	0,45	2,49	0,01	0,02	0,00	1129
08:00	7,98	8,69	63,55	0,29	0,37	0,00	0,32	0,05	0,35	2,58	0,01	0,01	0,00	1144
08:30	7,26	8,12	65,96	0,30	0,44	0,00	0,30	0,06	0,34	2,76	0,01	0,02	0,00	1130
09:00	9,34	19,68	61,65	0,26	0,45	0,01	0,39	0,09	0,83	2,61	0,01	0,02	0,00	1140
09:30	7,55	14,13	56,28	0,23	0,57	0,01	0,32	0,09	0,61	2,42	0,01	0,02	0,00	1142
10:00	6,42	7,11	66,08	0,29	0,61	0,00	0,27	0,11	0,30	2,80	0,01	0,03	0,00	1157
10:30	8,81	11,06	66,88	0,40	0,60	0,00	0,38	0,09	0,47	2,85	0,02	0,03	0,00	1133
11:00	10,60	11,61	65,43	0,38	0,54	0,01	0,45	0,05	0,49	2,76	0,02	0,02	0,00	1144
11:30	7,14	5,83	62,99	0,33	0,63	0,05	0,31	0,14	0,25	2,70	0,01	0,03	0,00	1159
12:00	8,89	17,44	67,84	0,33	0,56	0,09	0,35	0,06	0,69	2,70	0,01	0,02	0,00	1128
12:30	8,65	17,16	68,72	0,32	0,65	0,11	0,35	0,08	0,70	2,79	0,01	0,03	0,00	1131
13:00	7,88	32,11	65,45	0,29	0,56	0,12	0,32	0,06	1,31	2,66	0,01	0,02	0,00	1128
13:30	6,22	65,53	75,91	0,27	0,62	0,11	0,26	0,09	2,73	3,17	0,01	0,03	0,00	1131
14:00	3,48	15,83	68,81	0,30	0,66	0,12	0,14	0,08	0,66	2,86	0,01	0,03	0,00	1149
14:30	3,38	77,45	49,53	0,29	0,66	0,11	0,15	0,12	3,44	2,20	0,01	0,03	0,00	1147
15:00	2,55	19,86	50,43	0,26	0,63	0,11	0,11	0,09	0,86	2,18	0,01	0,03	0,00	1120
15:30	2,46	61,42	39,62	0,41	0,47	0,11	0,11	2,58	2,71	1,75	0,02	0,02	0,01	1112
16:00	2,36	33,81	28,11	0,24	0,34	0,16	0,09	0,31	1,35	1,13	0,01	0,01	0,01	1072
16:30	2,33	44,71	18,45	0,23	0,39	0,12	0,09	0,16	1,68	0,70	0,01	0,01	0,00	1085
17:00	1,97	25,77	28,36	0,20	0,44	0,11	0,07	0,32	0,97	1,07	0,01	0,02	0,00	1143
17:30	2,00	30,57	33,99	1,62	0,44	0,11	0,08	0,04	1,15	1,27	0,06	0,02	0,00	1146
18:00	2,01	17,07	43,44	3,15	0,51	0,11	0,08	0,15	0,67	1,72	0,12	0,02	0,00	1161
18:30	2,41	24,02	49,55	0,20	0,46	0,12	0,10	0,05	0,98	2,03	0,01	0,02	0,00	1145
19:00	2,78	21,26	59,98	0,22	0,52	0,16	0,12	0,07	0,91	2,57	0,01	0,02	0,01	1155
19:30	3,68	25,33	61,30	0,22	0,46	0,22	0,16	0,05	1,07	2,59	0,01	0,02	0,01	1123
20:00	4,68	22,71	66,73	0,26	0,47	0,22	0,20	0,05	0,96	2,83	0,01	0,02	0,01	1122
20:30	7,04	39,83	58,39	0,31	0,50	0,14	0,30	0,12	1,68	2,46	0,01	0,02	0,01	1104
21:00	8,83	42,73	61,56	0,26	0,46	0,14	0,38	0,06	1,82	2,63	0,01	0,02	0,01	1128
21:30	7,70	43,84	65,26	0,14	0,41	0,24	0,34	0,05	1,91	2,84	0,01	0,02	0,01	1113
22:00	6,91	62,19	64,01	0,14	0,44	0,24	0,30	0,26	2,69	2,77	0,01	0,02	0,01	1115
22:30	4,40	47,17	69,19	0,14	0,41	0,23	0,19	0,14	2,00	2,93	0,01	0,02	0,01	1111
23:00	3,54	47,41	65,16	0,13	0,37	0,22	0,15	0,09	1,99	2,73	0,01	0,02	0,01	1126
23:30	3,17	36,39	64,27	0,09	0,36	0,15	0,13	0,08	1,52	2,68	0,00	0,02	0,01	1123
00:00	3,03	34,63	68,49	0,07	0,41	0,12	0,13	0,05	1,47	2,92	0,00	0,02	0,00	1138
min	1,97	3,02	18,45	0,00	0,34	0,00	0,07	0,04	0,13	0,70	0,00	0,01	0,00	1072
max	11,00	77,45	75,91	3,15	0,66	0,24	0,48	2,78	3,44	3,19	0,12	0,03	0,01	1188
moyenne	6,05	23,75	58,02	0,35	0,48	0,09								1133
Total							12,29	37,96	47,90	117,52	0,69	0,97	0,18	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			98,62	16,50			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.

4h00 Redémarrage UVE après arrêt technique non programmé