

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Classe	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Ligne 1														
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	5,12	2,98	58,71	0,42	0,26	0,62	0,24	0,03	0,14	2,70	0,02	0,01	0,03	1131
01:00	5,86	5,82	59,63	0,41	0,28	0,61	0,27	0,04	0,27	2,78	0,02	0,01	0,03	1160
01:30	8,30	9,12	54,25	0,41	0,24	0,61	0,39	0,04	0,43	2,55	0,02	0,01	0,03	1144
02:00	6,44	5,39	59,11	0,41	0,27	0,60	0,31	0,04	0,26	2,80	0,02	0,01	0,03	1157
02:30	6,43	5,84	57,32	0,37	0,25	0,55	0,29	0,03	0,27	2,62	0,02	0,01	0,02	1158
03:00	7,07	7,99	57,09	0,38	0,31	0,53	0,33	0,03	0,37	2,68	0,02	0,01	0,02	1171
03:30	6,76	7,58	57,77	0,38	0,27	0,53	0,32	0,04	0,35	2,69	0,02	0,01	0,02	1151
04:00	6,99	8,00	59,04	0,36	0,26	0,52	0,32	0,03	0,37	2,74	0,02	0,01	0,02	1155
04:30	6,98	8,07	55,40	0,35	0,24	0,50	0,33	0,02	0,38	2,58	0,02	0,01	0,02	1135
05:00	6,00	7,46	58,85	0,34	0,28	0,49	0,29	0,03	0,36	2,81	0,02	0,01	0,02	1158
05:30	6,29	10,48	58,42	0,35	0,27	0,50	0,30	0,03	0,50	2,77	0,02	0,01	0,02	1146
06:00	5,80	7,44	56,31	0,36	0,28	0,51	0,27	0,02	0,35	2,66	0,02	0,01	0,02	1147
06:30	4,79	5,16	59,52	0,36	0,26	0,50	0,23	0,03	0,24	2,80	0,02	0,01	0,02	1148
07:00	5,34	8,43	63,89	0,24	0,33	0,26	0,26	0,12	0,41	3,10	0,01	0,02	0,01	1173
07:30	5,56	8,09	64,01	0,24	0,28	0,23	0,26	0,05	0,38	2,99	0,01	0,01	0,01	1145
08:00	6,07	6,73	56,91	0,31	0,25	0,40	0,29	0,04	0,32	2,68	0,01	0,01	0,02	1138
08:30	5,62	5,49	56,04	0,36	0,19	0,51	0,26	0,06	0,26	2,63	0,02	0,01	0,02	1144
09:00	7,30	7,08	58,88	0,36	0,13	0,51	0,34	0,03	0,32	2,70	0,02	0,01	0,02	1131
09:30	5,15	3,97	55,82	0,36	0,19	0,51	0,24	0,04	0,18	2,55	0,02	0,01	0,02	1136
10:00	6,70	7,02	59,83	0,39	0,17	0,56	0,30	0,04	0,31	2,67	0,02	0,01	0,02	1149
10:30	6,48	5,50	57,94	0,42	0,19	0,61	0,31	0,05	0,26	2,73	0,02	0,01	0,03	1145
11:00	6,53	5,28	57,52	0,43	0,25	0,62	0,31	0,04	0,25	2,69	0,02	0,01	0,03	1144
11:30	5,96	5,09	57,16	0,43	0,24	0,63	0,28	0,03	0,24	2,66	0,02	0,01	0,03	1133
12:00	6,42	5,91	60,24	0,42	0,23	0,61	0,31	0,03	0,28	2,87	0,02	0,01	0,03	1165
12:30	4,80	3,69	53,36	0,42	0,20	0,62	0,23	0,11	0,17	2,51	0,02	0,01	0,03	1163
13:00	7,25	10,03	58,98	0,42	0,18	0,62	0,34	0,04	0,47	2,77	0,02	0,01	0,03	1144
13:30	7,46	6,83	59,16	0,43	0,20	0,63	0,34	0,03	0,32	2,73	0,02	0,01	0,03	1132
14:00	5,68	8,38	56,85	0,43	0,24	0,63	0,26	0,05	0,39	2,64	0,02	0,01	0,03	1157
14:30	8,41	12,57	59,84	0,43	0,24	0,62	0,39	0,03	0,59	2,79	0,02	0,01	0,03	1135
15:00	6,03	3,77	58,82	0,42	0,24	0,62	0,28	0,05	0,18	2,76	0,02	0,01	0,03	1152
15:30	4,87	4,74	59,98	0,42	0,22	0,62	0,23	0,04	0,22	2,80	0,02	0,01	0,03	1167
16:00	6,32	7,14	56,25	0,41	0,23	0,61	0,30	0,04	0,34	2,68	0,02	0,01	0,03	1173
16:30	6,69	5,35	56,48	0,42	0,22	0,62	0,31	0,03	0,25	2,63	0,02	0,01	0,03	1154
17:00	4,82	3,52	58,15	0,43	0,23	0,63	0,22	0,04	0,16	2,68	0,02	0,01	0,03	1141
17:30	7,23	11,21	57,60	0,42	0,24	0,62	0,34	0,03	0,52	2,68	0,02	0,01	0,03	1142
18:00	6,08	4,75	58,30	0,43	0,27	0,62	0,28	0,03	0,22	2,69	0,02	0,01	0,03	1149
18:30	6,18	7,19	59,56	0,42	0,24	0,62	0,29	0,03	0,34	2,78	0,02	0,01	0,03	1163
19:00	7,25	10,42	62,93	0,27	0,40	0,46	0,34	0,06	0,48	2,91	0,01	0,02	0,02	1139
19:30	5,41	6,59	65,98	0,24	0,47	0,50	0,24	0,03	0,30	2,96	0,01	0,02	0,02	1134
20:00	5,59	4,56	60,52	0,36	0,35	0,55	0,25	0,03	0,21	2,73	0,02	0,02	0,02	1154
20:30	5,59	7,67	58,24	0,42	0,32	0,61	0,26	0,02	0,36	2,73	0,02	0,01	0,03	1146
21:00	7,38	9,65	58,14	0,43	0,31	0,62	0,34	0,04	0,45	2,72	0,02	0,01	0,03	1137
21:30	7,10	9,09	57,10	0,43	0,30	0,62	0,33	0,03	0,42	2,65	0,02	0,01	0,03	1122
22:00	4,88	1,88	57,98	0,42	0,32	0,62	0,23	0,06	0,09	2,72	0,02	0,02	0,03	1168
22:30	2,99	2,73	57,58	0,41	0,30	0,61	0,14	0,02	0,13	2,68	0,02	0,01	0,03	1166
23:00	5,81	14,99	58,20	0,43	0,27	0,63	0,25	0,01	0,65	2,51	0,02	0,01	0,03	1137
23:30	7,27	16,30	56,60	0,42	0,23	0,60	0,32	0,05	0,72	2,49	0,02	0,01	0,03	1155
00:00	5,88	12,45	58,72	0,40	0,25	0,57	0,26	0,02	0,55	2,58	0,02	0,01	0,03	1144
min	2,99	1,88	53,36	0,24	0,13	0,23	0,14	0,01	0,09	2,49	0,01	0,01	0,01	1122
max	8,41	16,30	65,98	0,43	0,47	0,63	0,39	0,12	0,72	3,10	0,02	0,02	0,03	1173
moyenne	6,19	7,20	58,44	0,39	0,26	0,56								1148
Total							13,79	6,24	15,99	130,28	0,86	0,58	1,25	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³ & moyenne jour CO	/			100,00	2,78			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H				0			0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel						100,00	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.