



Paramètre	mesures corrigées à 11% d'O ₂ -IC 95%									Flux massique									Process
	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	CO ₂	Hg	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	CO ₂	Hg	T2S
Unité	mg/m ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	-	µg/Nm ³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min	20	60	200	30	400	30	0												
VLE max	100	20		150															
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	1,46	0,30	6,60	13,07	0,00	61,80	0,34	1,39	0,00	0,06	0,01	0,26	0,51	0,00	2,42	0,01	1,24	0,0000	1113
01:00	1,21	0,29	10,71	22,16	0,00	56,87	0,28	1,15	0,02	0,05	0,01	0,41	0,86	0,00	2,19	0,01	1,02	0,0009	1093
01:30	2,41	0,40	8,87	17,12	0,00	60,15	0,40	2,25	0,13	0,09	0,02	0,35	0,67	0,00	2,34	0,02	1,98	0,0050	1093
02:00	0,40	0,36	6,31	11,41	0,00	63,11	0,27	0,32	0,09	0,02	0,01	0,24	0,44	0,00	2,45	0,01	0,28	0,0033	1105
02:30	1,20	0,44	7,29	14,77	0,00	56,45	0,31	1,15	0,00	0,05	0,02	0,28	0,56	0,00	2,15	0,01	0,99	0,0000	1095
03:00	0,32	0,37	5,13	6,04	0,00	69,15	0,33	0,15	0,00	0,01	0,01	0,20	0,23	0,00	2,66	0,01	0,13	0,0000	1128
03:30	1,04	0,32	3,51	3,77	0,00	60,71	0,26	0,97	0,00	0,04	0,01	0,14	0,15	0,00	2,36	0,01	0,84	0,0000	1136
04:00	0,40	0,40	4,20	7,14	0,00	61,58	0,35	0,33	0,00	0,02	0,02	0,16	0,28	0,00	2,41	0,01	0,29	0,0000	1137
04:30	0,59	0,31	3,42	3,71	0,00	62,93	0,29	0,54	0,00	0,02	0,01	0,13	0,15	0,00	2,46	0,01	0,48	0,0000	1144
05:00	0,87	0,45	4,50	6,69	0,00	63,94	0,44	0,78	0,00	0,03	0,02	0,18	0,27	0,00	2,54	0,02	0,71	0,0000	1131
05:30	0,95	0,36	5,77	12,30	0,00	61,00	0,39	0,86	0,00	0,04	0,01	0,23	0,49	0,00	2,44	0,02	0,78	0,0000	1131
06:00	0,92	0,40	7,57	11,79	0,00	60,49	0,32	0,84	0,00	0,04	0,02	0,29	0,46	0,00	2,34	0,01	0,76	0,0000	1098
06:30	1,15	0,18	4,73	6,09	0,00	63,84	0,39	3,60	0,00	0,05	0,01	0,19	0,24	0,00	2,52	0,02	3,28	0,0000	1099
07:00	0,83	0,18	3,77	6,44	0,00	59,30	0,49	6,02	0,00	0,03	0,01	0,15	0,26	0,00	2,40	0,02	5,50	0,0000	1114
07:30	1,15	0,23	4,61	8,67	0,00	61,66	0,54	5,82	0,00	0,05	0,01	0,18	0,34	0,00	2,42	0,02	5,30	0,0000	1087
08:00	1,84	0,29	6,09	10,85	0,00	61,01	0,48	2,55	0,00	0,07	0,01	0,24	0,42	0,00	2,39	0,02	2,32	0,0000	1086
08:30	30,38	0,49	6,61	19,23	0,00	60,87	0,51	29,01	0,00	1,21	0,02	0,26	0,77	0,00	2,43	0,02	26,48	0,0000	1099
09:00	1,21	0,25	5,88	9,75	0,00	65,31	0,62	1,10	0,00	0,05	0,01	0,23	0,37	0,00	2,51	0,02	1,00	0,0000	1074
09:30	2,52	0,35	3,62	4,19	0,00	62,31	0,60	2,33	0,00	0,10	0,01	0,14	0,16	0,00	2,42	0,02	2,13	0,0000	1093
10:00	0,74	0,35	4,05	8,05	0,00	60,04	0,47	0,63	0,00	0,03	0,01	0,16	0,31	0,00	2,33	0,02	0,58	0,0000	1086
10:30	0,55	0,28	5,27	11,48	0,00	62,50	0,56	0,46	0,00	0,02	0,01	0,20	0,44	0,00	2,41	0,02	0,42	0,0000	1091
11:00	1,32	0,28	5,52	9,15	0,00	60,46	0,53	1,20	0,12	0,05	0,01	0,21	0,36	0,00	2,35	0,02	1,10	0,0048	1088
11:30	0,87	0,27	4,67	9,15	0,00	59,29	0,53	0,65	0,18	0,03	0,01	0,19	0,36	0,00	2,36	0,02	0,59	0,0073	1089
12:00	0,42	0,23	4,31	6,85	0,00	63,86	0,48	0,24	0,23	0,02	0,01	0,17	0,27	0,00	2,49	0,02	0,22	0,0089	1095
12:30	0,97	0,21	4,52	8,06	0,00	62,03	0,62	0,89	0,02	0,04	0,01	0,18	0,32	0,00	2,43	0,02	0,81	0,0009	1103
13:00	0,89	0,20	5,18	10,33	0,00	65,79	0,54	0,80	0,33	0,03	0,01	0,20	0,40	0,00	2,55	0,02	0,73	0,0127	1100
13:30	1,88	0,21	7,47	14,07	0,00	60,36	0,51	1,76	0,20	0,07	0,01	0,29	0,55	0,00	2,36	0,02	1,61	0,0078	1098
14:00	0,49	0,19	3,39	5,75	0,00	58,54	0,59	0,41	0,02	0,02	0,01	0,13	0,22	0,00	2,24	0,02	0,37	0,0008	1107
14:30	7,56	0,19	6,16	14,84	0,00	64,57	0,54	7,25	0,26	0,30	0,01	0,24	0,58	0,00	2,54	0,02	6,47	0,0100	1114
15:00	0,59	0,18	5,29	9,78	0,00	59,28	0,50	0,43	0,12	0,02	0,01	0,20	0,38	0,00	2,28	0,02	0,38	0,0047	1121
15:30	26,31	3,42	4,29	12,57	0,00	65,69	0,52	5,55	0,37	1,06	0,14	0,17	0,51	0,00	2,66	0,02	4,94	0,0151	1122
16:00	0,42	0,05	3,83	6,74	0,00	63,87	0,51	6,04	0,00	0,02	0,00	0,15	0,27	0,00	2,56	0,02	5,44	0,0000	1106
16:30	0,02	0,02	3,81	6,77	0,00	64,13	0,51	6,10	0,00	0,00	0,00	0,15	0,27	0,00	2,55	0,02	5,39	0,0000	1114
17:00	0,26	0,03	4,17	7,89	0,00	56,48	0,50	6,10	0,00	0,01	0,00	0,17	0,32	0,00	2,28	0,02	5,49	0,0000	1125
17:30	1,08	0,06	4,97	11,62	0,00	56,50	0,55	6,19	0,00	0,04	0,00	0,20	0,47	0,00	2,29	0,02	5,52	0,0000	1116
18:00	0,48	0,16	4,40	8,13	0,00	59,59	0,51	2,72	0,00	0,02	0,01	0,17	0,31	0,00	2,24	0,02	2,33	0,0000	1087
18:30	1,15	0,13	4,69	9,83	0,00	58,81	0,49	3,38	0,35	0,04	0,00	0,17	0,36	0,00	2,17	0,02	2,81	0,0128	1096
19:00	0,10	0,01	4,79	13,45	0,00	64,98	0,36	6,09	0,39	0,00	0,00	0,17	0,49	0,00	2,37	0,01	4,92	0,0141	1129
19:30	0,62	0,20	4,65	7,32	0,00	62,27	0,30	0,00	0,31	0,02	0,01	0,17	0,27	0,00	2,29	0,01	0,00	0,0112	1146
20:00	0,04	0,20	6,45	13,24	0,00	63,98	0,29	0,00	0,24	0,00	0,01	0,24	0,48	0,00	2,34	0,01	0,00	0,0086	1132
20:30	0,30	0,21	5,92	10,52	0,00	62,70	0,32	0,02	0,00	0,01	0,01	0,22	0,39	0,00	2,33	0,01	0,01	0,0000	1131
21:00	0,32	0,20	3,21	3,86	0,00	62,16	0,35	0,00	0,00	0,01	0,01	0,12	0,15	0,00	2,41	0,01	0,00	0,0000	1148
21:30	0,82	0,21	4,29	9,14	0,00	61,27	0,58	0,41	0,00	0,03	0,01	0,17	0,36	0,00	2,40	0,02	0,37	0,0000	1138
22:00	0,62	0,31	6,67	13,83	0,00	66,80	0,50	0,39	0,00	0,02	0,01	0,25	0,53	0,00	2,55	0,02	0,35	0,0000	1104
22:30	0,46	0,30	5,03	7,67	0,00	60,46	0,44	0,32	0,38	0,02	0,01	0,19	0,29	0,00	2,27	0,02	0,29	0,0141	1101
23:00	0,68	0,21	4,70	8,36	0,00	59,50	0,35	0,51	0,44	0,03	0,01	0,18	0,32	0,00	2,28	0,01	0,46	0,0170	1111
23:30	1,37	0,22	4,45	6,82	0,00	61,37	0,36	1,24	0,26	0,05	0,01	0,17	0,26	0,00	2,38	0,01	1,12	0,0101	1105
00:00	0,51	0,23	4,47	7,24	0,00	64,79	0,24	0,35	0,23	0,02	0,01	0,17	0,28	0,00	2,46	0,01	0,32	0,0089	1106
Min	0,02	0,01	3,21	3,71	0,00	56,45	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,15	0,00	2,15	0,01	0,00	0,0000	1074
Max	30,38	3,42	10,71	22,16	0,00	69,15	0,62	29,01	0,44	1,21	0,14	0,41	0,86	0,00	2,66	0,02	26,48	0,0170	1148
Moyenne	2,14	0,31	5,20	9,74	0,00	61,76	0,44	1,96	0,10	4,07	0,59	9,68	18,14	0,00	115,02	0,82	108,57	0,1792	1110
CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃													

Synthèse des dépasse. & Indispo.	seuil	CO	COT	HCL	SO ₂	NOx	NH ₃	POUSSIÈRES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:30	00:00	00:00	00:00		00:00		00:30
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépasse VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépasse VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. Indisponibilité AMS journalier	/				00:00			00:00	00:00	
Compt. Indisponibilité AMS annuel	/				00:00			00:00	00:00	
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel				100,00					
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel				99,90					
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	0	0	0	0	0	0	0	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.