



	mesures corrigées à 11% d'O ₂ -IC 95%									Flux massique									Process
Paramètre	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	CO ₂	Hg	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	CO ₂	Hg	T2S
Unité	mg/m ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	-	µg/Nm ³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min	20	60	200	30	400	30	0												
VLE max	100	20		150															
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	1,77	0,41	4,88	6,61	0,18	61,96	0,67	1,64	8,72	0,07	0,02	0,18	0,24	0,01	2,29	0,02	1,42	0,3217	1135
01:00	3,21	0,30	3,13	5,01	0,19	62,58	0,68	3,04	9,42	0,12	0,01	0,12	0,20	0,01	2,44	0,03	2,72	0,3669	1167
01:30	2,95	0,36	4,51	9,50	0,21	63,41	0,68	2,75	8,03	0,11	0,01	0,18	0,37	0,01	2,46	0,03	2,50	0,3120	1152
02:00	2,77	0,31	4,94	9,45	0,17	61,75	0,55	2,58	6,94	0,11	0,01	0,19	0,37	0,01	2,41	0,02	2,36	0,2711	1148
02:30	2,71	0,28	5,35	9,35	0,21	62,77	0,64	2,49	6,28	0,10	0,01	0,21	0,36	0,01	2,41	0,02	2,27	0,2408	1123
03:00	4,22	0,32	4,86	9,86	0,16	61,46	0,71	3,92	7,69	0,17	0,01	0,19	0,39	0,01	2,42	0,03	3,62	0,3027	1146
03:30	3,10	0,44	6,00	10,18	0,11	62,01	0,66	2,83	7,42	0,12	0,02	0,23	0,39	0,00	2,40	0,03	2,61	0,2872	1129
04:00	2,42	0,41	4,44	6,21	0,05	62,40	0,66	2,21	7,55	0,09	0,02	0,17	0,24	0,00	2,42	0,03	2,05	0,2931	1128
04:30	3,07	0,34	5,07	9,38	0,09	53,37	0,68	2,84	6,79	0,12	0,01	0,19	0,36	0,00	2,02	0,03	2,54	0,2574	1118
05:00	1,84	0,42	5,72	10,37	0,11	66,37	0,52	1,74	5,84	0,07	0,02	0,21	0,39	0,00	2,47	0,02	1,49	0,2169	1138
05:30	1,87	0,42	5,16	9,42	0,15	66,25	0,63	1,74	5,84	0,07	0,02	0,19	0,36	0,01	2,51	0,02	1,54	0,2208	1136
06:00	2,06	0,40	4,39	6,07	0,18	61,27	0,64	1,90	5,90	0,08	0,02	0,17	0,23	0,01	2,37	0,02	1,74	0,2281	1144
06:30	2,14	0,17	5,12	10,40	0,14	58,17	0,50	4,60	4,86	0,09	0,01	0,21	0,42	0,01	2,34	0,02	4,24	0,1955	1145
07:00	1,20	0,04	4,50	8,59	0,16	62,89	0,30	5,83	4,65	0,05	0,00	0,18	0,34	0,01	2,49	0,01	5,36	0,1840	1118
07:30	1,45	0,04	4,29	7,27	0,22	63,12	0,30	5,78	4,04	0,06	0,00	0,17	0,29	0,01	2,50	0,01	5,34	0,1599	1109
08:00	1,68	0,05	5,10	11,33	0,38	58,32	0,29	5,78	3,60	0,07	0,00	0,20	0,45	0,02	2,30	0,01	5,34	0,1419	1112
08:30	1,53	0,04	4,47	6,53	0,37	63,12	0,33	5,79	3,18	0,06	0,00	0,18	0,26	0,01	2,51	0,01	5,36	0,1266	1102
09:00	3,21	0,04	4,05	9,49	0,32	63,04	0,27	5,90	3,18	0,13	0,00	0,16	0,38	0,01	2,54	0,01	5,46	0,1278	1120
09:30	2,09	0,17	4,64	10,66	0,32	60,10	0,33	5,82	2,73	0,08	0,01	0,18	0,43	0,01	2,40	0,01	5,38	0,1088	1109
10:00	1,14	0,17	4,06	4,73	0,17	62,46	0,29	5,89	2,63	0,05	0,01	0,16	0,19	0,01	2,49	0,01	5,44	0,1047	1145
10:30	1,66	0,06	3,48	4,16	0,02	61,98	0,32	5,85	3,07	0,07	0,00	0,14	0,17	0,00	2,48	0,01	5,46	0,1232	1138
11:00	2,37	0,03	4,44	9,25	0,00	60,67	0,32	6,04	3,10	0,10	0,00	0,18	0,38	0,00	2,49	0,01	5,62	0,1270	1137
11:30	1,60	0,03	5,33	12,28	0,00	62,62	0,28	5,86	2,43	0,06	0,00	0,21	0,48	0,00	2,47	0,01	5,41	0,0959	1118
12:00	2,91	0,02	5,57	5,58	0,00	63,39	0,33	5,74	2,79	0,11	0,00	0,14	0,22	0,00	2,48	0,01	5,32	0,1092	1118
12:30	3,47	0,01	4,47	11,89	0,00	57,24	0,37	5,70	2,92	0,14	0,00	0,18	0,47	0,00	2,25	0,01	5,28	0,1148	1132
13:00	4,34	0,03	4,81	10,68	0,00	61,08	0,30	5,74	2,38	0,17	0,00	0,19	0,41	0,00	2,37	0,01	5,17	0,0920	1117
13:30	0,51	0,01	4,07	7,68	0,00	56,94	0,28	5,80	2,26	0,02	0,00	0,15	0,29	0,00	2,15	0,01	4,96	0,0851	1112
14:00	0,09	0,00	4,35	10,43	0,01	61,62	0,30	5,59	2,59	0,00	0,00	0,16	0,38	0,00	2,25	0,01	4,84	0,0944	1116
14:30	0,46	0,00	4,83	9,07	0,08	68,26	0,30	5,78	2,32	0,02	0,00	0,18	0,34	0,00	2,54	0,01	5,03	0,0864	1124
15:00	0,87	0,25	4,88	13,25	0,05	59,70	0,74	1,03	1,32	0,03	0,01	0,18	0,49	0,00	2,19	0,03	0,93	0,0484	1125
15:30	1,87	0,35	5,78	14,69	0,06	78,51	0,58	1,52	0,72	0,07	0,01	0,21	0,52	0,00	2,80	0,02	1,35	0,0257	1145
16:00	4,58	0,24	5,40	15,49	0,00	47,37	0,63	4,25	0,75	0,17	0,01	0,20	0,58	0,00	1,76	0,02	3,70	0,0278	1108
16:30	43,30	1,98	6,47	21,03	0,05	55,55	0,65	41,56	1,87	1,67	0,08	0,25	0,81	0,00	2,14	0,02	36,24	0,0721	1127
17:00	1,76	0,21	4,18	6,86	0,00	57,46	0,72	1,63	1,19	0,07	0,01	0,16	0,26	0,00	2,22	0,03	1,48	0,0458	1110
17:30	1,90	0,22	4,75	8,38	0,00	68,69	0,60	1,71	0,94	0,07	0,01	0,18	0,32	0,00	2,59	0,02	1,56	0,0354	1107
18:00	2,24	0,24	7,46	15,98	0,00	57,51	0,77	2,01	0,44	0,08	0,01	0,28	0,60	0,00	2,15	0,03	1,83	0,0166	1083
18:30	15,40	0,51	4,62	6,26	0,00	65,35	0,55	12,23	0,67	0,60	0,02	0,18	0,24	0,00	2,53	0,02	11,10	0,0260	1109
19:00	1,26	0,01	3,42	4,99	0,00	61,16	0,34	5,84	0,26	0,05	0,00	0,14	0,20	0,00	2,42	0,01	5,33	0,0101	1108
19:30	0,79	0,07	3,85	7,26	0,00	62,19	0,34	5,82	0,00	0,03	0,00	0,15	0,28	0,00	2,43	0,01	5,31	0,0000	1104
20:00	1,22	0,16	5,56	15,71	0,00	60,05	0,35	5,81	0,00	0,05	0,01	0,22	0,61	0,00	2,34	0,01	5,31	0,0000	1107
20:30	1,63	0,36	4,97	8,91	0,00	60,35	0,48	3,26	0,72	0,06	0,01	0,19	0,34	0,00	2,30	0,02	2,97	0,0274	1096
21:00	2,26	0,40	4,66	12,09	0,00	65,45	0,44	2,05	0,30	0,09	0,02	0,18	0,46	0,00	2,48	0,02	1,87	0,0116	1095
21:30	2,06	0,38	8,52	23,81	0,00	59,68	0,40	1,88	0,00	0,08	0,01	0,33	0,91	0,00	2,29	0,02	1,72	0,0000	1087
22:00	1,50	0,33	4,91	8,89	0,00	61,39	0,50	1,37	0,00	0,06	0,01	0,19	0,34	0,00	2,35	0,02	1,25	0,0000	1118
22:30	1,25	0,40	4,99	10,79	0,00	65,74	0,52	1,15	0,42	0,05	0,02	0,19	0,41	0,00	2,51	0,02	1,04	0,0159	1108
23:00	1,75	0,36	5,13	9,13	0,00	60,61	0,40	1,63	0,00	0,07	0,01	0,20	0,35	0,00	2,34	0,02	1,47	0,0000	1121
23:30	0,78	0,37	3,70	4,76	0,00	62,74	0,49	0,68	0,00	0,03	0,01	0,14	0,19	0,00	2,45	0,02	0,62	0,0000	1135
00:00	1,01	0,33	3,87	11,83	0,00	57,74	0,44	0,93	0,01	0,04	0,01	0,15	0,45	0,00	2,22	0,02	0,83	0,0002	1120
Min	0,09	0,00	3,13	4,16	0,00	47,37	0,27	0,68	0,00	0,00	0,00	0,12	0,17	0,00	1,76	0,01	0,62	0,0000	1083
Max	43,30	1,98	8,52	23,81	0,38	78,51	0,77	41,56	9,42	1,67	0,08	0,33	0,91	0,02	2,80	0,03	36,24	0,3669	1167
seuils	3,15	0,26	4,82	9,82	0,09	61,62	0,48	3,87	3,10	5,85	0,48	8,91	18,14	0,16	114,15	0,89	201,81	5,7591	1122
CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃													

Synthèse des dépassements & indisponibilité	seuil	CO	COT	HCL	SO ₂	NOx	NH ₃	POUSSIÈRES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:30	00:00	00:00	00:00		00:00		00:30
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. indisponibilité AMS journalier	/				00:00			00:00	00:00	
Compt. indisponibilité AMS annuel	/				00:00			00:00	00:00	
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel				100,00					
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel				99,91					
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	0	0	0	0	0	0	0	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.