

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	4.04	63.85	59.75	0.29	0.32	1.12	0.17	0.13	2.73	2.55	0.01	0.01	0.05	1152
01:00	2.81	24.06	57.63	0.29	0.33	1.24	0.12	0.11	1.04	2.49	0.01	0.01	0.05	1135
01:30	2.71	22.45	56.06	0.28	0.36	1.43	0.12	0.10	0.98	2.45	0.01	0.02	0.06	1139
02:00	3.22	34.56	63.11	0.28	0.30	1.38	0.14	0.06	1.49	2.73	0.01	0.01	0.06	1113
02:30	3.57	35.93	67.40	0.29	0.28	1.39	0.15	0.09	1.50	2.81	0.01	0.01	0.06	1105
03:00	3.33	36.15	67.99	0.28	0.27	1.49	0.14	0.08	1.52	2.86	0.01	0.01	0.06	1102
03:30	3.13	26.00	68.59	0.29	0.31	1.70	0.13	0.13	1.10	2.91	0.01	0.01	0.07	1100
04:00	3.25	30.48	59.49	0.29	0.26	1.64	0.14	0.13	1.32	2.59	0.01	0.01	0.07	1104
04:30	3.08	24.12	70.35	0.28	0.37	1.42	0.13	0.09	1.03	3.00	0.01	0.02	0.06	1153
05:00	2.94	32.05	58.57	0.29	0.31	1.05	0.12	0.06	1.35	2.47	0.01	0.01	0.04	1115
05:30	3.40	31.54	68.47	0.30	0.27	1.01	0.14	0.09	1.31	2.84	0.01	0.01	0.04	1155
06:00	3.00	13.18	65.51	0.29	0.31	1.12	0.13	0.07	0.56	2.76	0.01	0.01	0.05	1144
06:30	2.13	9.53	63.57	0.29	0.30	1.20	0.09	0.08	0.40	2.68	0.01	0.01	0.05	1132
07:00	3.36	59.29	59.83	1.40	0.08	2.41	0.15	0.10	2.62	2.65	0.06	0.00	0.11	1116
07:30	3.96	27.01	58.95	1.66	0.11	2.80	0.18	0.12	1.20	2.63	0.07	0.00	0.12	1130
08:00	2.86	17.75	57.91	1.73	0.08	2.95	0.13	0.12	0.81	2.65	0.08	0.00	0.14	1154
08:30	2.94	20.51	57.06	1.71	0.09	2.89	0.14	0.11	0.95	2.65	0.08	0.00	0.13	1125
09:00	4.52	25.27	58.13	1.65	0.12	2.79	0.21	0.12	1.18	2.71	0.08	0.01	0.13	1132
09:30	8.69	26.02	61.03	1.69	0.10	2.86	0.40	0.12	1.20	2.81	0.08	0.00	0.13	1129
10:00	6.55	17.93	52.34	1.69	0.11	2.85	0.30	0.12	0.81	2.37	0.08	0.01	0.13	1097
10:30	5.70	21.88	63.77	1.75	0.07	2.95	0.24	0.09	0.94	2.73	0.07	0.00	0.13	1134
11:00	5.71	73.01	62.07	1.66	0.08	2.80	0.26	0.58	3.35	2.85	0.08	0.00	0.13	1109
11:30	4.24	28.30	59.87	1.67	0.05	2.81	0.19	0.08	1.24	2.63	0.07	0.00	0.12	1110
12:00	5.23	20.39	55.64	1.65	0.06	2.78	0.23	0.07	0.91	2.48	0.07	0.00	0.12	1124
12:30	7.09	15.93	57.00	1.65	0.08	2.80	0.32	0.08	0.73	2.61	0.08	0.00	0.13	1140
13:00	9.72	19.18	55.66	1.66	0.08	2.79	0.45	0.07	0.88	2.56	0.08	0.00	0.13	1117
13:30	5.39	12.96	59.79	1.66	0.08	2.75	0.24	0.09	0.58	2.68	0.07	0.00	0.12	1124
14:00	6.02	8.27	59.44	1.67	0.11	2.78	0.27	0.09	0.38	2.71	0.08	0.00	0.13	1167
14:30	5.89	20.70	57.20	1.70	0.07	2.85	0.27	0.10	0.94	2.59	0.08	0.00	0.13	1115
15:00	4.91	40.06	54.59	1.63	0.10	2.71	0.22	0.10	1.82	2.48	0.07	0.00	0.12	1109
15:30	5.41	13.51	54.60	1.55	0.08	2.58	0.24	0.04	0.59	2.40	0.07	0.00	0.11	1128
16:00	4.73	5.05	49.73	1.62	0.13	2.68	0.20	1.22	0.22	2.13	0.07	0.01	0.12	1164
16:30	5.73	8.12	58.11	1.62	0.08	2.70	0.26	0.10	0.37	2.65	0.07	0.00	0.12	1128
17:00	5.09	7.20	59.93	1.22	0.13	2.13	0.23	0.08	0.32	2.69	0.05	0.01	0.10	1122
17:30	6.33	8.38	63.00	0.27	0.28	0.68	0.27	0.07	0.36	2.68	0.01	0.01	0.03	1145
18:00	6.06	5.99	71.29	0.26	0.26	0.73	0.25	0.09	0.25	3.00	0.01	0.01	0.03	1140
18:30	4.47	10.40	63.63	0.27	0.30	0.83	0.20	0.09	0.46	2.80	0.01	0.01	0.04	1142
19:00	5.11	30.40	56.91	1.39	0.22	2.32	0.23	0.08	1.36	2.55	0.06	0.01	0.10	1127
19:30	4.98	51.67	89.40	1.56	0.27	2.60	0.23	0.09	2.34	4.04	0.07	0.01	0.12	1141
20:00	4.95	37.80	58.28	1.57	0.25	2.65	0.23	0.09	1.74	2.68	0.07	0.01	0.12	1141
20:30	4.96	45.81	64.13	1.60	0.22	2.69	0.23	1.33	2.09	2.93	0.07	0.01	0.12	1140
21:00	5.11	43.58	61.40	1.62	0.26	2.73	0.23	0.11	1.98	2.79	0.07	0.01	0.12	1147
21:30	5.60	44.88	59.03	1.59	0.26	2.68	0.26	0.09	2.08	2.73	0.07	0.01	0.12	1125
22:00	5.63	24.28	58.00	1.68	0.27	2.84	0.25	0.15	1.10	2.62	0.08	0.01	0.13	1118
22:30	6.46	29.98	57.00	1.65	0.28	2.80	0.30	0.12	1.39	2.65	0.08	0.01	0.13	1133
23:00	6.48	42.32	55.74	1.68	0.25	2.85	0.30	0.08	1.93	2.54	0.08	0.01	0.13	1113
23:30	4.93	37.49	60.71	1.67	0.25	2.80	0.22	0.09	1.68	2.72	0.07	0.01	0.13	1144
00:00	4.49	30.94	60.76	0.77	0.13	1.45	0.19	0.09	1.30	2.54	0.03	0.01	0.06	1143
min	2,13	5,05	49,73	0,26	0,05	0,68	0,09	0,04	0,22	2,13	0,01	0,00	0,03	1097
max	9,72	73,01	89,40	1,75	0,37	2,95	0,45	1,33	3,35	4,04	0,08	0,02	0,14	1167
moyenne	4,79	27,42	60,80	1,16	0,19	2,20								1129
Total							10,24	16,49	58,44	129,09	2,50	0,41	4,72	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			100,00	7,73			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.