

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	4.70	3.95	57.57	0.56	0.27	0.84	0.21	0.07	0.18	2.59	0.03	0.01	0.04	1142
01:00	4.76	5.87	54.49	0.55	0.26	0.84	0.20	0.07	0.25	2.29	0.02	0.01	0.04	1141
01:30	4.45	2.48	59.17	0.57	0.24	0.88	0.18	0.06	0.10	2.39	0.02	0.01	0.04	1123
02:00	6.29	6.81	55.02	0.58	0.24	0.88	0.26	0.08	0.28	2.30	0.02	0.01	0.04	1141
02:30	7.72	4.64	60.67	0.59	0.24	0.93	0.33	0.08	0.20	2.58	0.03	0.01	0.04	1126
03:00	5.05	4.87	58.71	0.60	0.26	0.95	0.22	0.10	0.21	2.55	0.03	0.01	0.04	1130
03:30	6.05	14.38	55.62	0.60	0.24	0.94	0.26	0.06	0.62	2.41	0.03	0.01	0.04	1137
04:00	6.06	12.96	59.04	0.59	0.24	0.90	0.26	0.08	0.56	2.53	0.03	0.01	0.04	1155
04:30	6.40	17.73	54.61	0.63	0.24	0.99	0.28	0.06	0.78	2.39	0.03	0.01	0.04	1130
05:00	5.75	15.00	66.32	1.02	0.31	1.30	0.25	0.26	0.65	2.89	0.04	0.01	0.06	1147
05:30	4.92	15.48	66.33	0.27	0.41	1.89	0.21	0.05	0.66	2.83	0.01	0.02	0.08	1144
06:00	4.59	11.06	70.18	0.27	0.46	2.00	0.20	0.07	0.48	3.03	0.01	0.02	0.09	1140
06:30	4.39	14.44	64.77	0.31	0.47	1.98	0.19	0.06	0.64	2.85	0.01	0.02	0.09	1149
07:00	5.21	5.54	60.21	0.69	0.24	1.29	0.23	0.09	0.25	2.66	0.03	0.01	0.06	1118
07:30	5.02	7.26	55.97	0.66	0.21	1.02	0.23	0.07	0.33	2.56	0.03	0.01	0.05	1153
08:00	6.74	10.20	59.40	0.63	0.20	0.98	0.30	0.10	0.46	2.68	0.03	0.01	0.04	1141
08:30	9.04	9.43	58.34	0.62	0.21	0.97	0.41	0.06	0.43	2.64	0.03	0.01	0.04	1153
09:00	5.00	1.30	57.09	0.62	0.22	0.97	0.23	0.09	0.06	2.58	0.03	0.01	0.04	1151
09:30	3.88	2.89	56.81	0.59	0.21	0.92	0.18	0.08	0.13	2.57	0.03	0.01	0.04	1134
10:00	5.31	7.46	59.43	0.63	0.18	0.98	0.24	0.09	0.33	2.63	0.03	0.01	0.04	1139
10:30	8.83	9.77	53.38	0.73	0.18	1.15	0.39	0.08	0.43	2.37	0.03	0.01	0.05	1131
11:00	5.59	1.57	60.47	0.75	0.19	1.18	0.25	0.10	0.07	2.67	0.03	0.01	0.05	1145
11:30	3.98	0.69	55.08	0.74	0.22	1.17	0.18	0.08	0.03	2.44	0.03	0.01	0.05	1134
12:00	3.63	3.14	56.92	0.74	0.22	1.18	0.16	0.04	0.14	2.52	0.03	0.01	0.05	1164
12:30	6.05	6.40	56.40	0.74	0.18	1.16	0.26	0.09	0.28	2.46	0.03	0.01	0.05	1135
13:00	7.40	9.00	58.40	0.64	0.25	1.01	0.33	0.04	0.41	2.63	0.03	0.01	0.05	1150
13:30	4.03	1.45	56.58	0.59	0.23	0.90	0.17	0.04	0.06	2.36	0.02	0.01	0.04	1160
14:00	4.47	5.90	57.57	0.60	0.20	0.92	0.19	0.03	0.25	2.42	0.03	0.01	0.04	1145
14:30	7.76	19.46	59.69	0.54	0.20	0.83	0.35	0.05	0.89	2.73	0.02	0.01	0.04	1167
15:00	5.67	11.44	57.09	0.50	0.18	0.75	0.26	0.05	0.52	2.58	0.02	0.01	0.03	1165
15:30	5.04	14.03	58.03	0.46	0.19	0.68	0.23	0.05	0.64	2.65	0.02	0.01	0.03	1165
16:00	5.93	19.91	55.84	0.46	0.16	0.68	0.27	0.06	0.90	2.53	0.02	0.01	0.03	1145
16:30	6.30	13.04	57.21	0.44	0.19	0.65	0.28	0.04	0.58	2.56	0.02	0.01	0.03	1132
17:00	5.08	7.55	60.85	0.36	0.21	0.92	0.22	0.05	0.33	2.67	0.02	0.01	0.04	1145
17:30	5.05	9.43	64.84	0.27	0.28	1.41	0.22	0.06	0.41	2.81	0.01	0.01	0.06	1144
18:00	5.06	8.66	68.26	0.22	0.29	1.48	0.22	0.04	0.38	2.98	0.01	0.01	0.06	1150
18:30	5.00	11.59	66.69	0.28	0.25	1.47	0.22	0.04	0.50	2.89	0.01	0.01	0.06	1133
19:00	6.86	14.14	59.23	0.44	0.22	0.80	0.31	0.05	0.64	2.68	0.02	0.01	0.04	1131
19:30	6.98	12.40	59.50	0.52	0.23	0.81	0.32	0.05	0.56	2.71	0.02	0.01	0.04	1139
20:00	5.44	9.64	59.02	0.63	0.28	1.00	0.25	0.06	0.45	2.74	0.03	0.01	0.05	1167
20:30	6.15	19.79	59.02	0.68	0.24	1.09	0.29	0.06	0.93	2.76	0.03	0.01	0.05	1156
21:00	5.88	21.90	57.41	0.70	0.22	1.12	0.27	0.05	1.01	2.64	0.03	0.01	0.05	1148
21:30	5.15	28.95	57.29	0.73	0.22	1.18	0.24	0.04	1.32	2.61	0.03	0.01	0.05	1148
22:00	4.86	47.21	55.19	0.71	0.21	1.13	0.22	0.03	2.10	2.45	0.03	0.01	0.05	1141
22:30	4.97	58.67	54.71	0.66	0.22	1.06	0.22	0.05	2.62	2.44	0.03	0.01	0.05	1140
23:00	4.99	59.91	61.93	0.71	0.18	1.11	0.22	0.06	2.68	2.77	0.03	0.01	0.05	1131
23:30	4.40	42.09	56.50	0.73	0.26	1.19	0.20	0.06	1.94	2.61	0.03	0.01	0.05	1156
00:00	4.43	58.44	56.22	0.79	0.21	1.27	0.20	0.05	2.63	2.53	0.04	0.01	0.06	1149
min	3,63	0,69	53,38	0,22	0,16	0,65	0,16	0,03	0,03	2,29	0,01	0,01	0,03	1118
max	9,04	59,91	70,18	1,02	0,47	2,00	0,41	0,26	2,68	3,03	0,04	0,02	0,09	1167
moyenne	5,55	14,58	58,94	0,58	0,24	1,08								1144
Total							11,80	9,61	31,27	125,16	1,24	0,51	2,29	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			100,00	4,51			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.