

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	5,47	2,67	60,25	0,60	0,17	0,93	0,25	0,06	0,12	2,71	0,03	0,01	0,04	1142
01:00	6,71	14,61	54,67	0,57	0,13	0,87	0,31	0,07	0,68	2,55	0,03	0,01	0,04	1121
01:30	10,22	20,25	59,17	0,51	0,15	0,78	0,47	0,05	0,94	2,75	0,02	0,01	0,04	1148
02:00	6,20	6,21	57,74	0,50	0,13	0,77	0,28	0,05	0,29	2,65	0,02	0,01	0,04	1134
02:30	6,29	10,44	52,96	0,50	0,11	0,75	0,28	0,04	0,47	2,40	0,02	0,00	0,03	1132
03:00	7,10	14,41	61,63	0,48	0,13	0,73	0,32	0,04	0,65	2,80	0,02	0,01	0,03	1170
03:30	4,37	1,58	55,84	0,49	0,15	0,74	0,20	0,03	0,07	2,57	0,02	0,01	0,03	1156
04:00	6,58	9,55	58,84	0,49	0,12	0,74	0,31	0,06	0,45	2,76	0,02	0,01	0,03	1136
04:30	10,12	10,45	60,00	0,50	0,12	0,75	0,47	0,05	0,49	2,79	0,02	0,01	0,04	1129
05:00	6,65	6,91	53,40	0,49	0,17	0,74	0,32	0,04	0,33	2,54	0,02	0,01	0,04	1141
05:30	10,91	40,78	53,04	0,48	0,13	0,72	0,51	0,36	1,90	2,47	0,02	0,01	0,03	1150
06:00	6,24	9,46	54,09	0,47	0,16	0,71	0,29	0,11	0,44	2,49	0,02	0,01	0,03	1184
06:30	4,87	6,14	58,38	0,47	0,12	0,71	0,23	0,15	0,28	2,70	0,02	0,01	0,03	1178
07:00	8,08	12,87	58,79	0,48	0,12	0,72	0,37	0,02	0,59	2,70	0,02	0,01	0,03	1143
07:30	7,02	10,23	54,40	0,47	0,16	0,70	0,33	1,00	0,48	2,57	0,02	0,01	0,03	1171
08:00	5,48	5,93	62,38	0,49	0,12	0,73	0,25	0,02	0,27	2,84	0,02	0,01	0,03	1134
08:30	6,34	8,39	54,49	0,47	0,13	0,71	0,30	0,02	0,39	2,56	0,02	0,01	0,03	1148
09:00	6,67	11,52	52,18	0,47	0,09	0,71	0,30	0,05	0,51	2,31	0,02	0,00	0,03	1140
09:30	8,53	15,23	60,73	0,45	0,13	0,69	0,39	0,01	0,69	2,77	0,02	0,01	0,03	1156
10:00	3,97	0,85	60,16	0,47	0,14	0,70	0,18	0,05	0,04	2,75	0,02	0,01	0,03	1166
10:30	5,10	5,99	56,16	0,47	0,15	0,71	0,24	0,01	0,28	2,59	0,02	0,01	0,03	1168
11:00	6,20	5,55	55,43	0,48	0,15	0,73	0,29	0,53	0,26	2,56	0,02	0,01	0,03	1176
11:30	6,83	5,84	41,99	0,52	0,15	0,81	0,30	0,03	0,26	1,87	0,02	0,01	0,04	1142
12:00	7,18	9,18	53,48	0,54	0,15	0,85	0,33	1,60	0,43	2,48	0,03	0,01	0,04	1165
12:30	6,69	3,97	61,24	0,58	0,13	0,91	0,29	0,04	0,17	2,62	0,02	0,01	0,04	1148
13:00	7,63	7,21	55,55	0,58	0,18	0,91	0,34	0,06	0,32	2,48	0,03	0,01	0,04	1139
13:30	5,18	6,51	54,36	0,58	0,13	0,92	0,22	0,04	0,28	2,31	0,02	0,01	0,04	1111
14:00	6,94	27,20	59,04	0,61	0,18	0,96	0,29	0,04	1,12	2,42	0,02	0,01	0,04	1136
14:30	5,02	27,68	56,89	0,58	0,14	0,92	0,21	0,04	1,14	2,34	0,02	0,01	0,04	1139
15:00	5,25	28,58	54,03	0,59	0,13	0,93	0,20	0,02	1,09	2,05	0,02	0,00	0,04	1148
15:30	5,41	16,95	53,59	0,60	0,10	0,94	0,19	0,04	0,58	1,84	0,02	0,00	0,03	1145
16:00	7,25	12,51	55,61	0,58	0,10	0,92	0,28	0,08	0,48	2,12	0,02	0,00	0,04	1175
16:30	6,63	4,72	52,16	0,63	0,11	1,01	0,25	0,02	0,18	1,95	0,02	0,00	0,04	1155
17:00	4,41	1,82	50,68	0,64	0,14	1,03	0,16	0,02	0,07	1,87	0,02	0,01	0,04	1173
17:30	5,94	4,21	57,43	0,66	0,13	1,05	0,22	0,01	0,16	2,12	0,02	0,00	0,04	1160
18:00	7,32	5,09	60,28	0,66	0,10	1,05	0,28	0,02	0,19	2,29	0,02	0,00	0,04	1184
18:30	8,83	7,21	58,04	0,65	0,11	1,03	0,35	0,02	0,28	2,28	0,03	0,00	0,04	1158
19:00	6,08	2,33	57,97	0,63	0,12	1,00	0,24	0,07	0,09	2,30	0,03	0,00	0,04	1167
19:30	5,80	2,48	58,84	0,58	0,13	0,92	0,24	0,05	0,10	2,45	0,02	0,01	0,04	1171
20:00	6,24	7,40	57,34	0,58	0,13	0,92	0,27	0,03	0,32	2,45	0,02	0,01	0,04	1142
20:30	6,38	4,27	59,73	0,56	0,17	0,89	0,29	0,03	0,20	2,73	0,03	0,01	0,04	1193
21:00	5,25	2,64	58,96	0,57	0,17	0,90	0,25	0,05	0,12	2,77	0,03	0,01	0,04	1166
21:30	5,61	3,86	57,05	0,57	0,17	0,90	0,27	0,06	0,18	2,70	0,03	0,01	0,04	1163
22:00	6,38	5,26	57,82	0,57	0,18	0,91	0,30	0,06	0,25	2,73	0,03	0,01	0,04	1169
22:30	5,88	3,12	61,66	0,58	0,15	0,92	0,27	0,05	0,14	2,86	0,03	0,01	0,04	1172
23:00	6,65	7,32	61,20	0,57	0,17	0,90	0,31	0,06	0,35	2,90	0,03	0,01	0,04	1162
23:30	5,55	4,39	54,61	0,57	0,16	0,90	0,26	0,08	0,21	2,58	0,03	0,01	0,04	1180
00:00	7,07	8,48	58,30	0,57	0,12	0,89	0,33	0,06	0,40	2,74	0,03	0,01	0,04	1145
min	3,97	0,85	41,99	0,45	0,09	0,69	0,16	0,01	0,04	1,84	0,02	0,00	0,03	1111
max	10,91	40,78	62,38	0,66	0,18	1,05	0,51	1,60	1,90	2,90	0,03	0,01	0,04	1193
moyenne	6,51	9,38	56,72	0,54	0,14	0,85								1155
Total							13,81	12,79	19,71	120,09	1,14	0,29	1,78	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			100,00	5,85			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.