

	mesures corrigées à 11% d'O2-IC 95%									Flux massique									Process
Paramètre	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	Res1	Hg	T2S
Unité	mg/m³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	-	mg/Nm³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min		20	60	200	30	400		0											
VLE max	100	20			150														
VLE jour	45	9	9	40	5	80	25	0		86.00	17.00	17.00	77.00	10.00	154.00	48.00	0.00	0.00	
Seuils min																			850
00:30	2.94	0.20	5.27	9.01	0.00	51.04	0.23	2.70	0.69	0.12	0.01	0.21	0.36	0.00	2.01	0.01	2.46	0.0273	1118
01:00	0.95	0.22	4.52	6.12	0.00	65.41	0.30	0.75	0.64	0.04	0.01	0.17	0.23	0.00	2.50	0.01	0.68	0.0245	1087
01:30	1.36	0.21	4.55	7.83	0.00	59.02	0.39	1.21	0.19	0.05	0.01	0.18	0.30	0.00	2.30	0.02	1.10	0.0074	1106
02:00	0.82	0.19	4.89	7.12	0.00	62.33	0.33	0.68	0.17	0.03	0.01	0.19	0.27	0.00	2.39	0.01	0.62	0.0065	1101
02:30	1.19	0.18	5.34	9.54	0.00	64.39	0.31	1.00	0.57	0.05	0.01	0.21	0.37	0.00	2.48	0.01	0.91	0.0221	1101
03:00	1.37	0.18	5.05	7.90	0.00	59.87	0.38	1.25	0.45	0.05	0.01	0.19	0.30	0.00	2.30	0.01	1.14	0.0171	1105
03:30	2.49	0.19	5.12	7.36	0.00	61.93	0.33	2.29	0.38	0.10	0.01	0.20	0.28	0.00	2.39	0.01	2.09	0.0148	1114
04:00	1.37	0.19	5.30	8.84	0.00	60.08	0.31	1.23	0.21	0.05	0.01	0.20	0.34	0.00	2.29	0.01	1.12	0.0079	1089
04:30	0.75	0.19	4.75	6.05	0.01	66.41	0.32	0.56	0.26	0.03	0.01	0.18	0.23	0.00	2.51	0.01	0.51	0.0100	1096
05:00	1.69	0.17	3.71	6.15	0.00	60.25	0.29	1.55	0.04	0.07	0.01	0.14	0.24	0.00	2.33	0.01	1.42	0.0015	1132
05:30	0.89	0.18	5.95	11.66	0.00	59.44	0.37	0.72	0.03	0.03	0.01	0.23	0.44	0.00	2.26	0.01	0.66	0.0010	1110
06:00	1.03	0.18	4.96	7.93	0.00	63.97	0.46	0.88	0.07	0.04	0.01	0.19	0.30	0.00	2.43	0.02	0.80	0.0025	1108
06:30	1.44	0.10	4.97	10.55	0.00	59.16	0.43	4.12	0.00	0.06	0.00	0.20	0.41	0.00	2.32	0.02	3.76	0.0000	1100
07:00	0.79	0.00	4.49	7.40	0.00	63.26	0.49	5.88	0.00	0.03	0.00	0.18	0.29	0.00	2.52	0.02	5.37	0.0000	1108
07:30	1.54	0.17	4.91	10.80	0.00	60.36	0.57	1.90	0.00	0.06	0.01	0.19	0.42	0.00	2.34	0.02	1.74	0.0000	1102
08:00	1.09	0.18	6.16	11.68	0.00	63.35	0.64	0.98	3.73	0.04	0.01	0.24	0.45	0.00	2.45	0.02	0.89	0.1445	1129
08:30	2.63	0.19	5.13	11.63	0.00	59.81	0.65	2.46	3.24	0.10	0.01	0.20	0.46	0.00	2.35	0.03	2.24	0.1274	1106
09:00	1.65	0.16	5.16	11.11	0.00	62.85	0.69	1.56	0.07	0.07	0.01	0.20	0.44	0.00	2.48	0.03	1.42	0.0027	1116
09:30	1.17	0.18	8.28	18.68	0.00	59.77	0.62	1.03	0.04	0.05	0.01	0.32	0.72	0.00	2.30	0.02	0.94	0.0015	1089
10:00	1.76	0.18	9.15	19.23	0.00	57.74	0.54	1.64	0.04	0.07	0.01	0.35	0.73	0.00	2.19	0.02	1.45	0.0014	1091
10:30	2.82	0.17	5.15	9.99	0.00	65.81	0.45	2.70	0.00	0.11	0.01	0.20	0.38	0.00	2.53	0.02	2.37	0.0000	1116
11:00	2.66	0.16	3.81	6.54	0.00	62.91	0.63	2.50	0.02	0.10	0.01	0.15	0.26	0.00	2.46	0.02	2.27	0.0009	1127
11:30	2.76	0.18	6.30	11.29	0.00	62.60	0.59	2.57	0.04	0.11	0.01	0.24	0.44	0.00	2.43	0.02	2.34	0.0015	1113
12:00	1.88	0.17	4.41	7.00	0.00	60.54	0.71	1.73	0.04	0.07	0.01	0.17	0.27	0.00	2.33	0.03	1.57	0.0014	1101
12:30	2.91	0.16	4.24	8.21	0.00	64.29	0.58	2.69	0.06	0.11	0.01	0.16	0.32	0.00	2.49	0.02	2.46	0.0022	1113
13:00	3.51	0.17	5.48	13.67	0.00	58.42	0.60	3.26	0.08	0.14	0.01	0.21	0.53	0.00	2.27	0.02	2.97	0.0032	1107
13:30	2.58	0.15	5.02	7.26	0.00	68.14	0.70	2.37	0.44	0.10	0.01	0.19	0.28	0.00	2.62	0.03	2.17	0.0169	1124
14:00	2.34	0.14	3.17	6.85	0.00	58.81	0.72	2.15	0.56	0.09	0.01	0.12	0.26	0.00	2.26	0.03	1.96	0.0217	1131
14:30	3.27	0.15	6.77	12.38	0.00	62.74	0.76	3.04	0.36	0.13	0.01	0.26	0.48	0.00	2.44	0.03	2.78	0.0141	1119
15:00	4.51	0.14	6.10	9.38	0.00	61.50	0.60	4.29	0.08	0.18	0.01	0.24	0.37	0.00	2.45	0.02	3.92	0.0031	1142
15:30	4.36	0.14	5.57	7.10	0.00	62.44	0.80	4.08	0.04	0.17	0.01	0.22	0.28	0.00	2.45	0.03	3.72	0.0017	1133
16:00	4.07	0.13	4.01	5.42	0.00	63.25	0.65	3.83	0.04	0.16	0.00	0.16	0.21	0.00	2.49	0.03	3.49	0.0016	1137
16:30	46.03	3.43	6.82	18.55	0.01	49.93	0.67	43.04	0.11	1.81	0.14	0.27	0.73	0.00	1.97	0.03	39.12	0.0043	1103
17:00	6.49	0.16	8.18	14.12	0.00	55.51	0.73	6.31	0.04	0.26	0.01	0.33	0.57	0.00	2.26	0.03	5.76	0.0016	1115
17:30	9.16	0.15	3.77	3.98	0.00	63.72	0.70	8.55	0.04	0.36	0.01	0.15	0.16	0.00	2.49	0.03	7.81	0.0015	1129
18:00	17.25	0.18	4.72	12.18	0.00	49.44	0.74	16.55	0.04	0.69	0.01	0.19	0.49	0.00	1.99	0.03	15.11	0.0015	1118
18:30	1.55	0.08	7.25	17.81	0.00	58.32	0.69	4.11	0.00	0.06	0.00	0.29	0.70	0.00	2.30	0.03	3.74	0.0000	1101
19:00	0.74	0.00	4.85	7.72	0.00	56.34	0.61	6.07	0.46	0.03	0.00	0.19	0.31	0.00	2.25	0.02	5.47	0.0183	1108
19:30	1.09	0.00	4.45	9.51	0.00	64.06	0.57	6.16	0.62	0.04	0.00	0.18	0.39	0.00	2.61	0.02	5.58	0.0254	1118
20:00	0.55	0.00	3.23	2.87	0.00	63.28	0.62	6.01	1.16	0.02	0.00	0.13	0.12	0.00	2.54	0.02	5.48	0.0464	1129
20:30	0.58	0.00	2.98	5.39	0.00	57.30	0.56	5.99	0.95	0.02	0.00	0.12	0.21	0.00	2.28	0.02	5.46	0.0377	1104
21:00	0.79	0.00	3.38	6.82	0.00	63.96	0.54	6.09	0.16	0.03	0.00	0.14	0.28	0.00	2.58	0.02	5.54	0.0064	1120
21:30	3.22	0.01	4.09	10.25	0.00	63.58	0.56	6.36	0.04	0.13	0.00	0.17	0.41	0.00	2.57	0.02	5.81	0.0015	1133
22:00	2.76	0.16	4.96	11.75	0.00	62.79	0.35	2.53	0.04	0.11	0.01	0.19	0.45	0.00	2.41	0.01	2.31	0.0015	1128
22:30	17.71	0.21	6.52	19.65	0.00	59.51	0.46	16.81	0.00	0.70	0.01	0.26	0.78	0.00	2.36	0.02	15.34	0.0000	1124
23:00	3.19	0.17	3.67	5.92	0.00	60.44	0.54	2.99	0.15	0.13	0.01	0.14	0.23	0.00	2.37	0.02	2.73	0.0059	1121
23:30	2.60	0.17	5.06	11.90	0.00	59.64	0.49	2.44	0.65	0.10	0.01	0.20	0.46	0.00	2.32	0.02	2.21	0.0252	1119
00:00	2.10	0.16	5.83	12.89	0.00	61.11	0.40	1.99	1.15	0.08	0.01	0.23	0.50	0.00	2.38	0.02	1.78	0.0446	1115
Min	0.55	0.00	2.98	2.87	0.00	49.44	0.23	0.56	0.00	0.02	0.00	0.12	0.12	0.00	1.97	0.01	0.51	0.0000	1087
Max	46.03	3.43	9.15	19.65	0.01	68.14	0.80	43.04	3.73	1.81	0.14	0.35	0.78	0.00	2.62	0.03	39.12	0.1445	1142
Max Encastrement	3.80	0.21	5.15	9.85	0.00	60.85	0.53	3.59	0.38	7.18	0.40	9.66	18.47	0.00	114.03	1.00	192.60	0.7098	1114

Synthèse des dépass. & Indispo.	seuil	CO	COT	HCL	SO ₂	NO _x	NH ₃	POUSSIÈRES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:30	00:00	00:00	00:00		00:00		00:30
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépass VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0		0
Nbr. dépass VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0		0
Compt. Indisponibilité AMS journalier	/				00:00			00:00		00:00
Compt. Indisponibilité AMS annuel	/				00:00			00:00		00:00
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cumul annuel				100,00					
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cumul annuel				99,91					
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	0	0	0	0	0	0	0	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.