



Paramètre	mesures corrigées à 11% d'O ₂ -IC 95%									Flux massique									Process
	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	CO ₂	Hg	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	CO ₂	Hg	T2S
Unité	mg/m ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	-	µg/Nm ³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min	20	60	200	30	400	30	0												
VLE max	100	20		150															
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	1,54	0,27	4,19	8,48	0,00	60,80	0,48	1,46	0,41	0,06	0,01	0,16	0,33	0,00	2,36	0,02	1,31	0,0158	1146
01:00	1,87	0,24	5,28	13,38	0,00	63,19	0,49	1,77	0,00	0,07	0,01	0,20	0,52	0,00	2,45	0,02	1,58	0,0000	1150
01:30	1,70	0,23	4,99	12,34	0,00	61,33	0,46	1,62	0,00	0,07	0,01	0,19	0,47	0,00	2,35	0,02	1,42	0,0000	1134
02:00	0,84	0,22	4,77	9,81	0,00	61,82	0,50	0,79	0,00	0,03	0,01	0,19	0,38	0,00	2,41	0,02	0,70	0,0000	1162
02:30	1,73	0,23	4,03	6,21	0,00	62,37	0,57	1,63	0,19	0,07	0,01	0,16	0,24	0,00	2,43	0,02	1,47	0,0074	1162
03:00	1,75	0,25	4,65	8,28	0,00	60,43	0,42	1,66	0,00	0,07	0,01	0,18	0,32	0,00	2,33	0,02	1,48	0,0000	1159
03:30	1,88	0,23	4,79	7,62	0,00	64,25	0,45	1,75	0,00	0,07	0,01	0,18	0,29	0,00	2,46	0,02	1,57	0,0000	1169
04:00	1,30	0,22	5,02	9,07	0,00	59,50	0,50	1,21	0,00	0,05	0,01	0,20	0,35	0,00	2,32	0,02	1,10	0,0000	1160
04:30	1,81	0,21	5,33	7,86	0,00	62,58	0,42	1,67	0,20	0,07	0,01	0,21	0,30	0,00	2,41	0,02	1,52	0,0077	1162
05:00	1,53	0,21	4,55	7,57	0,00	60,76	0,58	1,42	0,00	0,06	0,01	0,18	0,29	0,00	2,36	0,02	1,28	0,0000	1168
05:30	0,61	0,20	4,93	7,67	0,00	63,22	0,50	0,54	0,00	0,02	0,01	0,19	0,30	0,00	2,44	0,02	0,49	0,0000	1161
06:00	0,69	0,19	5,73	10,95	0,01	57,85	0,49	0,63	0,00	0,03	0,01	0,22	0,42	0,00	2,24	0,02	0,57	0,0000	1156
06:30	0,43	0,06	5,08	7,86	0,00	64,18	0,46	3,61	0,00	0,02	0,00	0,21	0,32	0,00	2,61	0,02	3,29	0,0000	1161
07:00	2,68	0,01	5,58	10,71	0,00	60,89	0,31	6,01	0,00	0,11	0,00	0,23	0,43	0,00	2,47	0,01	5,49	0,0000	1144
07:30	0,69	0,00	4,37	7,89	0,00	59,84	0,33	5,97	0,00	0,03	0,00	0,18	0,32	0,00	2,41	0,01	5,45	0,0000	1128
08:00	0,70	0,00	5,27	12,18	0,00	60,83	0,29	5,99	0,00	0,03	0,00	0,21	0,49	0,00	2,44	0,01	5,43	0,0000	1121
08:30	2,47	0,18	8,11	13,56	0,00	60,28	0,54	2,90	0,00	0,10	0,01	0,32	0,53	0,00	2,36	0,02	2,60	0,0000	1123
09:00	36,66	0,34	6,68	21,39	0,01	55,20	0,49	35,81	0,00	1,44	0,01	0,26	0,84	0,00	2,17	0,02	31,37	0,0000	1127
09:30	8,70	0,20	6,31	11,42	0,00	54,83	0,51	8,49	0,00	0,34	0,01	0,25	0,45	0,00	2,15	0,02	7,43	0,0000	1122
10:00	3,14	0,19	4,57	5,46	0,00	62,61	0,47	3,01	0,00	0,12	0,01	0,18	0,21	0,00	2,44	0,02	2,67	0,0000	1138
10:30	2,35	0,19	4,69	8,18	0,00	62,61	0,57	2,27	0,07	0,09	0,01	0,18	0,32	0,00	2,46	0,02	2,02	0,0029	1133
11:00	2,52	0,19	4,08	4,15	0,00	61,63	0,65	2,39	0,00	0,10	0,01	0,16	0,16	0,00	2,40	0,03	2,14	0,0000	1135
11:30	1,89	0,20	5,27	7,68	0,00	60,40	0,45	1,79	0,00	0,07	0,01	0,20	0,29	0,00	2,30	0,02	1,56	0,0000	1134
12:00	2,60	0,19	5,75	9,80	0,00	57,02	0,54	2,58	0,00	0,10	0,01	0,22	0,37	0,00	2,14	0,02	2,12	0,0000	1171
12:30	1,26	0,19	4,39	4,06	0,00	60,87	0,51	1,21	0,00	0,05	0,01	0,17	0,16	0,00	2,37	0,02	1,07	0,0000	1148
13:00	2,60	0,19	3,79	2,64	0,00	66,25	0,51	2,41	0,00	0,10	0,01	0,15	0,10	0,00	2,55	0,02	2,18	0,0000	1139
13:30	2,96	0,19	5,53	10,45	0,00	57,73	0,63	2,83	0,00	0,12	0,01	0,22	0,42	0,00	2,30	0,03	2,58	0,0000	1143
14:00	1,19	0,21	6,22	10,30	0,00	58,84	0,57	1,08	0,00	0,05	0,01	0,24	0,39	0,00	2,24	0,02	0,98	0,0000	1130
14:30	1,69	0,23	7,36	10,41	0,00	62,14	0,51	1,55	0,00	0,06	0,01	0,28	0,40	0,00	2,38	0,02	1,40	0,0000	1124
15:00	3,44	0,23	9,43	20,20	0,00	65,26	0,48	3,29	0,00	0,14	0,01	0,37	0,80	0,00	2,59	0,02	2,98	0,0000	1126
15:30	1,97	0,24	5,35	8,54	0,00	59,00	0,45	1,87	0,00	0,08	0,01	0,21	0,34	0,00	2,32	0,02	1,69	0,0000	1124
16:00	2,12	0,21	4,26	4,36	0,00	64,04	0,64	1,98	0,00	0,08	0,01	0,17	0,17	0,00	2,49	0,02	1,80	0,0000	1140
16:30	5,30	0,23	10,33	21,98	0,00	58,12	0,54	5,00	0,00	0,21	0,01	0,40	0,85	0,00	2,26	0,02	4,49	0,0000	1122
17:00	3,43	0,23	4,61	5,10	0,00	64,22	0,52	3,04	0,00	0,12	0,01	0,17	0,19	0,00	2,34	0,02	2,72	0,0000	1140
17:30	2,44	0,21	5,16	9,85	0,00	62,36	0,59	2,23	0,00	0,09	0,01	0,20	0,38	0,00	2,39	0,02	2,04	0,0000	1121
18:00	2,85	0,22	4,42	6,05	0,00	62,43	0,70	2,53	0,00	0,11	0,01	0,16	0,22	0,00	2,32	0,03	2,31	0,0000	1118
18:30	2,88	0,08	4,43	10,33	0,00	61,16	0,39	4,64	0,03	0,11	0,00	0,17	0,41	0,00	2,40	0,02	4,23	0,0013	1136
19:00	2,32	0,00	5,04	13,19	0,00	63,65	0,26	5,90	0,00	0,09	0,00	0,20	0,52	0,00	2,52	0,01	5,39	0,0000	1123
19:30	2,17	0,01	5,07	13,04	0,00	61,15	0,25	5,84	0,00	0,09	0,00	0,20	0,51	0,00	2,41	0,01	5,33	0,0000	1113
20:00	1,58	0,01	5,81	15,19	0,00	58,87	0,24	5,84	0,00	0,06	0,00	0,23	0,60	0,00	2,32	0,01	5,33	0,0000	1119
20:30	1,24	0,00	3,57	3,81	0,00	60,86	0,25	5,82	0,00	0,05	0,00	0,14	0,15	0,00	2,40	0,01	5,31	0,0000	1125
21:00	3,24	0,00	3,60	7,90	0,01	62,37	0,26	5,90	0,00	0,13	0,00	0,14	0,31	0,00	2,48	0,01	5,39	0,0000	1120
21:30	1,48	0,00	4,44	9,95	0,00	62,92	0,24	5,82	0,00	0,06	0,00	0,17	0,39	0,00	2,47	0,01	5,31	0,0000	1108
22:00	0,85	0,11	6,10	17,05	0,00	58,41	0,36	3,13	0,00	0,03	0,00	0,24	0,66	0,00	2,27	0,01	2,83	0,0000	1122
22:30	1,88	0,22	6,42	12,64	0,00	67,08	0,69	1,76	0,00	0,07	0,01	0,25	0,49	0,00	2,61	0,03	1,60	0,0000	1135
23:00	2,11	0,24	4,32	8,15	0,00	59,56	0,53	1,92	0,00	0,08	0,01	0,17	0,31	0,00	2,28	0,02	1,75	0,0000	1113
23:30	28,16	2,64	7,74	21,42	0,00	58,69	0,48	25,89	0,00	1,08	0,10	0,30	0,82	0,00	2,26	0,02	23,61	0,0000	1097
00:00	2,37	0,24	6,75	13,28	0,00	64,99	0,48	2,17	0,00	0,09	0,01	0,26	0,51	0,00	2,49	0,02	1,98	0,0000	1114
Min	0,43	0,00	3,57	2,64	0,00	54,83	0,24	0,54	0,00	0,02	0,00	0,14	0,10	0,00	2,14	0,01	0,49	0,0000	1097
Max	36,66	2,64	10,33	21,98	0,01	67,08	0,70	35,81	0,41	1,44	0,10	0,40	0,85	0,00	2,61	0,03	31,37	0,0158	1171
Commentaire	3,41	0,22	5,38	10,20	0,00	61,24	0,47	3,02	0,02	6,36	0,41	10,05	19,07	0,00	114,37	0,88	180,35	0,0351	1136
	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃												

Synthèse des dépassements & indisponibilité	seuil	CO	COT	HCL	SO ₂	NOx	NH ₃	POUSSIÈRES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:30	00:00	00:00	00:00		00:00		00:30
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. indisponibilité AMS journalier	/				00:00			00:00	00:00	
Compt. indisponibilité AMS annuel	/				00:00			00:00	00:00	
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel				100,00					
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel				99,91					
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	0	0	0	0	0	0	0	</