

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	5,22	48,70	69,59	0,29	0,05	0,76	0,22	0,10	2,05	2,93	0,01	0,00	0,03	1137
01:00	4,74	38,54	64,96	0,28	0,05	0,83	0,20	0,11	1,66	2,80	0,01	0,00	0,04	1121
01:30	3,50	33,05	64,22	0,28	0,06	0,75	0,15	0,08	1,38	2,68	0,01	0,00	0,03	1128
02:00	2,53	27,69	63,50	0,27	0,05	0,72	0,10	0,07	1,13	2,60	0,01	0,00	0,03	1126
02:30	2,35	22,80	68,05	0,29	0,04	0,69	0,09	0,06	0,91	2,72	0,01	0,00	0,03	1126
03:00	2,31	15,75	68,72	0,27	0,05	0,70	0,10	0,09	0,65	2,84	0,01	0,00	0,03	1137
03:30	3,30	24,53	65,09	0,29	0,05	0,72	0,14	0,07	1,02	2,69	0,01	0,00	0,03	1135
04:00	4,98	24,58	68,80	0,28	0,06	0,77	0,20	0,08	1,00	2,80	0,01	0,00	0,03	1131
04:30	7,26	17,49	60,88	0,27	0,03	0,72	0,30	0,05	0,72	2,51	0,01	0,00	0,03	1123
05:00	10,77	15,73	62,79	0,26	0,03	0,70	0,44	0,06	0,65	2,59	0,01	0,00	0,03	1128
05:30	6,55	10,59	65,34	0,27	0,06	0,73	0,27	0,05	0,44	2,70	0,01	0,00	0,03	1146
06:00	4,89	4,45	63,60	0,25	0,03	0,81	0,20	0,05	0,18	2,60	0,01	0,00	0,03	1132
06:30	5,12	10,67	65,78	0,26	0,05	0,70	0,22	0,06	0,45	2,78	0,01	0,00	0,03	1137
07:00	6,18	7,27	60,98	1,27	0,20	2,13	0,27	0,06	0,32	2,67	0,06	0,01	0,09	1151
07:30	5,32	6,93	57,12	1,53	0,26	2,55	0,24	0,06	0,32	2,60	0,07	0,01	0,12	1136
08:00	5,24	21,07	57,60	1,52	0,21	2,56	0,24	0,08	0,97	2,65	0,07	0,01	0,12	1134
08:30	5,10	26,49	59,41	1,53	0,31	2,58	0,24	0,12	1,23	2,75	0,07	0,01	0,12	1132
09:00	4,61	28,09	58,28	1,50	0,28	2,54	0,21	0,11	1,31	2,72	0,07	0,01	0,12	1141
09:30	4,56	31,18	57,36	1,45	0,28	2,45	0,21	0,08	1,45	2,67	0,07	0,01	0,11	1129
10:00	4,65	16,38	57,46	1,47	0,29	2,47	0,21	0,09	0,74	2,61	0,07	0,01	0,11	1134
10:30	5,50	13,57	53,66	1,62	0,25	2,73	0,22	0,10	0,55	2,19	0,07	0,01	0,11	1056
11:00	5,06	11,43	56,86	1,63	0,22	2,74	0,19	0,08	0,43	2,15	0,06	0,01	0,10	1077
11:30	5,32	11,92	57,72	1,50	0,22	2,51	0,21	0,07	0,47	2,29	0,06	0,01	0,10	1138
12:00	6,99	21,10	57,54	1,39	0,25	2,34	0,28	0,04	0,83	2,27	0,06	0,01	0,09	1151
12:30	5,20	13,70	59,73	1,42	0,23	2,40	0,21	0,06	0,55	2,40	0,06	0,01	0,10	1139
13:00	5,65	15,47	51,20	1,41	0,25	2,38	0,25	0,05	0,68	2,26	0,06	0,01	0,10	1119
13:30	4,93	13,92	46,48	1,33	0,27	2,22	0,21	0,08	0,61	2,02	0,06	0,01	0,10	1136
14:00	5,17	6,62	55,02	1,37	0,28	2,30	0,22	0,05	0,28	2,36	0,06	0,01	0,10	1149
14:30	4,19	7,22	58,26	1,40	0,27	2,38	0,19	0,09	0,32	2,57	0,06	0,01	0,11	1137
15:00	6,50	17,44	58,28	1,38	0,31	2,32	0,29	0,09	0,79	2,64	0,06	0,01	0,11	1122
15:30	5,31	11,73	56,04	1,31	0,28	2,22	0,25	0,11	0,55	2,60	0,06	0,01	0,10	1113
16:00	6,04	18,33	59,21	1,27	0,25	2,14	0,27	0,07	0,82	2,65	0,06	0,01	0,10	1129
16:30	5,58	10,87	60,77	1,27	0,28	2,15	0,25	0,12	0,49	2,73	0,06	0,01	0,10	1135
17:00	4,69	15,24	48,55	0,94	0,32	1,69	0,20	0,04	0,65	2,08	0,04	0,01	0,07	1114
17:30	7,14	16,02	65,53	0,26	0,43	0,71	0,29	0,07	0,66	2,68	0,01	0,02	0,03	1150
18:00	4,41	8,13	66,09	0,25	0,45	0,76	0,19	0,12	0,35	2,85	0,01	0,02	0,03	1154
18:30	5,78	19,85	66,09	0,26	0,45	0,74	0,25	0,10	0,84	2,81	0,01	0,02	0,03	1153
19:00	6,54	14,93	58,86	1,17	0,29	2,01	0,29	0,16	0,67	2,63	0,05	0,01	0,09	1161
19:30	4,70	28,03	58,25	1,34	0,23	2,28	0,22	0,14	1,28	2,67	0,06	0,01	0,10	1147
20:00	7,48	60,79	59,36	1,27	0,27	2,16	0,35	0,12	2,86	2,80	0,06	0,01	0,10	1142
20:30	5,34	47,79	58,34	1,27	0,21	2,11	0,24	0,17	2,15	2,63	0,06	0,01	0,10	1136
21:00	4,98	83,06	56,79	1,21	0,21	2,05	0,23	0,14	3,78	2,58	0,06	0,01	0,09	1130
21:30	3,87	36,42	58,63	1,27	0,17	2,17	0,18	0,13	1,68	2,71	0,06	0,01	0,10	1148
22:00	4,19	25,66	55,21	1,39	0,23	2,36	0,19	0,16	1,15	2,47	0,06	0,01	0,11	1124
22:30	5,44	59,12	59,62	1,31	0,23	2,23	0,26	0,17	2,78	2,80	0,06	0,01	0,10	1123
23:00	5,40	62,40	57,63	1,22	0,24	2,03	0,25	0,12	2,86	2,64	0,06	0,01	0,09	1126
23:30	4,55	56,28	60,44	0,69	0,26	1,00	0,20	0,09	2,45	2,63	0,03	0,01	0,04	1125
00:00	4,19	38,42	67,24	0,28	0,27	0,14	0,18	0,10	1,61	2,81	0,01	0,01	0,01	1129
min	2,31	4,45	46,48	0,25	0,03	0,14	0,09	0,04	0,18	2,02	0,01	0,00	0,01	1056
max	10,77	83,06	69,59	1,63	0,45	2,74	0,44	0,17	3,78	2,93	0,07	0,02	0,12	1161
moyenne	5,19	24,53	60,14	0,96	0,21	1,71								1133
Total							10,81	12,55	51,73	124,87	2,03	0,44	3,60	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³ & moyenne jour CO	/			100,00	5,98			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel						100,00	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.