

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	4.44	56.69	58.35	0.76	0.20	1.18	0.19	0.07	2.48	2.55	0.03	0.01	0.05	1134
01:00	4.29	41.62	59.32	0.75	0.23	1.20	0.19	0.08	1.81	2.58	0.03	0.01	0.05	1142
01:30	4.15	27.34	59.30	0.78	0.25	1.25	0.19	0.06	1.23	2.66	0.04	0.01	0.06	1172
02:00	5.98	32.15	60.17	0.75	0.24	1.20	0.27	0.07	1.45	2.71	0.03	0.01	0.05	1138
02:30	5.92	32.84	55.21	0.69	0.23	1.11	0.27	0.08	1.49	2.51	0.03	0.01	0.05	1140
03:00	6.41	25.29	60.14	0.74	0.25	1.18	0.29	0.07	1.15	2.73	0.03	0.01	0.05	1157
03:30	6.58	30.08	55.66	0.76	0.25	1.21	0.30	0.05	1.38	2.56	0.03	0.01	0.06	1162
04:00	6.55	20.92	58.66	0.75	0.23	1.21	0.30	0.07	0.95	2.65	0.03	0.01	0.05	1134
04:30	4.82	19.38	56.42	0.76	0.24	1.22	0.22	0.05	0.87	2.53	0.03	0.01	0.05	1144
05:00	5.45	17.93	61.74	0.59	0.18	1.64	0.23	0.05	0.77	2.66	0.03	0.01	0.07	1135
05:30	6.69	19.51	68.01	0.28	0.24	2.27	0.29	0.05	0.85	2.97	0.01	0.01	0.10	1155
06:00	7.57	16.67	65.95	0.24	0.20	2.35	0.32	0.07	0.71	2.80	0.01	0.01	0.10	1155
06:30	3.78	9.11	63.22	0.28	0.17	2.31	0.16	0.05	0.39	2.72	0.01	0.01	0.10	1133
07:00	4.86	16.20	59.44	0.81	0.19	1.53	0.22	0.04	0.73	2.69	0.04	0.01	0.07	1144
07:30	5.78	13.84	57.07	0.93	0.21	1.51	0.26	0.03	0.61	2.53	0.04	0.01	0.07	1128
08:00	5.85	12.80	60.10	0.97	0.21	1.58	0.26	0.04	0.57	2.69	0.04	0.01	0.07	1132
08:30	7.10	14.12	56.42	0.99	0.17	1.61	0.31	0.03	0.62	2.47	0.04	0.01	0.07	1117
09:00	7.45	8.91	60.03	0.99	0.19	1.60	0.33	0.06	0.40	2.67	0.04	0.01	0.07	1123
09:30	7.05	5.83	55.35	1.06	0.16	1.74	0.31	0.08	0.26	2.46	0.05	0.01	0.08	1105
10:00	4.65	0.76	57.55	1.28	0.11	2.11	0.15	0.11	0.02	1.89	0.04	0.00	0.07	1005
10:30	3.16	1.43	46.80	1.08	0.12	1.72	0.10	0.12	0.05	1.54	0.04	0.00	0.06	1136
11:00	8.98	7.71	62.74	0.91	0.19	1.46	0.38	0.05	0.33	2.64	0.04	0.01	0.06	1153
11:30	5.58	2.10	56.74	0.92	0.20	1.47	0.24	0.05	0.09	2.48	0.04	0.01	0.06	1141
12:00	4.71	0.13	59.84	0.94	0.20	1.51	0.21	0.08	0.01	2.66	0.04	0.01	0.07	1151
12:30	3.97	0.64	51.00	0.95	0.21	1.54	0.18	0.08	0.03	2.26	0.04	0.01	0.07	1146
13:00	3.85	4.08	53.35	0.96	0.23	1.56	0.17	0.19	0.18	2.41	0.04	0.01	0.07	1189
13:30	4.48	2.81	55.37	0.96	0.22	1.58	0.20	0.10	0.12	2.43	0.04	0.01	0.07	1123
14:00	6.84	5.03	56.91	1.02	0.18	1.65	0.29	0.10	0.21	2.42	0.04	0.01	0.07	1117
14:30	6.52	2.33	55.94	0.98	0.19	1.59	0.28	0.08	0.10	2.44	0.04	0.01	0.07	1140
15:00	7.67	4.88	58.59	0.89	0.20	1.47	0.35	0.07	0.22	2.64	0.04	0.01	0.07	1142
15:30	5.13	10.56	55.91	0.87	0.15	1.39	0.23	0.06	0.47	2.47	0.04	0.01	0.06	1125
16:00	4.71	4.15	54.94	0.92	0.19	1.48	0.21	0.04	0.18	2.41	0.04	0.01	0.06	1131
16:30	4.91	10.52	60.75	0.91	0.19	1.48	0.22	0.06	0.47	2.73	0.04	0.01	0.07	1142
17:00	5.38	6.99	62.09	0.69	0.25	2.00	0.24	0.08	0.31	2.74	0.03	0.01	0.09	1131
17:30	7.31	11.36	60.68	0.31	0.27	2.76	0.32	0.10	0.50	2.66	0.01	0.01	0.12	1126
18:00	7.57	6.27	70.25	0.27	0.24	2.83	0.32	0.05	0.27	3.00	0.01	0.01	0.12	1118
18:30	4.86	1.93	69.30	0.29	0.29	2.85	0.21	0.09	0.09	3.06	0.01	0.01	0.13	1143
19:00	4.60	2.09	59.64	0.92	0.23	1.81	0.21	0.07	0.10	2.75	0.04	0.01	0.08	1139
19:30	4.50	3.84	59.58	1.00	0.22	1.63	0.21	0.09	0.18	2.72	0.05	0.01	0.07	1129
20:00	5.41	6.90	56.74	1.03	0.20	1.68	0.25	0.07	0.31	2.59	0.05	0.01	0.08	1133
20:30	7.18	11.52	55.61	1.02	0.19	1.67	0.32	0.06	0.52	2.51	0.05	0.01	0.08	1117
21:00	5.85	6.72	60.58	0.97	0.22	1.58	0.27	0.06	0.31	2.77	0.04	0.01	0.07	1131
21:30	5.43	8.58	52.90	1.05	0.22	1.71	0.25	0.07	0.39	2.39	0.05	0.01	0.08	1136
22:00	6.48	21.79	53.85	1.09	0.21	1.81	0.30	0.36	1.00	2.47	0.05	0.01	0.08	1150
22:30	5.48	17.96	63.58	1.09	0.20	1.78	0.25	0.09	0.82	2.90	0.05	0.01	0.08	1134
23:00	4.56	7.75	56.76	1.01	0.24	1.65	0.21	0.11	0.36	2.65	0.05	0.01	0.08	1154
23:30	4.08	11.49	56.81	1.00	0.21	1.64	0.19	0.75	0.53	2.60	0.05	0.01	0.07	1170
00:00	4.83	8.76	57.91	1.08	0.20	1.77	0.21	0.10	0.39	2.55	0.05	0.01	0.08	1116
min	3,16	0,13	46,80	0,24	0,11	1,11	0,10	0,03	0,01	1,54	0,01	0,00	0,05	1005
max	8,98	56,69	70,25	1,28	0,29	2,85	0,38	0,75	2,48	3,06	0,05	0,01	0,13	1189
moyenne	5,61	12,76	58,61	0,84	0,21	1,67								1133
Total							11,88	14,08	27,25	123,90	1,77	0,44	3,51	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			100,00	7,12			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H				0			0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.