

Paramètre	mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%									Flux massique									Process	
	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	Res1	Hq	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	Res1	Hq	T2S	Foyer
Unité	mg/m³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	-	mg/Nm³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C	
VLE 30 min	20	60	200	30	400	30	0													
VLE max	100	20		150																
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86.00	17.00	17.00	77.00	10.00	154.00	48.00	0.00	0.00		
Seuils min																				850
00:30	6.00	0.38	5.37	7.65	0.55	56.17	0.27	0.00	0.04	0.27	0.02	0.24	0.35	0.02	2.55	0.01	0.00	0.0019		1124
01:00	6.43	0.39	4.79	16.33	0.58	58.22	0.29	0.00	0.12	0.29	0.02	0.22	0.74	0.03	2.63	0.01	0.00	0.0056		1123
01:30	6.33	0.44	5.88	52.91	1.35	93.29	0.31	0.00	1.41	0.27	0.02	0.25	2.28	0.06	4.02	0.01	0.00	0.0610		1134
02:00	4.92	0.46	4.27	23.45	1.66	62.32	0.31	0.00	0.18	0.21	0.02	0.19	1.02	0.07	2.70	0.01	0.00	0.0079		1135
02:30	5.05	0.42	5.65	18.48	1.75	70.98	0.27	0.00	0.10	0.22	0.02	0.25	0.81	0.08	3.09	0.01	0.00	0.0045		1121
03:00	6.16	0.43	4.96	14.55	1.85	65.58	0.27	0.00	0.17	0.27	0.02	0.22	0.64	0.08	2.86	0.01	0.00	0.0075		1120
03:30	4.78	0.51	6.46	13.47	1.88	62.37	0.28	0.00	0.19	0.21	0.02	0.28	0.58	0.08	2.70	0.01	0.00	0.0081		1109
04:00	5.16	0.52	4.73	4.58	1.94	70.04	0.30	0.00	0.06	0.21	0.02	0.20	0.19	0.08	2.91	0.01	0.00	0.0024		1111
04:30	6.05	0.58	4.74	5.64	2.01	65.70	0.28	0.00	0.08	0.26	0.02	0.20	0.24	0.09	2.79	0.01	0.00	0.0033		1138
05:00	5.79	0.52	6.15	5.06	2.03	70.59	0.23	0.00	0.01	0.25	0.02	0.27	0.22	0.09	3.04	0.01	0.00	0.0005		1136
05:30	8.55	0.51	4.79	5.38	1.97	58.10	0.26	0.00	0.01	0.37	0.02	0.21	0.23	0.08	2.50	0.01	0.00	0.0006		1119
06:00	6.57	0.43	5.39	8.75	1.95	73.81	0.29	0.00	0.10	0.28	0.02	0.23	0.37	0.08	3.13	0.01	0.00	0.0043		1124
06:30	5.52	0.39	5.44	9.05	1.99	65.08	0.25	0.00	0.11	0.24	0.02	0.23	0.39	0.09	2.81	0.01	0.00	0.0046		1120
07:00	4.70	0.55	5.31	7.73	0.91	56.19	0.21	0.00	0.00	0.21	0.02	0.24	0.35	0.04	2.54	0.01	0.00	0.0000		1114
07:30	3.97	0.58	4.48	7.27	0.91	55.29	0.23	0.00	0.01	0.17	0.03	0.20	0.32	0.04	2.44	0.01	0.00	0.0003		1121
08:00	3.79	0.59	5.72	8.65	0.94	58.24	0.24	0.00	0.02	0.17	0.03	0.25	0.38	0.04	2.59	0.01	0.00	0.0010		1142
08:30	5.09	0.55	5.70	6.74	0.87	61.44	0.25	0.00	0.04	0.23	0.02	0.26	0.30	0.04	2.78	0.01	0.00	0.0018		1148
09:00	5.84	0.54	10.95	9.34	0.87	58.53	0.26	0.00	0.01	0.27	0.02	0.50	0.42	0.04	2.66	0.01	0.00	0.0005		1144
09:30	5.64	0.45	9.20	8.48	0.69	55.68	0.29	0.00	0.00	0.26	0.02	0.43	0.40	0.03	2.61	0.01	0.00	0.0002		1140
10:00	5.15	0.41	5.38	3.10	0.59	55.52	0.23	0.00	0.00	0.24	0.02	0.25	0.14	0.03	2.59	0.01	0.00	0.0000		1136
10:30	17.72	0.34	4.83	8.84	0.49	40.58	0.23	0.00	0.01	0.82	0.02	0.22	0.41	0.02	1.87	0.01	0.00	0.0007		1107
11:00	7.44	0.29	6.86	8.21	0.40	51.53	0.22	0.00	0.00	0.33	0.01	0.31	0.37	0.02	2.30	0.01	0.00	0.0002		1120
11:30	3.88	0.23	8.32	4.94	0.30	64.43	0.27	0.00	0.01	0.17	0.01	0.37	0.22	0.01	2.84	0.01	0.00	0.0002		1132
12:00	5.10	0.20	8.25	6.00	0.25	59.04	0.30	0.00	0.01	0.23	0.01	0.37	0.27	0.01	2.66	0.01	0.00	0.0003		1137
12:30	4.29	0.13	5.76	10.61	0.12	53.17	0.23	0.00	0.27	0.19	0.01	0.26	0.48	0.01	2.41	0.01	0.00	0.0121		1139
13:00	4.50	0.08	8.82	14.02	0.02	60.75	0.26	0.00	0.14	0.20	0.00	0.39	0.62	0.00	2.70	0.01	0.00	0.0064		1135
13:30	6.08	0.07	8.78	29.48	0.00	58.18	0.26	0.00	1.11	0.28	0.00	0.40	1.36	0.00	2.68	0.01	0.00	0.0513		1138
14:00	6.42	0.07	6.33	21.19	0.00	59.47	0.31	0.00	0.82	0.29	0.00	0.28	0.95	0.00	2.66	0.01	0.00	0.0366		1142
14:30	7.55	0.07	5.10	19.68	0.00	55.36	0.28	0.00	0.81	0.35	0.00	0.24	0.92	0.00	2.60	0.01	0.00	0.0380		1130
15:00	7.53	0.07	6.31	16.31	0.00	55.83	0.28	0.00	0.21	0.35	0.00	0.29	0.76	0.00	2.61	0.01	0.00	0.0099		1133
15:30	6.17	0.07	4.43	5.67	0.00	62.53	0.26	0.00	0.04	0.28	0.00	0.20	0.26	0.00	2.86	0.01	0.00	0.0019		1139
16:00	7.30	0.07	3.90	3.79	0.00	59.18	0.29	0.00	0.02	0.33	0.00	0.17	0.17	0.00	2.64	0.01	0.00	0.0008		1133
16:30	7.47	0.07	4.61	7.30	0.00	56.27	0.28	0.00	0.07	0.34	0.00	0.21	0.33	0.00	2.56	0.01	0.00	0.0033		1136
17:00	5.81	0.14	8.81	10.84	0.26	60.90	0.29	0.00	0.11	0.26	0.01	0.40	0.49	0.01	2.76	0.01	0.00	0.0051		1138
17:30	6.97	0.22	5.38	5.86	0.85	66.94	0.36	0.00	0.14	0.31	0.01	0.24	0.26	0.04	2.93	0.02	0.00	0.0061		1136
18:00	3.85	0.20	4.01	6.73	0.88	62.82	0.40	0.00	0.15	0.17	0.01	0.18	0.30	0.04	2.78	0.02	0.00	0.0067		1134
18:30	4.76	0.22	3.87	6.79	0.89	74.50	0.33	0.00	0.16	0.20	0.01	0.16	0.29	0.04	3.17	0.01	0.00	0.0067		1128
19:00	7.24	0.37	5.67	9.44	0.56	55.93	0.22	0.00	0.01	0.34	0.02	0.27	0.45	0.03	2.65	0.01	0.00	0.0005		1160
19:30	6.56	0.38	5.96	5.86	0.58	60.32	0.26	0.00	0.02	0.31	0.02	0.28	0.27	0.03	2.83	0.01	0.00	0.0007		1156
20:00	5.99	0.42	6.29	10.44	0.64	56.17	0.20	0.00	0.03	0.28	0.02	0.30	0.49	0.03	2.65	0.01	0.00	0.0014		1146
20:30	6.08	0.41	7.19	9.03	0.62	55.87	0.18	0.00	0.03	0.28	0.02	0.34	0.42	0.03	2.61	0.01	0.00	0.0016		1132
21:00	4.98	0.44	5.64	6.06	0.68	61.83	0.17	0.00	0.01	0.23	0.02	0.26	0.28	0.03	2.85	0.01	0.00	0.0004		1129
21:30	5.97	0.47	4.80	9.90	0.71	55.53	0.19	0.00	0.02	0.28	0.02	0.23	0.47	0.03	2.62	0.01	0.00	0.0010		1142
22:00	6.29	0.52	5.95	9.51	0.83	55.70	0.20	0.00	0.05	0.30	0.02	0.28	0.45	0.04	2.62	0.01	0.00	0.0024		1135
22:30	5.29	0.58	5.44	9.68	0.93	55.92	0.18	0.00	0.05	0.24	0.03	0.25	0.44	0.04	2.54	0.01	0.00	0.0022		1125
23:00	4.07	0.54	6.36	16.20	0.83	58.05	0.16	0.00	0.06	0.19	0.03	0.29	0.75	0.04	2.68	0.01	0.00	0.0029		1127
23:30	4.48	0.43	4.33	7.49	0.65	58.83	0.18	0.00	0.01	0.21	0.02	0.20	0.35	0.03	2.74	0.01	0.00	0.0003		1136
00:00	42.84	0.44	5.31	26.86	0.67	50.41	0.17	0.00	0.50	1.98	0.02	0.25	1.24	0.03	2.33	0.01	0.00	0.0231		1126
Min	3.79	0.07	3.87	3.10	0.00	40.58	0.16	0.00	0.00	0.17	0.00	0.16	0.14	0.00	1.87	0.01	0.00	0.0000		1107
Max	42.84	0.59	10.95	52.91	2.03	93.29	0.40	0.00	1.41	1.98	0.03	0.50	2.28	0.09	4.02	0.02	0.00	0.0610		1160
Seuils max	6.75	0.36	5.89	11.32	0.82	60.40	0.26	0.00	0.16	14.66	0.77	12.74	24.44	1.74	130.11	0.55	0.00	0.3390		1132

Synthèse des dépass. & Indispo.	seuil	CO 10	COT	HCL	SO2	Res1	NOx	NH3	POUSSIÈRES	Hq	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:10	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:10	00:10
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépass VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépass VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. indisponibilité AMS journalier	/				00:01				00:00	00:00	
Compt. indisponibilité AMS annuel	/				00:00				00:00	00:00	
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel				100.00						
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel				99.77						
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.