



	mesures corrigées à 11% d'O ₂ -IC 95%									Flux massique									Process
Paramètre	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	CO ₂	Hg	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	Res1	Hg	T2S
Unité	mg/m ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	-	µg/Nm ³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min	20	60	200	30	400	30	0												
VLE max	100	20		150															
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	1,30	0,39	4,41	9,43	0,02	61,26	0,47	6,10	0,00	0,05	0,02	0,18	0,38	0,00	2,44	0,02	5,49	0,0001	1152
01:00	2,51	0,38	4,38	11,29	0,00	60,02	0,49	5,82	0,03	0,10	0,01	0,17	0,43	0,00	2,30	0,02	5,28	0,0010	1121
01:30	2,49	0,32	4,60	9,05	0,01	61,23	0,49	5,88	0,04	0,10	0,01	0,18	0,35	0,00	2,38	0,02	5,35	0,0016	1128
02:00	1,18	0,31	3,52	7,55	0,02	62,00	0,52	5,74	0,04	0,04	0,01	0,13	0,29	0,00	2,36	0,02	5,19	0,0015	1124
02:30	0,46	0,39	4,03	11,60	0,00	60,06	0,49	5,81	0,01	0,02	0,01	0,15	0,44	0,00	2,27	0,02	5,15	0,0002	1129
03:00	1,48	0,36	4,31	9,39	0,00	62,39	0,47	5,72	0,03	0,05	0,01	0,15	0,34	0,00	2,24	0,02	4,90	0,0009	1112
03:30	0,43	0,20	2,59	1,81	0,00	63,10	0,50	5,84	0,04	0,02	0,01	0,09	0,07	0,00	2,28	0,02	4,94	0,0015	1132
04:00	0,37	0,28	3,27	4,97	0,00	59,76	0,47	5,82	0,04	0,01	0,01	0,12	0,18	0,00	2,17	0,02	4,98	0,0014	1142
04:30	1,40	0,29	3,18	4,20	0,01	58,07	0,50	6,00	0,00	0,05	0,01	0,12	0,16	0,00	2,18	0,02	5,16	0,0000	1143
05:00	2,21	0,31	4,27	7,25	0,01	62,54	0,47	5,94	0,02	0,08	0,01	0,16	0,28	0,00	2,40	0,02	5,24	0,0008	1145
05:30	1,37	0,30	4,36	6,87	0,01	60,26	0,50	5,77	0,04	0,05	0,01	0,17	0,26	0,00	2,31	0,02	5,22	0,0015	1131
06:00	1,35	0,28	4,78	8,06	0,02	61,81	0,54	4,69	0,04	0,05	0,01	0,19	0,32	0,00	2,44	0,02	4,24	0,0015	1167
06:30	3,14	0,02	4,94	7,74	0,02	63,21	0,55	3,92	0,01	0,12	0,00	0,19	0,29	0,00	2,40	0,02	5,34	0,0002	1148
07:00	0,15	0,19	4,34	8,76	0,01	61,90	0,45	6,08	0,02	0,01	0,01	0,17	0,34	0,00	2,42	0,02	5,34	0,0009	1141
07:30	0,16	0,18	4,18	15,80	0,01	62,22	0,44	5,88	0,04	0,01	0,01	0,16	0,59	0,00	2,33	0,02	5,12	0,0015	1119
08:00	1,00	0,20	4,20	9,52	0,03	60,33	0,45	5,88	0,04	0,04	0,01	0,16	0,36	0,00	2,26	0,02	5,12	0,0015	1131
08:30	0,04	0,19	4,41	11,33	0,01	62,79	0,44	5,96	0,01	0,00	0,01	0,17	0,43	0,00	2,40	0,02	5,21	0,0002	1117
09:00	0,29	0,26	4,38	11,11	0,00	62,54	0,40	5,91	0,03	0,01	0,01	0,16	0,41	0,00	2,33	0,02	5,10	0,0010	1107
09:30	1,01	0,26	4,00	8,22	0,00	63,09	0,50	5,97	0,07	0,04	0,01	0,15	0,31	0,00	2,40	0,02	5,23	0,0027	1139
10:00	0,20	0,16	4,61	19,26	0,00	62,08	0,48	6,07	0,08	0,01	0,01	0,18	0,76	0,00	2,45	0,02	5,41	0,0032	1148
10:30	0,13	0,13	4,39	10,80	0,00	60,61	0,47	6,03	0,12	0,00	0,01	0,17	0,42	0,00	2,34	0,02	5,29	0,0046	1139
11:00	1,09	0,12	4,14	8,33	0,00	62,26	0,45	6,00	0,06	0,04	0,00	0,16	0,32	0,00	2,36	0,02	5,19	0,0022	1135
11:30	0,32	0,09	4,28	8,73	0,00	60,44	0,43	6,01	0,05	0,01	0,00	0,16	0,33	0,00	2,32	0,02	5,25	0,0021	1146
12:00	0,27	0,09	4,86	10,85	0,00	62,08	0,45	6,03	0,08	0,01	0,00	0,19	0,42	0,00	2,43	0,02	5,35	0,0031	1139
12:30	0,59	0,08	4,26	6,74	0,00	61,77	0,44	5,99	0,14	0,02	0,00	0,17	0,27	0,00	2,44	0,02	5,41	0,0055	1143
13:00	1,27	0,08	4,67	8,09	0,00	63,26	0,43	6,03	0,09	0,05	0,00	0,19	0,32	0,00	2,53	0,02	5,49	0,0036	1141
13:30	1,27	0,07	4,18	6,08	0,00	61,71	0,48	5,86	0,16	0,05	0,00	0,16	0,24	0,00	2,41	0,02	5,34	0,0064	1136
14:00	1,11	0,07	4,43	7,09	0,00	61,68	0,47	5,89	0,14	0,04	0,00	0,17	0,28	0,00	2,42	0,02	5,37	0,0056	1126
14:30	0,88	0,09	4,68	8,81	0,02	61,03	0,49	5,74	0,14	0,03	0,00	0,18	0,34	0,00	2,35	0,02	5,24	0,0054	1136
15:00	1,32	0,08	4,34	8,12	0,03	62,37	0,44	5,88	0,28	0,05	0,00	0,17	0,32	0,00	2,44	0,02	5,37	0,0110	1120
15:30	0,69	0,07	4,06	7,99	0,02	63,49	0,44	5,91	0,34	0,03	0,00	0,16	0,32	0,00	2,50	0,02	5,40	0,0134	1129
16:00	1,18	0,07	4,92	8,64	0,00	60,80	0,51	5,85	0,35	0,05	0,00	0,19	0,34	0,00	2,38	0,02	5,34	0,0138	1120
16:30	1,54	0,06	4,40	7,42	0,00	62,91	0,49	5,96	0,36	0,06	0,00	0,18	0,30	0,00	2,51	0,02	5,44	0,0144	1124
17:00	1,34	0,03	4,21	5,54	0,00	61,12	0,47	5,89	0,11	0,05	0,00	0,17	0,22	0,00	2,40	0,02	5,37	0,0042	1107
17:30	0,92	0,05	4,53	5,91	0,00	61,20	0,44	5,82	0,10	0,04	0,00	0,17	0,23	0,00	2,36	0,02	5,25	0,0040	1098
18:00	1,45	0,00	4,58	6,49	0,00	63,18	0,49	4,54	0,27	0,06	0,00	0,18	0,26	0,00	2,53	0,02	4,11	0,0108	1139
18:30	1,25	0,00	4,90	9,55	0,00	64,42	0,35	2,25	0,31	0,05	0,00	0,19	0,37	0,00	2,50	0,01	2,04	0,0122	1132
19:00	0,77	0,05	4,50	4,59	0,00	62,06	0,45	5,83	0,10	0,03	0,00	0,17	0,18	0,00	2,40	0,02	5,24	0,0038	1117
19:30	1,10	0,09	4,10	4,33	0,00	61,58	0,47	5,87	0,04	0,04	0,00	0,16	0,17	0,00	2,36	0,02	5,21	0,0016	1117
20:00	2,62	0,29	4,45	5,27	0,00	60,92	0,48	5,91	0,04	0,10	0,01	0,17	0,21	0,00	2,38	0,02	5,31	0,0016	1131
20:30	0,47	0,07	4,51	6,28	0,00	61,27	0,48	5,92	0,08	0,02	0,00	0,17	0,24	0,00	2,37	0,02	5,25	0,0032	1128
21:00	0,25	0,12	4,21	6,29	0,00	60,09	0,44	5,92	0,19	0,01	0,00	0,16	0,24	0,00	2,33	0,02	5,27	0,0075	1119
21:30	1,05	0,10	4,42	7,14	0,00	63,00	0,46	5,97	0,18	0,04	0,00	0,17	0,28	0,00	2,44	0,02	5,25	0,0068	1127
22:00	1,05	0,07	5,41	10,61	0,00	59,74	0,43	5,94	0,21	0,04	0,00	0,21	0,40	0,00	2,28	0,02	5,18	0,0081	1112
22:30	0,22	0,29	4,07	3,56	0,00	62,46	0,44	5,96	0,16	0,01	0,01	0,15	0,13	0,00	2,31	0,02	5,03	0,0060	1132
23:00	0,81	0,29	4,09	5,65	0,00	61,10	0,46	6,05	0,53	0,03	0,01	0,16	0,21	0,00	2,32	0,02	5,15	0,0199	1139
23:30	0,41	0,11	4,51	6,07	0,00	62,80	0,44	6,03	0,67	0,02	0,00	0,17	0,23	0,00	2,38	0,02	5,16	0,0253	1131
00:00	0,24	0,06	4,37	5,54	0,00	61,81	0,42	5,97	0,57	0,01	0,00	0,17	0,21	0,00	2,38	0,02	5,23	0,0219	1132
Min	0,04	0,00	2,59	1,81	0,00	58,07	0,35	2,25	0,00	0,00	0,00	0,09	0,07	0,00	2,17	0,01	2,04	0,0000	1098
Max	3,14	0,39	5,41	19,26	0,03	64,42	0,55	6,10	0,67	0,12	0,02	0,21	0,76	0,00	2,53	0,02	5,49	0,0253	1167
Commentaires	1,00	0,17	4,32	7,99	0,01	61,71	0,46	5,75	0,14	1,86	0,30	7,98	14,78	0,01	113,95	0,86	244,70	0,2517	1131
	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃												

Synthèse des dépassements & indisponibilité	seuil	CO	COT	HCL	SO ₂	NOx	NH ₃	POUSSIÈRES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. indisponibilité AMS journalier	/				00:00			00:00	00:00	
Compt. indisponibilité AMS annuel	/				00:00			00:00	00:00	
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel				100,00					
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel				99,84					
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	0	0	0	0	0	0	0	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.