

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	7.65	6.13	69.16	0.07	0.28	0.12	0.33	0.06	0.27	3.00	0.00	0.01	0.01	1149
01:00	8.11	8.13	64.47	0.07	0.30	0.12	0.35	0.08	0.35	2.78	0.00	0.01	0.01	1134
01:30	9.32	11.60	64.19	0.21	0.28	0.07	0.39	0.06	0.49	2.72	0.01	0.01	0.00	1140
02:00	6.99	6.25	61.36	0.26	0.29	0.00	0.29	0.05	0.26	2.55	0.01	0.01	0.00	1128
02:30	7.54	11.42	68.12	0.25	0.33	0.00	0.32	0.10	0.48	2.86	0.01	0.01	0.00	1151
03:00	9.82	15.13	59.82	0.25	0.34	0.00	0.41	0.31	0.63	2.48	0.01	0.01	0.00	1120
03:30	6.80	8.77	62.63	1.17	0.36	0.00	0.27	0.36	0.35	2.52	0.05	0.01	0.00	1140
04:00	6.30	5.29	73.51	0.25	0.32	0.00	0.26	0.11	0.22	3.00	0.01	0.01	0.00	1165
04:30	5.73	6.27	61.40	0.40	0.36	0.00	0.25	1.07	0.27	2.67	0.02	0.02	0.00	1176
05:00	8.67	10.45	61.54	0.29	0.32	0.00	0.37	0.05	0.44	2.61	0.01	0.01	0.00	1123
05:30	8.35	7.81	66.35	0.26	0.27	0.00	0.35	0.05	0.33	2.81	0.01	0.01	0.00	1138
06:00	6.04	4.59	66.83	0.28	0.37	0.00	0.26	0.09	0.20	2.88	0.01	0.02	0.00	1146
06:30	7.18	7.54	66.88	0.27	0.32	0.00	0.31	0.07	0.33	2.90	0.01	0.01	0.00	1146
07:00	7.17	8.38	68.97	0.26	0.31	0.00	0.31	0.05	0.37	3.02	0.01	0.01	0.00	1147
07:30	7.91	8.94	67.52	0.27	0.37	0.00	0.34	0.09	0.38	2.89	0.01	0.02	0.00	1137
08:00	8.26	11.04	64.77	0.27	0.31	0.00	0.36	0.07	0.48	2.82	0.01	0.01	0.00	1133
08:30	9.26	13.54	62.18	0.24	0.30	0.00	0.40	0.05	0.59	2.71	0.01	0.01	0.00	1132
09:00	8.82	8.85	67.00	0.22	0.34	0.01	0.37	0.10	0.37	2.82	0.01	0.01	0.00	1127
09:30	7.47	5.77	67.72	0.07	0.43	0.12	0.33	0.08	0.26	3.00	0.00	0.02	0.01	1144
10:00	8.01	7.82	67.20	0.07	0.40	0.12	0.36	0.07	0.35	3.01	0.00	0.02	0.01	1135
10:30	8.95	7.92	64.01	0.07	0.42	0.12	0.39	0.07	0.35	2.82	0.00	0.02	0.01	1139
11:00	10.30	14.41	70.88	0.07	0.38	0.12	0.46	0.07	0.64	3.13	0.00	0.02	0.01	1127
11:30	14.79	21.52	60.61	0.07	0.40	0.12	0.65	0.25	0.94	2.64	0.00	0.02	0.01	1140
12:00	7.74	9.28	46.18	0.08	0.33	0.12	0.33	0.43	0.40	1.98	0.00	0.01	0.01	1138
12:30	5.33	1.18	64.23	0.08	0.40	0.12	0.23	0.09	0.05	2.78	0.00	0.02	0.01	1125
13:00	7.23	9.21	61.50	0.10	0.35	0.17	0.31	0.07	0.40	2.66	0.00	0.02	0.01	1133
13:30	5.87	4.61	68.10	0.17	0.37	0.15	0.25	0.07	0.20	2.89	0.01	0.02	0.01	1137
14:00	6.24	3.93	71.22	0.21	0.39	0.11	0.26	0.06	0.17	3.01	0.01	0.02	0.00	1156
14:30	8.03	13.58	64.23	0.21	0.34	0.11	0.34	0.07	0.58	2.75	0.01	0.01	0.00	1135
15:00	7.41	6.49	65.41	0.20	0.36	0.11	0.32	0.08	0.28	2.84	0.01	0.02	0.00	1131
15:30	7.12	7.00	39.32	0.20	0.33	0.11	0.31	0.07	0.30	1.69	0.01	0.01	0.00	1128
16:00	8.95	12.81	47.20	0.20	0.37	0.11	0.38	0.09	0.54	1.99	0.01	0.02	0.00	1119
16:30	9.45	14.92	62.21	0.19	0.36	0.11	0.39	0.05	0.62	2.59	0.01	0.02	0.00	1125
17:00	6.19	6.57	61.93	0.19	0.34	0.14	0.25	0.13	0.27	2.54	0.01	0.01	0.01	1125
17:30	7.23	9.01	68.90	0.22	0.34	0.22	0.30	0.05	0.38	2.90	0.01	0.01	0.01	1139
18:00	5.61	3.77	71.13	0.19	0.38	0.24	0.24	0.05	0.16	3.02	0.01	0.02	0.01	1157
18:30	5.99	5.02	63.48	0.39	0.37	0.24	0.26	0.27	0.22	2.76	0.02	0.02	0.01	1166
19:00	7.02	7.36	60.09	1.44	0.38	0.24	0.28	0.05	0.30	2.44	0.06	0.02	0.01	1150
19:30	7.79	6.86	63.48	0.21	0.33	0.24	0.30	0.06	0.26	2.44	0.01	0.01	0.01	1136
20:00	8.58	7.57	64.82	0.23	0.35	0.24	0.33	0.04	0.29	2.47	0.01	0.01	0.01	1171
20:30	8.38	7.37	63.49	0.26	0.32	0.24	0.32	0.05	0.28	2.39	0.01	0.01	0.01	1154
21:00	7.39	5.23	63.17	0.23	0.37	0.25	0.28	0.05	0.20	2.43	0.01	0.01	0.01	1166
21:30	7.39	4.45	66.28	0.21	0.47	0.26	0.28	0.03	0.17	2.50	0.01	0.02	0.01	1155
22:00	8.02	7.42	65.95	0.23	0.47	0.14	0.30	0.06	0.28	2.50	0.01	0.02	0.01	1150
22:30	8.73	6.96	69.56	0.22	0.52	0.11	0.34	0.04	0.27	2.67	0.01	0.02	0.00	1157
23:00	8.39	9.37	67.41	0.22	0.51	0.11	0.34	0.10	0.37	2.70	0.01	0.02	0.00	1152
23:30	8.23	7.97	64.14	0.28	0.50	0.11	0.32	0.13	0.31	2.53	0.01	0.02	0.00	1153
00:00	6.23	3.68	67.67	0.22	0.50	0.11	0.25	0.04	0.15	2.69	0.01	0.02	0.00	1167
min	5,33	1,18	39,32	0,07	0,27	0,00	0,23	0,03	0,05	1,69	0,00	0,01	0,00	1119
max	14,79	21,52	73,51	1,44	0,52	0,26	0,65	1,07	0,94	3,13	0,06	0,02	0,01	1176
moyenne	7,79	8,32	64,13	0,25	0,37	0,11								1142
Total							15,66	16,52	16,78	128,78	0,50	0,73	0,21	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	8,19			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.

4h00 Redémarrage UVE après arrêt technique non programmé