

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Classe	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Pouss ières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Ligne 1														
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	8.84	21.02	63.94	0.67	0.28	0.11	0.37	0.04	0.88	2.68	0.03	0.01	0.00	1149
01:00	8.16	14.70	69.75	0.66	0.32	0.11	0.34	0.07	0.62	2.93	0.03	0.01	0.00	1169
01:30	8.82	22.42	64.57	0.65	0.33	0.11	0.39	0.10	0.99	2.84	0.03	0.01	0.00	1184
02:00	6.66	26.39	66.26	0.66	0.28	0.11	0.28	0.06	1.10	2.76	0.03	0.01	0.00	1156
02:30	5.29	46.95	66.07	0.64	0.26	0.11	0.23	0.08	2.04	2.87	0.03	0.01	0.00	1168
03:00	4.23	29.16	64.75	0.63	0.29	0.11	0.19	0.06	1.30	2.88	0.03	0.01	0.00	1145
03:30	4.75	26.36	64.36	0.64	0.33	0.11	0.20	0.06	1.12	2.73	0.03	0.01	0.00	1139
04:00	4.57	24.15	72.00	0.64	0.34	0.11	0.20	0.09	1.04	3.09	0.03	0.01	0.00	1177
04:30	4.93	33.14	66.83	0.63	0.26	0.11	0.22	0.08	1.45	2.92	0.03	0.01	0.00	1161
05:00	4.21	16.80	63.95	0.63	0.36	0.11	0.19	0.07	0.75	2.85	0.03	0.02	0.01	1178
05:30	5.78	17.60	64.14	0.63	0.33	0.11	0.26	0.07	0.78	2.84	0.03	0.01	0.00	1141
06:00	9.27	35.40	67.45	0.65	0.33	0.11	0.41	0.09	1.56	2.97	0.03	0.01	0.00	1141
06:30	7.09	43.68	67.42	0.63	0.28	0.11	0.31	0.06	1.93	2.99	0.03	0.01	0.00	1150
07:00	5.95	37.32	66.26	0.64	0.25	0.11	0.26	0.06	1.63	2.89	0.03	0.01	0.00	1134
07:30	6.63	65.13	63.56	0.63	0.28	0.11	0.29	0.09	2.90	2.83	0.03	0.01	0.00	1144
08:00	4.14	48.53	66.09	0.62	0.32	0.11	0.18	0.07	2.13	2.91	0.03	0.01	0.00	1137
08:30	2.61	22.32	67.51	0.62	0.31	0.11	0.11	0.06	0.98	2.96	0.03	0.01	0.00	1136
09:00	3.06	25.05	66.55	0.58	0.32	0.15	0.14	0.10	1.11	2.96	0.03	0.01	0.01	1153
09:30	2.77	11.04	66.36	0.31	0.35	0.54	0.12	0.08	0.49	2.96	0.01	0.02	0.02	1141
10:00	3.52	32.79	67.57	0.31	0.36	0.54	0.16	0.08	1.46	3.00	0.01	0.02	0.02	1150
10:30	3.46	21.06	67.66	0.32	0.37	0.55	0.15	0.08	0.92	2.95	0.01	0.02	0.02	1126
11:00	4.23	57.27	57.20	0.31	0.31	0.53	0.19	0.09	2.51	2.51	0.01	0.01	0.02	1117
11:30	3.29	12.32	70.20	0.31	0.34	0.54	0.14	0.06	0.54	3.07	0.01	0.01	0.02	1151
12:00	3.96	44.86	68.01	0.32	0.39	0.54	0.17	0.08	1.97	2.99	0.01	0.02	0.02	1170
12:30	2.47	1.50	67.98	0.37	0.33	0.64	0.11	0.10	0.07	2.97	0.02	0.01	0.03	1153
13:00	2.00	0.28	69.53	0.38	0.39	0.65	0.09	0.07	0.01	3.07	0.02	0.02	0.03	1150
13:30	1.70	0.00	63.19	0.31	0.34	0.54	0.07	0.07	0.00	2.79	0.01	0.01	0.02	1140
14:00	1.65	0.05	56.59	0.34	0.37	0.59	0.07	0.16	0.00	2.46	0.01	0.02	0.03	1148
14:30	1.69	0.98	67.79	0.35	0.28	0.60	0.07	0.09	0.04	2.93	0.02	0.01	0.03	1143
15:00	1.86	0.05	70.00	0.38	0.37	0.66	0.08	0.06	0.00	3.07	0.02	0.02	0.03	1177
15:30	1.90	2.53	62.24	0.38	0.34	0.66	0.09	0.82	0.11	2.80	0.02	0.02	0.03	1148
16:00	2.89	7.57	69.39	0.38	0.33	0.66	0.13	0.06	0.34	3.11	0.02	0.01	0.03	1144
16:30	2.70	2.49	62.64	0.39	0.34	0.67	0.12	0.06	0.11	2.76	0.02	0.01	0.03	1129
17:00	3.44	5.22	63.97	0.37	0.33	0.64	0.15	0.12	0.23	2.86	0.02	0.01	0.03	1129
17:30	4.83	5.75	74.08	0.38	0.37	0.66	0.21	0.11	0.25	3.21	0.02	0.02	0.03	1162
18:00	5.06	4.59	67.94	0.38	0.35	0.66	0.22	0.06	0.20	3.01	0.02	0.02	0.03	1141
18:30	5.64	5.25	65.39	0.39	0.28	0.67	0.25	0.07	0.23	2.84	0.02	0.01	0.03	1142
19:00	5.53	5.06	63.58	0.46	0.36	0.48	0.24	0.08	0.22	2.77	0.02	0.02	0.02	1151
19:30	7.18	6.47	74.09	0.57	0.32	0.24	0.31	0.06	0.28	3.23	0.02	0.01	0.01	1156
20:00	6.89	5.93	63.62	0.55	0.33	0.24	0.31	0.07	0.26	2.84	0.02	0.01	0.01	1157
20:30	8.31	8.17	61.98	0.55	0.33	0.24	0.36	0.06	0.36	2.72	0.02	0.01	0.01	1134
21:00	8.89	10.64	66.17	0.55	0.31	0.28	0.39	0.08	0.46	2.88	0.02	0.01	0.01	1137
21:30	10.79	32.17	69.10	0.35	0.31	0.59	0.48	0.06	1.44	3.08	0.02	0.01	0.03	1147
22:00	7.90	33.03	66.78	0.32	0.32	0.55	0.35	0.07	1.46	2.94	0.01	0.01	0.02	1131
22:30	7.83	48.80	67.09	0.31	0.30	0.54	0.35	0.06	2.19	3.01	0.01	0.01	0.02	1147
23:00	5.76	30.78	64.28	0.32	0.27	0.55	0.25	0.12	1.36	2.84	0.01	0.01	0.02	1110
23:30	6.78	45.14	65.95	0.32	0.27	0.55	0.30	0.08	1.97	2.88	0.01	0.01	0.02	1108
00:00	5.19	39.65	57.78	0.31	0.26	0.54	0.23	0.93	1.74	2.54	0.01	0.01	0.02	1135
min	1,65	0,00	56,59	0,31	0,25	0,11	0,07	0,04	0,00	2,46	0,01	0,01	0,00	1108
max	10,79	65,13	74,09	0,67	0,39	0,67	0,48	0,93	2,90	3,23	0,03	0,02	0,03	1184
moyenne	5,11	21,62	66,03	0,47	0,32	0,38								1146
Total							10,73	13,34	45,53	138,98	0,99	0,68	0,81	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			100,00	6,31			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.