

	mesures corrigées à 11% d'O2-IC 95%									Flux massique									Process
Paramètre	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	Res1	Hg	T2S
Unité	mg/m³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	-	mg/Nm³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min		20	60	200	30	400		0											
VLE max	100	20			150														
VLE jour	45	9	9	40	5	80	25	0		86.00	17.00	17.00	77.00	10.00	154.00	48.00	0.00	0.00	
Seuils min																			850
00:30	2,23	0,17	6,79	13,67	0,00	62,74	0,49	2,12	0,84	0,09	0,01	0,26	0,53	0,00	2,43	0,02	1,88	0,0326	1119
01:00	2,92	0,19	8,77	19,89	0,00	62,73	0,40	2,85	0,11	0,12	0,01	0,35	0,79	0,00	2,50	0,02	2,54	0,0042	1138
01:30	2,94	0,17	4,26	4,33	0,00	62,55	0,46	2,78	0,04	0,12	0,01	0,17	0,17	0,00	2,46	0,02	2,53	0,0016	1124
02:00	3,18	0,17	2,88	3,05	0,00	62,94	0,56	3,04	0,04	0,13	0,01	0,12	0,12	0,00	2,52	0,02	2,77	0,0016	1134
02:30	3,42	0,13	2,93	3,85	0,01	62,55	0,45	4,20	0,00	0,13	0,01	0,11	0,15	0,00	2,45	0,02	3,80	0,0000	1131
03:00	4,37	0,19	4,71	11,10	0,00	58,70	0,40	4,13	0,02	0,17	0,01	0,18	0,44	0,00	2,31	0,02	3,75	0,0009	1112
03:30	4,02	0,18	4,96	10,04	0,00	63,76	0,39	3,79	0,04	0,16	0,01	0,20	0,39	0,00	2,51	0,02	3,45	0,0015	1117
04:00	3,33	0,17	4,65	9,98	0,00	62,78	0,54	3,15	0,04	0,13	0,01	0,18	0,40	0,00	2,49	0,02	2,88	0,0015	1131
04:30	2,99	0,18	4,74	7,11	0,00	61,27	0,46	2,78	0,00	0,12	0,01	0,18	0,28	0,00	2,39	0,02	2,54	0,0000	1125
05:00	4,13	0,21	4,77	8,38	0,00	61,28	0,62	3,86	0,26	0,16	0,01	0,19	0,33	0,00	2,39	0,02	3,52	0,0101	1127
05:30	2,30	0,20	5,12	8,23	0,00	61,66	0,36	2,11	0,48	0,09	0,01	0,20	0,32	0,00	2,37	0,01	1,92	0,0186	1115
06:00	2,08	0,22	6,02	11,36	0,00	61,22	0,47	1,88	0,50	0,08	0,01	0,23	0,43	0,00	2,32	0,02	1,72	0,0191	1099
06:30	2,45	0,12	4,41	6,11	0,00	62,13	0,52	4,70	0,60	0,10	0,00	0,17	0,24	0,00	2,45	0,02	4,29	0,0237	1120
07:00	2,54	0,06	4,47	9,35	0,00	60,05	0,56	5,74	0,13	0,10	0,00	0,18	0,37	0,00	2,38	0,02	5,24	0,0050	1121
07:30	2,02	0,23	7,34	17,83	0,00	59,19	0,48	1,92	0,00	0,08	0,01	0,29	0,71	0,00	2,34	0,02	1,74	0,0000	1110
08:00	2,43	0,25	10,93	18,84	0,00	63,71	0,51	2,24	0,00	0,09	0,01	0,42	0,72	0,00	2,44	0,02	2,03	0,0000	1104
08:30	1,38	0,13	12,69	24,25	0,00	59,56	0,56	3,40	0,00	0,05	0,01	0,50	0,96	0,00	2,37	0,02	3,05	0,0000	1109
09:00	3,98	0,05	8,10	17,93	0,00	60,60	0,53	6,22	0,00	0,16	0,00	0,33	0,73	0,00	2,48	0,02	5,62	0,0000	1115
09:30	17,99	0,67	9,07	17,75	0,00	62,34	0,51	6,07	0,00	0,73	0,03	0,37	0,72	0,00	2,52	0,02	5,51	0,0000	1110
10:00	13,65	0,28	6,78	18,07	0,00	56,85	0,51	6,11	0,00	0,56	0,01	0,28	0,74	0,00	2,33	0,02	5,53	0,0000	1109
10:30	5,53	0,03	10,48	27,51	0,00	58,49	0,46	6,10	0,48	0,22	0,00	0,41	1,08	0,00	2,30	0,02	5,28	0,0190	1100
11:00	1,61	0,06	6,98	11,06	0,00	65,76	0,51	4,98	0,30	0,06	0,00	0,27	0,44	0,00	2,59	0,02	4,39	0,0117	1107
11:30	0,39	0,21	6,32	11,37	0,00	61,13	0,51	0,24	0,17	0,01	0,01	0,24	0,44	0,00	2,36	0,02	0,21	0,0067	1108
12:00	2,06	0,25	4,73	3,79	0,00	65,31	0,43	1,93	0,00	0,08	0,01	0,18	0,15	0,00	2,55	0,02	1,75	0,0000	1128
12:30	1,34	0,21	3,91	5,39	0,00	60,25	0,48	1,25	0,00	0,05	0,01	0,15	0,21	0,00	2,37	0,02	1,14	0,0000	1115
13:00	2,11	0,21	10,32	15,30	0,00	62,03	0,46	1,99	0,00	0,08	0,01	0,41	0,60	0,00	2,44	0,02	1,81	0,0000	1101
13:30	2,45	0,22	5,12	6,02	0,00	61,65	0,36	2,28	0,00	0,10	0,01	0,20	0,23	0,00	2,40	0,01	2,08	0,0000	1109
14:00	0,80	0,29	15,12	20,26	0,00	61,30	0,48	0,67	0,00	0,03	0,01	0,59	0,79	0,00	2,38	0,02	0,61	0,0000	1133
14:30	0,87	0,27	15,57	11,16	0,00	77,51	0,34	0,76	0,00	0,03	0,01	0,61	0,43	0,00	3,02	0,01	0,68	0,0000	1115
15:00	3,01	0,33	3,50	1,58	0,00	43,45	0,24	2,55	0,00	0,09	0,01	0,11	0,05	0,00	1,36	0,01	2,05	0,0000	1089
15:30	2,09	0,32	3,94	4,99	0,00	46,98	0,34	1,80	0,00	0,06	0,01	0,12	0,15	0,00	1,42	0,01	1,34	0,0000	1141
16:00	0,98	0,25	7,03	9,07	0,00	53,80	0,27	0,74	0,00	0,03	0,01	0,21	0,28	0,00	1,64	0,01	0,52	0,0000	1153
16:30	0,65	0,21	3,36	3,48	0,00	59,61	0,45	0,57	0,00	0,02	0,01	0,10	0,11	0,00	1,86	0,01	0,41	0,0000	1162
17:00	1,52	0,25	5,21	7,12	0,00	65,00	0,33	1,44	0,00	0,05	0,01	0,19	0,25	0,00	2,32	0,01	1,17	0,0000	1164
17:30	1,13	0,19	4,99	5,59	0,00	63,14	0,37	1,07	0,00	0,04	0,01	0,19	0,21	0,00	2,42	0,01	0,94	0,0000	1137
18:00	1,74	0,18	6,07	9,98	0,00	63,39	0,30	1,68	0,00	0,07	0,01	0,24	0,39	0,00	2,50	0,01	1,50	0,0000	1128
18:30	1,46	0,08	4,51	6,86	0,01	62,07	0,43	3,94	0,02	0,06	0,00	0,18	0,28	0,00	2,49	0,02	3,55	0,0009	1152
19:00	10,39	0,07	3,66	6,79	0,00	61,74	0,50	6,29	0,00	0,43	0,00	0,15	0,28	0,00	2,57	0,02	5,72	0,0000	1141
19:30	1,77	0,00	5,56	14,50	0,00	57,04	0,49	6,21	0,00	0,07	0,00	0,23	0,59	0,00	2,33	0,02	5,63	0,0000	1123
20:00	3,75	0,00	9,78	31,32	0,00	60,14	0,47	6,24	0,00	0,15	0,00	0,39	1,26	0,00	2,41	0,02	5,49	0,0000	1101
20:30	0,30	0,00	10,41	21,38	0,00	63,52	0,51	6,39	0,00	0,01	0,00	0,42	0,85	0,00	2,53	0,02	5,47	0,0000	1137
21:00	0,60	0,00	7,60	15,85	0,00	61,89	0,49	6,34	0,00	0,02	0,00	0,31	0,64	0,00	2,51	0,02	5,53	0,0000	1147
21:30	0,27	0,00	8,08	14,31	0,00	61,97	0,50	6,25	0,00	0,01	0,00	0,33	0,58	0,00	2,53	0,02	5,55	0,0000	1143
22:00	0,62	0,00	5,30	12,08	0,00	59,71	0,50	6,22	0,00	0,02	0,00	0,21	0,48	0,00	2,37	0,02	5,43	0,0000	1132
22:30	1,65	0,06	4,24	4,39	0,00	66,60	0,51	4,75	0,23	0,07	0,00	0,17	0,17	0,00	2,65	0,02	4,25	0,0093	1141
23:00	1,92	0,19	3,43	4,43	0,00	57,36	0,60	1,84	0,00	0,08	0,01	0,14	0,18	0,00	2,30	0,02	1,66	0,0000	1133
23:30	1,45	0,20	5,15	12,53	0,00	63,08	0,34	1,37	0,00	0,06	0,01	0,20	0,50	0,00	2,49	0,01	1,24	0,0000	1110
00:00	1,96	0,20	5,73	13,34	0,00	61,28	0,48	1,85	0,00	0,08	0,01	0,22	0,52	0,00	2,39	0,02	1,66	0,0000	1097
Min	0,27	0,00	2,88	1,58	0,00	43,45	0,24	0,24	0,00	0,01	0,00	0,10	0,05	0,00	1,36	0,01	0,21	0,0000	1089
Max	17,99	0,67	15,57	31,32	0,01	77,51	0,62	6,39	0,84	0,73	0,03	0,61	1,26	0,00	3,02	0,02	5,72	0,0326	1164
	2,89	0,17	6,47	11,51	0,00	61,12	0,46	3,35	0,09	5,47	0,32	12,09	21,69	0,00	113,94	0,86	143,40	0,1678	1123
Données moyennes																			

Synthèse des dépassements & indisponibilité	seuil	CO	COT	HCL	SO ₂	NO _x	NH ₃	POUSSIÈRES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:30	00:00	00:00	00:00		00:00		00:30
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0		0
Nbr. dépassement VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0		0
Compt. indisponibilité AMS journalier	/				00:00			00:00		00:00
Compt. indisponibilité AMS annuel	/				00:00			00:00		00:00
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cumul annuel				100,00					
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cumul annuel				99,91					
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	0	0	0	0	0	0	0	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.