

	mesures corrigées à 11% d'O2-IC 95%									Flux massique									Process
Paramètre	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	Res1	Hg	T2S
																			Foyer
Unité	mg/m³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	-	mg/Nm³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min		20	60	200	30	400		0											
VLE max	100	20			150														
VLE jour	45	9	9	40	5	80	25	0		86.00	17.00	17.00	77.00	10.00	154.00	48.00	0.00	0.00	
Seuils min																			850
00:30	0,94	0,25	7,86	17,05	0,00	62,35	0,55	0,82	0,00	0,04	0,01	0,30	0,65	0,00	2,36	0,02	0,75	0,0000	1103
01:00	1,20	0,24	6,70	13,34	0,01	60,45	0,52	1,10	0,00	0,05	0,01	0,26	0,52	0,00	2,35	0,02	1,00	0,0000	1112
01:30	0,85	0,25	8,44	15,47	0,00	60,72	0,64	0,72	0,00	0,03	0,01	0,32	0,59	0,00	2,30	0,02	0,65	0,0000	1095
02:00	1,44	0,24	6,43	13,01	0,00	63,79	0,61	1,26	0,00	0,05	0,01	0,24	0,49	0,00	2,41	0,02	1,13	0,0000	1104
02:30	2,91	0,22	3,68	3,92	0,01	64,89	0,56	2,69	0,00	0,11	0,01	0,14	0,15	0,00	2,52	0,02	2,46	0,0000	1135
03:00	2,00	0,21	2,94	2,61	0,01	62,30	0,64	1,85	0,00	0,08	0,01	0,11	0,10	0,00	2,41	0,02	1,69	0,0000	1133
03:30	1,83	0,22	3,66	6,56	0,01	63,95	0,60	1,69	0,00	0,07	0,01	0,14	0,25	0,00	2,46	0,02	1,54	0,0000	1121
04:00	1,56	0,24	5,35	12,33	0,00	55,78	0,45	1,40	0,05	0,06	0,01	0,20	0,46	0,00	2,10	0,02	1,28	0,0018	1099
04:30	0,65	0,22	5,91	11,75	0,00	64,79	0,56	0,54	0,27	0,03	0,01	0,23	0,46	0,00	2,51	0,02	0,49	0,0103	1123
05:00	1,82	0,23	5,75	11,82	0,01	58,29	0,53	1,68	0,00	0,07	0,01	0,22	0,45	0,00	2,24	0,02	1,53	0,0000	1116
05:30	1,48	0,21	4,52	7,05	0,00	43,77	0,50	1,35	0,00	0,06	0,01	0,17	0,27	0,00	1,67	0,02	1,23	0,0000	1142
06:00	1,51	0,22	5,29	10,35	0,01	64,80	0,51	1,37	0,00	0,06	0,01	0,20	0,39	0,00	2,46	0,02	1,25	0,0000	1137
06:30	1,72	0,09	4,03	6,18	0,02	63,96	0,43	3,96	0,01	0,07	0,00	0,15	0,24	0,00	2,45	0,02	3,61	0,0004	1135
07:00	2,41	0,00	4,23	8,25	0,02	60,40	0,29	5,89	0,00	0,10	0,00	0,17	0,33	0,00	2,40	0,01	5,38	0,0000	1141
07:30	1,76	0,00	4,24	8,13	0,03	62,39	0,32	5,84	0,00	0,07	0,00	0,17	0,32	0,00	2,44	0,01	5,33	0,0000	1138
08:00	1,55	0,00	4,35	8,00	0,02	61,54	0,29	5,77	0,00	0,06	0,00	0,17	0,31	0,00	2,38	0,01	5,27	0,0000	1128
08:30	16,68	0,01	6,64	28,60	0,01	59,00	0,28	6,02	0,03	0,67	0,00	0,27	1,14	0,00	2,36	0,01	5,44	0,0013	1137
09:00	1,43	0,00	5,30	8,62	0,01	63,75	0,30	6,08	0,00	0,06	0,00	0,21	0,35	0,00	2,58	0,01	5,51	0,0000	1156
09:30	0,89	0,00	3,77	7,89	0,00	60,73	0,30	6,07	0,00	0,04	0,00	0,15	0,32	0,00	2,45	0,01	5,52	0,0000	1138
10:00	31,27	0,22	6,29	23,42	0,01	55,37	0,33	6,18	0,00	1,29	0,01	0,26	0,96	0,00	2,28	0,01	5,62	0,0000	1155
10:30	1,11	0,00	6,66	18,32	0,00	64,23	0,29	6,09	0,72	0,04	0,00	0,27	0,74	0,00	2,60	0,01	5,55	0,0293	1153
11:00	2,00	0,00	4,44	9,16	0,01	62,04	0,29	6,08	0,77	0,08	0,00	0,18	0,37	0,00	2,52	0,01	5,55	0,0315	1180
11:30	2,46	0,00	3,90	5,28	0,01	62,17	0,28	5,78	0,48	0,10	0,00	0,15	0,21	0,00	2,42	0,01	5,28	0,0187	1157
12:00	2,86	0,00	4,61	9,61	0,00	60,65	0,31	5,94	0,35	0,11	0,00	0,18	0,38	0,00	2,41	0,01	5,42	0,0139	1133
12:30	1,34	0,02	6,10	12,00	0,00	58,44	0,28	5,82	0,75	0,05	0,00	0,23	0,46	0,00	2,22	0,01	5,20	0,0284	1143
13:00	1,41	0,04	2,76	1,84	0,00	58,21	0,34	5,33	0,42	0,05	0,00	0,10	0,06	0,00	2,01	0,01	4,73	0,0144	1112
13:30	10,43	0,14	2,89	4,87	0,00	60,16	0,29	5,32	0,35	0,35	0,00	0,10	0,16	0,00	2,01	0,01	4,60	0,0116	1085
14:00	2,80	0,16	5,50	7,85	0,00	63,69	0,30	4,39	0,24	0,09	0,01	0,19	0,26	0,00	2,15	0,01	3,89	0,0081	1119
14:30	11,25	0,36	8,57	18,68	0,00	47,43	0,22	9,52	0,77	0,36	0,01	0,27	0,59	0,00	1,50	0,01	7,75	0,0242	1089
15:00	5,66	0,32	8,78	24,87	0,00	46,58	0,17	4,96	0,49	0,18	0,01	0,27	0,78	0,00	1,46	0,01	3,86	0,0154	1110
15:30	2,25	0,30	5,19	11,93	0,00	51,68	0,22	2,03	0,16	0,07	0,01	0,17	0,38	0,00	1,64	0,01	1,55	0,0050	1136
16:00	4,26	0,32	5,35	11,90	0,00	46,82	0,21	3,90	0,04	0,14	0,01	0,17	0,39	0,00	1,52	0,01	3,01	0,0011	1135
16:30	3,05	0,29	4,98	9,72	0,00	44,38	0,29	2,77	0,57	0,10	0,01	0,16	0,32	0,00	1,44	0,01	2,15	0,0184	1130
17:00	1,62	0,28	3,43	3,35	0,00	57,24	0,24	1,49	0,32	0,05	0,01	0,12	0,11	0,00	1,92	0,01	1,19	0,0106	1133
17:30	2,38	0,27	3,87	5,83	0,00	58,70	0,17	2,20	0,07	0,08	0,01	0,13	0,20	0,00	2,03	0,01	1,79	0,0023	1134
18:00	4,35	0,28	7,75	13,63	0,00	56,07	0,13	4,02	0,00	0,15	0,01	0,27	0,48	0,00	1,97	0,00	3,33	0,0000	1120
18:30	2,16	0,14	10,02	18,78	0,00	59,03	0,27	4,54	0,76	0,08	0,01	0,37	0,69	0,00	2,17	0,01	3,88	0,0279	1134
19:00	2,24	0,18	25,34	53,73	0,00	67,57	0,19	2,73	0,39	0,08	0,01	0,93	1,98	0,00	2,49	0,01	2,31	0,0142	1125
19:30	0,92	0,25	5,53	5,29	0,00	59,64	0,11	0,82	0,00	0,03	0,01	0,20	0,19	0,00	2,14	0,00	0,71	0,0001	1112
20:00	3,41	0,25	4,95	10,82	0,00	52,64	0,12	3,16	0,00	0,13	0,01	0,18	0,40	0,00	1,93	0,00	2,73	0,0002	1114
20:30	3,87	0,23	6,88	23,76	0,00	51,99	0,13	3,64	0,66	0,14	0,01	0,25	0,88	0,00	1,92	0,00	3,11	0,0244	1114
21:00	1,98	0,25	11,59	25,30	0,00	48,32	0,12	1,83	0,49	0,07	0,01	0,42	0,92	0,00	1,75	0,00	1,56	0,0177	1111
21:30	1,52	0,24	6,20	9,60	0,00	60,49	0,13	1,41	0,20	0,06	0,01	0,23	0,35	0,00	2,23	0,00	1,22	0,0074	1130
22:00	1,80	0,22	3,66	2,63	0,00	63,05	0,13	1,64	0,04	0,07	0,01	0,14	0,10	0,00	2,37	0,01	1,48	0,0016	1152
22:30	1,43	0,22	4,51	7,76	0,01	61,31	0,11	1,34	0,64	0,06	0,01	0,18	0,30	0,00	2,39	0,00	1,21	0,0249	1139
23:00	0,91	0,22	4,96	6,90	0,00	59,98	0,14	0,84	0,45	0,04	0,01	0,19	0,27	0,00	2,31	0,01	0,76	0,0173	1145
23:30	25,28	1,70	4,19	7,51	0,02	60,86	0,09	23,52	0,33	0,98	0,07	0,16	0,29	0,00	2,37	0,00	21,47	0,0130	1149
00:00	2,55	0,26	7,12	11,20	0,00	59,85	0,12	2,36	0,09	0,10	0,01	0,28	0,43	0,00	2,32	0,00	2,15	0,0034	1130
Min	0,65	0,00	2,76	1,84	0,00	43,77	0,09	0,54	0,00	0,03	0,00	0,10	0,06	0,00	1,44	0,00	0,49	0,0000	1085
Max	31,27	1,70	25,34	53,73	0,03	67,57	0,64	23,52	0,77	1,29	0,07	0,93	1,98	0,00	2,60	0,02	21,47	0,0315	1180
Max autorisé	3,82	0,21	5,94	12,01	0,00	58,67	0,31	3,87	0,23	6,88	0,37	10,58	21,44	0,01	105,36	0,56	164,14	0,3988	1129

Synthèse des dépassements & indisponibilité	seuil	CO	COT	HCL	SO ₂	NOx	NH ₃	POUSSIÈRES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:30	00:00	00:00	00:00		00:00		00:30
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0		0
Nbr. dépassement VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0		0
Compt. indisponibilité AMS journalier	/				00:00			00:00		00:00
Compt. indisponibilité AMS annuel	/				00:00			00:00		00:00
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cumul annuel				100,00					
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cumul annuel				99,91					
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	0	0	0	0	0	0	0	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.