

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	6.43	9.00	56.20	1.11	0.14	1.83	0.27	0.04	0.38	2.40	0.05	0.01	0.08	1120
01:00	6.16	9.12	52.77	1.08	0.08	1.78	0.27	0.04	0.39	2.28	0.05	0.00	0.08	1139
01:30	4.06	5.52	42.55	1.05	0.09	1.72	0.17	0.04	0.24	1.83	0.04	0.00	0.07	1116
02:00	8.76	10.51	46.83	1.04	0.09	1.74	0.38	0.05	0.46	2.03	0.05	0.00	0.08	1146
02:30	4.99	4.87	52.81	1.05	0.11	1.73	0.22	0.03	0.21	2.28	0.05	0.00	0.07	1119
03:00	6.05	9.61	55.23	1.03	0.10	1.69	0.26	0.03	0.42	2.39	0.04	0.00	0.07	1159
03:30	7.26	8.18	61.12	1.04	0.13	1.72	0.32	0.04	0.36	2.69	0.05	0.01	0.08	1160
04:00	5.46	8.73	58.82	1.12	0.13	1.85	0.25	0.07	0.40	2.69	0.05	0.01	0.08	1177
04:30	7.42	15.93	59.66	1.12	0.15	1.85	0.34	0.05	0.73	2.73	0.05	0.01	0.08	1157
05:00	5.83	8.41	58.39	0.90	0.19	2.00	0.27	0.16	0.40	2.75	0.04	0.01	0.09	1190
05:30	5.88	13.55	69.91	0.26	0.24	1.82	0.26	0.10	0.59	3.06	0.01	0.01	0.08	1152
06:00	6.64	13.31	68.22	0.25	0.28	1.82	0.29	0.09	0.58	2.99	0.01	0.01	0.08	1135
06:30	5.71	12.45	65.82	0.27	0.28	1.74	0.25	0.09	0.54	2.85	0.01	0.01	0.08	1097
07:00	7.46	18.28	57.77	1.01	0.30	1.85	0.34	0.09	0.82	2.60	0.05	0.01	0.08	1098
07:30	8.81	18.93	55.81	1.22	0.23	2.03	0.39	0.06	0.83	2.46	0.05	0.01	0.09	1087
08:00	7.85	16.30	57.96	1.16	0.29	1.92	0.34	0.06	0.72	2.55	0.05	0.01	0.08	1108
08:30	5.06	4.98	58.31	1.12	0.26	1.85	0.23	0.12	0.23	2.66	0.05	0.01	0.08	1118
09:00	5.64	14.28	55.94	1.09	0.34	1.82	0.25	0.11	0.62	2.45	0.05	0.01	0.08	1102
09:30	7.95	17.41	50.61	1.02	0.28	1.69	0.36	0.09	0.80	2.32	0.05	0.01	0.08	1125
10:00	8.96	8.58	58.44	1.03	0.29	1.67	0.40	0.11	0.38	2.58	0.05	0.01	0.07	1119
10:30	5.79	7.84	52.41	0.83	0.26	1.36	0.26	0.06	0.35	2.35	0.04	0.01	0.06	1113
11:00	5.89	7.54	51.49	0.81	0.30	1.31	0.25	0.07	0.33	2.22	0.03	0.01	0.06	1139
11:30	5.81	6.15	56.75	0.80	0.34	1.30	0.26	0.09	0.28	2.56	0.04	0.02	0.06	1145
12:00	6.83	10.44	56.57	0.71	0.31	1.13	0.32	0.06	0.48	2.61	0.03	0.01	0.05	1125
12:30	8.18	7.83	59.34	0.67	0.29	1.06	0.37	0.09	0.36	2.70	0.03	0.01	0.05	1135
13:00	7.22	6.74	57.42	0.63	0.32	1.00	0.33	0.08	0.30	2.59	0.03	0.01	0.05	1106
13:30	14.44	12.59	59.08	0.56	0.29	0.86	0.65	0.06	0.57	2.68	0.03	0.01	0.04	1121
14:00	28.93	23.02	57.62	0.53	0.36	0.82	1.28	0.08	1.02	2.55	0.02	0.02	0.04	1142
14:30	19.30	15.58	62.70	0.30	0.27	0.78	0.85	0.07	0.69	2.76	0.01	0.01	0.03	1135
15:00	6.65	16.51	67.50	0.24	0.32	0.87	0.28	0.09	0.69	2.83	0.01	0.01	0.04	1130
15:30	4.27	13.27	66.33	0.24	0.28	1.04	0.19	0.09	0.59	2.94	0.01	0.01	0.05	1162
16:00	6.23	14.48	67.92	0.24	0.28	0.90	0.27	0.07	0.62	2.89	0.01	0.01	0.04	1144
16:30	6.77	20.95	64.75	0.23	0.26	0.87	0.29	0.04	0.88	2.73	0.01	0.01	0.04	1155
17:00	5.77	18.08	66.15	0.22	0.32	0.96	0.25	0.06	0.77	2.82	0.01	0.01	0.04	1159
17:30	5.19	73.64	95.24	0.27	0.27	1.28	0.22	0.07	3.09	4.00	0.01	0.01	0.05	1152
18:00	4.58	28.08	70.20	0.26	0.29	1.52	0.20	0.14	1.25	3.12	0.01	0.01	0.07	1123
18:30	4.14	55.09	73.13	0.28	0.27	1.46	0.18	0.07	2.44	3.24	0.01	0.01	0.06	1107
19:00	4.84	31.83	54.60	0.55	0.15	1.01	0.21	0.05	1.37	2.34	0.02	0.01	0.04	1115
19:30	3.82	26.01	58.60	0.65	0.19	1.02	0.17	0.07	1.17	2.63	0.03	0.01	0.05	1156
20:00	7.76	92.99	59.26	0.67	0.19	1.07	0.35	0.10	4.24	2.70	0.03	0.01	0.05	1137
20:30	5.36	27.25	59.80	0.68	0.22	1.10	0.25	0.11	1.25	2.75	0.03	0.01	0.05	1130
21:00	5.42	48.48	57.35	0.67	0.20	1.09	0.25	0.10	2.21	2.61	0.03	0.01	0.05	1133
21:30	6.11	39.70	57.89	0.67	0.20	1.07	0.28	0.09	1.79	2.62	0.03	0.01	0.05	1144
22:00	5.31	32.71	55.38	0.68	0.20	1.10	0.24	0.08	1.46	2.47	0.03	0.01	0.05	1129
22:30	4.74	27.42	60.48	0.67	0.23	1.09	0.21	0.14	1.24	2.74	0.03	0.01	0.05	1154
23:00	4.07	17.47	52.10	0.70	0.25	1.12	0.19	0.13	0.81	2.42	0.03	0.01	0.05	1187
23:30	5.42	28.21	57.85	0.68	0.23	1.08	0.25	0.09	1.31	2.69	0.03	0.01	0.05	1155
00:00	7.80	28.79	56.80	0.73	0.24	1.20	0.36	0.14	1.32	2.60	0.03	0.01	0.05	1145
min	3,82	4,87	42,55	0,22	0,08	0,78	0,17	0,03	0,21	1,83	0,01	0,00	0,03	1087
max	28,93	92,99	95,24	1,22	0,36	2,03	1,28	0,16	4,24	4,00	0,05	0,02	0,09	1190
moyenne	7,06	20,14	59,54	0,71	0,24	1,39								1134
Total							15,05	13,83	42,97	126,73	1,52	0,50	2,96	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			100,00	6,50			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.