

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Classe	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Ligne 1														
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	5.08	5.02	61.86	0.21	0.30	0.25	0.24	0.04	0.23	2.87	0.01	0.01	0.01	1150
01:00	5.24	7.99	55.78	0.21	0.28	0.25	0.24	0.06	0.37	2.58	0.01	0.01	0.01	1146
01:30	7.17	14.35	56.99	0.20	0.30	0.25	0.35	0.07	0.69	2.76	0.01	0.01	0.01	1145
02:00	6.33	7.67	50.73	0.21	0.30	0.25	0.29	0.13	0.36	2.36	0.01	0.01	0.01	1128
02:30	6.07	5.82	61.34	0.21	0.28	0.25	0.28	0.06	0.27	2.85	0.01	0.01	0.01	1142
03:00	6.68	7.68	58.47	0.20	0.29	0.25	0.32	0.06	0.37	2.82	0.01	0.01	0.01	1149
03:30	6.96	8.73	56.44	0.21	0.31	0.26	0.34	0.05	0.42	2.72	0.01	0.01	0.01	1134
04:00	6.26	7.02	57.58	0.21	0.26	0.26	0.30	0.07	0.34	2.76	0.01	0.01	0.01	1138
04:30	6.42	6.95	62.03	0.21	0.31	0.26	0.30	0.05	0.33	2.92	0.01	0.01	0.01	1142
05:00	6.01	7.85	52.33	0.20	0.29	0.25	0.29	0.04	0.38	2.53	0.01	0.01	0.01	1144
05:30	8.19	8.10	62.56	0.21	0.26	0.26	0.39	0.04	0.39	2.98	0.01	0.01	0.01	1138
06:00	6.38	6.49	61.26	0.24	0.42	0.24	0.29	0.05	0.30	2.81	0.01	0.02	0.01	1154
06:30	7.71	11.52	66.17	0.26	0.51	0.23	0.35	0.04	0.53	3.04	0.01	0.02	0.01	1140
07:00	6.49	9.12	66.41	0.24	0.44	0.23	0.30	0.05	0.43	3.11	0.01	0.02	0.01	1137
07:30	6.26	5.77	59.11	0.21	0.19	0.26	0.30	0.08	0.27	2.80	0.01	0.01	0.01	1154
08:00	5.33	6.08	59.24	0.21	0.22	0.26	0.25	0.07	0.29	2.79	0.01	0.01	0.01	1137
08:30	5.41	5.20	59.37	0.21	0.23	0.27	0.25	0.07	0.24	2.79	0.01	0.01	0.01	1161
09:00	6.09	10.51	60.09	0.23	0.35	0.25	0.29	0.07	0.49	2.83	0.01	0.02	0.01	1142
09:30	5.24	7.51	65.25	0.24	0.52	0.23	0.25	0.08	0.35	3.07	0.01	0.02	0.01	1137
10:00	4.48	4.40	65.90	0.25	0.53	0.24	0.20	0.06	0.20	2.96	0.01	0.02	0.01	1155
10:30	5.35	4.05	55.11	1.37	0.51	0.27	0.22	2.66	0.16	2.22	0.06	0.02	0.01	1053
11:00	7.25	9.02	71.58	0.29	0.48	0.23	0.33	0.05	0.41	3.28	0.01	0.02	0.01	1110
11:30	14.65	14.03	66.60	0.28	0.47	0.24	0.64	0.07	0.61	2.91	0.01	0.02	0.01	1154
12:00	8.30	7.16	65.16	0.27	0.53	0.24	0.37	0.07	0.32	2.90	0.01	0.02	0.01	1135
12:30	4.41	2.11	66.91	0.26	0.52	0.24	0.19	0.08	0.09	2.94	0.01	0.02	0.01	1146
13:00	3.99	2.27	63.80	0.28	0.47	0.25	0.16	0.05	0.09	2.60	0.01	0.02	0.01	1116
13:30	6.86	12.59	70.74	0.27	0.50	0.24	0.29	0.07	0.52	2.95	0.01	0.02	0.01	1137
14:00	7.42	9.09	67.84	0.27	0.51	0.24	0.32	0.06	0.39	2.93	0.01	0.02	0.01	1157
14:30	11.27	17.05	65.63	0.29	0.49	0.24	0.49	0.12	0.73	2.82	0.01	0.02	0.01	1106
15:00	7.26	11.92	63.68	0.27	0.49	0.23	0.32	0.05	0.53	2.82	0.01	0.02	0.01	1117
15:30	6.79	11.23	67.00	0.26	0.47	0.29	0.30	0.07	0.50	2.98	0.01	0.02	0.01	1121
16:00	5.97	11.77	67.62	0.26	0.40	0.34	0.26	0.08	0.52	2.99	0.01	0.02	0.02	1139
16:30	9.05	15.54	69.24	0.25	0.48	0.25	0.41	0.12	0.71	3.17	0.01	0.02	0.01	1130
17:00	7.07	12.12	68.04	0.25	0.45	0.24	0.32	0.06	0.55	3.10	0.01	0.02	0.01	1145
17:30	12.40	34.93	61.65	0.26	0.43	0.23	0.56	0.06	1.57	2.76	0.01	0.02	0.01	1135
18:00	12.86	21.80	70.49	0.24	0.45	0.22	0.58	0.06	0.99	3.19	0.01	0.02	0.01	1161
18:30	5.29	6.21	65.24	0.25	0.51	0.22	0.25	0.07	0.29	3.03	0.01	0.02	0.01	1158
19:00	10.00	16.18	56.34	0.31	0.41	0.23	0.46	0.06	0.74	2.57	0.01	0.02	0.01	1137
19:30	7.92	9.31	67.76	0.26	0.29	0.23	0.36	0.06	0.42	3.09	0.01	0.01	0.01	1134
20:00	5.85	6.64	64.63	0.27	0.31	0.23	0.26	0.06	0.30	2.87	0.01	0.01	0.01	1140
20:30	3.64	2.88	66.21	0.25	0.27	0.23	0.16	0.08	0.13	3.00	0.01	0.01	0.01	1141
21:00	4.85	9.09	66.59	0.26	0.31	0.23	0.22	0.06	0.41	3.00	0.01	0.01	0.01	1131
21:30	6.55	10.23	68.50	0.25	0.27	0.23	0.30	0.06	0.47	3.15	0.01	0.01	0.01	1153
22:00	6.77	8.66	67.56	0.26	0.33	0.23	0.31	0.05	0.39	3.04	0.01	0.01	0.01	1136
22:30	7.01	14.41	64.45	0.27	0.36	0.22	0.32	0.06	0.66	2.95	0.01	0.02	0.01	1131
23:00	5.63	10.00	67.10	0.26	0.31	0.23	0.26	0.06	0.46	3.08	0.01	0.01	0.01	1145
23:30	6.46	8.43	68.09	0.26	0.34	0.23	0.30	0.05	0.39	3.15	0.01	0.02	0.01	1150
00:00	6.00	8.71	67.21	0.27	0.29	0.23	0.28	0.05	0.40	3.12	0.01	0.01	0.01	1145
min	3,64	2,11	50,73	0,20	0,19	0,22	0,16	0,04	0,09	2,22	0,01	0,01	0,01	1053
max	14,65	34,93	71,58	1,37	0,53	0,34	0,64	2,66	1,57	3,28	0,06	0,02	0,02	1161
moyenne	6,89	9,61	63,53	0,27	0,38	0,24								1139
Total							15,06	12,16	21,01	138,94	0,58	0,83	0,53	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³ & moyenne jour CO	/			100,00	4,37			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel						100,00	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.