Rapport DREAL journalier: 09/03/2026

	mesures corrigées à 11% d´02 -IC 95%									Flux massique									Process
Paramétre	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3	CO2	Hg	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3	Res1	Hg	T2S
																			Foyer
Unité	mg/m³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	-	µg/Nm³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min		20	60	200	30	400	30	0											
VLE max	100	20			150														
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	0,86	0,06	4,66	5,90	0,00	59,83	0,44	6,00	0,49	0,03	0,00	0,18	0,23	0,00	2,30	0,02	5,21	0,0189	1125
01:00	0,13	0,05	4,55	7,31	0,00	63,39	0,45	5,96	0,38	0,00	0,00	0,17	0,28	0,00	2,39	0,02	5,13	0,0142	1117
01:30	0,32	0,05	6,01	14,84	0,00	60,36	0,43	6,00	0,20	0,01	0,00	0,22	0,55	0,00	2,22	0,02	5,00	0,0075	1101
02:00	0,80	0,07	4,34	10,55	0,00	60,69	0,42	5,99	0,27	0,03	0,00	0,16	0,38	0,00	2,21	0,02	4,94	0,0100	1124
02:30	0,05	0,04	4,32	11,98	0,00	61,74	0,43	6,08	0,24	0,00	0,00	0,16	0,43	0,00	2,24	0,02	4,94	0,0086	1123
03:00	0,00	0,03	3,34	4,47	0,00	61,89	0,42	6,04	0,24	0,00	0,00	0,12	0,16	0,00	2,25	0,02	4,92	0,0088	1141
03:30	0,60	0,06	4,47	10,95	0,00	60,46	0,43	6,07	0,13	0,02	0,00	0,16	0,40	0,00	2,21	0,02	4,96	0,0047	1127
04:00	3,71	0,06	5,67	17,78	0,00	56,87	0,38	6,17	0,07	0,14	0,00	0,21	0,65	0,00	2,09	0,01	4,98	0,0024	1123
04:30	0,02	0,05	4,65	8,73	0,00	64,74	0,43	6,17	0,06	0,00	0,00	0,17	0,32	0,00	2,38	0,02	4,96	0,0022	1125
05:00	1,23	0,05	4,29	8,34	0,00	61,66	0,46	6,17	0,14	0,05	0,00	0,16	0,31	0,00	2,28	0,02	5,02	0,0052	1133
05:30	0,07	0,03	4,56	9,46	0,00	62,69	0,44	6,19	0,20	0,00	0,00	0,17	0,36	0,00	2,40	0,02	5,19	0,0078	1147
06:00	0,61	0,00	3,74	7,36	0,00	63,22	0,45	4,44	0,19	0,02	0,00	0,14	0,28	0,00	2,42	0,02	3,79	0,0071	1136
06:30	1,40	0,00	4,26	8,58	0,00	62,28	0,50	2,09	0,20	0,05	0,00	0,16	0,32	0,00	2,36	0,02	1,82	0,0075	1139
07:00	0,38	0,04	5,03	8,17	0,00	61,58	0,37	6,01	1,64	0,01	0,00	0,19	0,32	0,00	2,38	0,01	5,23	0,0634	1138
07:30	0,37	0,05	4,18	6,47	0,00	63,10	0,38	6,03	0,38	0,01	0,00	0,16	0,26	0,00	2,49	0,01	5,34	0,0151	1136
08:00	0,89	0,07	3,86	6,50	0,00	62,24	0,39	5,99	0,11	0,04	0,00	0,15	0,26	0,00	2,45	0,02	5,34	0,0042	1128
08:30	0,72	0,06	4,85	10,32	0,00	62,12	0,39	5,97	0,79	0,03	0,00	0,19	0,41	0,00	2,47	0,02	5,40	0,0316	1124
09:00	1,23	0,06	4,38	6,10	0,01	62,41	0,38	5,87	0,77	0,05	0,00	0,17	0,24	0,00	2,46	0,02	5,35	0,0304	1118
09:30	1,58	0,08	4,37	7,83	0,00	60,94	0,38	5,93	0,75	0,06	0,00	0,17	0,31	0,00	2,42	0,02	5,39	0,0298	1121
10:00	1,78	0,07	3,97	7,14	0,00	62,58	0,41	5,90	0,71	0,07	0,00	0,16	0,28	0,00	2,46	0,02	5,35	0,0281	1112
10:30	2,45	0,09	6,82	12,26	0,00	59,65	0,37	5,76	0,23	0,09	0,00	0,25	0,46	0,00	2,22	0,01	5,03	0,0084	1096
11:00	1,71	0,08	5,56	9,00	0,00	60,75	0,37	5,93	0,29	0,07	0,00	0,21	0,35	0,00	2,33	0,01	5,20	0,0112	1115
11:30	1,68	0,09	4,83	6,02	0,00	61,74	0,40	5,92	0,25	0,06	0,00	0,19	0,23	0,00	2,38	0,02	5,25	0,0095	1122
12:00	0,71	0,09	12,63	22,71	0,00	61,20	0,40	5,95	0,15	0,03	0,00	0,49	0,87	0,00	2,35	0,02	5,26	0,0057	1103
12:30	1,59	0,07	7,75	8,66	0,00	60,74	0,37	6,05	0,14	0,06	0,00	0,29	0,33	0,00	2,30	0,01	5,19	0,0053	1114
13:00	1,76	0,05	4,22	2,92	0,00	64,94	0,33	6,00	0,16	0,07	0,00	0,16	0,11	0,00	2,47	0,01	5,22	0,0060	1112
13:30	1,82	0,03	3,80	1,78	0,00	60,73	0,37	6,00	0,13	0,07	0,00	0,15	0,07	0,00	2,32	0,01	5,25	0,0051	1131
14:00	1,59	0,03	4,06	3,30	0,00	63,31	0,36	6,03	0,16	0,06	0,00	0,16	0,13	0,00	2,48	0,01	5,37	0,0063	1134
14:30	2,06	0,05	3,75	5,01	0,00	60,60	0,39	5,80	0,25	0,08	0,00	0,14	0,19	0,00	2,31	0,01	5,22	0,0095	1126
15:00	2,56	0,04	6,19	8,30	0,00	62,97	0,37	6,07	0,18	0,10	0,00	0,25	0,33	0,00	2,52	0,01	5,46	0,0072	1145
15:30	1,96	0,05	4,83	6,53	0,00	60,05	0,36	6,03	0,14	0,08	0,00	0,19	0,25	0,00	2,34	0,01	5,33	0,0055	1125
16:00	1,32	0,06	4,58	4,57	0,00	60,43	0,37	6,05	0,15	0,05	0,00	0,18	0,18	0,00	2,33	0,01	5,30	0,0058	1121
16:30	9,31	0,05	4,21	9,49	0,00	56,02	0,38	6,16	0,32	0,37	0,00	0,17	0,37	0,00	2,20	0,01	5,38	0,0126	1118
17:00	0,69	0,04	4,61	8,91	0,00	64,67	0,39	6,04	0,09	0,03	0,00	0,18	0,34	0,00	2,48	0,02	5,17	0,0034	1131
17:30	0,99	0,04	3,95	3,33	0,00	60,58	0,37	6,11	0,05	0,04	0,00	0,15	0,13	0,00	2,30	0,01	5,18	0,0019	1122
18:00	1,88	0,00	3,95	4,65	0,00	60,77	0,40	4,78	0,07	0,07	0,00	0,15	0,18	0,00	2,36	0,02	4,17	0,0026	1129
18:30	2,32	0,00	5,05	9,37	0,00	62,04	0,33	2,78	0,08	0,09	0,00	0,19	0,36	0,00	2,35	0,01	2,44	0,0031	1116
19:00	3,04	0,04	4,71	6,50	0,00	63,02	0,34	6,01	0,05	0,12	0,00	0,18	0,25	0,00	2,41	0,01	5,23	0,0018	1116
19:30	4,22	0,05	5,19	11,78	0,00	57,32	0,33	6,07	0,04	0,16	0,00	0,20	0,45	0,00	2,19	0,01	5,19	0,0015	1111
20:00	1,62	0,03	4,32	6,06	0,00	64,01	0,30	6,07	0,04	0,06	0,00	0,16	0,23	0,00	2,43	0,01	5,19	0,0015	1117
20:30	1,68	0,03	4,31	6,88	0,00	59,79	0,31	6,18	0,05	0,06	0,00	0,17	0,27	0,00	2,31	0,01	5,29	0,0019	1129
21:00	27,73	2,87	3,93	4,19	0,00	67,04	0,32	6,03	0,09	1,06	0,11	0,15	0,16	0,00	2,57	0,01	5,23	0,0035	1137
21:30	0,93	0,02	2,40	3,63	0,00	61,02	0,34	6,11	0,04	0,04	0,00	0,09	0,14	0,00	2,37	0,01	5,31	0,0014	1126
22:00	2,17	0,36	3,48	8,82	0,00	59,59	0,34	6,04	0,04	0,08	0,01	0,14	0,34	0,00	2,31	0,01	5,32	0,0015	1114
22:30	2,83	0,50	4,36	10,45	0,00	63,70	0,35	5,96	0,00	0,11	0,02	0,17	0,41	0,00	2,47	0,01	5,33	0,0000	1128
23:00	2,16	0,24	4,59	12,37	0,00	59,47	0,33	5,99	0,02	0,08	0,01	0,18	0,48	0,00	2,30	0,01	5,32	0,0008	1102
23:30	1,46	0,14	4,78	19,00	0,00	61,72	0,33	6,03	0,04	0,06	0,01	0,18	0,73	0,00	2,36	0,01	5,24	0,0014	1093
00:00	2,18	0,11	4,77	10,97	0,00	62,66	0,32	5,97	0,08	0,08	0,00	0,18	0,42	0,00	2,37	0,01	5,20	0,0029	1108
Min	**0,00**	**0,00**	**2,40**	**1,78**	**0,00**	**56,02**	**0,30**	**2,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,09**	**0,07**	**0,00**	**2,09**	**0,01**	**1,82**	**0,0000**	**1093**
Max	**27,73**	**2,87**	**12,63**	**22,71**	**0,01**	**67,04**	**0,50**	**6,19**	**1,64**	**1,06**	**0,11**	**0,49**	**0,87**	**0,00**	**2,57**	**0,02**	**5,46**	**0,0634**	**1147**
Moyenne jour Flux jour	**2,15**	**0,13**	**4,73**	**8,46**	**0,00**	**61,57**	**0,38**	**5,81**	**0,23**	**3,96**	**0,24**	**8,68**	**15,48**	**0,00**	**113,01**	**0,70**	**241,54**	**0,4348**	**1122**
Total fonctionnement																			
	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3												

Synthèse des dépass. & Indispo.	seuil	CO	COT	HCL	SO2	NOx	NH3	POUSSIERES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépass VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0		0
Nbr. dépass VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0		0
Compt. Indisponibilité AMS journalier	/	00:00						00:00	00:00	
Compt. Indisponibilité AMS annuel	/	00:00						00:00	00:00	
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel	100,00								
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel	99,84								
Nombre moyennne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyennne jour invalide par an	10 Jours	0	0	0	0	0	0	0	0	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.