

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	7.51	17.56	57.53	0.29	0.23	0.39	0.35	0.06	0.82	2.70	0.01	0.01	0.02	1151
01:00	9.07	13.26	60.30	0.28	0.26	0.39	0.43	0.07	0.62	2.84	0.01	0.01	0.02	1168
01:30	7.84	13.27	55.81	0.28	0.25	0.38	0.37	0.05	0.62	2.63	0.01	0.01	0.02	1150
02:00	5.30	8.81	58.50	0.28	0.24	0.38	0.25	0.04	0.42	2.77	0.01	0.01	0.02	1155
02:30	7.07	17.54	56.26	0.28	0.22	0.38	0.34	0.07	0.83	2.67	0.01	0.01	0.02	1144
03:00	9.92	28.15	60.54	0.28	0.21	0.38	0.47	0.04	1.34	2.87	0.01	0.01	0.02	1151
03:30	7.78	12.35	58.33	0.29	0.23	0.39	0.36	0.06	0.57	2.70	0.01	0.01	0.02	1136
04:00	6.19	12.25	58.44	0.29	0.22	0.39	0.29	0.09	0.57	2.74	0.01	0.01	0.02	1155
04:30	7.96	15.88	56.75	0.28	0.27	0.38	0.38	0.05	0.76	2.73	0.01	0.01	0.02	1172
05:00	6.06	8.78	59.36	0.29	0.23	0.39	0.28	0.04	0.40	2.73	0.01	0.01	0.02	1164
05:30	6.09	9.79	55.50	0.29	0.26	0.39	0.28	0.15	0.46	2.59	0.01	0.01	0.02	1182
06:00	5.47	13.77	57.60	0.29	0.27	0.39	0.25	0.09	0.64	2.66	0.01	0.01	0.02	1116
06:30	6.81	14.65	58.57	0.30	0.25	0.40	0.30	0.05	0.66	2.62	0.01	0.01	0.02	1130
07:00	6.17	6.05	63.77	0.31	0.29	0.28	0.27	0.06	0.27	2.82	0.01	0.01	0.01	1139
07:30	4.42	3.93	67.12	0.35	0.38	0.23	0.20	0.09	0.18	3.01	0.02	0.02	0.01	1152
08:00	4.47	6.58	65.35	0.29	0.35	0.29	0.20	0.04	0.30	2.97	0.01	0.02	0.01	1171
08:30	6.51	13.25	57.20	0.29	0.26	0.39	0.30	0.05	0.62	2.66	0.01	0.01	0.02	1146
09:00	9.79	16.30	127.93	0.27	0.25	0.38	0.44	0.09	0.73	5.73	0.01	0.01	0.02	1159
09:30	11.76	12.68	45.38	0.31	0.20	0.41	0.52	0.04	0.56	1.99	0.01	0.01	0.02	1138
10:00	9.51	8.95	48.89	0.30	0.24	0.40	0.43	0.04	0.40	2.19	0.01	0.01	0.02	1142
10:30	7.08	8.23	54.99	0.29	0.25	0.39	0.32	0.06	0.37	2.45	0.01	0.01	0.02	1163
11:00	4.90	3.87	54.33	0.29	0.22	0.40	0.22	0.04	0.17	2.40	0.01	0.01	0.02	1146
11:30	6.13	13.74	52.62	0.30	0.24	0.42	0.29	0.04	0.65	2.49	0.01	0.01	0.02	1173
12:00	7.07	13.09	62.48	0.36	0.23	0.51	0.33	0.07	0.61	2.93	0.02	0.01	0.02	1158
12:30	4.20	3.98	52.92	0.36	0.24	0.51	0.20	0.05	0.19	2.48	0.02	0.01	0.02	1127
13:00	5.31	9.41	60.69	0.35	0.25	0.50	0.25	0.04	0.44	2.87	0.02	0.01	0.02	1158
13:30	5.38	6.08	58.92	0.36	0.27	0.51	0.25	0.05	0.28	2.76	0.02	0.01	0.02	1165
14:00	4.01	7.48	56.89	0.36	0.31	0.52	0.18	0.05	0.34	2.61	0.02	0.01	0.02	1157
14:30	6.27	15.25	59.10	0.36	0.27	0.52	0.29	0.04	0.71	2.73	0.02	0.01	0.02	1143
15:00	7.20	18.56	52.15	0.35	0.27	0.50	0.34	0.07	0.88	2.47	0.02	0.01	0.02	1134
15:30	7.00	19.59	56.53	0.35	0.27	0.50	0.33	0.05	0.92	2.67	0.02	0.01	0.02	1161
16:00	4.94	11.94	61.13	0.35	0.24	0.50	0.23	0.05	0.56	2.87	0.02	0.01	0.02	1162
16:30	5.72	16.53	58.33	0.35	0.26	0.50	0.27	0.04	0.77	2.73	0.02	0.01	0.02	1148
17:00	6.62	17.31	59.71	0.35	0.27	0.51	0.31	0.05	0.80	2.76	0.02	0.01	0.02	1144
17:30	6.80	18.70	58.38	0.35	0.25	0.50	0.32	0.05	0.88	2.75	0.02	0.01	0.02	1154
18:00	7.04	22.05	58.57	0.35	0.29	0.51	0.33	0.06	1.04	2.75	0.02	0.01	0.02	1155
18:30	6.67	16.93	59.33	0.36	0.29	0.52	0.31	0.05	0.78	2.74	0.02	0.01	0.02	1147
19:00	5.87	15.36	62.90	0.16	0.40	0.51	0.27	0.05	0.70	2.88	0.01	0.02	0.02	1143
19:30	6.02	16.89	66.41	0.05	0.47	0.51	0.27	0.05	0.77	3.03	0.00	0.02	0.02	1147
20:00	7.88	19.83	62.11	0.17	0.41	0.51	0.36	0.05	0.90	2.83	0.01	0.02	0.02	1124
20:30	10.31	26.96	58.54	0.35	0.29	0.51	0.48	0.05	1.27	2.75	0.02	0.01	0.02	1142
21:00	8.04	29.67	56.94	0.36	0.26	0.52	0.37	0.04	1.36	2.61	0.02	0.01	0.02	1113
21:30	6.55	20.67	59.60	0.36	0.29	0.51	0.30	0.04	0.96	2.76	0.02	0.01	0.02	1146
22:00	4.83	7.64	54.37	0.37	0.31	0.53	0.22	0.08	0.34	2.43	0.02	0.01	0.02	1166
22:30	4.49	9.06	57.73	0.37	0.30	0.54	0.20	0.04	0.40	2.56	0.02	0.01	0.02	1130
23:00	5.95	13.15	58.52	0.37	0.28	0.54	0.26	0.04	0.58	2.60	0.02	0.01	0.02	1146
23:30	8.67	16.08	55.72	0.36	0.26	0.52	0.40	0.08	0.74	2.57	0.02	0.01	0.02	1134
00:00	9.53	15.01	63.38	0.36	0.27	0.51	0.44	0.04	0.70	2.95	0.02	0.01	0.02	1162
min	4,01	3,87	45,38	0,05	0,20	0,23	0,18	0,04	0,17	1,99	0,00	0,01	0,01	1113
max	11,76	29,67	127,93	0,37	0,47	0,54	0,52	0,15	1,36	5,73	0,02	0,02	0,02	1182
moyenne	6,80	13,89	59,63	0,31	0,27	0,45								1149
Total							15,06	8,72	30,90	132,05	0,69	0,60	0,99	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			100,00	3,91			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H				0			0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.