

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO2	Q-NOx	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	5,24	14,05	58,15	0,42	0,25	0,62	0,24	0,05	0,65	2,68	0,02	0,01	0,03	1164
01:00	4,56	30,02	52,98	0,42	0,24	0,62	0,21	0,07	1,38	2,44	0,02	0,01	0,03	1120
01:30	4,08	32,19	56,26	0,41	0,23	0,60	0,18	0,05	1,46	2,55	0,02	0,01	0,03	1147
02:00	4,07	50,37	56,41	0,38	0,24	0,55	0,18	0,11	2,27	2,55	0,02	0,01	0,02	1157
02:30	4,01	42,49	59,15	0,35	0,24	0,49	0,18	0,17	1,91	2,65	0,02	0,01	0,02	1156
03:00	3,51	33,81	55,52	0,34	0,24	0,48	0,16	0,07	1,54	2,53	0,02	0,01	0,02	1143
03:30	2,36	9,08	57,78	0,35	0,20	0,49	0,11	0,07	0,41	2,63	0,02	0,01	0,02	1136
04:00	2,76	53,46	57,11	0,34	0,26	0,48	0,13	0,29	2,53	2,70	0,02	0,01	0,02	1138
04:30	3,90	42,20	54,77	0,34	0,20	0,49	0,18	0,36	1,94	2,52	0,02	0,01	0,02	1144
05:00	4,51	36,23	57,02	0,34	0,24	0,49	0,20	0,04	1,63	2,57	0,02	0,01	0,02	1145
05:30	4,18	19,67	64,63	0,35	0,24	0,49	0,19	0,05	0,90	2,96	0,02	0,01	0,02	1130
06:00	4,40	18,28	55,74	0,36	0,28	0,51	0,21	0,08	0,86	2,63	0,02	0,01	0,02	1118
06:30	6,27	26,67	56,71	0,35	0,25	0,49	0,30	0,06	1,29	2,74	0,02	0,01	0,02	1129
07:00	7,60	29,91	61,27	0,33	0,15	0,49	0,35	0,06	1,38	2,83	0,02	0,01	0,02	1132
07:30	4,77	29,98	55,16	0,30	0,13	0,48	0,21	0,06	1,32	2,42	0,01	0,01	0,02	1124
08:00	3,41	39,69	59,89	0,43	0,18	0,48	0,15	0,04	1,74	2,62	0,02	0,01	0,02	1146
08:30	3,68	35,09	55,37	0,34	0,25	0,48	0,17	0,06	1,61	2,54	0,02	0,01	0,02	1135
09:00	3,64	30,63	54,85	0,34	0,23	0,48	0,17	0,04	1,41	2,52	0,02	0,01	0,02	1130
09:30	3,67	23,21	62,92	0,34	0,28	0,49	0,17	0,06	1,08	2,94	0,02	0,01	0,02	1136
10:00	4,16	43,15	57,81	0,36	0,23	0,51	0,19	0,05	1,99	2,66	0,02	0,01	0,02	1121
10:30	3,72	26,88	58,77	0,39	0,29	0,59	0,17	0,05	1,25	2,72	0,02	0,01	0,03	1151
11:00	4,01	22,74	61,88	0,42	0,31	0,62	0,19	0,07	1,07	2,90	0,02	0,01	0,03	1153
11:30	4,63	48,72	55,35	0,41	0,31	0,61	0,22	0,08	2,35	2,67	0,02	0,01	0,03	1140
12:00	3,13	26,25	51,59	0,42	0,30	0,62	0,15	0,12	1,25	2,46	0,02	0,01	0,03	1130
12:30	2,77	26,90	65,06	0,42	0,28	0,62	0,13	0,09	1,29	3,12	0,02	0,01	0,03	1146
13:00	2,65	28,33	46,57	0,42	0,25	0,62	0,12	0,09	1,33	2,19	0,02	0,01	0,03	1118
13:30	3,23	27,26	49,21	0,40	0,27	0,60	0,15	0,04	1,23	2,23	0,02	0,01	0,03	1145
14:00	3,93	18,12	61,26	0,43	0,30	0,63	0,18	0,06	0,81	2,74	0,02	0,01	0,03	1157
14:30	3,96	26,92	55,72	0,46	0,33	0,69	0,18	0,07	1,22	2,53	0,02	0,01	0,03	1149
15:00	5,39	22,87	47,57	0,48	0,28	0,74	0,25	0,07	1,06	2,21	0,02	0,01	0,03	1141
15:30	8,06	23,86	27,32	0,47	0,25	0,73	0,36	0,05	1,06	1,22	0,02	0,01	0,03	1150
16:00	7,85	13,53	54,75	0,50	0,23	0,77	0,33	0,05	0,58	2,33	0,02	0,01	0,03	1143
16:30	8,45	27,86	59,02	0,48	0,28	0,75	0,39	0,04	1,29	2,73	0,02	0,01	0,03	1157
17:00	6,42	14,37	59,81	0,44	0,28	0,67	0,30	0,05	0,67	2,77	0,02	0,01	0,03	1151
17:30	4,81	5,15	57,99	0,43	0,29	0,65	0,22	0,06	0,24	2,69	0,02	0,01	0,03	1157
18:00	4,78	9,68	60,23	0,42	0,29	0,64	0,22	0,07	0,45	2,83	0,02	0,01	0,03	1122
18:30	4,82	11,44	58,33	0,42	0,30	0,63	0,22	0,05	0,53	2,71	0,02	0,01	0,03	1152
19:00	4,93	11,86	61,45	0,38	0,26	0,63	0,22	0,08	0,53	2,76	0,02	0,01	0,03	1152
19:30	5,98	16,63	61,41	0,21	0,22	0,61	0,27	0,08	0,76	2,81	0,01	0,01	0,03	1158
20:00	6,49	10,60	65,72	0,31	0,33	0,62	0,30	0,07	0,49	3,06	0,01	0,02	0,03	1145
20:30	4,86	5,93	58,63	0,42	0,32	0,62	0,23	0,08	0,28	2,76	0,02	0,02	0,03	1178
21:00	4,83	7,89	57,93	0,42	0,34	0,62	0,23	0,05	0,37	2,72	0,02	0,02	0,03	1169
21:30	8,32	27,67	57,21	0,41	0,37	0,61	0,40	0,05	1,33	2,75	0,02	0,02	0,03	1151
22:00	5,06	7,95	59,84	0,43	0,34	0,63	0,23	0,06	0,37	2,77	0,02	0,02	0,03	1174
22:30	5,02	16,43	53,28	0,41	0,35	0,60	0,24	0,07	0,78	2,52	0,02	0,02	0,03	1155
23:00	6,06	18,23	61,18	0,36	0,32	0,51	0,28	0,05	0,85	2,86	0,02	0,02	0,02	1159
23:30	6,10	15,46	55,64	0,35	0,31	0,50	0,28	0,05	0,72	2,59	0,02	0,01	0,02	1147
00:00	5,32	14,05	55,65	0,35	0,31	0,49	0,25	0,05	0,65	2,56	0,02	0,01	0,02	1160
min	2,36	5,15	27,32	0,21	0,13	0,48	0,11	0,04	0,24	1,22	0,01	0,01	0,02	1118
max	8,45	53,46	65,72	0,50	0,37	0,77	0,40	0,36	2,53	3,12	0,02	0,02	0,03	1178
moyenne	4,80	24,45	56,83	0,39	0,27	0,58								1144
Total							10,62	16,01	54,11	125,88	0,86	0,59	1,28	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	7,23			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H				0			0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.