



	mesures corrigées à 11% d'O ₂ -IC 95%									Flux massique									Process
Paramètre	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NO _x	NH ₃	CO ₂	Hg	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NO _x	NH ₃	CO ₂	Hg	T2S
Unité	mg/m ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	-	µg/Nm ³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min	20	60	200	30	400	30	0												
VLE max	100	20		150															
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	0,76	0,20	4,92	7,07	0,00	63,62	0,51	0,66	0,12	0,03	0,01	0,19	0,28	0,00	2,48	0,02	0,59	0,0047	1124
01:00	1,28	0,21	4,78	8,66	0,00	61,56	0,37	1,13	0,00	0,05	0,01	0,19	0,34	0,00	2,40	0,01	1,00	0,0000	1128
01:30	1,45	0,19	4,17	7,02	0,00	61,35	0,42	1,39	0,00	0,06	0,01	0,17	0,28	0,00	2,45	0,02	1,26	0,0000	1131
02:00	0,94	0,21	4,76	7,77	0,00	61,45	0,56	0,83	0,00	0,04	0,01	0,19	0,31	0,00	2,42	0,02	0,76	0,0000	1102
02:30	1,62	0,20	6,59	9,09	0,00	64,74	0,44	1,51	0,29	0,06	0,01	0,26	0,36	0,00	2,54	0,02	1,38	0,0114	1121
03:00	4,80	0,25	12,43	24,10	0,00	55,56	0,44	4,60	0,00	0,19	0,01	0,49	0,96	0,00	2,21	0,02	4,12	0,0000	1099
03:30	0,69	0,20	7,64	11,07	0,00	65,39	0,45	0,58	0,00	0,03	0,01	0,30	0,44	0,00	2,57	0,02	0,51	0,0000	1126
04:00	1,46	0,19	4,09	4,32	0,00	64,70	0,57	1,38	0,00	0,06	0,01	0,16	0,17	0,00	2,57	0,02	1,26	0,0000	1153
04:30	2,03	0,20	4,59	7,58	0,00	61,19	0,53	1,94	0,14	0,08	0,01	0,18	0,30	0,00	2,44	0,02	1,76	0,0057	1147
05:00	2,43	0,21	6,51	10,97	0,01	62,30	0,45	2,32	0,00	0,10	0,01	0,26	0,44	0,00	2,49	0,02	2,11	0,0000	1130
05:30	1,34	0,21	4,54	4,23	0,01	61,41	0,53	1,25	0,00	0,05	0,01	0,18	0,17	0,00	2,40	0,02	1,14	0,0000	1124
06:00	2,05	0,22	4,55	5,43	0,00	62,06	0,41	1,90	0,00	0,08	0,01	0,18	0,21	0,00	2,43	0,02	1,74	0,0000	1132
06:30	1,00	0,13	4,79	7,52	0,00	60,23	0,45	3,63	0,25	0,04	0,01	0,19	0,29	0,00	2,35	0,02	3,30	0,0096	1108
07:00	0,56	0,03	4,48	7,67	0,00	62,08	0,48	5,94	0,00	0,02	0,00	0,18	0,31	0,00	2,48	0,02	5,38	0,0000	1124
07:30	0,10	0,02	5,14	11,14	0,00	58,11	0,48	6,10	0,00	0,00	0,00	0,20	0,43	0,00	2,27	0,02	5,33	0,0000	1117
08:00	0,10	0,03	6,37	13,47	0,00	62,60	0,47	6,28	0,00	0,00	0,00	0,25	0,53	0,00	2,45	0,02	5,35	0,0000	1133
08:30	0,32	0,02	5,29	15,13	0,00	59,79	0,50	6,25	0,00	0,01	0,00	0,21	0,61	0,00	2,41	0,02	5,51	0,0000	1141
09:00	26,02	0,04	11,42	35,76	0,00	53,46	0,44	6,45	0,00	1,06	0,00	0,47	1,46	0,00	2,19	0,02	5,57	0,0000	1122
09:30	0,54	0,00	3,91	4,36	0,00	66,67	0,50	6,21	0,00	0,02	0,00	0,16	0,18	0,00	2,71	0,02	5,52	0,0000	1137
10:00	1,04	0,00	3,54	5,35	0,00	60,82	0,48	6,15	0,00	0,04	0,00	0,15	0,22	0,00	2,50	0,02	5,60	0,0000	1145
10:30	1,66	0,00	3,85	6,50	0,00	61,07	0,48	6,09	0,09	0,07	0,00	0,16	0,27	0,00	2,49	0,02	5,56	0,0037	1137
11:00	2,38	0,00	6,43	20,68	0,00	59,55	0,45	6,12	0,00	0,10	0,00	0,26	0,84	0,00	2,43	0,02	5,55	0,0000	1105
11:30	20,07	1,23	3,60	5,73	0,00	66,41	0,50	6,06	0,00	0,81	0,05	0,15	0,23	0,00	2,70	0,02	5,53	0,0000	1123
12:00	1,49	0,00	3,19	5,02	0,00	59,78	0,50	6,07	0,00	0,06	0,00	0,13	0,20	0,00	2,43	0,02	5,55	0,0000	1138
12:30	1,49	0,00	4,22	9,19	0,00	63,76	0,50	5,96	0,26	0,06	0,00	0,17	0,37	0,00	2,56	0,02	5,44	0,0105	1104
13:00	2,19	0,01	4,71	10,32	0,00	59,01	0,52	5,90	0,15	0,09	0,00	0,19	0,41	0,00	2,35	0,02	5,39	0,0058	1107
13:30	1,96	0,13	4,64	5,51	0,00	64,61	0,42	3,30	0,00	0,08	0,01	0,18	0,21	0,00	2,50	0,02	3,01	0,0000	1110
14:00	2,37	0,23	6,65	17,08	0,00	59,47	0,46	2,18	0,00	0,09	0,01	0,26	0,66	0,00	2,29	0,02	1,99	0,0000	1112
14:30	3,93	0,22	6,93	11,50	0,00	62,27	0,41	3,59	0,00	0,15	0,01	0,27	0,44	0,00	2,39	0,02	3,28	0,0000	1094
15:00	4,32	0,21	3,33	4,21	0,00	63,79	0,41	4,06	0,00	0,17	0,01	0,13	0,17	0,00	2,51	0,02	3,71	0,0000	1128
15:30	2,19	0,20	5,72	14,34	0,00	60,74	0,46	2,04	0,00	0,09	0,01	0,22	0,56	0,00	2,36	0,02	1,86	0,0000	1101
16:00	1,73	0,21	8,30	14,24	0,00	58,69	0,41	1,59	0,00	0,07	0,01	0,32	0,55	0,00	2,25	0,02	1,45	0,0000	1083
16:30	0,37	0,21	11,70	21,60	0,00	58,66	0,33	0,14	0,00	0,01	0,01	0,44	0,82	0,00	2,23	0,01	0,12	0,0000	1095
17:00	36,74	1,21	11,17	28,03	0,00	63,45	0,40	36,81	0,00	1,44	0,05	0,44	1,10	0,00	2,49	0,02	31,42	0,0000	1130
17:30	11,80	0,22	6,61	13,47	0,00	69,84	0,44	11,56	0,00	0,47	0,01	0,26	0,54	0,00	2,79	0,02	10,27	0,0000	1139
18:00	1,63	0,19	5,80	10,90	0,00	65,81	0,31	1,56	0,00	0,06	0,01	0,23	0,43	0,00	2,61	0,01	1,41	0,0000	1121
18:30	0,93	0,08	4,05	10,10	0,00	60,07	0,33	3,51	0,00	0,04	0,00	0,16	0,41	0,00	2,43	0,01	3,20	0,0001	1117
19:00	2,91	0,00	4,85	11,43	0,00	61,30	0,44	5,92	0,00	0,11	0,00	0,19	0,45	0,00	2,42	0,02	5,41	0,0000	1090
19:30	2,22	0,00	5,05	11,96	0,00	60,77	0,46	6,00	0,00	0,09	0,00	0,20	0,48	0,00	2,42	0,02	5,48	0,0000	1084
20:00	1,20	0,00	3,35	4,67	0,00	62,16	0,44	6,03	0,00	0,05	0,00	0,13	0,19	0,00	2,49	0,02	5,50	0,0000	1101
20:30	0,96	0,00	3,25	6,13	0,00	59,92	0,43	6,12	0,40	0,04	0,00	0,13	0,24	0,00	2,38	0,02	5,47	0,0158	1101
21:00	0,72	0,01	4,46	12,27	0,00	62,91	0,41	6,29	0,14	0,03	0,00	0,18	0,50	0,00	2,54	0,02	5,58	0,0057	1123
21:30	1,35	0,00	4,24	11,82	0,00	61,30	0,44	6,24	0,00	0,06	0,00	0,17	0,48	0,00	2,50	0,02	5,60	0,0000	1120
22:00	0,37	0,00	3,83	8,18	0,00	62,45	0,46	6,07	0,00	0,02	0,00	0,15	0,33	0,00	2,52	0,02	5,52	0,0000	1124
22:30	0,59	0,00	4,04	7,85	0,00	61,66	0,44	6,07	0,30	0,02	0,00	0,16	0,32	0,00	2,50	0,02	5,54	0,0120	1125
23:00	1,74	0,04	4,79	12,76	0,00	57,70	0,45	6,14	0,19	0,07	0,00	0,20	0,52	0,00	2,36	0,02	5,58	0,0079	1117
23:30	0,30	0,01	4,75	9,19	0,00	63,55	0,44	6,10	0,00	0,01	0,00	0,19	0,38	0,00	2,60	0,02	5,56	0,0000	1125
00:00	0,89	0,02	3,69	7,32	0,00	62,32	0,43	6,00	0,01	0,04	0,00	0,15	0,29	0,00	2,50	0,02	5,48	0,0004	1108
Min	0,10	0,00	3,19	4,21	0,00	53,46	0,31	0,14	0,00	0,00	0,00	0,13	0,17	0,00	2,19	0,01	0,12	0,0000	1083
Max	36,74	1,23	12,43	35,76	0,01	69,84	0,57	36,81	0,40	1,44	0,05	0,49	1,46	0,00	2,79	0,02	31,42	0,0158	1153
Moyenne	3,35	0,15	5,45	10,83	0,00	61,71	0,45	4,32	0,05	6,42	0,28	10,38	20,65	0,00	117,79	0,86	214,65	0,0935	1119
	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NO _x	NH ₃												

Synthèse des dépassements & indisponibilité	seuil	CO	COT	HCL	SO ₂	NO _x	NH ₃	POUSSIÈRES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:30	00:00	00:00	00:00		00:00		00:30
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. indisponibilité AMS journalier	/				00:00			00:00	00:00	
Compt. indisponibilité AMS annuel	/				00:00			00:00	00:00	
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel				100,00					
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel				99,91					
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	0	0	0	0	0	0	0	

Commentaires :