



Paramètre	mesures corrigées à 11% d'O ₂ -IC 95%									Flux massique									Process
	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	CO ₂	Hg	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	CO ₂	Hg	T2S
Unité	mg/m ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	-	µg/Nm ³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min	20	60	200	30	400	30	0												
VLE max	100	20		150															
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	3,16	0,28	4,86	5,01	0,02	63,79	0,16	2,93	0,13	0,12	0,01	0,19	0,19	0,00	2,48	0,01	2,68	0,0049	1140
01:00	3,48	0,25	3,83	3,53	0,02	63,37	0,12	3,23	0,07	0,14	0,01	0,15	0,14	0,00	2,46	0,00	2,95	0,0026	1157
01:30	4,28	0,25	6,05	11,29	0,02	61,52	0,13	3,97	0,04	0,17	0,01	0,23	0,44	0,00	2,39	0,01	3,63	0,0016	1137
02:00	3,37	0,23	5,38	8,24	0,03	61,17	0,13	3,08	0,04	0,13	0,01	0,21	0,31	0,00	2,34	0,01	2,81	0,0016	1118
02:30	2,94	0,23	5,09	7,64	0,02	63,91	0,13	2,70	0,13	0,11	0,01	0,20	0,29	0,00	2,46	0,01	2,47	0,0050	1127
03:00	3,29	0,23	12,26	26,31	0,01	59,59	0,12	3,05	0,13	0,13	0,01	0,48	1,02	0,00	2,31	0,00	2,78	0,0049	1128
03:30	2,92	0,25	11,59	18,72	0,01	62,99	0,09	2,69	0,08	0,11	0,01	0,45	0,72	0,00	2,43	0,00	2,46	0,0029	1123
04:00	3,83	0,23	4,91	3,98	0,02	63,59	0,18	3,53	0,06	0,15	0,01	0,19	0,15	0,00	2,45	0,01	3,22	0,0021	1148
04:30	2,62	0,22	3,10	2,07	0,02	63,50	0,16	2,43	0,13	0,10	0,01	0,12	0,08	0,00	2,47	0,01	2,22	0,0050	1168
05:00	2,39	0,22	3,51	3,53	0,02	61,57	0,17	2,18	0,07	0,09	0,01	0,13	0,13	0,00	2,36	0,01	1,99	0,0026	1171
05:30	2,87	0,23	6,63	12,97	0,02	59,66	0,14	2,64	0,09	0,11	0,01	0,26	0,50	0,00	2,30	0,01	2,41	0,0036	1149
06:00	2,96	0,22	4,46	4,12	0,02	62,37	0,19	2,65	0,05	0,11	0,01	0,17	0,15	0,00	2,34	0,01	2,42	0,0021	1159
06:30	2,37	0,10	3,90	7,30	0,02	62,14	0,22	4,64	0,14	0,09	0,00	0,15	0,29	0,00	2,46	0,01	4,24	0,0026	1166
07:00	2,12	0,02	6,31	12,29	0,02	60,50	0,26	5,89	0,07	0,08	0,00	0,25	0,49	0,00	2,40	0,01	5,38	0,0026	1141
07:30	2,15	0,03	6,59	14,26	0,01	58,64	0,27	5,91	0,11	0,08	0,00	0,26	0,56	0,00	2,31	0,01	5,37	0,0041	1131
08:00	3,01	0,04	10,35	22,34	0,00	60,36	0,25	6,12	0,27	0,12	0,00	0,41	0,89	0,00	2,41	0,01	5,42	0,0107	1143
08:30	0,88	0,02	4,58	6,45	0,00	61,28	0,28	6,13	0,15	0,04	0,00	0,18	0,26	0,00	2,47	0,01	5,49	0,0060	1150
09:00	0,58	0,01	3,89	5,41	0,00	67,14	0,26	6,07	0,07	0,02	0,00	0,16	0,22	0,00	2,72	0,01	5,51	0,0027	1168
09:30	1,21	0,02	6,48	16,34	0,01	57,79	0,25	6,03	0,15	0,05	0,00	0,26	0,66	0,00	2,32	0,01	5,49	0,0060	1139
10:00	2,19	0,01	6,50	11,41	0,00	63,36	0,25	6,01	0,55	0,09	0,00	0,26	0,46	0,00	2,57	0,01	5,48	0,0224	1155
10:30	2,42	0,00	3,14	2,11	0,01	64,21	0,30	5,98	1,02	0,10	0,00	0,13	0,08	0,00	2,58	0,01	5,46	0,0408	1163
11:00	1,40	0,00	2,92	4,03	0,02	62,81	0,25	6,08	0,18	0,06	0,00	0,12	0,16	0,00	2,56	0,01	5,55	0,0073	1171
11:30	2,10	0,01	4,09	7,91	0,00	57,61	0,28	5,71	0,14	0,08	0,00	0,16	0,30	0,00	2,19	0,01	5,21	0,0052	1124
12:00	1,78	0,02	4,74	8,25	0,00	62,95	0,26	5,63	0,09	0,07	0,00	0,18	0,31	0,00	2,37	0,01	5,10	0,0033	1117
12:30	1,80	0,01	3,52	4,00	0,00	59,40	0,29	5,42	0,15	0,06	0,00	0,12	0,14	0,00	2,03	0,01	4,68	0,0052	1129
13:00	6,01	0,03	5,46	12,29	0,00	50,51	0,25	5,53	0,08	0,20	0,00	0,18	0,41	0,00	1,70	0,01	4,59	0,0026	1107
13:30	3,04	0,00	3,66	4,18	0,00	54,07	0,27	5,63	0,04	0,10	0,00	0,13	0,14	0,00	1,86	0,01	4,69	0,0015	1143
14:00	1,19	0,01	4,73	10,52	0,00	51,35	0,26	5,59	0,04	0,04	0,00	0,17	0,37	0,00	1,80	0,01	4,78	0,0016	1148
14:30	1,44	0,16	5,01	8,07	0,00	64,64	0,60	2,77	0,04	0,05	0,01	0,17	0,28	0,00	2,23	0,02	2,35	0,0014	1132
15:00	2,72	0,23	4,96	6,32	0,00	58,46	0,79	2,46	0,11	0,10	0,01	0,18	0,23	0,00	2,09	0,03	2,12	0,0038	1135
15:30	1,54	0,22	5,06	7,21	0,00	59,93	0,71	1,40	0,83	0,06	0,01	0,18	0,26	0,00	2,18	0,03	1,22	0,0302	1130
16:00	47,38	0,37	6,96	18,74	0,00	57,53	0,83	42,86	1,66	1,77	0,01	0,26	0,70	0,00	2,15	0,03	38,04	0,0619	1126
16:30	5,53	0,23	8,26	13,69	0,00	57,32	0,81	5,00	1,51	0,20	0,01	0,30	0,49	0,00	2,07	0,03	4,36	0,0546	1108
17:00	5,16	0,21	4,80	5,97	0,03	61,20	0,88	4,71	0,17	0,19	0,01	0,18	0,22	0,00	2,29	0,03	4,22	0,0065	1123
17:30	3,04	0,22	5,06	7,20	0,01	64,73	0,62	2,72	0,05	0,11	0,01	0,19	0,27	0,00	2,40	0,02	2,46	0,0017	1111
18:00	2,80	0,23	5,03	8,68	0,00	61,52	0,67	2,54	0,04	0,11	0,01	0,19	0,33	0,00	2,34	0,03	2,32	0,0016	1126
18:30	3,18	0,13	5,37	13,49	0,00	58,73	0,52	4,24	0,01	0,12	0,01	0,21	0,53	0,00	2,29	0,02	3,86	0,0005	1126
19:00	26,31	0,10	6,66	20,04	0,02	60,31	0,31	5,95	0,05	1,06	0,00	0,27	0,81	0,00	2,42	0,01	5,42	0,0021	1138
19:30	2,29	0,01	11,56	23,64	0,00	59,55	0,30	5,80	0,04	0,09	0,00	0,45	0,93	0,00	2,34	0,01	5,29	0,0016	1113
20:00	1,52	0,00	5,82	13,90	0,01	61,44	0,31	5,84	0,06	0,06	0,00	0,23	0,55	0,00	2,42	0,01	5,32	0,0023	1135
20:30	7,66	0,00	9,29	21,85	0,00	60,03	0,30	6,05	0,08	0,31	0,00	0,38	0,89	0,00	2,44	0,01	5,49	0,0034	1141
21:00	3,28	0,00	3,80	3,40	0,00	67,10	0,31	5,98	0,04	0,13	0,00	0,15	0,14	0,00	2,68	0,01	5,46	0,0018	1166
21:30	2,25	0,00	4,01	8,36	0,02	61,69	0,33	5,93	0,04	0,09	0,00	0,16	0,33	0,00	2,45	0,01	5,42	0,0016	1153
22:00	1,50	0,00	5,11	13,12	0,01	60,11	0,32	5,98	0,04	0,06	0,00	0,21	0,53	0,00	2,42	0,01	5,46	0,0016	1158
22:30	2,68	0,00	4,33	7,98	0,02	61,59	0,28	5,89	0,06	0,11	0,00	0,17	0,32	0,00	2,44	0,01	5,38	0,0024	1151
23:00	2,57	0,00	3,54	5,95	0,02	62,10	0,30	5,90	0,03	0,10	0,00	0,14	0,24	0,00	2,47	0,01	5,39	0,0012	1151
23:30	2,26	0,00	4,68	9,84	0,02	62,79	0,32	5,81	0,04	0,09	0,00	0,18	0,38	0,00	2,45	0,01	5,31	0,0016	1144
00:00	2,38	0,00	3,61	5,38	0,02	62,84	0,33	5,80	0,04	0,09	0,00	0,14	0,21	0,00	2,45	0,01	5,30	0,0016	1153
Min	0,58	0,00	2,92	2,07	0,00	50,51	0,09	1,40	0,01	0,02	0,00	0,12	0,08	0,00	1,70	0,00	1,22	0,0005	1107
Max	47,38	0,37	12,26	26,31	0,03	67,14	0,88	42,86	1,66	1,77	0,01	0,48	1,02	0,00	2,72	0,03	38,04	0,0619	1171
	4,16	0,11	5,53	9,99	0,01	60,93	0,33	4,64	0,19	7,65	0,20	10,22	18,51	0,02	112,53	0,60	234,63	0,3505	1140
	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃												

Synthèse des dépassements & indisponibilité	seuil	CO	COT	HCL	SO ₂	NOx	NH ₃	POUSSIÈRES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:30	00:00	00:00	00:00		00:00		00:30
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. indisponibilité AMS journalier	/				00:00			00:00	00:00	
Compt. indisponibilité AMS annuel	/				00:00			00:00	00:00	
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel				100,00					
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel				99,91					
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	0	0	0	0	0	0	0	