

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	9.08	27.37	54.35	0.72	0.24	1.16	0.42	0.13	1.25	2.48	0.03	0.01	0.05	1179
01:00	4.71	7.76	45.53	0.72	0.17	1.16	0.20	0.06	0.32	1.89	0.03	0.01	0.05	1129
01:30	2.72	16.54	53.60	0.79	0.18	1.26	0.11	0.03	0.68	2.19	0.03	0.01	0.05	1136
02:00	5.66	36.64	58.00	0.77	0.22	1.24	0.24	0.07	1.54	2.44	0.03	0.01	0.05	1151
02:30	8.73	38.08	55.09	0.80	0.21	1.33	0.39	0.04	1.70	2.46	0.04	0.01	0.06	1158
03:00	5.32	11.69	60.36	0.90	0.19	1.44	0.24	0.09	0.52	2.71	0.04	0.01	0.06	1145
03:30	7.47	34.47	53.93	0.77	0.21	1.27	0.35	0.07	1.62	2.53	0.04	0.01	0.06	1112
04:00	6.92	31.25	50.94	0.76	0.16	1.23	0.31	0.08	1.40	2.28	0.03	0.01	0.05	1138
04:30	6.49	24.60	49.64	0.75	0.17	1.19	0.29	0.05	1.10	2.23	0.03	0.01	0.05	1162
05:00	6.33	10.62	59.03	0.66	0.25	1.21	0.28	0.07	0.46	2.58	0.03	0.01	0.05	1124
05:30	4.35	4.51	67.30	0.29	0.24	0.96	0.17	0.05	0.18	2.66	0.01	0.01	0.04	1171
06:00	5.73	16.50	68.98	0.27	0.23	1.11	0.24	0.08	0.69	2.89	0.01	0.01	0.05	1128
06:30	7.81	21.85	64.55	0.27	0.22	1.09	0.33	0.05	0.93	2.75	0.01	0.01	0.05	1146
07:00	6.14	11.04	60.18	0.89	0.25	1.54	0.26	0.05	0.46	2.53	0.04	0.01	0.06	1144
07:30	5.45	7.46	54.96	1.08	0.30	1.76	0.23	0.05	0.31	2.30	0.05	0.01	0.07	1127
08:00	6.14	20.79	54.91	1.04	0.31	1.71	0.26	0.04	0.88	2.32	0.04	0.01	0.07	1129
08:30	5.82	10.86	51.76	1.04	0.27	1.69	0.24	0.05	0.44	2.11	0.04	0.01	0.07	1143
09:00	6.08	10.53	56.25	1.01	0.33	1.66	0.26	0.08	0.44	2.37	0.04	0.01	0.07	1120
09:30	5.98	18.68	54.33	1.00	0.27	1.65	0.25	0.05	0.78	2.27	0.04	0.01	0.07	1139
10:00	7.49	23.23	55.41	1.02	0.32	1.69	0.32	0.09	0.99	2.36	0.04	0.01	0.07	1130
10:30	4.92	17.79	56.60	0.85	0.29	1.38	0.22	0.05	0.78	2.48	0.04	0.01	0.06	1127
11:00	5.49	15.53	55.79	0.84	0.30	1.36	0.23	0.05	0.64	2.30	0.03	0.01	0.06	1093
11:30	6.02	8.20	58.11	0.71	0.27	1.14	0.25	0.04	0.34	2.42	0.03	0.01	0.05	1131
12:00	6.45	7.01	55.10	0.67	0.24	1.06	0.25	0.07	0.27	2.16	0.03	0.01	0.04	1087
12:30	5.82	15.94	56.34	0.61	0.27	0.96	0.23	0.05	0.62	2.19	0.02	0.01	0.04	1111
13:00	5.88	7.20	46.28	0.65	0.30	1.02	0.21	0.05	0.26	1.67	0.02	0.01	0.04	1069
13:30	4.85	9.85	53.94	0.61	0.28	0.95	0.19	0.03	0.38	2.09	0.02	0.01	0.04	1136
14:00	8.74	11.49	47.87	0.66	0.32	1.07	0.40	0.22	0.53	2.21	0.03	0.01	0.05	1156
14:30	6.64	10.21	50.47	0.67	0.29	1.08	0.31	0.05	0.47	2.32	0.03	0.01	0.05	1104
15:00	9.40	30.94	48.49	0.66	0.28	1.06	0.43	0.07	1.42	2.22	0.03	0.01	0.05	1133
15:30	5.76	12.98	52.97	0.66	0.29	1.05	0.26	0.05	0.58	2.36	0.03	0.01	0.05	1134
16:00	7.08	27.04	50.35	0.63	0.28	0.99	0.32	0.04	1.23	2.29	0.03	0.01	0.05	1142
16:30	7.01	32.60	56.87	0.62	0.27	0.98	0.30	0.04	1.41	2.46	0.03	0.01	0.04	1128
17:00	6.70	38.11	56.73	0.50	0.33	0.98	0.29	0.05	1.65	2.46	0.02	0.01	0.04	1124
17:30	6.17	22.14	70.32	0.23	0.30	1.19	0.27	0.07	0.96	3.04	0.01	0.01	0.05	1129
18:00	13.08	45.51	65.89	0.23	0.27	1.22	0.58	0.06	2.01	2.92	0.01	0.01	0.05	1117
18:30	8.79	27.03	69.26	0.24	0.30	1.37	0.39	0.06	1.20	3.08	0.01	0.01	0.06	1124
19:00	6.98	28.04	58.30	0.71	0.16	1.30	0.31	0.08	1.26	2.62	0.03	0.01	0.06	1119
19:30	6.38	28.52	55.34	0.78	0.16	1.27	0.29	0.06	1.31	2.54	0.04	0.01	0.06	1123
20:00	5.44	33.52	56.06	0.78	0.15	1.26	0.25	0.05	1.52	2.54	0.04	0.01	0.06	1142
20:30	5.72	26.55	58.59	0.78	0.22	1.27	0.26	0.05	1.20	2.65	0.04	0.01	0.06	1139
21:00	5.19	20.51	56.06	0.79	0.21	1.28	0.24	0.06	0.94	2.56	0.04	0.01	0.06	1152
21:30	7.27	18.35	59.41	0.84	0.19	1.39	0.33	0.06	0.84	2.73	0.04	0.01	0.06	1146
22:00	5.79	12.90	55.77	0.98	0.24	1.62	0.27	0.07	0.60	2.59	0.05	0.01	0.08	1152
22:30	6.71	15.98	57.11	0.93	0.22	1.54	0.32	0.05	0.76	2.72	0.04	0.01	0.07	1156
23:00	8.47	24.73	51.46	0.98	0.18	1.64	0.40	0.04	1.16	2.41	0.05	0.01	0.08	1117
23:30	6.30	18.68	58.44	0.99	0.15	1.65	0.28	0.03	0.82	2.56	0.04	0.01	0.07	1130
00:00	5.57	15.62	60.43	1.00	0.19	1.66	0.25	0.05	0.71	2.76	0.05	0.01	0.08	1157
min	2,72	4,51	45,53	0,23	0,15	0,95	0,11	0,03	0,18	1,67	0,01	0,01	0,04	1069
max	13,08	45,51	70,32	1,08	0,33	1,76	0,58	0,22	2,01	3,08	0,05	0,01	0,08	1179
moyenne	6,52	20,15	56,41	0,73	0,24	1,29								1133
Total							13,69	9,55	42,59	117,69	1,53	0,51	2,70	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	4,54			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.