

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Lasse	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Ligne 1														
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off
01:00	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off
01:30	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off
02:00	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off
02:30	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off
03:00	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off
03:30	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off
04:00	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off
04:30	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off
05:00	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off
05:30	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off
06:00	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off
06:30	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off
07:00	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off
07:30	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off
08:00	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off
08:30	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off
09:00	0,51	Off	45,41	0,07	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1047
09:30	0,83	0,00	27,17	0,07	1,10	0,00	0,03	0,12	0,00	1,10	0,00	0,04	0,00	1002
10:00	1,05	0,00	1,41	0,08	1,52	0,00	0,04	0,09	0,00	0,05	0,00	0,06	0,00	1117
10:30	1,02	0,17	12,01	0,07	1,30	0,00	0,04	0,09	0,01	0,50	0,00	0,05	0,00	1117
11:00	1,16	4,17	36,25	0,07	1,13	0,00	0,05	0,08	0,18	1,56	0,00	0,05	0,00	1137
11:30	1,43	0,66	58,01	0,07	1,14	0,00	0,06	0,08	0,03	2,48	0,00	0,05	0,00	1154
12:00	1,51	15,47	56,27	0,07	0,99	0,00	0,07	0,06	0,68	2,48	0,00	0,04	0,00	1124
12:30	2,32	24,63	66,80	0,07	0,84	0,00	0,11	0,10	1,14	3,09	0,00	0,04	0,00	1157
13:00	2,88	25,67	62,64	0,07	0,75	0,00	0,13	0,09	1,18	2,87	0,00	0,03	0,00	1126
13:30	4,68	55,08	47,16	0,07	0,64	0,00	0,22	0,08	2,54	2,17	0,00	0,03	0,00	1132
14:00	5,33	38,91	57,94	0,07	0,63	0,00	0,24	0,10	1,75	2,60	0,00	0,03	0,00	1106
14:30	7,29	70,49	58,21	0,07	0,56	0,00	0,33	0,09	3,22	2,66	0,00	0,03	0,00	1108
15:00	5,02	16,05	56,76	0,07	0,55	0,00	0,23	0,09	0,74	2,60	0,00	0,03	0,00	1096
15:30	9,28	40,57	53,72	0,07	0,50	0,00	0,43	0,08	1,87	2,47	0,00	0,02	0,00	1100
16:00	9,38	28,21	62,70	0,07	0,45	0,00	0,43	0,11	1,30	2,88	0,00	0,02	0,00	1111
16:30	5,52	14,15	57,79	0,07	0,50	0,00	0,26	0,11	0,68	2,76	0,00	0,02	0,00	1154
17:00	5,96	17,39	58,10	0,07	0,51	0,00	0,27	0,12	0,80	2,66	0,00	0,02	0,00	1119
17:30	6,53	15,28	56,26	0,07	0,52	0,00	0,30	0,11	0,70	2,56	0,00	0,02	0,00	1116
18:00	5,30	13,96	59,97	0,17	0,48	0,00	0,24	0,10	0,64	2,74	0,01	0,02	0,00	1139
18:30	6,98	21,78	68,83	0,29	0,48	0,00	0,32	0,09	1,00	3,15	0,01	0,02	0,00	1132
19:00	6,23	16,94	67,88	0,24	0,47	0,00	0,29	0,10	0,78	3,15	0,01	0,02	0,00	1133
19:30	7,93	18,67	56,53	0,07	0,41	0,00	0,37	0,12	0,86	2,61	0,00	0,02	0,00	1133
20:00	7,76	12,48	57,00	0,07	0,43	0,00	0,36	0,12	0,57	2,61	0,00	0,02	0,00	1120
20:30	7,24	13,19	56,35	0,07	0,40	0,00	0,33	0,12	0,60	2,56	0,00	0,02	0,00	1120
21:00	7,53	12,00	57,95	0,07	0,46	0,00	0,35	0,09	0,55	2,66	0,00	0,02	0,00	1129
21:30	6,77	13,11	56,76	0,07	0,42	0,00	0,32	0,10	0,62	2,67	0,00	0,02	0,00	1156
22:00	7,64	12,69	58,03	0,07	0,40	0,00	0,35	0,08	0,59	2,69	0,00	0,02	0,00	1128
22:30	8,69	14,58	58,37	0,07	0,42	0,00	0,40	0,07	0,68	2,70	0,00	0,02	0,00	1122
23:00	9,26	17,11	56,29	0,07	0,36	0,00	0,43	0,07	0,80	2,64	0,00	0,02	0,00	1150
23:30	7,53	10,40	59,91	0,07	0,35	0,00	0,35	0,06	0,49	2,79	0,00	0,02	0,00	1143
00:00	8,59	15,41	52,41	0,07	0,35	0,00	0,40	0,07	0,72	2,45	0,00	0,02	0,00	1109
min	0,51	0,00	1,41	0,07	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1002
max	9,38	70,49	68,83	0,29	1,52	0,00	0,43	0,12	3,22	3,15	0,01	0,06	0,00	1157
moyenne	5,62	18,64	53,18	0,09	0,64	0,00								1122
Total							7,75	10,77	25,68	72,94	0,12	0,84	0,00	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			100,00	8,13			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				99,78			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.
09h00 Redémarrage UVE suite à un arrêt pour réparer une fuite sur le circuit eau/vapeur