

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	4.40	36.35	67.73	0.26	0.13	0.69	0.19	0.08	1.56	2.92	0.01	0.01	0.03	1139
01:00	4.85	36.52	66.95	0.24	0.17	0.64	0.21	0.08	1.59	2.92	0.01	0.01	0.03	1136
01:30	4.43	28.39	69.03	0.24	0.18	0.63	0.19	0.05	1.22	2.97	0.01	0.01	0.03	1141
02:00	5.32	53.75	64.11	0.24	0.15	0.64	0.22	0.08	2.27	2.71	0.01	0.01	0.03	1136
02:30	4.91	34.45	71.29	0.26	0.15	0.71	0.20	0.09	1.43	2.97	0.01	0.01	0.03	1126
03:00	4.95	34.72	63.65	0.23	0.18	0.73	0.22	0.07	1.55	2.84	0.01	0.01	0.03	1137
03:30	5.95	43.97	63.87	1.14	0.19	0.76	0.26	1.47	1.92	2.79	0.05	0.01	0.03	1150
04:00	5.14	25.04	72.19	0.28	0.20	0.74	0.22	0.11	1.09	3.14	0.01	0.01	0.03	1133
04:30	5.23	33.61	68.73	0.23	0.18	0.68	0.23	0.08	1.50	3.07	0.01	0.01	0.03	1154
05:00	6.35	29.10	66.23	0.24	0.18	0.66	0.28	0.10	1.28	2.91	0.01	0.01	0.03	1144
05:30	7.31	25.38	66.52	0.24	0.14	0.73	0.32	0.06	1.10	2.89	0.01	0.01	0.03	1132
06:00	5.30	27.25	65.78	0.24	0.20	0.71	0.23	0.09	1.17	2.82	0.01	0.01	0.03	1135
06:30	5.19	26.78	64.49	0.22	0.16	0.65	0.23	0.06	1.18	2.84	0.01	0.01	0.03	1155
07:00	5.57	28.26	63.53	0.82	0.12	1.39	0.24	0.07	1.21	2.73	0.04	0.01	0.06	1141
07:30	5.21	20.19	66.99	0.24	0.13	0.51	0.22	0.08	0.85	2.83	0.01	0.01	0.02	1147
08:00	5.48	20.83	62.71	0.22	0.16	0.50	0.24	0.07	0.92	2.76	0.01	0.01	0.02	1133
08:30	6.77	15.09	65.20	0.22	0.14	0.38	0.29	0.05	0.64	2.78	0.01	0.01	0.02	1132
09:00	4.24	5.03	69.65	0.23	0.15	0.37	0.17	0.07	0.20	2.83	0.01	0.01	0.02	1136
09:30	5.67	13.67	66.03	0.23	0.17	0.40	0.24	0.09	0.58	2.80	0.01	0.01	0.02	1138
10:00	5.33	11.28	68.60	0.22	0.17	0.41	0.23	0.07	0.48	2.94	0.01	0.01	0.02	1134
10:30	4.66	11.81	63.69	0.22	0.19	0.37	0.20	0.05	0.51	2.74	0.01	0.01	0.02	1136
11:00	4.97	12.77	66.84	0.22	0.16	0.32	0.21	0.08	0.54	2.85	0.01	0.01	0.01	1136
11:30	6.59	12.74	69.05	0.22	0.17	0.22	0.28	0.05	0.55	2.96	0.01	0.01	0.01	1152
12:00	5.12	13.46	66.10	0.21	0.16	0.17	0.22	0.05	0.59	2.88	0.01	0.01	0.01	1151
12:30	4.67	11.32	67.64	0.21	0.17	0.14	0.21	0.11	0.50	2.99	0.01	0.01	0.01	1174
13:00	6.09	13.41	66.88	0.23	0.20	0.11	0.26	0.05	0.57	2.83	0.01	0.01	0.00	1151
13:30	3.92	7.82	64.46	0.19	0.17	0.08	0.17	0.04	0.35	2.86	0.01	0.01	0.00	1165
14:00	5.66	18.45	66.44	0.23	0.17	0.13	0.24	0.08	0.80	2.87	0.01	0.01	0.01	1140
14:30	6.29	16.79	69.56	0.22	0.17	0.06	0.28	0.07	0.73	3.04	0.01	0.01	0.00	1149
15:00	4.70	17.54	66.01	0.21	0.12	0.06	0.20	0.07	0.76	2.87	0.01	0.01	0.00	1142
15:30	5.40	21.44	68.82	0.23	0.21	0.14	0.24	0.07	0.95	3.04	0.01	0.01	0.01	1145
16:00	5.64	24.28	66.88	0.21	0.20	0.20	0.25	0.10	1.07	2.95	0.01	0.01	0.01	1150
16:30	4.76	16.90	60.53	0.21	0.14	0.21	0.21	0.08	0.74	2.67	0.01	0.01	0.01	1145
17:00	5.65	28.85	61.07	0.22	0.18	0.16	0.25	0.09	1.26	2.66	0.01	0.01	0.01	1145
17:30	4.78	24.04	59.97	0.21	0.16	0.18	0.21	0.09	1.05	2.62	0.01	0.01	0.01	1154
18:00	4.36	15.89	60.39	0.20	0.18	0.18	0.19	0.10	0.70	2.67	0.01	0.01	0.01	1162
18:30	4.24	17.71	60.16	0.22	0.18	0.19	0.18	0.07	0.76	2.58	0.01	0.01	0.01	1133
19:00	5.48	18.69	55.99	0.68	0.22	1.05	0.25	0.10	0.84	2.52	0.03	0.01	0.05	1150
19:30	6.72	16.69	52.61	0.79	0.19	1.29	0.29	0.05	0.72	2.28	0.03	0.01	0.06	1140
20:00	5.86	8.08	51.16	0.79	0.18	1.28	0.25	0.08	0.34	2.17	0.03	0.01	0.05	1145
20:30	5.54	10.32	51.97	0.79	0.24	1.27	0.24	0.05	0.44	2.22	0.03	0.01	0.05	1163
21:00	6.09	8.96	45.72	0.85	0.24	1.39	0.26	0.06	0.38	1.94	0.04	0.01	0.06	1144
21:30	5.03	11.23	50.33	0.98	0.21	1.62	0.21	0.06	0.47	2.12	0.04	0.01	0.07	1141
22:00	5.93	9.40	51.59	1.02	0.23	1.68	0.25	0.07	0.40	2.20	0.04	0.01	0.07	1157
22:30	2.90	3.61	44.72	0.98	0.22	1.62	0.12	0.04	0.15	1.90	0.04	0.01	0.07	1150
23:00	4.56	21.93	52.17	0.99	0.20	1.63	0.19	0.06	0.92	2.19	0.04	0.01	0.07	1153
23:30	6.53	22.36	54.87	1.02	0.22	1.68	0.28	0.08	0.97	2.38	0.04	0.01	0.07	1173
00:00	5.20	20.05	51.64	1.06	0.25	1.75	0.23	0.08	0.88	2.26	0.05	0.01	0.08	1143
min	2,90	3,61	44,72	0,19	0,12	0,06	0,12	0,04	0,15	1,90	0,01	0,01	0,00	1126
max	7,31	53,75	72,19	1,14	0,25	1,75	0,32	1,47	2,27	3,14	0,05	0,01	0,08	1174
moyenne	5,31	20,55	62,51	0,41	0,18	0,67								1146
Total							11,02	11,60	42,72	129,71	0,85	0,37	1,38	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			100,00	5,58			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.