

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	6.88	8.80	62.99	0.26	0.34	0.23	0.32	0.06	0.41	2.95	0.01	0.02	0.01	1123
01:00	6.48	10.14	67.40	0.28	0.34	0.23	0.29	0.07	0.46	3.05	0.01	0.02	0.01	1138
01:30	4.83	7.18	65.99	0.27	0.33	0.22	0.22	0.08	0.33	3.07	0.01	0.02	0.01	1140
02:00	6.27	21.04	60.30	0.28	0.35	0.23	0.29	0.14	0.99	2.83	0.01	0.02	0.01	1126
02:30	5.54	20.45	60.09	0.61	0.35	0.23	0.25	0.06	0.94	2.77	0.03	0.02	0.01	1134
03:00	5.29	13.30	65.45	0.29	0.38	0.24	0.24	0.05	0.59	2.92	0.01	0.02	0.01	1170
03:30	5.44	12.57	66.55	0.31	0.35	0.24	0.23	0.03	0.53	2.80	0.01	0.01	0.01	1122
04:00	6.61	11.53	66.41	0.29	0.34	0.23	0.27	0.05	0.48	2.75	0.01	0.01	0.01	1143
04:30	6.64	8.41	67.18	0.29	0.26	0.22	0.28	0.03	0.35	2.80	0.01	0.01	0.01	1155
05:00	6.23	7.10	67.39	0.28	0.31	0.23	0.26	0.03	0.29	2.77	0.01	0.01	0.01	1148
05:30	4.97	5.99	63.97	0.29	0.25	0.23	0.20	0.03	0.24	2.57	0.01	0.01	0.01	1135
06:00	6.43	6.21	68.63	0.29	0.25	0.23	0.27	0.02	0.26	2.84	0.01	0.01	0.01	1148
06:30	6.77	6.41	65.00	0.29	0.30	0.22	0.28	0.03	0.27	2.70	0.01	0.01	0.01	1138
07:00	6.24	3.93	68.61	0.26	0.26	0.23	0.26	0.04	0.17	2.90	0.01	0.01	0.01	1173
07:30	7.72	3.71	56.65	0.21	0.29	0.25	0.35	0.05	0.17	2.60	0.01	0.01	0.01	1155
08:00	11.50	13.31	60.62	0.21	0.31	0.25	0.55	0.07	0.63	2.88	0.01	0.01	0.01	1157
08:30	12.04	9.28	57.73	0.21	0.30	0.25	0.58	0.14	0.44	2.76	0.01	0.01	0.01	1149
09:00	8.21	2.71	56.23	0.22	0.31	0.27	0.37	0.07	0.12	2.56	0.01	0.01	0.01	1158
09:30	6.18	2.54	58.85	0.21	0.31	0.26	0.29	0.08	0.12	2.78	0.01	0.01	0.01	1153
10:00	5.81	2.66	57.87	0.21	0.30	0.26	0.27	0.08	0.13	2.73	0.01	0.01	0.01	1143
10:30	5.84	1.95	58.57	0.22	0.33	0.27	0.27	0.08	0.09	2.66	0.01	0.02	0.01	1140
11:00	8.69	10.66	52.08	0.22	0.31	0.26	0.41	0.10	0.50	2.43	0.01	0.01	0.01	1111
11:30	7.99	4.58	54.31	0.22	0.30	0.26	0.37	0.07	0.21	2.50	0.01	0.01	0.01	1109
12:00	5.37	0.69	65.37	0.21	0.32	0.26	0.25	0.08	0.03	3.09	0.01	0.01	0.01	1153
12:30	4.56	0.81	58.26	0.22	0.33	0.26	0.22	0.07	0.04	2.75	0.01	0.02	0.01	1142
13:00	10.44	12.20	48.94	0.22	0.29	0.27	0.49	0.07	0.58	2.31	0.01	0.01	0.01	1102
13:30	8.56	4.94	64.33	0.24	0.32	0.31	0.41	0.07	0.24	3.08	0.01	0.02	0.02	1156
14:00	5.37	1.69	57.24	0.26	0.40	0.39	0.24	0.08	0.08	2.61	0.01	0.02	0.02	1177
14:30	4.66	7.31	64.92	0.25	0.40	0.37	0.21	0.09	0.33	2.97	0.01	0.02	0.02	1172
15:00	8.93	13.92	69.69	0.26	0.34	0.38	0.40	0.05	0.62	3.11	0.01	0.01	0.02	1117
15:30	8.86	9.72	69.37	0.25	0.34	0.37	0.39	0.06	0.43	3.04	0.01	0.01	0.02	1145
16:00	5.44	7.20	62.77	0.25	0.32	0.36	0.25	0.09	0.33	2.86	0.01	0.01	0.02	1146
16:30	6.95	11.11	71.11	0.25	0.38	0.37	0.31	0.05	0.50	3.19	0.01	0.02	0.02	1148
17:00	8.53	11.69	65.45	0.24	0.33	0.37	0.39	0.05	0.53	2.97	0.01	0.02	0.02	1130
17:30	13.78	13.19	67.45	0.26	0.28	0.37	0.60	0.07	0.58	2.95	0.01	0.01	0.02	1143
18:00	4.95	1.62	65.38	0.23	0.36	0.38	0.22	0.06	0.07	2.84	0.01	0.02	0.02	1152
18:30	3.67	1.08	56.45	0.24	0.34	0.39	0.15	0.08	0.05	2.36	0.01	0.01	0.02	1165
19:00	4.54	3.33	58.81	0.27	0.34	0.39	0.20	0.08	0.15	2.57	0.01	0.02	0.02	1129
19:30	7.09	8.33	56.35	0.27	0.36	0.39	0.31	0.06	0.37	2.49	0.01	0.02	0.02	1126
20:00	6.90	6.16	61.79	0.26	0.34	0.39	0.29	0.04	0.26	2.59	0.01	0.01	0.02	1139
20:30	6.73	4.98	61.74	0.29	0.31	0.40	0.27	0.08	0.20	2.51	0.01	0.01	0.02	1117
21:00	6.67	7.86	65.13	0.27	0.31	0.39	0.27	0.04	0.32	2.67	0.01	0.01	0.02	1098
21:30	5.78	5.92	70.02	0.27	0.31	0.39	0.23	0.04	0.24	2.79	0.01	0.01	0.02	1139
22:00	6.23	5.57	69.08	0.26	0.29	0.39	0.25	0.04	0.23	2.80	0.01	0.01	0.02	1148
22:30	5.91	6.34	61.54	0.27	0.29	0.38	0.24	0.04	0.26	2.54	0.01	0.01	0.02	1129
23:00	7.02	6.30	70.92	0.26	0.27	0.38	0.29	0.04	0.26	2.95	0.01	0.01	0.02	1126
23:30	7.54	8.68	68.97	0.26	0.34	0.37	0.32	0.05	0.37	2.95	0.01	0.01	0.02	1156
00:00	7.42	9.61	66.68	0.26	0.37	0.36	0.34	0.05	0.44	3.03	0.01	0.02	0.02	1167
min	3,67	0,69	48,94	0,21	0,25	0,22	0,15	0,02	0,03	2,31	0,01	0,01	0,01	1098
max	13,78	21,04	71,11	0,61	0,40	0,40	0,60	0,14	0,99	3,19	0,03	0,02	0,02	1177
moyenne	6,88	7,60	63,05	0,26	0,32	0,31								1141
Total							14,69	9,59	16,20	133,64	0,55	0,69	0,65	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			100,00	4,44			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				98,82			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.