

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Classe	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Ligne 1														
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	5.01	3.04	54.67	1.15	0.19	1.89	0.21	0.12	0.13	2.31	0.05	0.01	0.08	1098
01:00	4.65	2.89	60.78	1.13	0.24	1.85	0.20	0.10	0.13	2.64	0.05	0.01	0.08	1143
01:30	4.86	1.18	53.85	1.15	0.22	1.88	0.21	0.15	0.05	2.29	0.05	0.01	0.08	1124
02:00	5.64	4.66	54.71	1.09	0.22	1.80	0.25	0.08	0.21	2.47	0.05	0.01	0.08	1174
02:30	7.20	2.75	55.05	1.13	0.18	1.86	0.32	0.13	0.12	2.41	0.05	0.01	0.08	1134
03:00	5.56	4.24	60.11	1.15	0.23	1.91	0.25	0.09	0.19	2.70	0.05	0.01	0.09	1152
03:30	8.06	14.67	57.83	1.16	0.23	1.92	0.37	0.11	0.68	2.68	0.05	0.01	0.09	1159
04:00	4.62	7.36	56.13	1.13	0.25	1.87	0.22	0.08	0.35	2.63	0.05	0.01	0.09	1181
04:30	5.51	16.05	59.06	1.12	0.22	1.84	0.25	0.10	0.74	2.73	0.05	0.01	0.08	1146
05:00	4.71	10.55	58.82	0.82	0.20	2.43	0.21	0.14	0.47	2.61	0.04	0.01	0.11	1152
05:30	5.34	13.93	68.05	0.29	0.13	3.39	0.23	0.13	0.61	2.96	0.01	0.01	0.15	1152
06:00	5.24	19.94	64.79	0.33	0.15	3.40	0.22	0.08	0.84	2.73	0.01	0.01	0.14	1137
06:30	5.88	18.66	67.58	0.30	0.10	3.31	0.24	0.10	0.76	2.75	0.01	0.00	0.13	1150
07:00	4.55	10.66	54.61	1.10	0.15	2.09	0.20	0.05	0.47	2.40	0.05	0.01	0.09	1148
07:30	5.76	14.52	60.59	1.11	0.12	1.84	0.26	0.10	0.65	2.70	0.05	0.01	0.08	1158
08:00	4.76	7.46	52.81	1.06	0.10	1.72	0.21	0.11	0.33	2.31	0.05	0.00	0.08	1120
08:30	5.04	6.15	63.69	1.07	0.14	1.78	0.23	0.10	0.28	2.87	0.05	0.01	0.08	1156
09:00	6.80	9.23	56.77	1.07	0.12	1.78	0.32	0.10	0.43	2.63	0.05	0.01	0.08	1160
09:30	5.88	4.35	59.04	1.06	0.13	1.76	0.27	0.11	0.20	2.75	0.05	0.01	0.08	1135
10:00	5.02	5.17	59.73	1.13	0.12	1.87	0.23	0.13	0.23	2.68	0.05	0.01	0.08	1141
10:30	8.59	9.53	54.67	1.06	0.17	1.75	0.40	0.08	0.44	2.53	0.05	0.01	0.08	1159
11:00	9.94	14.11	53.77	0.99	0.11	1.60	0.45	0.09	0.64	2.44	0.04	0.01	0.07	1143
11:30	5.16	2.32	63.15	1.04	0.13	1.69	0.22	0.10	0.10	2.67	0.04	0.01	0.07	1147
12:00	3.65	1.77	52.40	1.07	0.10	1.73	0.15	0.04	0.07	2.12	0.04	0.00	0.07	1131
12:30	4.84	16.94	61.56	0.97	0.08	1.59	0.20	0.06	0.69	2.52	0.04	0.00	0.07	1153
13:00	6.22	10.65	55.37	0.94	0.11	1.52	0.26	0.03	0.45	2.32	0.04	0.00	0.06	1148
13:30	4.60	6.30	59.07	0.95	0.13	1.54	0.20	0.08	0.27	2.52	0.04	0.01	0.07	1153
14:00	9.30	9.69	53.56	0.89	0.14	1.45	0.41	0.05	0.43	2.36	0.04	0.01	0.06	1147
14:30	4.58	3.08	51.27	0.90	0.14	1.45	0.20	0.07	0.13	2.24	0.04	0.01	0.06	1137
15:00	8.44	13.45	52.64	0.88	0.11	1.42	0.37	0.04	0.59	2.33	0.04	0.00	0.06	1141
15:30	7.33	3.85	64.22	0.87	0.12	1.41	0.32	0.04	0.17	2.81	0.04	0.01	0.06	1159
16:00	5.84	12.47	60.11	0.95	0.16	1.53	0.26	0.07	0.55	2.64	0.04	0.01	0.07	1144
16:30	15.30	120.81	82.55	0.98	0.12	1.57	0.66	0.05	5.25	3.59	0.04	0.01	0.07	1142
17:00	5.33	12.93	58.36	0.67	0.22	1.95	0.23	0.10	0.55	2.47	0.03	0.01	0.08	1155
17:30	6.96	40.61	61.14	0.27	0.32	2.83	0.29	0.06	1.71	2.58	0.01	0.01	0.12	1176
18:00	5.66	33.90	75.31	0.26	0.34	2.87	0.24	0.09	1.46	3.24	0.01	0.01	0.12	1165
18:30	6.20	105.17	85.75	0.30	0.38	3.06	0.26	0.05	4.37	3.57	0.01	0.02	0.13	1126
19:00	4.34	73.57	74.69	0.93	0.14	1.78	0.19	0.06	3.15	3.20	0.04	0.01	0.08	1131
19:30	5.29	128.14	108.08	0.97	0.14	1.52	0.23	0.04	5.56	4.69	0.04	0.01	0.07	1151
20:00	4.61	41.68	52.50	0.95	0.17	1.50	0.21	0.13	1.87	2.36	0.04	0.01	0.07	1191
20:30	5.33	28.35	51.58	0.97	0.15	1.54	0.25	0.21	1.33	2.41	0.05	0.01	0.07	1170
21:00	6.75	74.11	62.27	0.96	0.16	1.56	0.32	0.11	3.55	2.99	0.05	0.01	0.07	1153
21:30	4.87	48.97	54.95	0.99	0.14	1.60	0.22	0.05	2.25	2.52	0.05	0.01	0.07	1130
22:00	5.06	44.88	60.49	1.00	0.15	1.61	0.23	0.06	2.04	2.75	0.05	0.01	0.07	1159
22:30	4.51	32.52	55.01	1.06	0.12	1.70	0.21	0.06	1.49	2.52	0.05	0.01	0.08	1143
23:00	6.25	32.72	58.57	1.07	0.11	1.73	0.28	0.05	1.48	2.65	0.05	0.00	0.08	1105
23:30	6.46	21.14	60.78	1.04	0.11	1.69	0.29	0.08	0.96	2.75	0.05	0.00	0.08	1141
00:00	5.33	18.13	54.15	1.04	0.11	1.68	0.24	0.06	0.83	2.47	0.05	0.01	0.08	1133
min	3,65	1,18	51,27	0,26	0,08	1,41	0,15	0,03	0,05	2,12	0,01	0,00	0,06	1098
max	15,30	128,14	108,08	1,16	0,38	3,40	0,66	0,21	5,56	4,69	0,05	0,02	0,15	1191
moyenne	5,98	23,73	60,76	0,93	0,16	1,90								1145
Total							12,68	13,39	50,23	128,48	1,97	0,35	4,00	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	6,28			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.