

Paramètre	mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%									Flux massique									Process
	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	Res1	Hg	T2S
Unité	mg/m ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	-	mg/Nm ³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min	20	60	200	30	400	30	0												Foyer
VLE max	100	20		150															
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86.00	17.00	17.00	77.00	10.00	154.00	48.00	0.00	0.00	
Seuils min																			850
00:30	5.90	0.57	3.56	2.24	0.91	56.65	0.26	0.00	0.03	0.28	0.03	0.17	0.11	0.04	2.67	0.01	0.00	0.0014	1168
01:00	5.61	0.58	6.50	12.53	0.94	54.76	0.28	0.00	0.01	0.28	0.03	0.32	0.62	0.05	2.70	0.01	0.00	0.0004	1182
01:30	19.36	0.63	8.75	9.65	1.01	63.76	0.28	0.00	0.00	0.92	0.03	0.42	0.46	0.05	3.03	0.01	0.00	0.0000	1146
02:00	5.60	0.63	5.14	4.32	1.03	55.98	0.28	0.00	0.00	0.26	0.03	0.24	0.20	0.05	2.61	0.01	0.00	0.0000	1154
02:30	5.36	0.67	4.62	3.94	1.10	58.71	0.28	0.00	0.02	0.25	0.03	0.21	0.18	0.05	2.71	0.01	0.00	0.0008	1152
03:00	4.66	0.65	4.51	6.95	1.06	49.80	0.26	0.00	0.00	0.22	0.03	0.21	0.32	0.05	2.32	0.01	0.00	0.0000	1143
03:30	4.76	0.69	8.02	8.46	1.13	67.22	0.24	0.00	0.00	0.22	0.03	0.37	0.39	0.05	3.12	0.01	0.00	0.0001	1124
04:00	4.40	0.69	5.52	2.87	1.14	52.90	0.21	0.00	0.00	0.20	0.03	0.26	0.13	0.05	2.46	0.01	0.00	0.0001	1126
04:30	6.33	0.72	5.13	5.08	1.21	55.85	0.23	0.00	0.90	0.30	0.03	0.24	0.24	0.06	2.61	0.01	0.00	0.0421	1134
05:00	4.28	0.51	5.73	5.24	1.31	67.67	0.31	0.00	0.10	0.19	0.02	0.26	0.24	0.06	3.07	0.01	0.00	0.0044	1126
05:30	5.48	0.24	4.70	4.04	1.43	69.56	0.45	0.00	0.00	0.24	0.01	0.21	0.18	0.06	3.05	0.02	0.00	0.0000	1132
06:00	6.21	0.23	4.51	6.08	1.45	63.15	0.47	0.00	0.00	0.27	0.01	0.20	0.27	0.06	2.79	0.02	0.00	0.0001	1151
06:30	5.09	0.22	7.19	7.96	1.49	66.22	0.42	0.00	0.01	0.23	0.01	0.32	0.36	0.07	2.99	0.02	0.00	0.0006	1152
07:00	3.62	0.66	6.42	4.26	1.10	57.05	0.29	0.00	0.00	0.17	0.03	0.31	0.20	0.05	2.74	0.01	0.00	0.0002	1157
07:30	4.85	0.72	4.44	2.48	1.17	60.40	0.30	0.00	0.00	0.23	0.03	0.21	0.12	0.06	2.85	0.01	0.00	0.0001	1153
08:00	4.63	0.70	5.30	7.15	1.14	58.39	0.28	0.00	0.00	0.22	0.03	0.25	0.34	0.05	2.78	0.01	0.00	0.0000	1155
08:30	4.17	0.72	9.17	8.55	1.19	54.94	0.25	0.00	0.03	0.19	0.03	0.42	0.39	0.05	2.52	0.01	0.00	0.0014	1133
09:00	3.86	0.75	12.26	12.83	1.24	58.93	0.28	0.00	0.01	0.18	0.03	0.57	0.59	0.06	2.72	0.01	0.00	0.0004	1139
09:30	4.21	0.72	9.36	7.03	1.20	54.85	0.27	0.00	0.00	0.20	0.03	0.44	0.33	0.06	2.58	0.01	0.00	0.0000	1145
10:00	4.17	0.73	6.61	3.73	1.19	63.81	0.28	0.00	0.00	0.19	0.03	0.30	0.17	0.05	2.93	0.01	0.00	0.0000	1136
10:30	5.12	0.70	4.50	2.75	1.15	57.37	0.31	0.00	0.03	0.24	0.03	0.21	0.13	0.05	2.69	0.01	0.00	0.0013	1157
11:00	3.73	0.64	5.34	7.73	1.01	54.51	0.26	0.00	0.00	0.17	0.03	0.25	0.36	0.05	2.54	0.01	0.00	0.0000	1133
11:30	5.16	0.55	4.94	2.22	0.85	62.77	0.28	0.00	0.00	0.24	0.03	0.23	0.10	0.04	2.88	0.01	0.00	0.0000	1131
12:00	7.24	0.46	6.65	5.31	0.74	52.77	0.29	0.00	0.00	0.34	0.02	0.31	0.25	0.03	2.47	0.01	0.00	0.0000	1151
12:30	3.62	0.41	6.35	5.88	0.62	57.01	0.25	0.00	0.05	0.17	0.02	0.29	0.27	0.03	2.64	0.01	0.00	0.0022	1136
13:00	4.57	0.37	6.47	9.34	0.54	63.61	0.27	0.00	0.03	0.21	0.02	0.30	0.43	0.03	2.96	0.01	0.00	0.0015	1136
13:30	3.94	0.30	4.93	3.02	0.44	55.82	0.32	0.00	0.00	0.18	0.01	0.23	0.14	0.02	2.59	0.01	0.00	0.0001	1151
14:00	4.34	0.28	4.79	5.49	0.37	58.57	0.31	0.00	0.00	0.20	0.01	0.22	0.25	0.02	2.66	0.01	0.00	0.0000	1144
14:30	4.16	0.20	6.23	19.72	0.23	58.93	0.27	0.00	0.21	0.19	0.01	0.29	0.91	0.01	2.71	0.01	0.00	0.0095	1133
15:00	3.34	0.23	5.27	12.32	0.29	52.31	0.26	0.00	0.01	0.15	0.01	0.24	0.57	0.01	2.41	0.01	0.00	0.0004	1130
15:30	3.35	0.12	5.04	8.36	0.11	60.90	0.29	0.00	0.00	0.15	0.01	0.23	0.39	0.01	2.81	0.01	0.00	0.0000	1143
16:00	3.64	0.07	6.15	10.77	0.01	57.79	0.30	0.00	0.00	0.17	0.00	0.29	0.51	0.00	2.73	0.01	0.00	0.0001	1160
16:30	2.69	0.12	5.89	6.49	0.09	58.31	0.29	0.00	0.03	0.12	0.01	0.27	0.30	0.00	2.71	0.01	0.00	0.0013	1127
17:00	3.20	0.14	5.78	6.59	0.04	57.87	0.27	0.00	0.00	0.14	0.01	0.26	0.29	0.00	2.59	0.01	0.00	0.0002	1132
17:30	3.34	0.22	5.31	5.84	0.00	69.80	0.21	0.00	0.02	0.14	0.01	0.22	0.25	0.00	2.95	0.01	0.00	0.0009	1132
18:00	32.34	1.29	5.93	9.63	0.00	66.96	0.19	0.00	0.10	1.40	0.06	0.26	0.42	0.00	2.89	0.01	0.00	0.0042	1157
18:30	3.44	0.21	4.72	4.51	0.00	77.87	0.19	0.00	0.08	0.15	0.01	0.21	0.20	0.00	3.41	0.01	0.00	0.0034	1152
19:00	4.29	0.08	4.91	7.02	0.02	54.58	0.13	0.00	0.00	0.20	0.00	0.23	0.33	0.00	2.56	0.01	0.00	0.0002	1157
19:30	3.68	0.08	6.65	8.89	0.03	61.12	0.13	0.00	0.00	0.17	0.00	0.31	0.41	0.00	2.84	0.01	0.00	0.0000	1150
20:00	3.53	0.25	6.03	7.14	0.36	57.44	0.11	0.00	0.00	0.16	0.01	0.28	0.33	0.02	2.67	0.01	0.00	0.0000	1138
20:30	5.07	0.43	5.10	5.58	0.65	59.26	0.14	0.00	0.03	0.24	0.02	0.24	0.26	0.03	2.80	0.01	0.00	0.0012	1159
21:00	4.64	0.48	5.97	8.74	0.74	59.82	0.12	0.00	0.00	0.22	0.02	0.28	0.41	0.03	2.80	0.01	0.00	0.0001	1150
21:30	4.95	0.46	5.30	8.11	0.70	57.23	0.14	0.00	0.00	0.24	0.02	0.25	0.39	0.03	2.72	0.01	0.00	0.0000	1146
22:00	4.88	0.52	5.93	7.07	0.81	59.77	0.12	0.00	0.00	0.23	0.02	0.27	0.33	0.04	2.76	0.01	0.00	0.0000	1144
22:30	5.40	0.59	5.59	9.14	0.92	56.35	0.13	0.00	0.03	0.26	0.03	0.27	0.43	0.04	2.68	0.01	0.00	0.0012	1162
23:00	6.04	0.63	4.55	3.41	1.00	58.30	0.12	0.00	0.00	0.28	0.03	0.21	0.16	0.05	2.71	0.01	0.00	0.0000	1146
23:30	6.62	0.47	3.36	2.26	0.71	59.35	0.14	0.00	0.00	0.31	0.02	0.16	0.11	0.03	2.80	0.01	0.00	0.0000	1153
00:00	5.03	0.48	6.80	16.51	0.74	58.98	0.13	0.00	0.03	0.24	0.02	0.32	0.78	0.03	2.77	0.01	0.00	0.0012	1132
Min	2.69	0.07	3.36	2.22	0.00	49.80	0.11	0.00	0.00	0.12	0.00	0.16	0.10	0.00	2.32	0.01	0.00	0.0000	1124
Max	32.34	1.29	12.26	19.72	1.49	77.87	0.47	0.00	0.90	1.40	0.06	0.57	0.91	0.07	3.41	0.02	0.00	0.0421	1182
Seuils max	5.50	0.48	5.87	6.98	0.76	59.50	0.25	0.00	0.04	12.16	1.06	13.06	15.54	1.70	132.00	0.55	0.00	0.0813	1145

Synthèse des dépassements & indispo.	seuil	CO 10	COT	HCL	SO ₂	Res1	NOx	NH ₃	POUSSIÈRES	Ho	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:10	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:10
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépasse VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Nbr. dépasse VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Compt. indisponibilité AMS journalier	/				00:00				00:00	00:00	
Compt. indisponibilité AMS annuel	/				00:00				00:00	00:00	
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel				100.00						
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel				99.93						
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.