Rapport DREAL journalier: 10/03/2026

	mesures corrigées à 11% d´02 -IC 95%									Flux massique									Process
Paramétre	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3	CO2	Hg	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3	Res1	Hg	T2S
																			Foyer
Unité	mg/m³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	-	µg/Nm³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min		20	60	200	30	400	30	0											
VLE max	100	20			150														
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	2,11	0,08	4,56	10,51	0,00	60,53	0,32	6,01	0,07	0,08	0,00	0,17	0,40	0,00	2,31	0,01	5,21	0,0025	1109
01:00	1,40	0,08	4,39	8,33	0,00	62,51	0,35	6,02	0,03	0,05	0,00	0,17	0,32	0,00	2,37	0,01	5,22	0,0012	1124
01:30	2,10	0,09	4,57	9,35	0,00	62,11	0,33	6,05	0,04	0,08	0,00	0,18	0,36	0,00	2,40	0,01	5,32	0,0015	1117
02:00	2,64	0,09	5,24	15,78	0,00	57,02	0,32	6,03	0,04	0,10	0,00	0,20	0,60	0,00	2,16	0,01	5,22	0,0014	1101
02:30	6,05	0,09	9,96	27,41	0,00	60,03	0,31	6,18	0,01	0,23	0,00	0,38	1,04	0,00	2,27	0,01	5,20	0,0005	1101
03:00	2,10	0,09	7,00	14,03	0,00	62,40	0,32	6,05	0,04	0,08	0,00	0,26	0,52	0,00	2,32	0,01	5,09	0,0014	1105
03:30	3,68	0,08	4,63	8,53	0,00	63,46	0,34	6,10	0,11	0,14	0,00	0,17	0,32	0,00	2,38	0,01	5,17	0,0043	1111
04:00	1,29	0,07	3,44	4,76	0,00	65,24	0,33	5,97	0,18	0,05	0,00	0,13	0,18	0,00	2,47	0,01	5,18	0,0069	1121
04:30	2,50	0,11	4,74	12,27	0,00	61,37	0,33	6,00	0,11	0,10	0,00	0,18	0,47	0,00	2,34	0,01	5,21	0,0042	1113
05:00	2,17	0,09	5,03	11,44	0,00	62,00	0,34	5,97	0,03	0,08	0,00	0,19	0,44	0,00	2,39	0,01	5,26	0,0013	1120
05:30	2,66	0,09	4,77	10,09	0,00	60,35	0,38	5,93	0,04	0,10	0,00	0,19	0,39	0,00	2,35	0,01	5,31	0,0015	1116
06:00	4,58	0,06	4,82	13,02	0,01	61,39	0,34	5,95	0,04	0,17	0,00	0,18	0,50	0,00	2,34	0,01	5,37	0,0015	1104
06:30	3,25	0,00	7,34	12,36	0,00	63,53	0,31	3,79	0,01	0,12	0,00	0,28	0,47	0,00	2,43	0,01	3,44	0,0002	1112
07:00	3,83	0,10	7,42	13,46	0,00	58,45	0,33	5,96	0,02	0,15	0,00	0,29	0,53	0,00	2,28	0,01	5,36	0,0008	1099
07:30	7,70	0,11	6,96	10,86	0,00	60,73	0,28	6,01	0,04	0,29	0,00	0,26	0,41	0,00	2,30	0,01	5,19	0,0014	1099
08:00	2,75	0,09	3,97	5,59	0,00	61,10	0,31	6,13	0,04	0,11	0,00	0,15	0,21	0,00	2,33	0,01	5,24	0,0014	1119
08:30	1,38	0,07	3,93	6,44	0,00	62,96	0,29	6,05	0,01	0,05	0,00	0,15	0,25	0,00	2,40	0,01	5,21	0,0004	1115
09:00	2,37	0,08	4,71	9,17	0,00	62,38	0,33	6,15	0,03	0,09	0,00	0,18	0,34	0,00	2,34	0,01	5,14	0,0010	1124
09:30	1,08	0,07	9,59	16,55	0,00	60,77	0,32	6,22	0,05	0,04	0,00	0,36	0,61	0,00	2,25	0,01	5,12	0,0017	1121
10:00	1,52	0,07	9,72	11,06	0,00	62,94	0,31	6,20	0,05	0,06	0,00	0,37	0,42	0,00	2,36	0,01	5,16	0,0019	1126
10:30	1,78	0,08	3,28	2,37	0,00	63,76	0,31	6,17	0,03	0,07	0,00	0,12	0,09	0,00	2,41	0,01	5,20	0,0013	1144
11:00	0,81	0,08	4,68	7,01	0,00	62,10	0,30	6,14	0,03	0,03	0,00	0,18	0,26	0,00	2,34	0,01	5,19	0,0010	1131
11:30	1,27	0,05	4,57	5,54	0,00	62,10	0,31	5,93	0,04	0,05	0,00	0,17	0,21	0,00	2,30	0,01	5,08	0,0014	1130
12:00	1,69	0,07	2,94	3,00	0,00	59,09	0,28	6,06	0,04	0,06	0,00	0,11	0,12	0,00	2,27	0,01	5,21	0,0015	1139
12:30	0,99	0,08	4,36	4,93	0,00	60,67	0,34	5,86	0,00	0,04	0,00	0,16	0,19	0,00	2,30	0,01	5,08	0,0002	1113
13:00	1,07	0,10	4,68	6,98	0,00	65,21	0,33	5,81	0,03	0,04	0,00	0,18	0,26	0,00	2,44	0,01	5,07	0,0010	1119
13:30	1,82	0,08	5,01	8,57	0,00	62,93	0,33	5,85	0,04	0,07	0,00	0,19	0,32	0,00	2,37	0,01	5,15	0,0015	1120
14:00	2,02	0,09	3,59	7,86	0,00	59,25	0,34	5,77	0,04	0,08	0,00	0,14	0,30	0,00	2,23	0,01	5,15	0,0015	1117
14:30	2,26	0,09	3,97	6,36	0,00	61,21	0,28	5,91	0,01	0,09	0,00	0,15	0,24	0,00	2,33	0,01	5,17	0,0005	1117
15:00	1,34	0,06	3,79	4,97	0,00	63,47	0,32	5,97	0,03	0,05	0,00	0,15	0,19	0,00	2,44	0,01	5,26	0,0010	1137
15:30	2,71	0,07	5,31	11,40	0,00	60,08	0,33	5,93	0,04	0,10	0,00	0,20	0,43	0,00	2,26	0,01	5,14	0,0015	1111
16:00	1,52	0,07	4,49	8,97	0,00	62,54	0,34	6,01	0,04	0,06	0,00	0,17	0,34	0,00	2,38	0,01	5,21	0,0015	1123
16:30	2,49	0,05	3,40	4,83	0,00	62,25	0,34	6,00	0,03	0,10	0,00	0,13	0,19	0,00	2,42	0,01	5,31	0,0010	1150
17:00	2,04	0,08	3,80	4,33	0,00	59,97	0,36	5,78	0,03	0,08	0,00	0,14	0,16	0,00	2,26	0,01	5,11	0,0011	1126
17:30	2,40	0,09	4,61	7,84	0,00	62,35	0,33	5,78	0,04	0,09	0,00	0,17	0,29	0,00	2,31	0,01	5,06	0,0015	1129
18:00	1,63	0,14	4,66	9,30	0,00	61,66	0,28	4,58	0,04	0,06	0,01	0,18	0,35	0,00	2,32	0,01	4,02	0,0015	1136
18:30	2,05	0,25	5,89	13,21	0,00	58,37	0,20	2,64	0,00	0,08	0,01	0,22	0,49	0,00	2,18	0,01	2,28	0,0002	1118
19:00	1,70	0,07	4,12	5,45	0,00	64,17	0,37	6,05	0,03	0,06	0,00	0,15	0,20	0,00	2,40	0,01	5,10	0,0011	1124
19:30	1,18	0,06	4,38	8,41	0,00	62,77	0,38	6,13	0,04	0,04	0,00	0,17	0,32	0,00	2,37	0,01	5,16	0,0014	1135
20:00	1,61	0,06	4,27	8,16	0,00	60,85	0,36	6,16	0,08	0,06	0,00	0,16	0,31	0,00	2,32	0,01	5,23	0,0031	1140
20:30	2,20	0,06	4,60	9,05	0,00	61,30	0,41	6,18	0,07	0,09	0,00	0,18	0,36	0,00	2,41	0,02	5,37	0,0029	1143
21:00	1,56	0,06	3,84	6,15	0,00	60,97	0,39	6,13	0,04	0,06	0,00	0,15	0,24	0,00	2,42	0,02	5,39	0,0015	1137
21:30	2,23	0,07	5,05	9,32	0,00	61,87	0,38	6,01	0,04	0,09	0,00	0,20	0,36	0,00	2,41	0,01	5,26	0,0015	1115
22:00	1,66	0,07	4,11	6,22	0,00	62,37	0,38	6,02	0,04	0,06	0,00	0,16	0,24	0,00	2,38	0,01	5,22	0,0015	1131
22:30	1,05	0,06	3,66	4,87	0,00	64,25	0,41	6,04	0,00	0,04	0,00	0,14	0,19	0,00	2,53	0,02	5,35	0,0001	1148
23:00	1,14	0,07	4,59	7,47	0,00	60,64	0,39	6,10	0,03	0,05	0,00	0,18	0,30	0,00	2,44	0,02	5,47	0,0010	1145
23:30	2,72	0,09	4,37	7,30	0,00	61,69	0,36	6,02	0,04	0,11	0,00	0,17	0,29	0,00	2,46	0,01	5,44	0,0016	1134
00:00	3,42	0,10	4,27	7,71	0,00	61,09	0,42	5,81	0,04	0,13	0,00	0,16	0,30	0,00	2,36	0,02	5,26	0,0015	1146
Min	**0,81**	**0,00**	**2,94**	**2,37**	**0,00**	**57,02**	**0,20**	**2,64**	**0,00**	**0,03**	**0,00**	**0,11**	**0,09**	**0,00**	**2,16**	**0,01**	**2,28**	**0,0001**	**1099**
Max	**7,70**	**0,25**	**9,96**	**27,41**	**0,01**	**65,24**	**0,42**	**6,22**	**0,18**	**0,29**	**0,01**	**0,38**	**1,04**	**0,00**	**2,53**	**0,02**	**5,47**	**0,0069**	**1150**
Moyenne jour Flux jour	**2,24**	**0,08**	**4,94**	**8,93**	**0,00**	**61,67**	**0,33**	**5,87**	**0,04**	**4,10**	**0,15**	**9,03**	**16,32**	**0,00**	**112,89**	**0,61**	**244,54**	**0,0736**	**1123**
Total fonctionnement																			
	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3												

Synthèse des dépass. & Indispo.	seuil	CO	COT	HCL	SO2	NOx	NH3	POUSSIERES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépass VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0		0
Nbr. dépass VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0		0
Compt. Indisponibilité AMS journalier	/	00:00						00:00	00:00	
Compt. Indisponibilité AMS annuel	/	00:00						00:00	00:00	
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel	100,00								
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel	99,84								
Nombre moyennne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyennne jour invalide par an	10 Jours	0	0	0	0	0	0	0	0	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.