

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	8,78	21,63	63,78	0,21	0,40	0,11	0,37	0,09	0,90	2,65	0,01	0,02	0,00	1148
01:00	8,82	23,65	64,84	0,21	0,41	0,11	0,36	0,06	0,98	2,67	0,01	0,02	0,00	1136
01:30	8,11	17,57	64,52	0,75	0,43	0,11	0,34	0,04	0,73	2,69	0,03	0,02	0,00	1139
02:00	6,56	10,63	73,90	0,21	0,41	0,11	0,28	0,08	0,45	3,11	0,01	0,02	0,00	1151
02:30	8,12	17,74	57,06	0,21	0,37	0,10	0,35	0,06	0,76	2,45	0,01	0,02	0,00	1149
03:00	8,37	18,47	61,63	0,22	0,46	0,10	0,35	0,79	0,78	2,60	0,01	0,02	0,00	1135
03:30	6,04	19,07	65,16	0,30	0,41	0,01	0,25	1,15	0,78	2,67	0,01	0,02	0,00	1150
04:00	5,61	19,71	71,87	0,21	0,43	0,00	0,24	0,20	0,83	3,04	0,01	0,02	0,00	1187
04:30	8,10	29,00	64,85	0,20	0,43	0,00	0,34	0,05	1,22	2,72	0,01	0,02	0,00	1159
05:00	7,63	23,43	66,97	0,19	0,44	0,00	0,33	0,04	1,00	2,87	0,01	0,02	0,00	1148
05:30	7,75	30,45	65,71	0,19	0,40	0,00	0,33	0,06	1,28	2,77	0,01	0,02	0,00	1145
06:00	6,25	15,70	68,29	0,21	0,42	0,00	0,27	0,07	0,67	2,93	0,01	0,02	0,00	1153
06:30	7,44	17,32	66,36	0,21	0,40	0,00	0,32	0,08	0,76	2,89	0,01	0,02	0,00	1151
07:00	7,28	11,21	70,12	0,21	0,43	0,00	0,32	0,06	0,49	3,07	0,01	0,02	0,00	1149
07:30	7,15	10,28	63,39	0,21	0,45	0,00	0,32	0,08	0,45	2,79	0,01	0,02	0,00	1135
08:00	7,17	10,51	64,91	0,21	0,43	0,00	0,32	0,05	0,46	2,86	0,01	0,02	0,00	1141
08:30	10,67	20,41	65,51	0,22	0,45	0,00	0,46	0,05	0,88	2,83	0,01	0,02	0,00	1146
09:00	7,03	6,62	69,79	0,21	0,46	0,01	0,30	0,09	0,29	3,01	0,01	0,02	0,00	1147
09:30	6,69	5,26	67,99	0,07	0,36	0,12	0,31	0,07	0,24	3,12	0,00	0,02	0,01	1148
10:00	8,24	13,72	65,51	0,07	0,35	0,12	0,38	0,07	0,63	3,01	0,00	0,02	0,01	1139
10:30	9,12	18,68	62,28	0,07	0,34	0,12	0,42	0,07	0,85	2,84	0,00	0,02	0,01	1138
11:00	10,39	23,02	67,23	0,09	0,31	0,15	0,46	0,05	1,03	3,00	0,00	0,01	0,01	1138
11:30	5,85	4,29	67,31	0,14	0,36	0,23	0,26	0,07	0,19	3,03	0,01	0,02	0,01	1170
12:00	4,92	5,98	66,73	0,15	0,39	0,25	0,22	0,07	0,26	2,95	0,01	0,02	0,01	1160
12:30	8,23	12,51	67,80	0,14	0,35	0,24	0,38	0,09	0,57	3,11	0,01	0,02	0,01	1156
13:00	7,10	5,03	68,59	0,14	0,36	0,25	0,32	0,06	0,23	3,13	0,01	0,02	0,01	1156
13:30	7,45	5,21	67,14	0,15	0,42	0,25	0,34	0,06	0,24	3,07	0,01	0,02	0,01	1152
14:00	8,09	4,43	64,77	0,15	0,39	0,26	0,36	0,05	0,20	2,85	0,01	0,02	0,01	1135
14:30	9,41	9,13	69,27	0,15	0,38	0,26	0,43	0,05	0,42	3,16	0,01	0,02	0,01	1142
15:00	6,82	5,76	63,94	0,19	0,35	0,15	0,30	0,05	0,25	2,81	0,01	0,02	0,01	1122
15:30	10,22	20,83	63,69	0,21	0,30	0,18	0,44	0,05	0,89	2,74	0,01	0,01	0,01	1118
16:00	8,79	9,03	68,76	0,21	0,27	0,24	0,37	0,05	0,38	2,93	0,01	0,01	0,01	1136
16:30	4,78	4,57	66,82	0,18	0,35	0,24	0,21	0,04	0,20	2,99	0,01	0,02	0,01	1138
17:00	8,12	18,99	63,73	0,31	0,35	0,23	0,36	0,24	0,85	2,85	0,01	0,02	0,01	1147
17:30	8,07	8,66	61,90	0,23	0,30	0,25	0,31	0,05	0,34	2,40	0,01	0,01	0,01	1120
18:00	5,65	3,63	61,05	0,22	0,31	0,25	0,21	0,03	0,13	2,22	0,01	0,01	0,01	1127
18:30	6,44	6,64	60,73	0,22	0,34	0,25	0,23	0,03	0,24	2,19	0,01	0,01	0,01	1148
19:00	7,21	6,84	63,21	0,24	0,28	0,25	0,26	0,04	0,24	2,25	0,01	0,01	0,01	1153
19:30	9,78	13,17	63,51	0,20	0,34	0,24	0,37	0,06	0,49	2,37	0,01	0,01	0,01	1178
20:00	9,80	15,93	65,21	0,21	0,30	0,24	0,37	0,03	0,60	2,47	0,01	0,01	0,01	1134
20:30	7,87	9,00	68,37	0,24	0,27	0,25	0,30	0,03	0,34	2,57	0,01	0,01	0,01	1144
21:00	9,15	16,48	62,66	0,26	0,25	0,26	0,37	0,75	0,67	2,56	0,01	0,01	0,01	1169
21:30	7,25	5,84	59,39	0,23	0,28	0,37	0,29	0,03	0,23	2,35	0,01	0,01	0,01	1134
22:00	5,98	8,08	66,54	0,23	0,48	0,21	0,23	0,06	0,31	2,59	0,01	0,02	0,01	1155
22:30	6,29	10,68	65,92	0,21	0,50	0,12	0,26	0,04	0,43	2,68	0,01	0,02	0,00	1162
23:00	7,80	12,38	67,82	0,20	0,47	0,12	0,33	0,04	0,52	2,84	0,01	0,02	0,00	1155
23:30	11,33	22,76	63,57	0,22	0,50	0,12	0,47	0,08	0,94	2,62	0,01	0,02	0,00	1136
00:00	10,03	18,30	67,89	0,22	0,51	0,11	0,42	0,05	0,77	2,85	0,01	0,02	0,00	1149
min	4,78	3,63	57,06	0,07	0,25	0,00	0,21	0,03	0,13	2,19	0,00	0,01	0,00	1118
max	11,33	30,45	73,90	0,75	0,51	0,37	0,47	1,15	1,28	3,16	0,03	0,02	0,01	1187
moyenne	7,79	13,51	65,58	0,21	0,38	0,15								1146
Total							15,80	14,13	27,43	133,17	0,42	0,78	0,29	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	6,89			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.

4h00 Redémarrage UVE après arrêt technique non programmé