

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	4.45	1.30	56.76	0.57	0.10	0.89	0.21	0.04	0.06	2.63	0.03	0.00	0.04	1122
01:00	7.12	6.96	57.30	0.55	0.14	0.86	0.34	1.29	0.33	2.72	0.03	0.01	0.04	1132
01:30	7.11	6.71	64.41	0.50	0.09	0.77	0.33	0.06	0.31	3.02	0.02	0.00	0.04	1116
02:00	5.92	3.90	60.31	0.50	0.11	0.77	0.27	0.05	0.18	2.77	0.02	0.00	0.04	1133
02:30	5.85	4.53	55.97	0.50	0.12	0.76	0.27	0.06	0.21	2.58	0.02	0.01	0.04	1130
03:00	7.04	9.76	62.24	0.50	0.10	0.75	0.33	0.06	0.45	2.90	0.02	0.00	0.03	1144
03:30	6.30	7.11	56.73	0.49	0.12	0.75	0.30	0.07	0.33	2.66	0.02	0.01	0.04	1161
04:00	5.61	5.91	56.66	0.49	0.11	0.75	0.26	0.05	0.27	2.63	0.02	0.01	0.03	1131
04:30	5.94	6.46	58.52	0.49	0.13	0.75	0.28	0.05	0.30	2.73	0.02	0.01	0.03	1139
05:00	6.46	6.96	58.08	0.49	0.13	0.75	0.30	0.05	0.33	2.72	0.02	0.01	0.04	1142
05:30	6.09	5.33	56.08	0.49	0.13	0.74	0.29	0.05	0.25	2.68	0.02	0.01	0.04	1138
06:00	5.57	4.08	56.86	0.50	0.12	0.76	0.26	0.06	0.19	2.62	0.02	0.01	0.04	1115
06:30	7.45	8.69	57.70	0.49	0.15	0.74	0.35	0.07	0.41	2.71	0.02	0.01	0.03	1126
07:00	6.04	5.10	58.56	0.49	0.12	0.75	0.28	0.04	0.24	2.71	0.02	0.01	0.03	1127
07:30	5.40	3.81	59.62	0.49	0.12	0.75	0.25	0.05	0.18	2.76	0.02	0.01	0.03	1135
08:00	7.15	9.27	59.24	0.49	0.15	0.73	0.34	0.06	0.44	2.84	0.02	0.01	0.04	1138
08:30	8.49	8.70	56.21	0.49	0.13	0.74	0.40	0.07	0.41	2.66	0.02	0.01	0.04	1134
09:00	4.53	1.84	57.53	0.49	0.12	0.74	0.21	0.06	0.09	2.72	0.02	0.01	0.03	1125
09:30	5.18	4.12	61.29	0.48	0.15	0.74	0.25	0.07	0.20	2.92	0.02	0.01	0.04	1172
10:00	7.47	6.90	56.04	0.49	0.14	0.75	0.35	0.04	0.32	2.63	0.02	0.01	0.04	1133
10:30	6.54	5.87	56.26	0.49	0.17	0.73	0.31	0.05	0.28	2.67	0.02	0.01	0.03	1136
11:00	6.07	5.44	57.81	0.49	0.10	0.74	0.28	0.04	0.25	2.68	0.02	0.00	0.03	1137
11:30	6.77	7.66	52.66	0.49	0.12	0.73	0.32	0.03	0.36	2.47	0.02	0.01	0.03	1145
12:00	7.37	6.79	59.15	0.49	0.11	0.74	0.35	0.04	0.32	2.78	0.02	0.01	0.03	1147
12:30	4.54	2.19	58.40	0.50	0.16	0.76	0.22	0.05	0.10	2.79	0.02	0.01	0.04	1165
13:00	4.54	5.12	56.99	0.51	0.14	0.79	0.22	0.04	0.25	2.73	0.02	0.01	0.04	1155
13:30	9.25	20.55	57.26	0.48	0.16	0.75	0.44	0.03	0.99	2.75	0.02	0.01	0.04	1157
14:00	6.61	13.65	59.37	0.55	0.14	0.87	0.30	0.02	0.62	2.68	0.02	0.01	0.04	1183
14:30	7.16	27.46	57.99	0.56	0.16	0.89	0.34	0.03	1.29	2.72	0.03	0.01	0.04	1147
15:00	4.77	6.27	56.28	0.57	0.18	0.91	0.21	0.03	0.28	2.52	0.03	0.01	0.04	1161
15:30	4.85	11.37	59.47	0.57	0.17	0.91	0.22	0.03	0.51	2.67	0.03	0.01	0.04	1160
16:00	6.58	11.72	56.47	0.59	0.12	0.93	0.28	0.03	0.50	2.42	0.03	0.01	0.04	1139
16:30	5.43	5.30	56.79	0.58	0.12	0.92	0.23	0.02	0.22	2.40	0.02	0.01	0.04	1171
17:00	7.42	11.63	57.86	0.58	0.14	0.91	0.31	0.02	0.49	2.45	0.02	0.01	0.04	1139
17:30	6.81	9.81	57.91	0.58	0.11	0.92	0.29	0.02	0.41	2.43	0.02	0.00	0.04	1142
18:00	5.34	7.19	57.31	0.59	0.12	0.93	0.22	0.03	0.30	2.39	0.02	0.00	0.04	1144
18:30	6.83	10.76	57.06	0.58	0.11	0.92	0.29	0.02	0.45	2.41	0.02	0.00	0.04	1161
19:00	7.37	12.08	54.19	0.58	0.12	0.92	0.31	0.39	0.50	2.25	0.02	0.01	0.04	1151
19:30	4.96	2.81	56.43	0.58	0.14	0.92	0.21	0.03	0.12	2.35	0.02	0.01	0.04	1160
20:00	5.32	7.28	57.28	0.57	0.13	0.91	0.23	0.03	0.31	2.47	0.02	0.01	0.04	1170
20:30	7.22	12.62	60.57	0.56	0.14	0.90	0.33	0.03	0.58	2.79	0.03	0.01	0.04	1161
21:00	7.22	12.33	55.84	0.57	0.14	0.91	0.32	0.03	0.55	2.50	0.03	0.01	0.04	1157
21:30	6.13	10.40	58.24	0.57	0.12	0.90	0.28	0.04	0.47	2.63	0.03	0.01	0.04	1153
22:00	5.62	12.12	63.63	0.58	0.15	0.91	0.26	0.05	0.55	2.91	0.03	0.01	0.04	1154
22:30	6.69	21.73	59.86	0.57	0.15	0.90	0.31	0.04	1.02	2.81	0.03	0.01	0.04	1162
23:00	5.65	16.60	56.04	0.57	0.17	0.90	0.27	0.05	0.78	2.63	0.03	0.01	0.04	1142
23:30	5.96	14.81	55.17	0.51	0.16	0.78	0.28	0.06	0.70	2.60	0.02	0.01	0.04	1175
00:00	6.79	13.58	56.03	0.49	0.14	0.75	0.32	0.37	0.64	2.64	0.02	0.01	0.04	1174
min	4,45	1,30	52,66	0,48	0,09	0,73	0,21	0,02	0,06	2,25	0,02	0,00	0,03	1115
max	9,25	27,46	64,41	0,59	0,18	0,93	0,44	1,29	1,29	3,02	0,03	0,01	0,04	1183
moyenne	6,27	8,80	57,80	0,53	0,13	0,82								1146
Total							13,80	10,35	19,36	127,13	1,16	0,29	1,79	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			100,00	4,65			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.