



Paramètre	mesures corrigées à 11% d'O ₂ -IC 95%									Flux massique									Process
	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	CO ₂	Hg	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	CO ₂	Hg	T2S
Unité	mg/m ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	-	µg/Nm ³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min	20	60	200	30	400	30	0												
VLE max	100	20		150															
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	0,94	0,01	4,73	10,47	0,00	61,68	0,43	6,04	0,44	0,04	0,00	0,19	0,42	0,00	2,49	0,02	5,51	0,0176	1112
01:00	0,42	0,01	3,79	6,23	0,00	61,19	0,44	6,04	0,02	0,02	0,00	0,15	0,25	0,00	2,47	0,02	5,51	0,0006	1127
01:30	1,35	0,02	4,52	11,54	0,00	60,54	0,44	6,09	0,00	0,06	0,00	0,18	0,47	0,00	2,48	0,02	5,55	0,0000	1129
02:00	1,36	0,02	4,41	8,06	0,00	61,27	0,46	6,08	0,00	0,06	0,00	0,18	0,33	0,00	2,50	0,02	5,54	0,0000	1123
02:30	0,85	0,02	4,09	7,74	0,01	64,48	0,47	6,06	0,06	0,03	0,00	0,17	0,31	0,00	2,62	0,02	5,53	0,0025	1124
03:00	1,53	0,02	4,54	8,04	0,00	61,21	0,45	6,06	0,00	0,06	0,00	0,18	0,33	0,00	2,48	0,02	5,53	0,0000	1126
03:30	1,12	0,02	4,08	7,75	0,00	59,98	0,46	6,00	0,00	0,05	0,00	0,16	0,31	0,00	2,41	0,02	5,48	0,0000	1122
04:00	1,07	0,01	4,26	6,92	0,00	63,99	0,45	5,96	0,00	0,04	0,00	0,17	0,28	0,00	2,56	0,02	5,45	0,0000	1124
04:30	1,29	0,00	4,02	6,90	0,01	59,82	0,53	5,92	0,16	0,05	0,00	0,16	0,27	0,00	2,38	0,02	5,41	0,0063	1124
05:00	8,95	0,13	4,22	10,29	0,01	60,94	0,46	5,96	0,00	0,36	0,01	0,17	0,41	0,00	2,44	0,02	5,43	0,0000	1122
05:30	1,30	0,02	4,67	8,15	0,01	61,26	0,45	5,91	0,00	0,05	0,00	0,19	0,33	0,00	2,45	0,02	5,39	0,0000	1116
06:00	4,22	0,19	6,06	13,26	0,00	55,05	0,35	6,27	0,00	0,17	0,01	0,24	0,52	0,00	2,15	0,01	5,65	0,0000	1111
06:30	2,56	0,21	5,93	10,13	0,00	60,67	0,36	5,05	0,00	0,10	0,01	0,23	0,39	0,00	2,35	0,01	4,38	0,0000	1123
07:00	0,08	0,07	7,38	13,87	0,00	60,21	0,41	6,10	0,00	0,00	0,00	0,28	0,53	0,00	2,32	0,02	5,23	0,0000	1129
07:30	0,00	0,07	3,73	4,95	0,00	62,11	0,38	6,18	0,00	0,00	0,00	0,14	0,19	0,00	2,41	0,01	5,29	0,0000	1131
08:00	0,68	0,10	5,55	10,90	0,00	59,97	0,43	6,31	0,00	0,03	0,00	0,22	0,43	0,00	2,35	0,02	5,35	0,0000	1143
08:30	0,04	0,11	5,18	9,55	0,00	64,60	0,36	6,22	0,12	0,00	0,00	0,20	0,37	0,00	2,52	0,01	5,32	0,0046	1144
09:00	0,00	0,18	4,12	5,85	0,00	61,24	0,39	6,17	0,21	0,00	0,01	0,16	0,23	0,00	2,40	0,02	5,34	0,0083	1139
09:30	4,97	0,23	4,30	8,77	0,00	59,82	0,41	6,18	0,05	0,20	0,01	0,17	0,35	0,00	2,38	0,02	5,43	0,0020	1143
10:00	0,08	0,16	9,00	22,58	0,00	60,65	0,39	6,27	0,03	0,00	0,01	0,35	0,89	0,00	2,39	0,02	5,39	0,0012	1117
10:30	0,00	0,06	5,30	9,21	0,00	63,53	0,40	6,19	0,00	0,00	0,00	0,21	0,36	0,00	2,48	0,02	5,34	0,0000	1143
11:00	0,00	0,02	3,96	7,42	0,00	61,44	0,41	6,20	0,00	0,00	0,00	0,16	0,29	0,00	2,41	0,02	5,36	0,0000	1151
11:30	0,63	0,02	6,82	28,53	0,00	58,20	0,38	6,33	0,00	0,03	0,00	0,27	1,15	0,00	2,34	0,02	5,52	0,0000	1131
12:00	0,14	0,00	3,45	7,07	0,00	66,26	0,38	6,14	0,00	0,01	0,00	0,14	0,28	0,00	2,61	0,02	5,39	0,0000	1142
12:30	0,95	0,00	4,78	30,29	0,00	62,64	0,42	6,15	0,00	0,04	0,00	0,19	1,21	0,00	2,50	0,02	5,49	0,0000	1142
13:00	2,58	0,00	4,62	50,51	0,00	59,41	0,42	6,01	0,00	0,10	0,00	0,18	2,01	0,00	2,37	0,02	5,48	0,0000	1140
13:30	1,55	0,00	3,27	28,07	0,00	62,59	0,43	6,01	0,00	0,06	0,00	0,13	1,13	0,00	2,52	0,02	5,49	0,0000	1153
14:00	0,79	0,05	3,78	32,89	0,00	62,66	0,40	5,84	0,00	0,03	0,00	0,15	1,28	0,00	2,44	0,02	5,33	0,0000	1146
14:30	1,58	0,15	4,46	66,66	0,00	60,80	0,38	6,07	0,00	0,06	0,01	0,18	2,69	0,00	2,45	0,02	5,53	0,0000	1122
15:00	2,00	0,09	3,72	27,00	0,00	62,24	0,43	5,99	0,00	0,08	0,00	0,15	1,08	0,00	2,49	0,02	5,45	0,0000	1141
15:30	16,23	0,05	3,31	27,62	0,00	58,32	0,41	6,16	0,00	0,67	0,00	0,14	1,14	0,00	2,41	0,02	5,62	0,0000	1138
16:00	1,46	0,04	5,65	36,42	0,00	59,43	0,40	6,02	0,00	0,06	0,00	0,23	1,46	0,00	2,38	0,02	5,48	0,0000	1105
16:30	4,02	0,04	4,34	14,76	0,00	61,86	0,38	6,14	0,00	0,16	0,00	0,17	0,59	0,00	2,46	0,02	5,42	0,0000	1111
17:00	7,99	0,05	4,37	21,79	0,00	57,49	0,39	6,20	0,00	0,31	0,00	0,17	0,85	0,00	2,25	0,02	5,33	0,0000	1113
17:30	0,97	0,00	2,96	7,06	0,00	61,36	0,38	6,13	0,00	0,04	0,00	0,12	0,28	0,00	2,41	0,01	5,34	0,0000	1159
18:00	0,84	0,12	8,52	27,10	0,00	56,15	0,49	3,40	0,00	0,03	0,00	0,32	1,01	0,00	2,09	0,02	2,84	0,0000	1114
18:30	0,15	0,09	5,57	10,94	0,00	67,80	0,49	2,83	0,00	0,01	0,00	0,21	0,40	0,00	2,51	0,02	2,34	0,0000	1126
19:00	0,17	0,00	12,90	40,53	0,00	59,94	0,32	6,23	0,00	0,01	0,00	0,49	1,55	0,00	2,29	0,01	5,19	0,0000	1122
19:30	2,86	0,00	15,83	41,37	0,00	57,30	0,28	6,29	0,00	0,11	0,00	0,60	1,58	0,00	2,19	0,01	5,14	0,0000	1126
20:00	0,34	0,02	5,26	7,87	0,00	68,04	0,36	6,26	0,00	0,01	0,00	0,21	0,31	0,00	2,67	0,01	5,34	0,0000	1153
20:30	0,04	0,03	2,14	2,24	0,00	60,48	0,33	6,27	0,00	0,00	0,00	0,08	0,09	0,00	2,37	0,01	5,36	0,0000	1130
21:00	0,85	0,03	5,36	19,79	0,00	58,14	0,31	6,30	0,00	0,03	0,00	0,21	0,77	0,00	2,27	0,01	5,34	0,0000	1113
21:30	0,83	0,05	12,59	31,28	0,00	58,78	0,30	6,29	0,00	0,03	0,00	0,47	1,17	0,00	2,19	0,01	5,12	0,0000	1109
22:00	0,00	0,04	5,54	14,68	0,00	66,88	0,35	6,20	0,00	0,00	0,00	0,21	0,56	0,00	2,57	0,01	5,25	0,0000	1143
22:30	0,24	0,06	3,36	5,02	0,00	61,70	0,34	6,30	0,00	0,01	0,00	0,14	0,20	0,00	2,48	0,01	5,50	0,0000	1140
23:00	0,62	0,08	4,57	14,52	0,00	61,41	0,36	6,30	0,00	0,02	0,00	0,18	0,58	0,00	2,47	0,01	5,48	0,0000	1113
23:30	0,21	0,08	4,83	13,34	0,00	63,04	0,33	6,17	0,00	0,01	0,00	0,19	0,53	0,00	2,50	0,01	5,41	0,0000	1123
00:00	0,60	0,04	4,75	20,82	0,00	59,32	0,33	6,21	0,00	0,02	0,00	0,19	0,84	0,00	2,40	0,01	5,55	0,0000	1118
Min	0,00	0,00	2,14	2,24	0,00	55,05	0,28	2,83	0,00	0,00	0,00	0,08	0,09	0,00	2,09	0,01	2,34	0,0000	1105
Max	16,23	0,23	15,83	66,66	0,01	68,04	0,53	6,33	0,44	0,67	0,01	0,60	2,69	0,00	2,67	0,02	5,65	0,0176	1159
Commentaires	1,70	0,06	5,30	17,43	0,00	61,21	0,40	5,99	0,02	3,25	0,11	9,99	33,01	0,00	116,05	0,76	253,17	0,0432	1129
	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃												

Synthèse des dépassements & indisponibilité	seuil	CO	COT	HCL	SO ₂	NOx	NH ₃	POUSSIÈRES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:30	00:00	00:00	00:00		00:00		00:30
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. indisponibilité AMS journalier	/				00:00			00:00	00:00	
Compt. indisponibilité AMS annuel	/				00:00			00:00	00:00	
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel				100,00					
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel				99,91					
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	0	0	0	0	0	0	0	

Commentaires :