

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Pouss ières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17,0	86,0	77,0	154,0	17,0	48,0	10,0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								850,00
Autre seuil						150								
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	8,01	12,24	66,72	0,32	0,42	0,55	0,35	0,06	0,54	2,92	0,01	0,02	0,02	1143
01:00	9,69	11,81	66,77	0,32	0,42	0,55	0,42	0,10	0,51	2,91	0,01	0,02	0,02	1139
01:30	11,88	18,05	63,81	0,31	0,39	0,54	0,53	0,07	0,80	2,82	0,01	0,02	0,02	1125
02:00	8,71	11,50	65,26	0,31	0,40	0,53	0,38	0,05	0,50	2,86	0,01	0,02	0,02	1136
02:30	7,04	7,34	69,96	0,31	0,39	0,54	0,30	0,08	0,32	3,02	0,01	0,02	0,02	1136
03:00	5,79	9,27	66,36	0,30	0,39	0,51	0,25	0,05	0,41	2,90	0,01	0,02	0,02	1145
03:30	7,41	12,12	68,10	0,28	0,41	0,49	0,32	0,06	0,53	2,95	0,01	0,02	0,02	1148
04:00	7,63	10,73	67,32	0,30	0,42	0,50	0,33	0,07	0,47	2,95	0,01	0,02	0,02	1141
04:30	9,52	16,16	66,70	0,29	0,41	0,51	0,42	0,06	0,71	2,93	0,01	0,02	0,02	1135
05:00	7,41	11,62	65,61	0,27	0,43	0,46	0,32	0,05	0,51	2,84	0,01	0,02	0,02	1138
05:30	7,61	13,83	67,28	0,24	0,38	0,42	0,33	0,06	0,60	2,90	0,01	0,02	0,02	1140
06:00	7,22	14,42	67,35	0,42	0,34	0,19	0,30	0,06	0,61	2,84	0,02	0,01	0,01	1146
06:30	7,78	16,92	63,41	0,51	0,29	0,00	0,34	0,06	0,73	2,75	0,02	0,01	0,00	1132
07:00	8,11	19,61	64,05	0,59	0,36	0,07	0,36	1,14	0,87	2,83	0,03	0,02	0,00	1166
07:30	8,28	14,27	63,20	0,54	0,29	0,11	0,35	0,07	0,60	2,65	0,02	0,01	0,00	1129
08:00	6,19	10,52	65,66	0,51	0,32	0,12	0,26	0,09	0,45	2,81	0,02	0,01	0,00	1144
08:30	8,16	15,37	66,42	0,51	0,27	0,12	0,35	0,06	0,66	2,84	0,02	0,01	0,01	1137
09:00	7,01	10,48	69,67	0,48	0,35	0,16	0,31	0,11	0,46	3,04	0,02	0,02	0,01	1169
09:30	6,88	13,43	63,55	0,31	0,25	0,53	0,31	0,06	0,60	2,84	0,01	0,01	0,02	1146
10:00	7,16	11,01	66,56	0,31	0,20	0,54	0,32	0,05	0,48	2,93	0,01	0,01	0,02	1149
10:30	6,46	7,59	70,16	0,32	0,25	0,54	0,28	0,08	0,33	3,07	0,01	0,01	0,02	1138
11:00	8,11	17,77	66,49	0,32	0,22	0,54	0,35	0,06	0,78	2,91	0,01	0,01	0,02	1134
11:30	7,67	17,92	65,37	0,32	0,25	0,54	0,33	0,05	0,78	2,84	0,01	0,01	0,02	1132
12:00	7,23	10,28	66,76	0,31	0,21	0,54	0,31	0,06	0,44	2,88	0,01	0,01	0,02	1138
12:30	9,79	11,92	65,94	0,31	0,23	0,53	0,43	0,16	0,53	2,91	0,01	0,01	0,02	1152
13:00	7,22	7,12	64,29	0,32	0,25	0,56	0,32	0,06	0,31	2,83	0,01	0,01	0,02	1128
13:30	6,88	6,06	72,00	0,37	0,25	0,64	0,30	0,06	0,26	3,11	0,02	0,01	0,03	1149
14:00	5,61	7,58	67,63	0,41	0,26	0,70	0,24	0,05	0,32	2,84	0,02	0,01	0,03	1155
14:30	7,04	30,82	68,16	0,39	0,23	0,66	0,31	0,05	1,35	2,99	0,02	0,01	0,03	1145
15:00	8,68	38,10	55,02	0,38	0,25	0,64	0,38	0,04	1,66	2,40	0,02	0,01	0,03	1143
15:30	7,57	38,32	64,41	0,38	0,26	0,65	0,32	0,05	1,64	2,76	0,02	0,01	0,03	1154
16:00	6,13	23,20	67,60	0,38	0,26	0,65	0,27	0,05	1,02	2,97	0,02	0,01	0,03	1158
16:30	6,23	19,45	66,84	0,38	0,30	0,65	0,28	0,06	0,88	3,02	0,02	0,01	0,03	1156
17:00	5,40	11,80	68,14	0,39	0,28	0,66	0,24	0,06	0,52	3,01	0,02	0,01	0,03	1167
17:30	5,38	13,02	64,48	0,38	0,26	0,66	0,24	0,07	0,58	2,86	0,02	0,01	0,03	1167
18:00	6,42	13,46	68,72	0,39	0,24	0,67	0,28	0,06	0,59	3,01	0,02	0,01	0,03	1137
18:30	7,04	16,49	68,60	0,43	0,27	0,73	0,31	0,05	0,73	3,04	0,02	0,01	0,03	1162
19:00	7,50	20,49	64,79	0,44	0,25	0,55	0,33	0,05	0,90	2,84	0,02	0,01	0,02	1156
19:30	9,44	73,96	66,01	0,49	0,25	0,25	0,40	0,12	3,12	2,79	0,02	0,01	0,01	1141
20:00	4,18	50,80	67,95	0,47	0,25	0,24	0,18	0,08	2,21	2,95	0,02	0,01	0,01	1125
20:30	3,18	41,79	63,58	0,52	0,27	0,24	0,13	0,07	1,76	2,68	0,02	0,01	0,01	1140
21:00	1,91	10,46	68,33	0,44	0,26	0,28	0,08	0,05	0,43	2,80	0,02	0,01	0,01	1164
21:30	3,11	22,23	63,17	0,35	0,36	0,59	0,14	0,05	0,97	2,75	0,02	0,02	0,03	1158
22:00	4,70	29,66	68,74	0,31	0,41	0,53	0,20	0,07	1,28	2,97	0,01	0,02	0,02	1155
22:30	8,89	31,01	66,50	0,30	0,38	0,52	0,40	0,14	1,38	2,97	0,01	0,02	0,02	1158
23:00	8,63	18,75	69,48	0,31	0,41	0,53	0,39	0,06	0,84	3,10	0,01	0,02	0,02	1175
23:30	7,72	13,51	67,38	0,31	0,41	0,54	0,34	0,09	0,59	2,96	0,01	0,02	0,02	1163
00:00	8,38	15,87	64,64	0,31	0,43	0,52	0,37	0,05	0,70	2,87	0,01	0,02	0,02	1158
min	1,91	6,06	55,02	0,24	0,20	0,00	0,08	0,04	0,26	2,40	0,01	0,01	0,00	1125
max	11,88	73,96	72,00	0,59	0,43	0,73	0,53	1,14	3,12	3,11	0,03	0,02	0,03	1175
moyenne	7,17	18,34	66,35	0,37	0,31	0,47								1147
Total							15,00	14,00	38,25	138,65	0,78	0,66	0,99	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³ & moyenne jour CO	/			100,00	6,64			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel					100,00		

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.