

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Lasse	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO2	Q-NOx	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Ligne 1														
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	7.08	15.10	60.18	0.23	0.54	0.00	0.33	0.06	0.70	2.80	0.01	0.02	0.00	1122
01:00	6.43	11.42	70.22	0.26	0.52	0.00	0.29	0.07	0.52	3.18	0.01	0.02	0.00	1137
01:30	5.29	14.82	63.69	0.26	0.52	0.00	0.24	0.06	0.67	2.88	0.01	0.02	0.00	1125
02:00	6.29	14.51	59.17	0.26	0.50	0.00	0.28	0.06	0.65	2.63	0.01	0.02	0.00	1135
02:30	5.45	13.68	62.45	0.25	0.51	0.00	0.25	0.06	0.62	2.83	0.01	0.02	0.00	1131
03:00	5.72	15.38	64.75	0.25	0.47	0.00	0.26	0.06	0.70	2.95	0.01	0.02	0.00	1133
03:30	6.76	16.68	59.55	0.24	0.54	0.00	0.32	0.15	0.78	2.78	0.01	0.03	0.00	1148
04:00	4.75	6.11	69.05	0.24	0.52	0.00	0.22	0.08	0.28	3.18	0.01	0.02	0.00	1137
04:30	4.55	10.09	65.72	0.25	0.49	0.00	0.21	0.07	0.47	3.03	0.01	0.02	0.00	1123
05:00	5.41	9.45	66.48	0.25	0.55	0.01	0.25	0.09	0.43	3.04	0.01	0.03	0.00	1129
05:30	5.55	13.15	66.64	0.26	0.50	0.05	0.25	0.07	0.60	3.06	0.01	0.02	0.00	1122
06:00	5.71	10.49	67.83	0.28	0.57	0.06	0.25	0.06	0.46	3.00	0.01	0.03	0.00	1114
06:30	9.36	27.39	63.75	0.28	0.54	0.00	0.43	0.06	1.26	2.92	0.01	0.02	0.00	1127
07:00	11.95	18.51	68.27	0.25	0.45	0.00	0.54	0.05	0.84	3.09	0.01	0.02	0.00	1140
07:30	6.33	1.26	58.75	0.07	0.33	0.00	0.30	0.06	0.06	2.75	0.00	0.02	0.00	1152
08:00	4.95	2.22	57.98	0.07	0.33	0.00	0.23	0.06	0.10	2.73	0.00	0.02	0.00	1148
08:30	4.74	5.58	57.72	0.07	0.34	0.00	0.22	0.08	0.26	2.72	0.00	0.02	0.00	1138
09:00	5.15	9.56	55.07	0.07	0.36	0.00	0.24	0.06	0.45	2.62	0.00	0.02	0.00	1133
09:30	6.04	9.50	57.27	0.07	0.33	0.00	0.28	0.07	0.45	2.70	0.00	0.02	0.00	1137
10:00	6.22	9.31	55.97	0.07	0.37	0.00	0.29	0.06	0.44	2.64	0.00	0.02	0.00	1137
10:30	6.73	7.63	58.73	0.07	0.38	0.00	0.31	0.10	0.36	2.75	0.00	0.02	0.00	1149
11:00	9.44	23.39	54.02	0.07	0.38	0.00	0.45	0.06	1.11	2.56	0.00	0.02	0.00	1123
11:30	10.68	23.81	60.05	0.07	0.36	0.00	0.50	0.05	1.11	2.81	0.00	0.02	0.00	1133
12:00	7.48	18.48	56.52	0.07	0.37	0.00	0.36	0.04	0.88	2.70	0.00	0.02	0.00	1153
12:30	4.53	9.42	54.88	0.07	0.35	0.00	0.21	0.05	0.43	2.51	0.00	0.02	0.00	1145
13:00	6.90	25.46	57.55	0.06	0.31	0.00	0.32	0.04	1.17	2.65	0.00	0.01	0.00	1154
13:30	6.90	14.91	63.22	0.06	0.34	0.00	0.32	0.05	0.70	2.96	0.00	0.02	0.00	1153
14:00	5.39	7.26	59.32	0.07	0.39	0.00	0.25	0.04	0.33	2.71	0.00	0.02	0.00	1149
14:30	6.77	14.88	56.29	0.07	0.37	0.00	0.32	0.06	0.70	2.63	0.00	0.02	0.00	1125
15:00	7.15	13.11	57.64	0.07	0.39	0.00	0.34	0.07	0.62	2.73	0.00	0.02	0.00	1128
15:30	7.11	16.12	56.45	0.07	0.37	0.00	0.33	0.04	0.75	2.64	0.00	0.02	0.00	1125
16:00	6.27	28.77	66.13	0.23	0.44	0.00	0.29	0.07	1.32	3.03	0.01	0.02	0.00	1114
16:30	4.14	18.64	64.19	0.24	0.47	0.00	0.20	0.08	0.88	3.05	0.01	0.02	0.00	1142
17:00	7.02	22.90	68.49	0.25	0.41	0.00	0.33	0.05	1.08	3.23	0.01	0.02	0.00	1125
17:30	7.34	15.88	66.12	0.24	0.43	0.00	0.35	0.05	0.75	3.13	0.01	0.02	0.00	1135
18:00	5.47	10.78	66.56	0.24	0.42	0.00	0.25	0.06	0.50	3.10	0.01	0.02	0.00	1134
18:30	5.73	15.18	63.42	0.23	0.39	0.00	0.27	0.05	0.72	2.99	0.01	0.02	0.00	1144
19:00	7.78	17.42	66.71	0.20	0.42	0.00	0.36	0.04	0.81	3.10	0.01	0.02	0.00	1155
19:30	7.94	8.64	61.13	0.07	0.37	0.00	0.38	0.06	0.41	2.93	0.00	0.02	0.00	1157
20:00	8.15	7.95	57.68	0.07	0.38	0.00	0.38	0.06	0.37	2.72	0.00	0.02	0.00	1131
20:30	6.82	7.14	55.25	0.07	0.37	0.00	0.33	0.06	0.34	2.65	0.00	0.02	0.00	1135
21:00	7.92	9.04	60.72	0.07	0.40	0.00	0.38	0.06	0.43	2.91	0.00	0.02	0.00	1142
21:30	7.00	8.68	56.46	0.07	0.36	0.00	0.33	0.09	0.41	2.69	0.00	0.02	0.00	1131
22:00	7.73	10.69	56.69	0.07	0.39	0.00	0.36	0.12	0.50	2.63	0.00	0.02	0.00	1124
22:30	8.09	21.26	59.61	0.07	0.34	0.00	0.39	0.06	1.02	2.86	0.00	0.02	0.00	1137
23:00	9.14	14.60	59.71	0.07	0.39	0.00	0.43	0.07	0.69	2.83	0.00	0.02	0.00	1151
23:30	6.12	10.69	59.53	0.15	0.37	0.00	0.29	0.05	0.50	2.80	0.01	0.02	0.00	1136
00:00	5.68	15.26	66.49	0.23	0.44	0.00	0.26	0.05	0.71	3.08	0.01	0.02	0.00	1135
min	4,14	1,26	54,02	0,06	0,31	0,00	0,20	0,04	0,06	2,51	0,00	0,01	0,00	1114
max	11,95	28,77	70,22	0,28	0,57	0,06	0,54	0,15	1,32	3,23	0,01	0,03	0,00	1157
moyenne	6,69	13,59	61,25	0,15	0,42	0,00								1137
Total							14,98	9,10	30,37	136,89	0,33	0,93	0,01	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	4,07			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.